様式工1号

処分した廃棄物の種類と数量の記録（猪子石工場・令和8年度）

単位：トン

処分した年月	種　　類		数　量
令和8年　4月	一般廃棄物	可燃ごみ	12,524.38
5月	一般廃棄物	可燃ごみ	11,492.79
6月	一般廃棄物	可燃ごみ	11,059.58
7月	一般廃棄物	可燃ごみ	12,179.16
8月	一般廃棄物	可燃ごみ	9,382.57
9月	一般廃棄物	可燃ごみ	7,733.69
10月	一般廃棄物	可燃ごみ	
11月	一般廃棄物	可燃ごみ	
12月	一般廃棄物	可燃ごみ	
令和9年　1月	一般廃棄物	可燃ごみ	
2月	一般廃棄物	可燃ごみ	
3月	一般廃棄物	可燃ごみ	
合計			64,372.17

様式工2号

冷却設備と排ガス処理設備にたい積したばいじん除去の記録（猪子石工場・令和8年度）

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去をおこなった年月日

冷却設備	運転日は払落しを実施。休炉時は内部清掃を実施。
排ガス処理設備	運転日は払落しを実施。休炉時は内部清掃を実施。

焼却炉運転実績

年月	令和8年									令和9年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	1	7	17			15						
2号炉	1		30									

注）運転日

様式工3号

焼却施設ダイオキシン類の測定記録（猪子石工場・令和8年度）

試料採取年月日			R8.6.4	R8.8.19					規制値	管理値
測定結果が得られた年月日			R8.7.14	R8.9.25						
排ガス	測定炉		2号炉	1号炉						
	試料採取位置		煙突	煙突						
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m^3	0.000015	0.000015					0.1	0.1
	ばいじん	g/m^3	0.005	0.001					0.04	0.01
	酸素	%	7.7	7.3						
	一酸化炭素	ppm	2.8	1.9						30
	二酸化炭素	%	7.7	7.7						
放流水	試料採取位置		-	放流水槽						
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	0.000027					10	
焼却灰	試料採取位置		灰コンベヤ	灰コンベア						
	ダイオキシン類	ng-TEQ/g	0.00015	0					3	
飛灰	試料採取位置		-	飛灰供給装置						
	ダイオキシン類	ng-TEQ/g	-	0.21					3	
飛灰処理物	試料採取位置		混練機出口	混錬機出口						
	ダイオキシン類	ng-TEQ/g	0.19	0.26						

備考：ダイオキシン類濃度は、WHO-TEF（2006）でもっとも毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾパラジオキシンの量に換算した毒性等量(TEQ)で示す。
排ガス濃度（酸素濃度を除く）は、標準酸素濃度12%に換算した状態での濃度を示す。
一酸化炭素、二酸化炭素及び酸素濃度は、4時間平均値を示す。

様式工4号

焼却施設排ガスの測定記録（猪子石工場・令和8年度）

測定対象炉　　：１号炉
排ガス採取位置：煙突

排ガス採取年月日			R8.4.23	R8.7.17				規制値	管理値
測定結果の得られた年月日			R8.5.25	R8.8.14					
湿り排ガス量		m^3/h	74,100	78,570					
乾き排ガス量		m^3/h	58,760	61,190					
水分量		%	20.7	22.1					
排ガス温度		℃	216	216					
ばいじん		g/m^3	<0.002	<0.002				0.04	0.01
硫黄酸化物	量	m^3/h	<0.030	<0.031				14.31	
	濃度	ppm	<0.4	<0.4					10
窒素酸化物		ppm	23	18				250	25
塩化水素		mg/m^3	<1	<1				700	
		ppm	<0.5	<0.5					15
全水銀		$\mu g/m^3$	0.19	0.14				50	30
ガス状水銀		$\mu g/m^3$	0.19	0.14					
粒子状水銀		$\mu g/m^3$	<0.003	<0.003					
アンモニア		ppm	0.2	-					
一酸化炭素		ppm	2	2					30
二酸化炭素		%	7.5	7.6					
酸素		%	8.4	8.3					

測定対象炉　　：２号炉
排ガス採取位置：煙突

排ガス採取年月日			R8.4.24	R8.6.19				規制値	管理値
測定結果の得られた年月日			R8.5.25	R8.7.17					
湿り排ガス量		m^3/h	81,240	76,770					
乾き排ガス量		m^3/h	62,500	59,410					
水分量		%	23.1	22.6					
排ガス温度		℃	217	218					
ばいじん		g/m^3	<0.002	<0.002				0.04	0.01
硫黄酸化物	量	m^3/h	<0.032	<0.030				14.31	
	濃度	ppm	<0.4	<0.4					10
窒素酸化物		ppm	21	15				250	25
塩化水素		mg/m^3	2	<1				700	
		ppm	0.9	<0.5					15
全水銀		$\mu g/m^3$	0.23	0.50				50	30
ガス状水銀		$\mu g/m^3$	0.23	0.50					
粒子状水銀		$\mu g/m^3$	<0.003	<0.003					
アンモニア		ppm	0.6	-					
一酸化炭素		ppm	5	2					30
二酸化炭素		%	7.5	7.5					
酸素		%	8.7	8.1					

備考：排ガス濃度（酸素濃度を除く）は、標準酸素濃度12%に換算した状態での濃度を示す。
　　一酸化炭素、二酸化炭素及び酸素濃度は、4時間平均値を示す。

様式工5号

焼却施設排水の測定記録（猪子石工場・令和8年4月～6月）

測定対象　　：放流水
試料採取位置：放流水槽

試料採取年月日		R8.4.9	R8.4.23	R8.5.14	R8.5.28	R8.6.11	R8.6.25	規制値
試料採取時間		11:50	10:45	13:13	10:55	13:09	10:35	
測定結果の得られた年月日		R8.5.21	R8.5.21	R8.7.6	R8.7.6	R8.7.21	R8.7.21	
水素イオン濃度	－	7.2	7.1	7.1	6.7	6.8	7.2	5.0～9.0
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.7	<0.5	0.8	2.1	0.8	<0.5	600
化学的酸素要求量	mg/L	0.9	<0.5	2.7	11	2.7	2.2	
浮遊物質量	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	600
沃素消費量	mg/L	－	－	－	－	<1	－	220
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	mg/L	－	－	－	－	<0.5	－	5鉱 30動植
銅含有量	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	3
亜鉛含有量	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	2
クロム含有量	mg/L	－	－	－	－	<0.04	－	2
フェノール類含有量	mg/L	－	－	－	－	<0.025	－	5
溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	<0.003	－	0.03
シアン化合物	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	<0.1	－	1
有機燐化合物	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	1
鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	<0.01	－	0.1
六価クロム化合物	mg/L	－	－	－	－	<0.04	－	0.2
砒素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	<0.01	－	0.1
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他水銀化合物	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	0.003
大腸菌数	CFU/mL	0	－	0	－	0	－	
塩化物イオン	mg/L	5,200	7,500	16,000	11,000	14,000	890	
窒素含有量	mg/L	－	－	－	－	11	－	
燐含有量	mg/L	－	－	－	－	<0.01	－	
トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	0.1
ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	0.2
四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	<0.04	－	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	<0.006	－	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	<0.05	－	0.5
チウラム	mg/L	－	－	－	－	<0.006	－	0.06
シマジン	mg/L	－	－	－	－	<0.003	－	0.03
チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	0.2
ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	<0.01	－	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	<0.01	－	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	0.3	－	1.3	－	1.0	－	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	－	－	－	－	7.6	－	
ｱﾝﾓﾆｱ及びｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物	mg/L	－	－	－	－	0.4	－	
電気伝導率	mS/m	－	－	－	－	－	－	
気　温	℃	17.0	17.0	26.0	23.0	21.5	22.0	
水　温	℃	22.3	24.3	27.7	28.5	28.2	32.3	45
色　相	－	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
臭　気	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易ｐＨ	－	7.1	7.3	7.4	6.7	7.0	7.0	

備考：ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量の規制値について、［5鉱］とは鉱物油が5ppm、［30動植］とは動植物油が30ppmを示す。

様式工5号

焼却施設排水の測定記録（猪子石工場・令和8年7月～9月）

測定対象　　：放流水
試料採取位置：放流水槽

試料採取年月日		R8.7.9	R8.7.23	R8.8.6	R8.8.20			規制値
試料採取時間		13:20	11:02	13:18	10:45			
測定結果の得られた年月日		R8.8.31	R8.8.31	R8.9.11	R8.9.11			
水素イオン濃度	－	7.2	7.0	7.1	7.0			5.0～9.0
生物化学的酸素要求量	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			600
化学的酸素要求量	mg/L	2.3	1.7	6.1	1.7			
浮遊物質量	mg/L	<1	<1	2	1			600
沃素消費量	mg/L	－	－	－	－			220
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	mg/L	－	－	－	－			5鉱 30動植
銅含有量	mg/L	<0.01	－	<0.01	－			3
亜鉛含有量	mg/L	0.02	－	0.05	－			2
クロム含有量	mg/L	－	－	－	－			2
フェノール類含有量	mg/L	－	－	－	－			5
溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	－	<0.1	－			10
溶解性マンガン含有量	mg/L	－	－	－	－			10
ふっ素及びその化合物	mg/L	<0.1	－	<0.1	－			8
カドミウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－			0.03
シアン化合物	mg/L	<0.1	－	<0.1	－			1
有機燐化合物	mg/L	－	－	－	－			1
鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－			0.1
六価クロム化合物	mg/L	－	－	－	－			0.2
砒素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－			0.1
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他水銀化合物	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	－	－	－	－			検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	－	－	－	－			0.003
大腸菌数	CFU/mL	0	－	0	－			
塩化物イオン	mg/L	5,900	15,000	14,000	9,800			
窒素含有量	mg/L	－	－	－	－			
燐含有量	mg/L	－	－	－	－			
トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－			0.1
ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－			0.2
四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－	－	－			0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－			0.5
チウラム	mg/L	－	－	－	－			0.06
シマジン	mg/L	－	－	－	－			0.03
チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	－			0.2
ベンゼン	mg/L	－	－	－	－			0.1
セレン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	0.5	－	1.1	－			10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	－	－	－	－			
ｱﾝﾓﾆｱ及びｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物	mg/L	－	－	－	－			
電気伝導率	mS/m	－	－	－	－			
気　　温	℃	31.0	35.0	34.0	32.0			
水　　温	℃	30.0	33.8	32.0	32.0			45
色　　相	－	無色	無色	無色	無色			
臭　　気	－	無臭	無臭	無臭	無臭			
透 視 度	度	>50	>50	>50	>50			
簡 易 ｐＨ	－	7.5	7.3	7.2	7.1			

備考：ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量の規制値について、［5鉱］とは鉱物油が5ppm、［30動植］とは動植物油が30ppmを示す。

様式工6号

焼却施設焼却灰等の測定記録（猪子石工場・令和8年4月～9月）

測定対象　　：焼却灰

試料採取位置：灰コンベヤ

試料採取年月日			R8.4.1	R8.5.1	R8.6.1	R8.7.2	R8.8.3		規制値
測定結果の得られた年月日			R8.5.7	R8.6.5	R8.7.6	R8.7.31	R8.9.8		
アルキル水銀化合物	溶出試験	mg/L	－	<0.0005	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	－	－	－	－		
水銀又はその化合物	溶出試験	mg/L	－	<0.0005	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	<0.01	－	－	<0.01		
カドミウム又はその化合物	溶出試験	mg/L	－	<0.005	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	1.0	－	－	5.9		
鉛又はその化合物	溶出試験	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	成分試験	mg/kg-乾	74	76	63	120	340		
有機燐化合物	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	－	－	－	－		
六価クロム化合物	溶出試験	mg/L	－	<0.04	－	－	－		
クロム又はその化合物	成分試験	mg/kg-乾	－	92	－	－	160		
砒素又はその化合物	溶出試験	mg/L	－	<0.01	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	2.5	－	－	1.6		
シアン化合物	溶出試験	mg/L	－	<0.1	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	－	－	－	－		
ポリ塩化ビフェニル	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	－	－	－	－		
銅又はその化合物	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	－	－	－	－		
亜鉛又はその化合物	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	－	－	－	－		
ニッケル又はその化合物	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	－	－	－	－		
ふっ化物	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	－	－	－	－		
ジクロロメタン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
四塩化炭素	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
1,2-ジクロロエタン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
1,1-ジクロロエチレン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
1,1,1-トリクロロエタン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
1,1,2-トリクロロエタン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
トリクロロエチレン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
テトラクロロエチレン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
1,3-ジクロロプロペン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
1,4-ジオキサン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
チウラム	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
シマジン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
チオベンカルブ	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
ベンゼン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
セレン又はその化合物	溶出試験	mg/L	－	<0.01	－	－	<0.01		
	成分試験	mg/kg-乾	－	<0.5	－	－	<0.5		
ほう素又はその化合物	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
熱灼減量		%	5.0	3.7	5.2	4.3	4.3		10
大型不燃物除去後の熱灼減量		%	6.5	4.9	6.6	5.5	5.9		
単位容積重量（乾ベース）		kg/m^3	920	1,100	960	1,000	1,000		
単位容積重量（湿ベース）		kg/m^3	1,100	1,200	1,100	1,200	1,100		
水分		%	25.6	17.6	25.2	20.7	21.6		
大型不燃物の割合		%	23.0	24.2	20.3	21.3	25.5		
検液の水素イオン濃度		－	12.5	12.1	12.2	12.2	12.1		
塩基度①		－	－	－	－	－	－		
SiO_2		%	－	－	－	－	－		
Al_2O_3		%	－	－	－	－	－		
MgO		%	－	－	－	－	－		
CaO		%	－	－	－	－	－		
塩基度②		－	－	－	－	－	－		

備考：大型不燃物とは、乾燥後の試料を孔眼寸法約10mmのふるいを用いてふるい、ふるい上に残った不燃物をいう。

塩基度① JIS R 5211により算出したもの $(Al_2O_3+MgO+CaO)/SiO_2$

塩基度② CaO/SiO_2

様式工6号

焼却施設焼却灰等の測定記録（猪子石工場・令和8年4月～9月）

測定対象　　：飛灰

試料採取位置：飛灰供給装置

試料採取年月日			R8.4.1	R8.5.1	R8.6.1	R8.7.2	R8.8.3		規制値
測定結果の得られた年月日			R8.5.7	R8.6.5	R8.7.6	R8.7.31	R8.9.8		
アルキル水銀化合物	溶出試験	mg/L	－	<0.0005	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	<0.01	－	－	－		
水銀又はその化合物	溶出試験	mg/L	－	0.0033	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	10	8.8	7.3	25	5.5		
カドミウム又はその化合物	溶出試験	mg/L	－	0.010	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	100	－	－	－		
鉛又はその化合物	溶出試験	mg/L	13	13	9.9	12	10		
	成分試験	mg/kg-乾	1,000	590	610	770	660		
有機燐化合物	溶出試験	mg/L	－	<0.1	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	－	－	－	－		
六価クロム化合物	溶出試験	mg/L	－	0.49	－	－	－		
クロム又はその化合物	成分試験	mg/kg-乾	－	120	－	－	－		
砒素又はその化合物	溶出試験	mg/L	－	<0.01	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	4.9	－	－	－		
シアン化合物	溶出試験	mg/L	－	<0.1	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	<0.1	－	－	－		
ポリ塩化ビフェニル	溶出試験	mg/L	－	<0.0005	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	<0.01	－	－	－		
銅又はその化合物	溶出試験	mg/L	0.13	0.10	0.06	0.09	0.10		
	成分試験	mg/kg-乾	570	460	430	460	500		
亜鉛又はその化合物	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	－	－	－	－		
ニッケル又はその化合物	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	－	－	－	－		
ふっ化物	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	－	－	－	－		
ジクロロメタン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
四塩化炭素	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
1,2-ジクロロエタン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
1,1-ジクロロエチレン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
1,1,1-トリクロロエタン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
1,1,2-トリクロロエタン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
トリクロロエチレン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
テトラクロロエチレン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
1,3-ジクロロプロペン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
1,4-ジオキサン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
チウラム	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
シマジン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
チオベンカルブ	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
ベンゼン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
セレン又はその化合物	溶出試験	mg/L	－	<0.01	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	0.8	－	－	－		
ほう素又はその化合物	溶出試験	mg/L	－	<1	－	－	－		
熱灼減量		%	－	4.8	－	－	－		
大型不燃物除去後の熱灼減量		%	－	4.8	－	－	－		
単位容積重量（乾ベース）		kg/m^3	－	750	－	－	630		
単位容積重量（湿ベース）		kg/m^3	－	750	－	－	630		
水分		%	－	<0.1	－	－	0.2		
大型不燃物の割合		%	－	<0.1	－	－	－		
検液の水素イオン濃度		－	－	12.4	－	－	－		
塩基度①		－	－	－	－	－	－		
SiO_2		%	－	－	－	－	－		
Al_2O_3		%	－	－	－	－	－		
MgO		%	－	－	－	－	－		
CaO		%	－	－	－	－	－		
塩基度②		－	－	－	－	－	－		

備考：大型不燃物とは、乾燥後の試料を孔眼寸法約10mmのふるいを用いてふるい、ふるい上に残った不燃物をいう。

塩基度① JIS R 5211により算出したもの $(Al_2O_3+MgO+CaO)/SiO_2$

塩基度② CaO/SiO_2

様式工6号

焼却施設焼却灰等の測定記録（猪子石工場・令和8年4月～9月）

測定対象　　：飛灰処理物

試料採取位置：混練機出口

試料採取年月日			R8.4.1	R8.5.1	R8.6.1	R8.7.2	R8.8.3		規制値
測定結果の得られた年月日			R8.5.7	R8.6.5	R8.7.6	R8.7.31	R8.9.8		
アルキル水銀化合物	溶出試験	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005		検出されないこと
	成分試験	mg/kg-乾	－	－	－	－	－		
水銀又はその化合物	溶出試験	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.005		0.005
	成分試験	mg/kg-乾	－	7.8	－	－	4.4		
カドミウム又はその化合物	溶出試験	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005		0.09
	成分試験	mg/kg-乾	－	83	－	－	110		
鉛又はその化合物	溶出試験	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04		0.3
	成分試験	mg/kg-乾	680	450	520	600	530		
有機燐化合物	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	－	－	－	－		
六価クロム化合物	溶出試験	mg/L	－	0.09	－	－	0.16		1.5
クロム又はその化合物	成分試験	mg/kg-乾	－	120	－	－	75		
砒素又はその化合物	溶出試験	mg/L	－	<0.01	－	－	<0.01		0.3
	成分試験	mg/kg-乾	－	4.8	－	－	7.0		
シアン化合物	溶出試験	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1		
	成分試験	mg/kg-乾	－	－	－	－	－		
ポリ塩化ビフェニル	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	－	－	－	－		
銅又はその化合物	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	－	－	－	－		
亜鉛又はその化合物	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	－	－	－	－		
ニッケル又はその化合物	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	－	－	－	－		
ふっ化物	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
	成分試験	mg/kg-乾	－	－	－	－	－		
ジクロロメタン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
四塩化炭素	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
1,2-ジクロロエタン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
1,1-ジクロロエチレン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
1,1,1-トリクロロエタン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
1,1,2-トリクロロエタン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
トリクロロエチレン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
テトラクロロエチレン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
1,3-ジクロロプロペン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
1,4-ジオキサン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		0.5
チウラム	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
シマジン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
チオベンカルブ	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
ベンゼン	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
セレン又はその化合物	溶出試験	mg/L	－	<0.01	－	－	<0.01		0.3
	成分試験	mg/kg-乾	－	0.7	－	－	1.2		
ほう素又はその化合物	溶出試験	mg/L	－	－	－	－	－		
熱灼減量		%	－	－	－	－	－		
大型不燃物除去後の熱灼減量		%	－	－	－	－	－		
単位容積重量（乾ベース）		kg/m^3	880	950	950	860	800		
単位容積重量（湿ベース）		kg/m^3	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
水分		%	22.7	19.9	20.5	22.5	23.2		
大型不燃物の割合		%	－	－	－	－	－		
検液の水素イオン濃度		－	12.5	12.4	12.4	12.4	12.3		
塩基度①		－	－	－	－	－	－		
塩基度②		－	－	－	－	－	－		

備考：大型不燃物とは､乾燥後の試料を孔眼寸法約10㎜のふるいを用いてふるい、ふるい上に残った不燃物をいう。

塩基度① JIS R 5211により算出したもの（Al_2O_3+MgO+CaO)/SiO_2

塩基度② CaO/SiO_2