

## 処分した廃棄物の種類と数量の記録（猪子石工場・令和7年度）

単位：トン

処分した年月	種類		数量
令和7年 4月	一般廃棄物	可燃ごみ	13,211.73
5月	一般廃棄物	可燃ごみ	14,685.49
6月	一般廃棄物	可燃ごみ	10,485.74
7月	一般廃棄物	可燃ごみ	11,761.38
8月	一般廃棄物	可燃ごみ	8,573.40
9月	一般廃棄物	可燃ごみ	9,287.82
10月	一般廃棄物	可燃ごみ	9,890.74
11月	一般廃棄物	可燃ごみ	9,097.25
12月	一般廃棄物	可燃ごみ	12,465.55
令和8年 1月	一般廃棄物	可燃ごみ	
2月	一般廃棄物	可燃ごみ	
3月	一般廃棄物	可燃ごみ	
合計			99,459.10

様式工2号

冷却設備と排ガス処理設備にたい積したばいじん除去の記録（猪子石工場・令和7年度）

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去をおこなった年月日

冷却設備	運転日は払落しを実施。休炉時は内部清掃を実施。
排ガス処理設備	運転日は払落しを実施。休炉時は内部清掃を実施。

焼却炉運転実績

年月	令和7年												令和8年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1号炉	1	9		19		9	27	8							
2号炉	1			16			16	31							

注) 運転日

## 焼却施設ダイオキシン類の測定記録（猪子石工場・令和7年度）

試料採取年月日		R7.6.10	R7.8.27					規制値	管理値
測定結果が得られた年月日		R7.7.24	R7.10.1						
排ガス	測定炉		2号炉	1号炉					
	試料採取位置		煙突	煙突					
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m <sup>3</sup>	0.0000072	0.00023				0.1	0.1
	ばいじん	g/m <sup>3</sup>	<0.001	0.003				0.04	0.01
	酸素	%	8.4	8.4					
	一酸化炭素	ppm	0.5	3.2					30
放流水	試料採取位置		-	放流水槽					
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	0				10	
	試料採取位置		灰コンベヤ	灰コンベヤ					
焼却灰	ダイオキシン類	ng-TEQ/g	0	0				3	
	試料採取位置		-	飛灰供給装置					
飛灰	ダイオキシン類	ng-TEQ/g	-	0.14				3	
	試料採取位置		混練機出口	混練機出口					
飛灰処理物	ダイオキシン類	ng-TEQ/g	0.14	0.13					

備考：ダイオキシン類濃度は、WHO-TEF（2006）でもっとも毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾパラジオキシンの量に換算した毒性等量(TEQ)で示す。

排ガス濃度（酸素濃度を除く）は、標準酸素濃度12%に換算した状態での濃度を示す。

一酸化炭素、二酸化炭素及び酸素濃度は、4時間平均値を示す。

## 焼却施設排ガスの測定記録（猪子石工場・令和7年度）

測定対象炉 : 1号炉

排ガス採取位置：煙突

排ガス採取年月日		R7.4.24	R7.7.29	R7.10.15			規制値	管理値
測定結果の得られた年月日		R7.5.27	R7.9.1	R7.11.17				
湿り排ガス量	m <sup>3</sup> /h	73,310	78,070	76,830				
乾き排ガス量	m <sup>3</sup> /h	58,970	60,750	59,860				
水分量	%	19.6	22.2	22.1				
排ガス温度	℃	217	217	215				
ばいじん	g/m <sup>3</sup>	<0.002	<0.002	<0.002			0.04	0.01
硫黄酸化物	量	m <sup>3</sup> /h	<0.030	<0.031	<0.030		14.31	
	濃度	ppm	<0.4	<0.4	<0.4			10
窒素酸化物	ppm	22	21	15			250	25
塩化水素	mg/m <sup>3</sup>	2	1	<1			700	
	ppm	1.1	0.7	<0.5				15
全水銀	μg/m <sup>3</sup>	0.10	0.12	0.42			50	30
ガス状水銀	μg/m <sup>3</sup>	0.10	0.12	0.42				
粒子状水銀	μg/m <sup>3</sup>	<0.003	<0.003	<0.003				
アンモニア	ppm	-	0.4	-				
一酸化炭素	ppm	2	2	4				
二酸化炭素	%	7.6	7.7	7.9				
酸素	%	8.7	7.1	7.5				

測定対象炉 : 2号炉

排ガス採取位置：煙突

排ガス採取年月日		R7.4.25	R7.6.20	R7.11.14			規制値	管理値
測定結果の得られた年月日		R7.5.27	R7.7.24	R7.12.15				
湿り排ガス量	m <sup>3</sup> /h	76,200	77,050	77,100				
乾き排ガス量	m <sup>3</sup> /h	59,480	59,510	61,140				
水分量	%	21.9	22.8	20.7				
排ガス温度	℃	219	219	216				
ばいじん	g/m <sup>3</sup>	<0.002	<0.002	<0.002			0.04	0.01
硫黄酸化物	量	m <sup>3</sup> /h	<0.030	<0.030	<0.031		14.31	
	濃度	ppm	<0.4	<0.4	<0.4			10
窒素酸化物	ppm	22	20	18			250	25
塩化水素	mg/m <sup>3</sup>	<1	1	<1			700	
	ppm	<0.6	0.8	<0.6				15
全水銀	μg/m <sup>3</sup>	0.036	0.34	0.70			50	30
ガス状水銀	μg/m <sup>3</sup>	0.036	0.34	0.70				
粒子状水銀	μg/m <sup>3</sup>	<0.004	<0.003	<0.003				
アンモニア	ppm	-	-	-				
一酸化炭素	ppm	3	1	4				30
二酸化炭素	%	7.6	7.5	7.8				
酸素	%	9.1	8.7	8.4				

備考：排ガス濃度（酸素濃度を除く）は、標準酸素濃度12%に換算した状態での濃度を示す。

一酸化炭素、二酸化炭素及び酸素濃度は、4時間平均値を示す。

## 焼却施設排水の測定記録（猪子石工場・令和7年4月～6月）

測定対象：放流水

試料採取位置：放流水槽

試料採取年月日		R7.4.10	R7.4.24	R7.5.8	R7.5.22	R7.6.5	R7.6.19	規制値
試料採取時間		14:08	10:40	13:13	10:45	14:05	10:30	
測定結果の得られた年月日		R7.5.29	R7.5.29	R7.6.27	R7.6.27	R7.7.31	R7.7.31	
水素イオン濃度	—	7.2	7.5	6.7	7.2	7.1	7.2	5.0～9.0
生物化学的酸素要求量	mg/L	<0.5	0.5	1.9	<0.5	<0.5	<0.5	600
化学的酸素要求量	mg/L	2.8	3.8	3.7	1.3	5.7	2.3	
浮遊物質量	mg/L	<1	<1	1	<1	<1	<1	600
沃素消費量	mg/L	—	—	—	—	<1	—	220
ノルマルハイキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	<0.5	—	5鉱 30動植
銅含有量	mg/L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	3
亜鉛含有量	mg/L	0.05	—	0.04	—	0.08	—	2
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	<0.04	—	2
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	<0.025	—	5
溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	—	0.3	—	<0.1	—	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	10
ふつ素及びその化合物	mg/L	0.6	—	0.6	—	<0.1	—	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.003	—	0.03
シアノ化合物	mg/L	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	1
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	1
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	0.1
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.04	—	0.2
砒素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	0.1
水銀及びアルカリ水銀その他水銀化合物	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	0.003
大腸菌数	CFU/mL	0	—	0	—	0	—	
塩化物イオン	mg/L	16,000	24,000	7,700	4,900	7,400	8,800	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	4.7	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	0.1
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	0.2
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	<0.04	—	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	<0.006	—	0.06
1,3-ジクロロプロパン	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	<0.05	—	0.5
チウラム	mg/L	—	—	—	—	<0.006	—	0.06
シマジン	mg/L	—	—	—	—	<0.003	—	0.03
チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	0.2
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	1.2	—	1.6	—	1.1	—	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	2.8	—	
アンモニア及びアンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	2.1	—	
電気伝導率	mS/m	—	—	—	—	—	—	
気温	°C	18.0	20.0	21.5	24.5	24.0	31.0	
水温	°C	27.0	29.5	38.4	27.5	26.0	29.5	45
色相	—	無色	無色	無色	淡黄色	無色	淡黄色	
臭氣	—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	7.3	7.4	6.9	7.5	7.3	7.9	

備考：ノルマルハイキサン抽出物質含有量の規制値について、[5鉱] とは鉱物油が5ppm、[30動植] とは動植物油が30ppmを示す。

## 焼却施設排水の測定記録（猪子石工場・令和7年7月～9月）

測定対象：放流水

試料採取位置：放流水槽

試料採取年月日		R7.7.3	R7.7.17	R7.8.7	R7.8.21	R7.9.4	R7.9.18	規制値
試料採取時間		11:45	10:40	13:40	10:55	13:58	10:55	
測定結果の得られた年月日		R7.8.28	R7.8.28	R7.9.25	R7.9.25	R7.10.24	R7.10.24	
水素イオン濃度	—	7.2	7.6	7.0	7.6	7.1	7.8	5.0～9.0
生物化学的酸素要求量	mg/L	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.6	0.8	600
化学的酸素要求量	mg/L	2.6	5.3	3.3	3.3	4.0	3.1	
浮遊物質量	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	600
沃素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	220
ノルマルハイキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	5鉱 30動植
銅含有量	mg/L	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	3
亜鉛含有量	mg/L	0.07	—	0.07	—	0.07	—	2
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	2
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	5
溶解性鉄含有量	mg/L	0.1	—	0.1	—	<0.1	—	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	10
ふつ素及びその化合物	mg/L	0.4	—	<0.1	—	0.2	—	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.03
シアノ化合物	mg/L	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	1
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	1
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.2
砒素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1
水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.003
大腸菌数	CFU/mL	0	—	0	—	0	—	
塩化物イオン	mg/L	8,800	8,300	7,100	5,900	11,000	3,400	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.2
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.06
1,3-ジクロロプロパン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.5
チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.06
シマジン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.03
チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.2
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	0.9	—	0.5	—	0.8	—	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア及びアンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	—	—	—	—	—	—	
気温	℃	32.0	26.5	31.5	33.0	29.5	31.0	
水温	℃	32.0	32.1	32.0	33.0	32.1	31.6	45
色相	—	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
臭氣	—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	7.2	7.4	7.2	7.7	7.1	7.8	

備考：ノルマルハイキサン抽出物質含有量の規制値について、[5鉱]とは鉱物油が5ppm、[30動植]とは動植物油が30ppmを示す。

## 焼却施設排水の測定記録（猪子石工場・令和7年10月～12月）

測定対象：放流水

試料採取位置：放流水槽

試料採取年月日		R7.10.9	R7.10.23	R7.11.6	R7.11.20			規制値
試料採取時間		10:15	10:35	13:05	10:35			
測定結果の得られた年月日		R7.11.17	R7.11.17	R7.12.26	R7.12.26			
水素イオン濃度	—	7.3	7.4	7.4	7.3			5.0～9.0
生物化学的酸素要求量	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			600
化学的酸素要求量	mg/L	2.6	4.9	3.5	4.5			
浮遊物質量	mg/L	<1	<1	<1	<1			600
沃素消費量	mg/L	—	—	—	—			220
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—			5鉱 30動植
銅含有量	mg/L	<0.01	—	<0.01	—			3
亜鉛含有量	mg/L	0.08	—	0.17	—			2
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—			2
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—			5
溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	—	<0.1	—			10
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—			10
ふつ素及びその化合物	mg/L	<0.1	—	0.4	—			8
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—			0.03
シアノ化合物	mg/L	<0.1	—	<0.1	—			1
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—			1
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—			0.1
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—			0.2
砒素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—			0.1
水銀及びアルカリ水銀その他水銀化合物	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	—			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—			検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	—	—			0.003
大腸菌数	CFU/mL	0	—	0	—			
塩化物イオン	mg/L	12,000	14,000	18,000	12,000			
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—			
燐含有量	mg/L	—	—	—	—			
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—			0.1
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—			0.2
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—			0.06
1,3-ジクロロプロパン	mg/L	—	—	—	—			0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—			0.5
チウラム	mg/L	—	—	—	—			0.06
シマジン	mg/L	—	—	—	—			0.03
チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—			0.2
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—			0.1
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	1.0	—	1.2	—			10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—			
アンモニア及びアンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—			
電気伝導率	mS/m	—	—	—	—			
気温	°C	26.5	17.0	22.0	16.8			
水温	°C	28.9	30.8	28.8	22.3			45
色相	—	無色	無色	無色	無色			
臭氣	—	無臭	無臭	無臭	無臭			
透視度	度	>50	>50	>50	>50			
簡易pH	—	7.5	7.6	7.1	7.0			

備考：ノルマルヘキサン抽出物質含有量の規制値について、[5鉱]とは鉱物油が5ppm、[30動植]とは動植物油が30ppmを示す。

## 焼却施設焼却灰等の測定記録（猪子石工場・令和7年4月～9月）

測定対象：焼却灰

試料採取位置：灰コンベヤ

試料採取年月日		R7.4.2	R7.5.1	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.1	R7.9.1	規制値
測定結果の得られた年月日		R7.5.12	R7.6.5	R7.7.7	R7.8.4	R7.9.11	R7.10.1	
アルキル水銀化合物	溶出試験 mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	-	-	-	-	-	
水銀又はその化合物	溶出試験 mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	<0.01	-	-	<0.01	-	
カドミウム又はその化合物	溶出試験 mg/L	-	<0.005	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	2.3	-	-	5.9	-	
鉛又はその化合物	溶出試験 mg/L	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	成分試験 mg/kg-乾	270	160	66	85	99	83	
有機燐化合物	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	-	-	-	-	-	
六価クロム化合物	溶出試験 mg/L	-	<0.04	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	470	-	-	200	-	
砒素又はその化合物	溶出試験 mg/L	-	<0.01	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	2.1	-	-	2.5	-	
シアン化合物	溶出試験 mg/L	-	<0.1	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	-	-	-	-	-	
ポリ塩化ビフェニル	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	-	-	-	-	-	
銅又はその化合物	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	-	-	-	-	-	
亜鉛又はその化合物	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	-	-	-	-	-	
ニッケル又はその化合物	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	-	-	-	-	-	
ふっ化物	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	-	-	-	-	-	
ジクロロメタン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	四塩化炭素	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	
1,2-ジクロロエタン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	
シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	
1,1,2-トリクロロエタン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	トリクロロエチレン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	1,3-ジクロロプロペン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	チウラム	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	
シマジン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	チオベンカルブ	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	
ベンゼン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	セレン又はその化合物	溶出試験 mg/L	-	<0.01	-	-	<0.01	-
セレン又はその化合物	成分試験 mg/kg-乾	-	1.2	-	-	<0.5	-	
	ほう素又はその化合物	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	
熱灼減量	%	4.1	5.7	6.6	4.5	5.8	4.7	10
大型不燃物除去後の熱灼減量	%	5.0	7.6	7.7	6.0	6.8	6.0	
単位容積重量（乾ベース）	kg/m <sup>3</sup>	1,100	1,100	850	1,000	1,000	1,000	
単位容積重量（湿ベース）	kg/m <sup>3</sup>	1,200	1,200	1,000	1,100	1,100	1,200	
水分	%	20.2	21.2	25.2	22.9	24.0	20.8	
大型不燃物の割合	%	16.7	25.0	13.3	25.0	13.6	20.6	
検液の水素イオン濃度	-	12.5	12.1	12.1	12.1	11.9	11.9	
塩基度①	-	-	-	-	-	-	-	
SiO <sub>2</sub>	%	-	-	-	-	-	-	
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	-	-	-	-	-	-	
MgO	%	-	-	-	-	-	-	
CaO	%	-	-	-	-	-	-	
塩基度②	-	-	-	-	-	-	-	

備考：大型不燃物とは、乾燥後の試料を孔眼寸法約10mmのふるいを用いてふるい、ふるい上に残った不燃物をいう。

塩基度① JIS R 5211により算出したもの (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+MgO+CaO)/SiO<sub>2</sub>塩基度② CaO/SiO<sub>2</sub>

## 焼却施設焼却灰等の測定記録（猪子石工場・令和7年10月～令和8年3月）

測定対象：焼却灰

試料採取位置：灰コンベヤ

試料採取年月日		R7.10.1	R7.11.4					規制値
測定結果の得られた年月日		R7.11.7	R7.12.8					
アルキル水銀化合物	溶出試験	mg/L	<0.0005	<0.0005				
	成分試験	mg/kg-乾	-	<0.01				
水銀又はその化合物	溶出試験	mg/L	<0.0005	<0.0005				
	成分試験	mg/kg-乾	-	<0.01				
カドミウム又はその化合物	溶出試験	mg/L	<0.005	<0.005				
	成分試験	mg/kg-乾	-	1.5				
鉛又はその化合物	溶出試験	mg/L	<0.01	<0.01				
	成分試験	mg/kg-乾	200	310				
有機燐化合物	溶出試験	mg/L	-	<0.1				
	成分試験	mg/kg-乾	-	-				
六価クロム化合物	溶出試験	mg/L	<0.04	<0.04				
クロム又はその化合物	成分試験	mg/kg-乾	-	98				
砒素又はその化合物	溶出試験	mg/L	<0.01	<0.01				
	成分試験	mg/kg-乾	-	3.0				
シアン化合物	溶出試験	mg/L	-	<0.1				
	成分試験	mg/kg-乾	-	3.7				
ポリ塩化ビフェニル	溶出試験	mg/L	<0.0005	<0.0005				
	成分試験	mg/kg-乾	-	<0.01				
銅又はその化合物	溶出試験	mg/L	-	-				
	成分試験	mg/kg-乾	-	2,000				
亜鉛又はその化合物	溶出試験	mg/L	-	-				
	成分試験	mg/kg-乾	-	5,900				
ニッケル又はその化合物	溶出試験	mg/L	-	-				
	成分試験	mg/kg-乾	-	68				
ふっ化物	溶出試験	mg/L	-	<0.1				
	成分試験	mg/kg-乾	-	-				
ジクロロメタン	溶出試験	mg/L	-	<0.02				
四塩化炭素	溶出試験	mg/L	-	<0.002				
1,2-ジクロロエタン	溶出試験	mg/L	-	<0.004				
1,1-ジクロロエチレン	溶出試験	mg/L	-	<0.02				
シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出試験	mg/L	-	<0.04				
1,1,1-トリクロロエタン	溶出試験	mg/L	-	<0.001				
1,1,2-トリクロロエタン	溶出試験	mg/L	-	<0.006				
トリクロロエチレン	溶出試験	mg/L	-	<0.002				
テトラクロロエチレン	溶出試験	mg/L	-	<0.001				
1,3-ジクロロプロペン	溶出試験	mg/L	-	<0.002				
1,4-ジオキサン	溶出試験	mg/L	-	<0.05				
チウラム	溶出試験	mg/L	-	<0.006				
シマジン	溶出試験	mg/L	-	<0.003				
チオベンカルブ	溶出試験	mg/L	-	<0.02				
ベンゼン	溶出試験	mg/L	-	<0.01				
セレン又はその化合物	溶出試験	mg/L	<0.01	<0.01				
	成分試験	mg/kg-乾	-	<0.5				
ほう素又はその化合物	溶出試験	mg/L	-	<1				
熱灼減量	%	5.7	4.1					10
大型不燃物除去後の熱灼減量	%	6.8	5.2					
単位容積重量（乾ベース）	kg/m <sup>3</sup>	920	1,100					
単位容積重量（湿ベース）	kg/m <sup>3</sup>	1,100	1,300					
水分	%	27.0	19.7					
大型不燃物の割合	%	15.7	20.5					
検液の水素イオン濃度	-	12.1	12.1					
塩基度①	-	-	1.24					
SiO <sub>2</sub>	%	-	26.89					
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	-	7.65					
MgO	%	-	1.608					
CaO	%	-	24.18					
塩基度②	-	-	0.90					

備考：大型不燃物とは、乾燥後の試料を孔眼寸法約10mmのふるいを用いてふるい、ふるい上に残った不燃物をいう。

塩基度① JIS R 5211により算出したもの (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+MgO+CaO)/SiO<sub>2</sub>塩基度② CaO/SiO<sub>2</sub>

## 焼却施設焼却灰等の測定記録（猪子石工場・令和7年4月～9月）

測定対象：飛灰

試料採取位置：飛灰供給装置

試料採取年月日		R7.4.11	R7.5.1	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.1	R7.9.1	規制値
測定結果の得られた年月日		R7.5.12	R7.6.5	R7.7.7	R7.8.4	R7.9.11	R7.10.1	
アルキル水銀化合物	溶出試験 mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	<0.01	-	-	-	-	
水銀又はその化合物	溶出試験 mg/L	-	0.0011	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	33	8.7	4.5	4.3	7.7	6.1	
カドミウム又はその化合物	溶出試験 mg/L	-	0.010	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	130	-	-	-	-	
鉛又はその化合物	溶出試験 mg/L	26	18	6.6	16	5.8	19	
	成分試験 mg/kg-乾	1,900	910	570	1,000	880	1,000	
有機燐化合物	溶出試験 mg/L	-	<0.1	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	-	-	-	-	-	
六価クロム化合物	溶出試験 mg/L	-	0.45	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	100	-	-	-	-	
砒素又はその化合物	溶出試験 mg/L	-	<0.01	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	6.8	-	-	-	-	
シアン化合物	溶出試験 mg/L	-	<0.1	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	0.1	-	-	-	-	
ポリ塩化ビフェニル	溶出試験 mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	<0.01	-	-	-	-	
銅又はその化合物	溶出試験 mg/L	0.10	0.09	0.08	0.10	0.07	0.09	
	成分試験 mg/kg-乾	730	520	390	570	550	580	
亜鉛又はその化合物	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	-	-	-	-	-	
ニッケル又はその化合物	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	-	-	-	-	-	
ふっ化物	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	-	-	-	-	-	
ジクロロメタン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	四塩化炭素	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	
1,2-ジクロロエタン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	
シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	
1,1,2-トリクロロエタン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	トリクロロエチレン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	1,3-ジクロロプロパン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	チウラム	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	
シマジン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	チオベンカルブ	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	
ベンゼン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	セレン又はその化合物	溶出試験 mg/L	-	<0.01	-	-	-	
ほう素又はその化合物	溶出試験 mg/kg-乾	-	1.5	-	-	-	-	
	溶出試験 mg/L	-	<1	-	-	-	-	
熱灼減量	%	-	5.1	-	-	-	-	
大型不燃物除去後の熱灼減量	%	-	5.1	-	-	-	-	
単位容積重量（乾ベース）	kg/m <sup>3</sup>	-	660	-	-	590	-	
単位容積重量（湿ベース）	kg/m <sup>3</sup>	-	660	-	-	590	-	
水分	%	-	0.3	-	-	0.7	-	
大型不燃物の割合	%	-	<0.1	-	-	-	-	
検液の水素イオン濃度	-	-	12.5	-	-	-	-	
塩基度①	-	-	2.93	-	-	-	-	
SiO <sub>2</sub>	%	-	10.24	-	-	-	-	
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	-	4.25	-	-	-	-	
MgO	%	-	1.489	-	-	-	-	
CaO	%	-	24.29	-	-	-	-	
塩基度②	-	-	2.37	-	-	-	-	

備考：大型不燃物とは、乾燥後の試料を孔眼寸法約10mmのふるいを用いてふるい、ふるい上に残った不燃物をいう。

塩基度① JIS R 5211により算出したもの (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+MgO+CaO)/SiO<sub>2</sub>塩基度② CaO/SiO<sub>2</sub>

## 焼却施設焼却灰等の測定記録（猪子石工場・令和7年10月～令和8年3月）

測定対象：飛灰

試料採取位置：飛灰供給装置

試料採取年月日		R7.10.3	R7.11.4					規制値
測定結果の得られた年月日		R7.11.7	R7.12.8					
アルキル水銀化合物	溶出試験	mg/L	-	<0.0005				
	成分試験	mg/kg-乾	-	-				
水銀又はその化合物	溶出試験	mg/L	-	0.0005				
	成分試験	mg/kg-乾	15	9.9				
カドミウム又はその化合物	溶出試験	mg/L	-	0.012				
	成分試験	mg/kg-乾	-	160				
鉛又はその化合物	溶出試験	mg/L	5.0	16				
	成分試験	mg/kg-乾	750	1,100				
有機燐化合物	溶出試験	mg/L	-	-				
	成分試験	mg/kg-乾	-	-				
六価クロム化合物	溶出試験	mg/L	-	0.44				
クロム又はその化合物	成分試験	mg/kg-乾	-	-				
砒素又はその化合物	溶出試験	mg/L	-	<0.01				
	成分試験	mg/kg-乾	-	-				
シアノ化合物	溶出試験	mg/L	-	<0.1				
	成分試験	mg/kg-乾	-	-				
ポリ塩化ビフェニル	溶出試験	mg/L	-	-				
	成分試験	mg/kg-乾	-	-				
銅又はその化合物	溶出試験	mg/L	0.10	0.11				
	成分試験	mg/kg-乾	530	630				
亜鉛又はその化合物	溶出試験	mg/L	-	-				
	成分試験	mg/kg-乾	-	-				
ニッケル又はその化合物	溶出試験	mg/L	-	-				
	成分試験	mg/kg-乾	-	-				
ふっ化物	溶出試験	mg/L	-	-				
	成分試験	mg/kg-乾	-	-				
ジクロロメタン	溶出試験	mg/L	-	-				
四塩化炭素	溶出試験	mg/L	-	-				
1,2-ジクロロエタン	溶出試験	mg/L	-	-				
1,1-ジクロロエチレン	溶出試験	mg/L	-	-				
シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出試験	mg/L	-	-				
1,1,1-トリクロロエタン	溶出試験	mg/L	-	-				
1,1,2-トリクロロエタン	溶出試験	mg/L	-	-				
トリクロロエチレン	溶出試験	mg/L	-	-				
テトラクロロエチレン	溶出試験	mg/L	-	-				
1,3-ジクロロプロペン	溶出試験	mg/L	-	-				
1,4-ジオキサン	溶出試験	mg/L	-	-				
チウラム	溶出試験	mg/L	-	-				
シマジン	溶出試験	mg/L	-	-				
チオベンカルブ	溶出試験	mg/L	-	-				
ベンゼン	溶出試験	mg/L	-	-				
セレン又はその化合物	溶出試験	mg/L	-	<0.01				
	成分試験	mg/kg-乾	-	-				
ほう素又はその化合物	溶出試験	mg/L	-	-				
熱灼減量	%	-	-					
大型不燃物除去後の熱灼減量	%	-	-					
単位容積重量（乾ベース）	kg/m <sup>3</sup>	-	680					
単位容積重量（湿ベース）	kg/m <sup>3</sup>	-	680					
水分	%	-	<0.1					
大型不燃物の割合	%	-	-					
検液の水素イオン濃度	-	-	12.6					
塩基度①	-	-	1.75					
SiO <sub>2</sub>	%	-	11.22					
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	-	3.98					
MgO	%	-	0.987					
CaO	%	-	14.72					
塩基度②	-	-	1.31					

備考：大型不燃物とは、乾燥後の試料を孔眼寸法約10mmのふるいを用いてふるい、ふるい上に残った不燃物をいう。

塩基度① JIS R 5211により算出したもの (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+MgO+CaO)/SiO<sub>2</sub>塩基度② CaO/SiO<sub>2</sub>

## 焼却施設焼却灰等の測定記録（猪子石工場・令和7年4月～9月）

測定対象：飛灰処理物

試料採取位置：混練機出口

試料採取年月日		R7.4.2	R7.5.1	R7.6.2	R7.7.1	R7.8.1	R7.9.1	規制値
測定結果の得られた年月日		R7.5.12	R7.6.5	R7.7.7	R7.8.4	R7.9.11	R7.10.1	
アルキル水銀化合物	溶出試験 mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	検出されないこと
	成分試験 mg/kg-乾	-	-	-	-	-	-	
水銀又はその化合物	溶出試験 mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	0.005
	成分試験 mg/kg-乾	-	7.7	-	-	6.6	-	
カドミウム又はその化合物	溶出試験 mg/L	-	<0.005	-	-	<0.005	-	0.09
	成分試験 mg/kg-乾	-	110	-	-	120	-	
鉛又はその化合物	溶出試験 mg/L	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
	成分試験 mg/kg-乾	1600	760	550	840	630	890	
有機燐化合物	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	-	-	-	-	-	
六価クロム化合物	溶出試験 mg/L	-	<0.04	-	-	<0.04	-	1.5
	成分試験 mg/kg-乾	-	120	-	-	100	-	
砒素又はその化合物	溶出試験 mg/L	-	<0.01	-	-	<0.01	-	0.3
	成分試験 mg/kg-乾	-	6.5	-	-	6.7	-	
シアン化合物	溶出試験 mg/L	-	<0.1	-	-	<0.1	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	-	-	-	-	-	
ポリ塩化ビフェニル	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	-	-	-	-	-	
銅又はその化合物	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	-	-	-	-	-	
亜鉛又はその化合物	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	-	-	-	-	-	
ニッケル又はその化合物	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	-	-	-	-	-	
ふっ化物	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	成分試験 mg/kg-乾	-	-	-	-	-	-	
ジクロロメタン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	四塩化炭素	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	
1,2-ジクロロエタン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	
シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	
1,1,2-トリクロロエタン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	トリクロロエチレン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	1,3-ジクロロプロパン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	0.5
	チウラム	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	
シマジン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	チオベンカルブ	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	
ベンゼン	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	セレン又はその化合物	溶出試験 mg/L	-	<0.01	-	-	<0.01	-
	成分試験 mg/kg-乾	-	1.7	-	-	1.1	-	0.3
ほう素又はその化合物	溶出試験 mg/L	-	-	-	-	-	-	
	熱灼減量 %	-	-	-	-	-	-	
大型不燃物除去後の熱灼減量 %	-	-	-	-	-	-	-	
	単位容積重量 (乾ベース) kg/m <sup>3</sup>	830	910	910	880	900	810	
単位容積重量 (湿ベース) kg/m <sup>3</sup>	-	1,000	1,100	1,100	1,000	1,100	1,000	
	水分 %	21.3	21.3	19.5	20.0	20.5	23.6	
大型不燃物の割合 %	-	-	-	-	-	-	-	
	検液の水素イオン濃度	-	12.6	12.4	12.4	12.2	12.3	12.3
塩基度①	-	-	-	-	-	-	-	
	塩基度②	-	-	-	-	-	-	

備考：大型不燃物とは、乾燥後の試料を孔眼寸法約10mmのふるいを用いてふるい、ふるい上に残った不燃物をいう。

塩基度① JIS R 5211により算出したもの (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+MgO+CaO)/SiO<sub>2</sub>塩基度② CaO/SiO<sub>2</sub>

## 焼却施設焼却灰等の測定記録（猪子石工場・令和7年10月～令和8年3月）

測定対象：飛灰処理物

試料採取位置：混練機出口

試料採取年月日		R7.10.3	R7.11.4					規制値
測定結果の得られた年月日		R7.11.7	R7.12.8					
アルキル水銀化合物	溶出試験	mg/L	-	<0.0005				検出されないこと
	成分試験	mg/kg-乾	-	<0.01				
水銀又はその化合物	溶出試験	mg/L	-	<0.0005				0.005
	成分試験	mg/kg-乾	-	8.9				
カドミウム又はその化合物	溶出試験	mg/L	-	<0.005				0.09
	成分試験	mg/kg-乾	-	140				
鉛又はその化合物	溶出試験	mg/L	<0.01	0.01				0.3
	成分試験	mg/kg-乾	670	970				
有機燐化合物	溶出試験	mg/L	-	<0.1				
	成分試験	mg/kg-乾	-	-				
六価クロム化合物	溶出試験	mg/L	-	<0.04				1.5
クロム又はその化合物	成分試験	mg/kg-乾	-	74				
砒素又はその化合物	溶出試験	mg/L	-	<0.01				0.3
	成分試験	mg/kg-乾	-	7.0				
シアノ化合物	溶出試験	mg/L	-	<0.1				
	成分試験	mg/kg-乾	-	0.2				
ポリ塩化ビフェニル	溶出試験	mg/L	-	<0.0005				
	成分試験	mg/kg-乾	-	<0.01				
銅又はその化合物	溶出試験	mg/L	-	-				
	成分試験	mg/kg-乾	-	550				
亜鉛又はその化合物	溶出試験	mg/L	-	-				
	成分試験	mg/kg-乾	-	14,000				
ニッケル又はその化合物	溶出試験	mg/L	-	-				
	成分試験	mg/kg-乾	-	30				
ふっ化物	溶出試験	mg/L	-	2.5				
	成分試験	mg/kg-乾	-	-				
ジクロロメタン	溶出試験	mg/L	-	-				
四塩化炭素	溶出試験	mg/L	-	-				
1,2-ジクロロエタン	溶出試験	mg/L	-	-				
1,1-ジクロロエチレン	溶出試験	mg/L	-	-				
シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出試験	mg/L	-	-				
1,1,1-トリクロロエタン	溶出試験	mg/L	-	-				
1,1,2-トリクロロエタン	溶出試験	mg/L	-	-				
トリクロロエチレン	溶出試験	mg/L	-	-				
テトラクロロエチレン	溶出試験	mg/L	-	-				
1,3-ジクロロプロパン	溶出試験	mg/L	-	-				
1,4-ジオキサン	溶出試験	mg/L	-	<0.05				0.5
チウラム	溶出試験	mg/L	-	-				
シマジン	溶出試験	mg/L	-	-				
チオベンカルブ	溶出試験	mg/L	-	-				
ベンゼン	溶出試験	mg/L	-	-				
セレン又はその化合物	溶出試験	mg/L	-	<0.01				0.3
	成分試験	mg/kg-乾	-	1.2				
ほう素又はその化合物	溶出試験	mg/L	-	<1				
熱灼減量	%	-	8.0					
大型不燃物除去後の熱灼減量	%	-	8.0					
単位容積重量（乾ベース）	kg/m <sup>3</sup>	790	910					
単位容積重量（湿ベース）	kg/m <sup>3</sup>	1,000	1,100					
水分	%	25.3	21.0					
大型不燃物の割合	%	-	<0.1					
検液の水素イオン濃度	-	12.4	12.6					
塩基度①	-	-	-					
塩基度②	-	-	-					

備考：大型不燃物とは、乾燥後の試料を孔眼寸法約10mmのふるいを用いてふるい、ふるい上に残った不燃物をいう。

塩基度① JIS R 5211により算出したもの  $(\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{MgO} + \text{CaO}) / \text{SiO}_2$ 塩基度②  $\text{CaO} / \text{SiO}_2$

## 焼却施設悪臭の測定記録（猪子石工場・令和7年度）

測定対象：大気

試料採取位置：敷地境界風下

試料採取年月日	R7.8.5		規制値
測定結果の得られた年月日	R7.10.31		
特定 悪臭 物質	アンモニア	ppm	<0.1
	メチルメルカプタン	ppm	<0.0001
	硫化水素	ppm	<0.0005
	硫化メチル	ppm	<0.0001
	二硫化メチル	ppm	<0.0003
	トリメチルアミン	ppm	<0.0001
	アセトアルデヒド	ppm	<0.002
	プロピオンアルデヒド	ppm	<0.002
	ノルマルブチルアルデヒド	ppm	<0.001
	イソブチルアルデヒド	ppm	<0.0009
	ノルマルバレルアルデヒド	ppm	<0.002
	イソバレルアルデヒド	ppm	<0.0005
	イソブタノール	ppm	<0.01
	酢酸エチル	ppm	<0.3
	メチルイソブチルケトン	ppm	<0.2
	トルエン	ppm	<0.9
	スチレン	ppm	<0.03
	キシレン	ppm	<0.1
	プロピオン酸	ppm	<0.005
	ノルマル酪酸	ppm	<0.0002
	ノルマル吉草酸	ppm	<0.0002
	イソ吉草酸	ppm	<0.0002
臭気指数	—	<10	13
天候	—	晴	—
気温	℃	33.8	—
湿度	%	55	—
風向	—	北	—
風速	m/s	0.5~0.9	—

備考：臭気指数の規制値の欄の値は、「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例」に基づく悪臭対策指導指針の指導基準値