

処分した廃棄物の種類と数量の記録（富田工場・令和7年度）

単位：トン

| 処分した年月 | 種類 | | 数量 |
|---------|-------|------|-----------|
| 令和7年 4月 | 一般廃棄物 | 可燃ごみ | 4,483.27 |
| 5月 | 一般廃棄物 | 可燃ごみ | 1,835.74 |
| 6月 | 一般廃棄物 | 可燃ごみ | 8,782.42 |
| 7月 | 一般廃棄物 | 可燃ごみ | 5,285.40 |
| 8月 | 一般廃棄物 | 可燃ごみ | 5,830.27 |
| 9月 | 一般廃棄物 | 可燃ごみ | 7,416.24 |
| 10月 | 一般廃棄物 | 可燃ごみ | 5,003.97 |
| 11月 | 一般廃棄物 | 可燃ごみ | 7,150.34 |
| 12月 | 一般廃棄物 | 可燃ごみ | 9,405.87 |
| 令和8年 1月 | 一般廃棄物 | 可燃ごみ | 7,866.54 |
| 2月 | 一般廃棄物 | 可燃ごみ | |
| 3月 | 一般廃棄物 | 可燃ごみ | |
| 合計 | | | 63,060.06 |

様式工2号

冷却設備と排ガス処理設備にたい積したばいじん除去の記録（富田工場・令和7年度）

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去をおこなった年月日

| | |
|---------|-------------------------|
| 冷却設備 | 運転日は払落しを実施。休炉時は内部清掃を実施。 |
| 排ガス処理設備 | 運転日は払落しを実施。休炉時は内部清掃を実施。 |

焼却炉運転実績

| 年月 | 令和7年 | | | | | | | | | 令和8年 | | |
|-----|---------|----------|----|----------|----|----|----------|-----|------------|----------|----|----|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1号炉 | 1 18 | | | | | | | 23 | 7 17 28 | 8 31 | | |
| 2号炉 | | 20 1 | | 24 7 | | | | 29 | 31 | | | |
| 3号炉 | | 27 25 | | 21 13 | | | 24 30 | | | 30 31 | | |

注) 運転日

焼却施設ダイオキシン類の測定記録（富田工場・令和7年度）

| 試料採取年月日 | | R7.7.7 | R7.8.8 | R7.11.17 | | | | 規制値 | 管理値 |
|--------------|---------|-----------------------|---------|----------|----------|--|--|------|------|
| 測定結果が得られた年月日 | | R7.8.27 | R7.9.29 | R7.12.23 | | | | | |
| 排ガス | 測定炉 | 3号炉 | 2号炉 | 1号炉 | | | | | |
| | 試料採取位置 | 煙突 | 煙突 | 煙突 | | | | | |
| | ダイオキシン類 | ng-TEQ/m ³ | 0.0012 | 0.000013 | 0.000086 | | | 0.1 | 0.05 |
| | ばいじん | g/m ³ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | 0.04 | 0.01 |
| | 酸素 | % | 5.7 | 5.8 | 6.8 | | | | |
| | 一酸化炭素 | ppm | 5.2 | 8.3 | 5.4 | | | | 30 |
| | 二酸化炭素 | % | 7.5 | 7.6 | 7.6 | | | | |
| 放流水 | 試料採取位置 | 監視槽 | - | - | | | | | |
| | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 0 | - | - | | | 10 | |
| 焼却灰 | 試料採取位置 | 灰冷却装置 | 灰冷却装置 | 灰冷却装置 | | | | | |
| | ダイオキシン類 | ng-TEQ/g | 0 | 0 | 0 | | | 3 | |
| 飛灰 | 試料採取位置 | 飛灰切出コンバヤ | - | - | | | | | |
| | ダイオキシン類 | ng-TEQ/g | 0.084 | - | - | | | | |
| 飛灰処理物 | 試料採取位置 | 養生コンバヤ | 養生コンバヤ | 養生コンバヤ | | | | | |
| | ダイオキシン類 | ng-TEQ/g | 0.093 | 0.097 | 0.080 | | | 3 | |

備考：ダイオキシン類濃度は、WHO-TEF（2006）でもっとも毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾパラジオキシンの量に換算した毒性等量（TEQ）で示す。
 排ガス濃度（酸素濃度を除く）は、標準酸素濃度12%に換算した状態での濃度を示す。
 一酸化炭素、二酸化炭素及び酸素濃度は、4時間平均値を示す。

焼却施設排ガスの測定記録（富田工場・令和7年度）

測定対象炉 : 1号炉

排ガス採取位置：煙突

| 排ガス採取年月日 | | R7. 10. 30 | R7. 11. 21 | | | | 規制値 | 管理値 |
|--------------|-------------------|-------------------|------------|------|--|--|-------|------|
| 測定結果の得られた年月日 | | R7. 12. 1 | R8. 1. 6 | | | | | |
| 湿り排ガス量 | m ³ /h | 41,000 | 39,530 | | | | | |
| 乾き排ガス量 | m ³ /h | 30,860 | 30,580 | | | | | |
| 水分量 | % | 24.7 | 22.7 | | | | | |
| 排ガス温度 | ℃ | 205 | 204 | | | | | |
| ばいじん | g/m ³ | <0.002 | <0.002 | | | | 0.04 | 0.01 |
| 硫酸酸化物 | 量 | m ³ /h | <0.016 | 0.12 | | | 7.840 | |
| | 濃度 | ppm | <0.4 | 2.7 | | | | 10 |
| 窒素酸化物 | ppm | 14 | 14 | | | | 250 | 25 |
| | mg/m ³ | <1 | 5 | | | | 700 | |
| 塩化水素 | ppm | <0.5 | 3.1 | | | | | 10 |
| | μg/m ³ | 0.058 | 0.25 | | | | 50 | 30 |
| ガス状水銀 | μg/m ³ | 0.058 | 0.25 | | | | | |
| 粒子状水銀 | μg/m ³ | <0.003 | <0.003 | | | | | |
| アンモニア | ppm | - | 0.8 | | | | | |
| 一酸化炭素 | ppm | 4 | 3 | | | | | 30 |
| 二酸化炭素 | % | 7.6 | 7.8 | | | | | |
| 酸素 | % | 6.4 | 6.9 | | | | | |

測定対象炉 : 2号炉

排ガス採取位置：煙突

| 排ガス採取年月日 | | R7. 6. 25 | R7. 9. 11 | | | | 規制値 | 管理値 |
|--------------|-------------------|-------------------|------------|------|--|--|-------|------|
| 測定結果の得られた年月日 | | R7. 8. 4 | R7. 10. 17 | | | | | |
| 湿り排ガス量 | m ³ /h | 40,120 | 38,870 | | | | | |
| 乾き排ガス量 | m ³ /h | 28,480 | 27,710 | | | | | |
| 水分量 | % | 29.0 | 28.7 | | | | | |
| 排ガス温度 | ℃ | 211 | 210 | | | | | |
| ばいじん | g/m ³ | <0.002 | <0.002 | | | | 0.04 | 0.01 |
| 硫酸酸化物 | 量 | m ³ /h | 0.15 | 0.14 | | | 7.840 | |
| | 濃度 | ppm | 3.3 | 3.0 | | | | 10 |
| 窒素酸化物 | ppm | 12 | 12 | | | | 250 | 25 |
| | mg/m ³ | 8 | 9 | | | | 700 | |
| 塩化水素 | ppm | 5.1 | 5.2 | | | | | 10 |
| | μg/m ³ | 0.26 | 0.043 | | | | 50 | 30 |
| ガス状水銀 | μg/m ³ | 0.26 | 0.043 | | | | | |
| 粒子状水銀 | μg/m ³ | <0.003 | <0.003 | | | | | |
| アンモニア | ppm | - | - | | | | | |
| 一酸化炭素 | ppm | 7 | 4 | | | | | 30 |
| 二酸化炭素 | % | 7.8 | 7.7 | | | | | |
| 酸素 | % | 5.9 | 5.7 | | | | | |

測定対象炉 : 3号炉

排ガス採取位置：煙突

| 排ガス採取年月日 | | R7. 6. 24 | R7. 9. 12 | R7. 10. 31 | | | 規制値 | 管理値 |
|--------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------|--|-------|------|
| 測定結果の得られた年月日 | | R7. 8. 4 | R7. 10. 17 | R7. 12. 1 | | | | |
| 湿り排ガス量 | m ³ /h | 36,010 | 36,990 | 38,610 | | | | |
| 乾き排ガス量 | m ³ /h | 26,320 | 27,320 | 28,280 | | | | |
| 水分量 | % | 26.9 | 26.1 | 26.8 | | | | |
| 排ガス温度 | ℃ | 208 | 209 | 208 | | | | |
| ばいじん | g/m ³ | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | 0.04 | 0.01 |
| 硫酸酸化物 | 量 | m ³ /h | 0.18 | 0.19 | 0.14 | | 7.840 | |
| | 濃度 | ppm | 4.2 | 4.2 | 2.9 | | | 10 |
| 窒素酸化物 | ppm | 14 | 7 | 12 | | | 250 | 25 |
| | mg/m ³ | 10 | 10 | 2 | | | 700 | |
| 塩化水素 | ppm | 6.3 | 6.3 | 1.1 | | | | 10 |
| | μg/m ³ | 0.35 | 0.69 | 0.22 | | | 50 | 30 |
| ガス状水銀 | μg/m ³ | 0.35 | 0.69 | 0.22 | | | | |
| 粒子状水銀 | μg/m ³ | <0.003 | <0.003 | <0.003 | | | | |
| アンモニア | ppm | - | - | - | | | | |
| 一酸化炭素 | ppm | 2 | 2 | 6 | | | | 30 |
| 二酸化炭素 | % | 7.7 | 7.7 | 7.7 | | | | |
| 酸素 | % | 6.5 | 6.5 | 5.8 | | | | |

備考：排ガス濃度（酸素濃度を除く）は、標準酸素濃度12%に換算した状態での濃度を示す。
一酸化炭素、二酸化炭素及び酸素濃度は、4時間平均値を示す。

焼却施設排水の測定記録（富田工場・令和7年4月～9月）

測定対象 : 放流水

試料採取位置 : 監視槽

| 試料採取年月日 | | R7. 4. 10 | R7. 5. 8 | R7. 6. 5 | R7. 7. 3 | R7. 8. 7 | R7. 9. 4 | 規制値 |
|--------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
| 試料採取時間 | | 11:15 | 10:59 | 11:23 | 11:40 | 10:30 | 10:55 | |
| 測定結果の得られた年月日 | | R7. 5. 29 | R7. 6. 27 | R7. 7. 31 | R7. 8. 28 | R7. 9. 25 | R7. 10. 24 | |
| 水素イオン濃度 | — | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 6.7 | 5.0～9.0 |
| 生物化学的酸素要求量 | mg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.8 | <0.5 | 600 |
| 化学的酸素要求量 | mg/L | 5.7 | 3.8 | 6.3 | 6.7 | 4.3 | 16 | |
| 浮遊物質 | mg/L | <1 | 1 | 3 | <1 | <1 | 2 | 600 |
| 沃素消費量 | mg/L | — | — | — | — | — | <1 | 220 |
| ノルマルキサン抽出物質含有量 | mg/L | — | — | — | — | — | <0.5 | 5鉢 30動植 |
| 銅含有量 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 3 |
| 亜鉛含有量 | mg/L | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 2 |
| クロム含有量 | mg/L | — | — | — | — | — | <0.04 | 2 |
| フェノール類含有量 | mg/L | — | — | — | — | — | <0.025 | 5 |
| 溶解性鉄含有量 | mg/L | 0.4 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.3 | <0.1 | 10 |
| 溶解性マンガン含有量 | mg/L | — | — | — | — | — | <0.1 | 10 |
| ふっ素及びその化合物 | mg/L | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 8 |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | — | <0.003 | 0.03 |
| シアン化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1 |
| 有機燐化合物 | mg/L | — | — | — | — | — | <0.1 | 1 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | — | <0.01 | 0.1 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | — | — | — | — | — | <0.04 | 0.2 |
| 砒素及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | — | <0.01 | 0.1 |
| 水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005 |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | — | — | — | — | — | <0.0005 | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/L | — | — | — | — | — | <0.0005 | 0.003 |
| 大腸菌数 | CFU/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 塩化物イオン | mg/L | 1,000 | 1,200 | 890 | 570 | 430 | 750 | |
| 窒素含有量 | mg/L | — | — | — | — | — | 3.8 | |
| 燐含有量 | mg/L | — | — | — | — | — | 0.01 | |
| トリクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | <0.002 | 0.1 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | <0.001 | 0.1 |
| ジクロロメタン | mg/L | — | — | — | — | — | <0.02 | 0.2 |
| 四塩化炭素 | mg/L | — | — | — | — | — | <0.002 | 0.02 |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | <0.004 | 0.04 |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | <0.02 | 1 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | — | <0.04 | 0.4 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | <0.001 | 3 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | — | <0.006 | 0.06 |
| 1,3-ジクロロプロパン | mg/L | — | — | — | — | — | <0.002 | 0.02 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | — | — | — | — | — | <0.05 | 0.5 |
| チウラム | mg/L | — | — | — | — | — | <0.006 | 0.06 |
| シマジン | mg/L | — | — | — | — | — | <0.003 | 0.03 |
| チオベンカルブ | mg/L | — | — | — | — | — | <0.02 | 0.2 |
| ベンゼン | mg/L | — | — | — | — | — | <0.01 | 0.1 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | — | <0.01 | 0.1 |
| ほう素及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 10 |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L | — | — | — | — | — | 2.0 | |
| アンモニア及びアンモニウム化合物 | mg/L | — | — | — | — | — | <0.1 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 420 | 470 | 370 | 290 | 290 | 330 | |
| 気温 | ℃ | 17.2 | 20.0 | 24.0 | 31.3 | 28.0 | 29.0 | |
| 水温 | ℃ | 19.5 | 26.5 | 26.2 | 24.0 | 31.0 | 33.5 | 45 |
| 色相 | — | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡茶色 | |
| 臭気 | — | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
| 透視度 | 度 | >50 | 34 | 34 | >50 | >50 | 36 | |
| 簡易 pH | — | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | |

備考：ノルマルキサン抽出物質含有量の規制値について、[5鉢]とは鉢物油が5ppm、[30動植]とは動植物油が30ppmを示す。
当該期間において、放流水は工場内で全量再利用しています。

焼却施設排水の測定記録（富田工場・令和7年10月～令和8年3月）

測定対象 : 放流水

試料採取位置 : 監視槽

| 試料採取年月日 | | R7.10.9 | R7.11.6 | R7.12.4 | | | | |
|--------------------|-------------------|----------|----------|---------|--|--|--|----------|
| 試料採取時間 | | 10:57 | 10:53 | 11:50 | | | | 規制値 |
| 測定結果の得られた年月日 | | R7.11.17 | R7.12.26 | R8.1.19 | | | | |
| 水素イオン濃度 | — | 7.2 | 7.3 | 7.6 | | | | 5.0～9.0 |
| 生物学的酸素要求量 | mg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | | 600 |
| 化学的酸素要求量 | mg/L | 1.5 | 22 | <0.5 | | | | |
| 浮遊物質 | mg/L | <1 | 5 | <1 | | | | 600 |
| 沃素消費量 | mg/L | — | — | — | | | | 220 |
| ルルル抽出物質含有量 | mg/L | — | — | — | | | | 5鉍 30動植 |
| 銅含有量 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | 3 |
| 亜鉛含有量 | mg/L | 0.11 | 0.17 | 0.01 | | | | 2 |
| クロム含有量 | mg/L | — | — | — | | | | 2 |
| フェノール類含有量 | mg/L | — | — | — | | | | 5 |
| 溶解性鉄含有量 | mg/L | 0.2 | 0.2 | <0.1 | | | | 10 |
| 溶解性マンガン含有量 | mg/L | — | — | — | | | | 10 |
| ふっ素及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.1 | <0.1 | | | | 8 |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | — | — | — | | | | 0.03 |
| シアン化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | 1 |
| 有機燐化合物 | mg/L | — | — | — | | | | 1 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | — | — | — | | | | 0.1 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | — | — | — | | | | 0.2 |
| 砒素及びその化合物 | mg/L | — | — | — | | | | 0.1 |
| 水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | | | 0.005 |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | — | — | — | | | | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/L | — | — | — | | | | 0.003 |
| 大腸菌群数 | 個/cm ³ | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 730 | 520 | 1,200 | | | | |
| 窒素含有量 | mg/L | — | — | — | | | | |
| 燐含有量 | mg/L | — | — | — | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | — | — | — | | | | 0.1 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | — | — | — | | | | 0.1 |
| ジクロロメタン | mg/L | — | — | — | | | | 0.2 |
| 四塩化炭素 | mg/L | — | — | — | | | | 0.02 |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | — | — | — | | | | 0.04 |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | | | | 1 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | | | | 0.4 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | | | | 3 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | | | | 0.06 |
| 1,3-ジクロロプロパン | mg/L | — | — | — | | | | 0.02 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | — | — | — | | | | 0.5 |
| チウラム | mg/L | — | — | — | | | | 0.06 |
| シマジン | mg/L | — | — | — | | | | 0.03 |
| チオベンカルブ | mg/L | — | — | — | | | | 0.2 |
| ベンゼン | mg/L | — | — | — | | | | 0.1 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | — | — | — | | | | 0.1 |
| ほう素及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | 10 |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L | — | — | — | | | | |
| アンモニア及びアンモニウム化合物 | mg/L | — | — | — | | | | |
| 電気伝導率 | mS/m | 320 | 270 | 300 | | | | |
| 気 温 | ℃ | 27.2 | 17.5 | 13.5 | | | | |
| 水 温 | ℃ | 28.2 | 26.8 | 20.9 | | | | 45 |
| 色 相 | — | 淡茶色 | 淡茶色 | 淡茶色 | | | | |
| 臭 気 | — | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | | |
| 透 視 度 | 度 | 42 | 42 | >50 | | | | |
| 簡 易 pH | — | 7.2 | 7.1 | 7.9 | | | | |

備考：ルルル抽出物質含有量の規制値について、[5鉍]とは鉍物油が5ppm、[30動植]とは動植物油が30ppmを示す。
当該期間において、放流水は工場内で全量再利用しています。

焼却施設焼却灰等の測定記録（富田工場・令和7年4月～9月）

測定対象：焼却灰

試料採取位置：灰冷却装置

| 試料採取年月日 | | R7.4.1 | R7.5.26 | R7.6.2 | R7.7.1 | R7.8.1 | R7.9.1 | 規制値 |
|--------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|
| 測定結果の得られた年月日 | | R7.5.12 | R7.7.7 | R7.7.7 | R7.8.4 | R7.9.11 | R7.10.1 | |
| アルキル水銀化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.0005 | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | - | - | |
| 水銀又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.0005 | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | |
| カドミウム又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.005 | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 0.7 | - | 2.7 | - | |
| 鉛又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | 0.02 | <0.01 |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | 410 | 58 | 280 | 230 | 110 | 79 |
| 有機燐化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | - | - | |
| 六価クロム化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.04 | - | - | - | |
| クロム又はその化合物 | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 130 | - | 110 | - | |
| 砒素又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.01 | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 2.0 | - | 2.7 | - | |
| シアン化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.1 | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | - | - | |
| ポリ塩化ビフェニル | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | - | - | |
| 銅又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | - | - | |
| 亜鉛又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | - | - | |
| ニッケル又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | - | - | |
| ふっ化物 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | - | - | |
| ジクロロメタン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| 四塩化炭素 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| 1,2-ジクロロエタン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| トリクロロエチレン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| テトラクロロエチレン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| 1,3-ジクロロプロパン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| 1,4-ジオキサン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| チウラム | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| シマジン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| チオベンカルブ | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| ベンゼン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| セレン又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.01 | - | <0.01 | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | <0.5 | - | <0.5 | - | |
| ほう素又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| 熱灼減量 | % | 3.0 | 3.8 | 3.5 | 4.8 | 5.3 | 4.2 | 10 |
| 大型不燃物除去後の熱灼減量 | % | 3.6 | 4.6 | 4.4 | 5.4 | 6.1 | 4.8 | |
| 単位容積重量（乾ベース） | kg/m ³ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 990 | 1,000 | 1,100 | |
| 単位容積重量（湿ベース） | kg/m ³ | 1,300 | 1,200 | 1,300 | 1,100 | 1,000 | 1,200 | |
| 水分 | % | 18.3 | 21.6 | 19.4 | 23.2 | 25.3 | 18.0 | |
| 大型不燃物の割合 | % | 14.6 | 16.0 | 18.4 | 9.7 | 12.7 | 12.1 | |
| 検液の水素イオン濃度 | — | 12.0 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 11.8 | 11.8 | |
| 塩基度① | — | - | - | - | - | - | - | |
| SiO ₂ | % | - | - | - | - | - | - | |
| Al ₂ O ₃ | % | - | - | - | - | - | - | |
| MgO | % | - | - | - | - | - | - | |
| CaO | % | - | - | - | - | - | - | |
| 塩基度② | — | - | - | - | - | - | - | |

備考：大型不燃物とは、乾燥後の試料を孔眼寸法約10mmのふるいをういてふるい、ふるい上に残った不燃物をいう。

塩基度① JIS R 5211により算出したもの (Al₂O₃+MgO+CaO)/SiO₂

塩基度② CaO/SiO₂

焼却施設焼却灰等の測定記録（富田工場・令和7年10月～令和8年3月）

測定対象：焼却灰

試料採取位置：灰冷却装置

| 試料採取年月日 | | R7.10.1 | R7.11.4 | R7.12.1 | | | | |
|--------------------------------|------|-------------------|---------|---------|-------|--|--|-----|
| 測定結果の得られた年月日 | | R7.11.7 | R7.12.8 | R8.1.7 | | | | 規制値 |
| アルキル水銀化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.0005 | - | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | <0.01 | - | | | |
| 水銀又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.0005 | - | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | <0.01 | - | | | |
| カドミウム又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.005 | - | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 6.8 | - | | | |
| 鉛又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.01 | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | 150 | 240 | 110 | | | |
| 有機燐化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.1 | - | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | | | |
| 六価クロム化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.04 | - | | | |
| クロム又はその化合物 | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 190 | - | | | |
| 砒素又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.01 | - | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 2.2 | - | | | |
| シアン化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.1 | - | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 1.9 | - | | | |
| ポリ塩化ビフェニル | 溶出試験 | mg/L | - | <0.0005 | - | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | <0.01 | - | | | |
| 銅又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 500 | - | | | |
| 亜鉛又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 6,200 | - | | | |
| ニッケル又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 100 | - | | | |
| ふっ化物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.1 | - | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | | | |
| ジクロロメタン | 溶出試験 | mg/L | - | <0.02 | - | | | |
| 四塩化炭素 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.002 | - | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | 溶出試験 | mg/L | - | <0.004 | - | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 溶出試験 | mg/L | - | <0.02 | - | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 溶出試験 | mg/L | - | <0.04 | - | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 溶出試験 | mg/L | - | <0.001 | - | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 溶出試験 | mg/L | - | <0.006 | - | | | |
| トリクロロエチレン | 溶出試験 | mg/L | - | <0.002 | - | | | |
| テトラクロロエチレン | 溶出試験 | mg/L | - | <0.001 | - | | | |
| 1,3-ジクロロプロパン | 溶出試験 | mg/L | - | <0.002 | - | | | |
| 1,4-ジオキサン | 溶出試験 | mg/L | - | <0.05 | - | | | |
| チウラム | 溶出試験 | mg/L | - | <0.006 | - | | | |
| シマジン | 溶出試験 | mg/L | - | <0.003 | - | | | |
| チオベンカルブ | 溶出試験 | mg/L | - | <0.02 | - | | | |
| ベンゼン | 溶出試験 | mg/L | - | <0.01 | - | | | |
| セレン又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.01 | - | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | <0.5 | - | | | |
| ほう素又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <1 | - | | | |
| 熱灼減量 | | % | 4.1 | 3.8 | 2.6 | | | 10 |
| 大型不燃物除去後の熱灼減量 | | % | 4.5 | 4.3 | 3.2 | | | |
| 単位容積重量（乾ベース） | | kg/m ³ | 1,000 | 1,100 | 1,100 | | | |
| 単位容積重量（湿ベース） | | kg/m ³ | 1,100 | 1,300 | 1,200 | | | |
| 水分 | | % | 22.8 | 22.9 | 22.2 | | | |
| 大型不燃物の割合 | | % | 7.6 | 11.3 | 18.1 | | | |
| 検液の水素イオン濃度 | | — | 11.9 | 12.0 | 12.1 | | | |
| 塩基度① | | — | - | 1.05 | - | | | |
| SiO ₂ | | % | - | 33.07 | - | | | |
| Al ₂ O ₃ | | % | - | 8.98 | - | | | |
| MgO | | % | - | 1.667 | - | | | |
| CaO | | % | - | 24.22 | - | | | |
| 塩基度② | | — | - | 0.73 | - | | | |

備考：大型不燃物とは、乾燥後の試料を孔眼寸法約10mmのふるいをういてふるい、ふるい上に残った不燃物をいう。

塩基度① JIS R 5211により算出したもの (Al₂O₃+MgO+CaO)/SiO₂

塩基度② CaO/SiO₂

焼却施設焼却灰等の測定記録（富田工場・令和7年4月～9月）

測定対象：飛灰

試料採取位置：飛灰切出コンベヤ

| 試料採取年月日 | | R7.4.1 | R7.5.26 | R7.6.2 | R7.7.1 | R7.8.1 | R7.9.1 | 規制値 |
|--------------------------------|------|-------------------|---------|---------|--------|---------|---------|------|
| 測定結果の得られた年月日 | | R7.5.12 | R7.7.7 | R7.7.7 | R7.8.4 | R7.9.11 | R7.10.1 | |
| アルキル水銀化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.0005 | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | <0.01 | - | - | - | |
| 水銀又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.0005 | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | 1.8 | 2.3 | 8.8 | 8.9 | 1.4 | 1.5 |
| カドミウム又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.005 | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 62 | - | - | - | |
| 鉛又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | 4.4 | 4.4 | 3.0 | 4.2 | 5.0 | 3.5 |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | 650 | 400 | 330 | 440 | 690 | 400 |
| 有機燐化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.1 | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | - | - | |
| 六価クロム化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | 0.21 | - | - | - | |
| クロム又はその化合物 | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 130 | - | - | - | |
| 砒素又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.01 | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 5.7 | - | - | - | |
| シアン化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.1 | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 1.7 | - | - | - | |
| ポリ塩化ビフェニル | 溶出試験 | mg/L | - | <0.0005 | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | <0.01 | - | - | - | |
| 銅又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | 390 | 380 | 320 | 370 | 480 | 350 |
| 亜鉛又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | - | - | |
| ニッケル又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | - | - | |
| ふっ化物 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | - | - | |
| ジクロロメタン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| 四塩化炭素 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| 1,2-ジクロロエタン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| トリクロロエチレン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| テトラクロロエチレン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| 1,3-ジクロロプロパン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| 1,4-ジオキサン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| チウラム | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| シマジン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| チオベンカルブ | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| ベンゼン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| セレン又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | 0.01 | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 0.8 | - | - | - | |
| ほう素又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <1 | - | - | - | |
| 熱灼減量 | | % | - | 0.9 | - | - | - | |
| 大型不燃物除去後の熱灼減量 | | % | - | 0.9 | - | - | - | |
| 単位容積重量（乾ベース） | | kg/m ³ | - | 590 | - | 620 | - | |
| 単位容積重量（湿ベース） | | kg/m ³ | - | 590 | - | 620 | - | |
| 水分 | | % | - | 0.9 | - | 0.5 | - | |
| 大型不燃物の割合 | | % | - | <0.1 | - | - | - | |
| 検液の水素イオン濃度 | | — | - | 12.4 | - | - | - | |
| 塩基度① | | — | - | - | - | - | - | |
| SiO ₂ | | % | - | - | - | - | - | |
| Al ₂ O ₃ | | % | - | - | - | - | - | |
| MgO | | % | - | - | - | - | - | |
| CaO | | % | - | - | - | - | - | |
| 塩基度② | | — | - | - | - | - | - | |

備考：大型不燃物とは、乾燥後の試料を孔眼寸法約10mmのふるいをういてふるい、ふるい上に残った不燃物をいう。

塩基度① JIS R 5211により算出したもの (Al₂O₃+MgO+CaO)/SiO₂

塩基度② CaO/SiO₂

焼却施設焼却灰等の測定記録（富田工場・令和7年10月～令和8年3月）

測定対象：飛灰

試料採取位置：飛灰切出コンベヤ

| 試料採取年月日 | | R7.10.1 | R7.11.4 | R7.12.1 | | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|------|--|--|-----|
| 測定結果の得られた年月日 | | R7.11.7 | R7.12.8 | R8.1.7 | | | | 規制値 |
| アルキル水銀化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.0005 | - | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | | | |
| 水銀又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | 0.0005 | - | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | | | |
| カドミウム又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.005 | - | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 70 | - | | | |
| 鉛又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | 6.9 | 4.4 | 2.2 | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | 580 | 410 | 430 | | | |
| 有機燐化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | | | |
| 六価クロム化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | 0.26 | - | | | |
| クロム又はその化合物 | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | | | |
| 砒素又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.01 | - | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | | | |
| シアン化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.1 | - | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | | | |
| ポリ塩化ビフェニル | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | | | |
| 銅又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | 0.08 | 0.06 | 0.02 | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | 430 | 360 | 340 | | | |
| 亜鉛又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | | | |
| ニッケル又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | | | |
| ふっ化物 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | | | |
| ジクロロメタン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | |
| 四塩化炭素 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | |
| トリクロロエチレン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | |
| テトラクロロエチレン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | |
| 1,3-ジクロロプロパン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | |
| 1,4-ジオキサン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | |
| チウラム | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | |
| シマジン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | |
| チオベンカルブ | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | |
| ベンゼン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | |
| セレン又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | 0.02 | - | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | | | |
| ほう素又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | |
| 熱灼減量 | % | - | - | - | | | | |
| 大型不燃物除去後の熱灼減量 | % | - | - | - | | | | |
| 単位容積重量（乾ベース） | kg/m ³ | - | 610 | - | | | | |
| 単位容積重量（湿ベース） | kg/m ³ | - | 610 | - | | | | |
| 水分 | % | - | <0.1 | - | | | | |
| 大型不燃物の割合 | % | - | - | - | | | | |
| 検液の水素イオン濃度 | — | - | 12.7 | - | | | | |
| 塩基度① | — | - | 4.56 | - | | | | |
| SiO ₂ | % | - | 9.50 | - | | | | |
| Al ₂ O ₃ | % | - | 4.73 | - | | | | |
| MgO | % | - | 1.794 | - | | | | |
| CaO | % | - | 36.78 | - | | | | |
| 塩基度② | — | - | 3.87 | - | | | | |

備考：大型不燃物とは、乾燥後の試料を孔眼寸法約10mmのふるいをういてふるい、ふるい上に残った不燃物をいう。

塩基度① JIS R 5211により算出したもの (Al₂O₃+MgO+CaO)/SiO₂

塩基度② CaO/SiO₂

焼却施設焼却灰等の測定記録（富田工場・令和7年4月～9月）

測定対象：飛灰処理物
 試料採取位置：養生コンベヤ

| 試料採取年月日 | | R7. 4. 1 | R7. 5. 26 | R7. 6. 2 | R7. 7. 1 | R7. 8. 1 | R7. 9. 1 | 規制値 |
|-----------------|------|-------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 測定結果の得られた年月日 | | R7. 5. 12 | R7. 7. 7 | R7. 7. 7 | R7. 8. 4 | R7. 9. 11 | R7. 10. 1 | |
| アルキル水銀化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.0005 | - | - | <0.0005 | 検出されないこと |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | - | - | |
| 水銀又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.0005 | - | - | <0.0005 | 0.005 |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 1.6 | - | - | 1.0 | |
| カドミウム又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.005 | - | - | <0.005 | 0.09 |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 45 | - | - | 63 | |
| 鉛又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3 |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | 740 | 350 | 330 | 420 | 410 | |
| 有機燐化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | - | - | |
| 六価クロム化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.04 | - | - | <0.04 | 1.5 |
| クロム又はその化合物 | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 110 | - | - | 110 | |
| 砒素又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.01 | - | - | <0.01 | 0.3 |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 4.5 | - | - | 2.7 | |
| シアン化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.1 | - | - | <0.1 | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | - | - | |
| ポリ塩化ビフェニル | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | - | - | |
| 銅又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | - | - | |
| 亜鉛又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | - | - | |
| ニッケル又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | - | - | |
| ふっ化物 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | - | - | |
| ジクロロメタン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| 四塩化炭素 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| 1,2-ジクロロエタン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| トリクロロエチレン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| テトラクロロエチレン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| 1,3-ジクロロプロパン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| 1,4-ジオキサン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | 0.5 |
| チウラム | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| シマジン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| チオベンカルブ | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| ベンゼン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| セレン又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.3 |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 0.7 | - | - | 0.5 | |
| ほう素又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | - | - | |
| 熱灼減量 | | % | - | - | - | - | - | |
| 大型不燃物除去後の熱灼減量 | | % | - | - | - | - | - | |
| 単位容積重量（乾ベース） | | kg/m ³ | 800 | 910 | 800 | 830 | 850 | 780 |
| 単位容積重量（湿ベース） | | kg/m ³ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 950 |
| 水分 | | % | 22.2 | 16.8 | 20.7 | 19.3 | 18.0 | 20.1 |
| 大型不燃物の割合 | | % | - | - | - | - | - | - |
| 検液の水素イオン濃度 | | — | 12.6 | 12.3 | 12.4 | 12.2 | 12.1 | 12.2 |
| 塩基度① | | — | - | - | - | - | - | - |
| 塩基度② | | — | - | - | - | - | - | - |

備考：大型不燃物とは、乾燥後の試料を孔眼寸法約10mmのふるいをういてふるい、ふるい上に残った不燃物をいう。
 塩基度① JIS R 5211により算出したもの (Al₂O₃+MgO+CaO)/SiO₂
 塩基度② CaO/SiO₂

焼却施設焼却灰等の測定記録（富田工場・令和7年10月～令和8年3月）

測定対象：飛灰処理物

試料採取位置：養生コンベヤ

| 試料採取年月日 | | R7.10.1 | R7.11.4 | R7.12.1 | | | | | |
|-----------------|------|-------------------|---------|---------|-------|--|--|--|----------|
| 測定結果の得られた年月日 | | R7.11.7 | R7.12.8 | R8.1.7 | | | | | 規制値 |
| アルキル水銀化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.0005 | - | | | | 検出されないこと |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | <0.01 | - | | | | |
| 水銀又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | 0.0006 | - | | | | 0.005 |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 3.6 | - | | | | |
| カドミウム又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.005 | - | | | | 0.09 |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 65 | - | | | | |
| 鉛又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | 0.3 |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | 510 | 390 | 400 | | | | |
| 有機燐化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.1 | - | | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | | | | |
| 六価クロム化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.04 | - | | | | 1.5 |
| クロム又はその化合物 | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 86 | - | | | | |
| 砒素又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.01 | - | | | | 0.3 |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 3.9 | - | | | | |
| シアン化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <0.1 | - | | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | <0.1 | - | | | | |
| ポリ塩化ビフェニル | 溶出試験 | mg/L | - | <0.0005 | - | | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | <0.01 | - | | | | |
| 銅又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 340 | - | | | | |
| 亜鉛又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 4,200 | - | | | | |
| ニッケル又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 32 | - | | | | |
| ふっ化物 | 溶出試験 | mg/L | - | 2.7 | - | | | | |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | - | - | | | | |
| ジクロロメタン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | | |
| 四塩化炭素 | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | | |
| トリクロロエチレン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | | |
| テトラクロロエチレン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | | |
| 1,4-ジオキサン | 溶出試験 | mg/L | - | <0.05 | - | | | | 0.5 |
| チウラム | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | | |
| シマジン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | | |
| チオベンカルブ | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | | |
| ベンゼン | 溶出試験 | mg/L | - | - | - | | | | |
| セレン又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | 0.01 | - | | | | 0.3 |
| | 成分試験 | mg/kg-乾 | - | 0.8 | - | | | | |
| ほう素又はその化合物 | 溶出試験 | mg/L | - | <1 | - | | | | |
| 熱灼減量 | | % | - | 4.5 | - | | | | |
| 大型不燃物除去後の熱灼減量 | | % | - | 4.5 | - | | | | |
| 単位容積重量（乾ベース） | | kg/m ³ | 830 | 890 | 810 | | | | |
| 単位容積重量（湿ベース） | | kg/m ³ | 1,000 | 1,000 | 1000 | | | | |
| 水分 | | % | 21.6 | 18.6 | 20.8 | | | | |
| 大型不燃物の割合 | | % | - | <0.1 | - | | | | |
| 検液の水素イオン濃度 | | — | 12.1 | 12.5 | 12.7 | | | | |
| 塩基度① | | — | - | - | - | | | | |
| 塩基度② | | — | - | - | - | | | | |

備考：大型不燃物とは、乾燥後の試料を孔眼寸法約10mmのふるいをういてふるい、ふるい上に残った不燃物をいう。

塩基度① JIS R 5211により算出したもの (Al₂O₃+MgO+CaO)/SiO₂

塩基度② CaO/SiO₂

焼却施設悪臭の測定記録（富田工場・令和7年度）

測定対象 : 大気

試料採取位置：敷地境界風下

| 試料採取年月日 | | R7. 7. 30 | 規制値 | |
|--------------|--------------|------------|---------|-------|
| 測定結果の得られた年月日 | | R7. 10. 31 | | |
| 特定悪臭物質 | アンモニア | ppm | <0.1 | 1 |
| | メチルメルカプタン | ppm | <0.0001 | 0.002 |
| | 硫化水素 | ppm | <0.0005 | 0.02 |
| | 硫化メチル | ppm | <0.0001 | 0.01 |
| | 二硫化メチル | ppm | <0.0003 | 0.009 |
| | トリメチルアミン | ppm | <0.0001 | 0.005 |
| | アセトアルデヒド | ppm | <0.002 | 0.05 |
| | プロピオンアルデヒド | ppm | <0.002 | 0.05 |
| | ノルマルブチルアルデヒド | ppm | <0.001 | 0.009 |
| | イソブチルアルデヒド | ppm | <0.0009 | 0.02 |
| | ノルマルバレルアルデヒド | ppm | <0.002 | 0.009 |
| | イソバレルアルデヒド | ppm | <0.0005 | 0.003 |
| | イソブタノール | ppm | <0.01 | 0.9 |
| | 酢酸エチル | ppm | <0.3 | 3 |
| | メチルイソブチルケトン | ppm | <0.2 | 1 |
| | トルエン | ppm | <0.9 | 10 |
| | スチレン | ppm | <0.03 | 0.4 |
| | キシレン | ppm | <0.1 | 1 |
| | プロピオン酸 | ppm | <0.005 | 0.03 |
| | ノルマル酪酸 | ppm | <0.0002 | 0.001 |
| ノルマル吉草酸 | ppm | <0.0002 | 0.0009 | |
| イソ吉草酸 | ppm | <0.0002 | 0.001 | |
| 臭気指数 | — | 注)16 | 13 | |
| 天候 | — | 晴 | — | |
| 気温 | ℃ | 34.4 | — | |
| 湿度 | % | 51 | — | |
| 風向 | — | 南 | — | |
| 風速 | m/s | 0.5~1.2 | — | |

備考：臭気指数の規制値の欄の値は、「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例」に基づく悪臭対策指導指針の指導基準値

注)臭気指数が名古屋市の指導基準値に適合しませんでした。工場及び試料採取位置周辺の状況を確認しましたが、異常はありませんでした。今後も注視します。