

処分した廃棄物の種類と数量の記録（富田工場・令和8年度）

単位：トン

処分した年月	種類		数量
令和8年 4月	一般廃棄物	可燃ごみ	7,652.77
5月	一般廃棄物	可燃ごみ	9,209.49
6月	一般廃棄物	可燃ごみ	
7月	一般廃棄物	可燃ごみ	
8月	一般廃棄物	可燃ごみ	
9月	一般廃棄物	可燃ごみ	
10月	一般廃棄物	可燃ごみ	
11月	一般廃棄物	可燃ごみ	
12月	一般廃棄物	可燃ごみ	
令和9年 1月	一般廃棄物	可燃ごみ	
2月	一般廃棄物	可燃ごみ	
3月	一般廃棄物	可燃ごみ	
合計			16,862.26

冷却設備と排ガス処理設備にたい積したばいじん除去の記録（富田工場・令和8年度）

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去をおこなった年月日

冷却設備	運転日は払落しを実施。休炉時は内部清掃を実施。
排ガス処理設備	運転日は払落しを実施。休炉時は内部清掃を実施。

焼却炉運転実績

年月	令和8年									令和9年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	1 ■■■■■	15										
2号炉	9 ■■■■■	31										
3号炉	9 ■	14 31 ■■■										

注) ■ 運転日

焼却施設排ガスの測定記録（富田工場・令和8年度）

測定対象炉：1号炉

排ガス採取位置：煙突

排ガス採取年月日		R8.4.17						
測定結果の得られた年月日		R8.5.15					規制値	管理値
湿り排ガス量	m ³ /h	41,020						
乾き排ガス量	m ³ /h	29,120						
水分量	%	29.0						
排ガス温度	℃	205						
ばいじん	g/m ³	<0.002					0.04	0.01
硫黄酸化物	量	m ³ /h	0.14				7.840	
	濃度	ppm	2.9					10
窒素酸化物	ppm	16					250	25
塩化水素	mg/m ³	6					700	
	ppm	3.7						10
全水銀	μg/m ³	0.18					50	30
ガス状水銀	μg/m ³	0.18						
粒子状水銀	μg/m ³	<0.003						
アンモニア	ppm	-						
一酸化炭素	ppm	3						30
二酸化炭素	%	7.4						
酸素	%	6.3						

測定対象炉：2号炉

排ガス採取位置：煙突

排ガス採取年月日								
測定結果の得られた年月日							規制値	管理値
湿り排ガス量	m ³ /h							
乾き排ガス量	m ³ /h							
水分量	%							
排ガス温度	℃							
ばいじん	g/m ³						0.04	0.01
硫黄酸化物	量	m ³ /h					7.840	
	濃度	ppm						10
窒素酸化物	ppm						250	25
塩化水素	mg/m ³						700	
	ppm							10
全水銀	μg/m ³						50	30
ガス状水銀	μg/m ³							
粒子状水銀	μg/m ³							
アンモニア	ppm							
一酸化炭素	ppm							30
二酸化炭素	%							
酸素	%							

測定対象炉：3号炉

排ガス採取位置：煙突

排ガス採取年月日								
測定結果の得られた年月日							規制値	管理値
湿り排ガス量	m ³ /h							
乾き排ガス量	m ³ /h							
水分量	%							
排ガス温度	℃							
ばいじん	g/m ³						0.04	0.01
硫黄酸化物	量	m ³ /h					7.840	
	濃度	ppm						10
窒素酸化物	ppm						250	25
塩化水素	mg/m ³						700	
	ppm							10
全水銀	μg/m ³						50	30
ガス状水銀	μg/m ³							
粒子状水銀	μg/m ³							
アンモニア	ppm							
一酸化炭素	ppm							30
二酸化炭素	%							
酸素	%							

備考：排ガス濃度（酸素濃度を除く）は、標準酸素濃度12%に換算した状態での濃度を示す。
一酸化炭素、二酸化炭素及び酸素濃度は、4時間平均値を示す。

焼却施設排水の測定記録（富田工場・令和8年4月～9月）

測定対象：放流水

試料採取位置：監視槽

試料採取年月日		R8. 4. 9						規制値
試料採取時間		10:27						
測定結果の得られた年月日		R8. 5. 21						
水素イオン濃度	—	7.6						5.0～9.0
生物化学的酸素要求量	mg/L	<0.5						600
化学的酸素要求量	mg/L	42						
浮遊物質	mg/L	<1						600
沃素消費量	mg/L	—						220
ノルマルキサン抽出物質含有量	mg/L	—						5鉍 30動植
銅含有量	mg/L	<0.01						3
亜鉛含有量	mg/L	0.07						2
クロム含有量	mg/L	—						2
フェノール類含有量	mg/L	—						5
溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1						10
溶解性マンガン含有量	mg/L	—						10
ふっ素及びその化合物	mg/L	<0.1						8
カドミウム及びその化合物	mg/L	—						0.03
シアン化合物	mg/L	<0.1						1
有機燐化合物	mg/L	—						1
鉛及びその化合物	mg/L	—						0.1
六価クロム化合物	mg/L	—						0.2
砒素及びその化合物	mg/L	—						0.1
水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物	mg/L	<0.0005						0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	—						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—						0.003
大腸菌数	CFU/mL	0						
塩化物イオン	mg/L	2,900						
窒素含有量	mg/L	—						
燐含有量	mg/L	—						
トリクロロエチレン	mg/L	—						0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	—						0.1
ジクロロメタン	mg/L	—						0.2
四塩化炭素	mg/L	—						0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—						0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—						1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—						0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—						3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—						0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—						0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	—						0.5
チウラム	mg/L	—						0.06
シマジン	mg/L	—						0.03
チオベンカルブ	mg/L	—						0.2
ベンゼン	mg/L	—						0.1
セレン及びその化合物	mg/L	—						0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	<1						10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—						
アンモニア及びアンモニウム化合物	mg/L	—						
電気伝導率	mS/m	1,100						
気 温	℃	15.5						
水 温	℃	21.8						45
色 相	—	淡黄色						
臭 気	—	無臭						
透 視 度	度	>50						
簡 易 pH	—	8.0						

備考：ノルマルキサン抽出物質含有量の規制値について、〔5鉍〕とは鉍物油が5ppm、〔30動植〕とは動植物油が30ppmを示す。
当該期間において、放流水は工場内で全量再利用しています。

焼却施設焼却灰等の測定記録（富田工場・令和8年4月～9月）

測定対象：焼却灰

試料採取位置：灰冷却装置

試料採取年月日			R8. 4. 1						
測定結果の得られた年月日			R8. 5. 7						規制値
アルキル水銀化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
水銀又はその化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
カドミウム又はその化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
鉛又はその化合物	溶出試験	mg/L	<0. 01						
	成分試験	mg/kg-乾	130						
有機燐化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
六価クロム化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
クロム又はその化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
砒素又はその化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
シアン化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
ポリ塩化ビフェニル	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
銅又はその化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
亜鉛又はその化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
ニッケル又はその化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
ふっ化物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
ジクロロメタン	溶出試験	mg/L	-						
四塩化炭素	溶出試験	mg/L	-						
1,2-ジクロロエタン	溶出試験	mg/L	-						
1,1-ジクロロエチレン	溶出試験	mg/L	-						
シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出試験	mg/L	-						
1,1,1-トリクロロエタン	溶出試験	mg/L	-						
1,1,2-トリクロロエタン	溶出試験	mg/L	-						
トリクロロエチレン	溶出試験	mg/L	-						
テトラクロロエチレン	溶出試験	mg/L	-						
1,3-ジクロロプロパン	溶出試験	mg/L	-						
1,4-ジオキサン	溶出試験	mg/L	-						
チウラム	溶出試験	mg/L	-						
シマジン	溶出試験	mg/L	-						
チオベンカルブ	溶出試験	mg/L	-						
ベンゼン	溶出試験	mg/L	-						
セレン又はその化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
ほう素又はその化合物	溶出試験	mg/L	-						
熱灼減量	%	4. 6							10
大型不燃物除去後の熱灼減量	%	5. 7							
単位容積重量（乾ベース）	kg/m ³	950							
単位容積重量（湿ベース）	kg/m ³	1, 100							
水分	%	27. 1							
大型不燃物の割合	%	18. 5							
検液の水素イオン濃度	—	12. 4							
塩基度①	—	-							
SiO ₂	%	-							
Al ₂ O ₃	%	-							
MgO	%	-							
CaO	%	-							
塩基度②	—	-							

備考：大型不燃物とは、乾燥後の試料を孔眼寸法約10mmのふるいを用いてふるい、ふるい上に残った不燃物をいう。

塩基度① JIS R 5211により算出したもの (Al₂O₃+MgO+CaO)/SiO₂塩基度② CaO/SiO₂

焼却施設焼却灰等の測定記録（富田工場・令和8年4月～9月）

測定対象：飛灰

試料採取位置：飛灰切出コンベヤ

試料採取年月日			R8. 4. 1						
測定結果の得られた年月日			R8. 5. 7						規制値
アルキル水銀化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
水銀又はその化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	2.7						
カドミウム又はその化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
鉛又はその化合物	溶出試験	mg/L	4.1						
	成分試験	mg/kg-乾	550						
有機燐化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
六価クロム化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
クロム又はその化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
砒素又はその化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
シアン化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
ポリ塩化ビフェニル	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
銅又はその化合物	溶出試験	mg/L	0.05						
	成分試験	mg/kg-乾	410						
亜鉛又はその化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
ニッケル又はその化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
ふっ化物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
ジクロロメタン	溶出試験	mg/L	-						
四塩化炭素	溶出試験	mg/L	-						
1,2-ジクロロエタン	溶出試験	mg/L	-						
1,1-ジクロロエチレン	溶出試験	mg/L	-						
シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出試験	mg/L	-						
1,1,1-トリクロロエタン	溶出試験	mg/L	-						
1,1,2-トリクロロエタン	溶出試験	mg/L	-						
トリクロロエチレン	溶出試験	mg/L	-						
テトラクロロエチレン	溶出試験	mg/L	-						
1,3-ジクロロプロパン	溶出試験	mg/L	-						
1,4-ジオキサン	溶出試験	mg/L	-						
チウラム	溶出試験	mg/L	-						
シマジン	溶出試験	mg/L	-						
チオベンカルブ	溶出試験	mg/L	-						
ベンゼン	溶出試験	mg/L	-						
セレン又はその化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
ほう素又はその化合物	溶出試験	mg/L	-						
熱灼減量		%	-						
大型不燃物除去後の熱灼減量		%	-						
単位容積重量（乾ベース）		kg/m ³	-						
単位容積重量（湿ベース）		kg/m ³	-						
水分		%	-						
大型不燃物の割合		%	-						
検液の水素イオン濃度		—	-						
塩基度①		—	-						
SiO ₂		%	-						
Al ₂ O ₃		%	-						
MgO		%	-						
CaO		%	-						
塩基度②		—	-						

備考：大型不燃物とは、乾燥後の試料を孔眼寸法約10mmのふるいを用いてふるい、ふるい上に残った不燃物をいう。

塩基度① JIS R 5211により算出したもの (Al₂O₃+MgO+CaO)/SiO₂塩基度② CaO/SiO₂

焼却施設焼却灰等の測定記録（富田工場・令和8年4月～9月）

測定対象：飛灰処理物

試料採取位置：養生コンベヤ

試料採取年月日			R8. 4. 1						規制値
測定結果の得られた年月日			R8. 5. 7						
アルキル水銀化合物	溶出試験	mg/L	-						検出されないこと
	成分試験	mg/kg-乾	-						
水銀又はその化合物	溶出試験	mg/L	-						0.005
	成分試験	mg/kg-乾	-						
カドミウム又はその化合物	溶出試験	mg/L	-						0.09
	成分試験	mg/kg-乾	-						
鉛又はその化合物	溶出試験	mg/L	<0.01						0.3
	成分試験	mg/kg-乾	480						
有機燐化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
六価クロム化合物	溶出試験	mg/L	-						1.5
クロム又はその化合物	成分試験	mg/kg-乾	-						
砒素又はその化合物	溶出試験	mg/L	-						0.3
	成分試験	mg/kg-乾	-						
シアン化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
ポリ塩化ビフェニル	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
銅又はその化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
亜鉛又はその化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
ニッケル又はその化合物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
ふっ化物	溶出試験	mg/L	-						
	成分試験	mg/kg-乾	-						
ジクロロメタン	溶出試験	mg/L	-						
四塩化炭素	溶出試験	mg/L	-						
1,2-ジクロロエタン	溶出試験	mg/L	-						
1,1-ジクロロエチレン	溶出試験	mg/L	-						
シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出試験	mg/L	-						
1,1,1-トリクロロエタン	溶出試験	mg/L	-						
1,1,2-トリクロロエタン	溶出試験	mg/L	-						
トリクロロエチレン	溶出試験	mg/L	-						
テトラクロロエチレン	溶出試験	mg/L	-						
1,3-ジクロロプロペン	溶出試験	mg/L	-						
1,4-ジオキサン	溶出試験	mg/L	-						0.5
チウラム	溶出試験	mg/L	-						
シマジン	溶出試験	mg/L	-						
チオベンカルブ	溶出試験	mg/L	-						
ベンゼン	溶出試験	mg/L	-						
セレン又はその化合物	溶出試験	mg/L	-						0.3
	成分試験	mg/kg-乾	-						
ほう素又はその化合物	溶出試験	mg/L	-						
熱灼減量	%	-							
大型不燃物除去後の熱灼減量	%	-							
単位容積重量（乾ベース）	kg/m ³	830							
単位容積重量（湿ベース）	kg/m ³	1,000							
水分	%	22.5							
大型不燃物の割合	%	-							
検液の水素イオン濃度	—	12.5							
塩基度①	—	-							
塩基度②	—	-							

備考：大型不燃物とは、乾燥後の試料を孔眼寸法約10mmのふるいを用いてふるい、ふるい上に残った不燃物をいう。

塩基度① JIS R 5211により算出したもの $(\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{MgO} + \text{CaO})/\text{SiO}_2$

塩基度② CaO/SiO_2