

# 最終処分場の残余容量の記録

最終処分場名:愛岐処分場

単位: m<sup>3</sup>

|                  |         |
|------------------|---------|
| 残余容量(令和8年4月1日現在) | 368,300 |
|------------------|---------|

埋立てた廃棄物の種類及び数量の記録(令和8年度)

最終処分場名:愛岐処分場

単位:トン

| 区分           | 種 類    |         | 数 量    |          |      |      |      |      |
|--------------|--------|---------|--------|----------|------|------|------|------|
|              |        |         | 4月     | 5月       | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   |
| 搬入量          | 一般廃棄物  | 焼却灰     | 356.22 | 810.20   |      |      |      |      |
|              |        | 不燃物等    | 153.70 | 295.60   |      |      |      |      |
|              |        | 多治見市焼却灰 | 105.82 | 105.82   |      |      |      |      |
|              | 合計     |         | 615.74 | 1,211.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 搬出量          | 小規模破碎等 |         | 54.48  | 70.25    |      |      |      |      |
| 埋立量（搬入量－搬出量） |        |         | 561.26 | 1,141.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

単位:トン

| 区分           | 種 類    |         | 数 量  |      |      |      |      |      |
|--------------|--------|---------|------|------|------|------|------|------|
|              |        |         | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   |
| 搬入量          | 一般廃棄物  | 焼却灰     |      |      |      |      |      |      |
|              |        | 不燃物等    |      |      |      |      |      |      |
|              |        | 多治見市焼却灰 |      |      |      |      |      |      |
|              | 合計     |         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 搬出量          | 小規模破碎等 |         |      |      |      |      |      |      |
| 埋立量（搬入量－搬出量） |        |         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 最終処分場水質検査の記録（地下水連続測定）

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 1時間値の月間平均値 | 6.7 |
| 1時間値の月間最大値 | 6.8 |
| 1時間値の月間最小値 | 6.7 |
| 測定時間       | 720 |

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.7 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.8 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.7 |

[illegible]

## 最終処分場水質検査の記録（地下水連続測定）

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 1時間値の月間平均値 | 6.7 |
| 1時間値の月間最大値 | 6.8 |
| 1時間値の月間最小値 | 6.6 |
| 測定時間       | 744 |

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.7 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.7 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.7 |

[illegible]

## 最終処分場水質検査の記録（地下水連続測定）

单位 mS/m

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 30.7 |
| 1時間値の月間最大値 | 32.1 |
| 1時間値の月間最小値 | 29.7 |
| 測定時間       | 720  |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 30.7 |
| 日平均値の月間最大値 | 31.9 |
| 日平均値の月間最小値 | 30.0 |

|     | 1日   | 2日   | 3日   | 4日   | 5日   | 6日   | 7日   | 8日   | 9日   | 10日  | 11日  | 12日  | 13日  | 14日  | 15日  | 16日  | 17日  | 18日  | 19日  | 20日  | 21日  | 22日  | 23日  | 24日  | 25日  | 26日  | 27日  | 28日  | 29日  | 30日  | 31日 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 0時  | 31.8 | 32.0 | 31.7 | 31.7 | 31.4 | 31.4 | 31.2 | 31.3 | 31.2 | 31.0 | 31.1 | 31.0 | 30.9 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.4 | 30.2 | 30.1 | 30.3 | 30.5 | 30.3 | 30.5 | 30.3 | 30.3 | 30.1 | 30.2 | 30.1 | 30.0 | -   |
| 1時  | 31.9 | 32.0 | 31.7 | 31.6 | 31.4 | 31.4 | 31.1 | 31.3 | 31.2 | 31.0 | 31.1 | 31.0 | 30.9 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.4 | 30.2 | 30.1 | 30.3 | 30.5 | 30.3 | 30.5 | 30.3 | 30.3 | 30.1 | 30.2 | 30.1 | 30.0 | -   |
| 2時  | 31.9 | 32.0 | 31.7 | 31.6 | 31.4 | 31.4 | 31.1 | 31.4 | 31.2 | 31.0 | 31.1 | 31.0 | 30.9 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.4 | 30.2 | 30.1 | 30.3 | 30.5 | 30.3 | 30.5 | 30.3 | 30.3 | 30.1 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | -   |
| 3時  | 31.9 | 32.0 | 31.7 | 31.6 | 31.4 | 31.4 | 31.1 | 31.3 | 31.2 | 31.0 | 31.1 | 31.0 | 30.9 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.4 | 30.3 | 30.1 | 30.4 | 30.5 | 30.3 | 30.5 | 30.3 | 30.3 | 30.1 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | -   |
| 4時  | 31.9 | 32.0 | 31.7 | 31.6 | 31.4 | 31.3 | 31.1 | 31.3 | 31.2 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 30.9 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.4 | 30.2 | 30.1 | 30.4 | 30.6 | 30.3 | 30.5 | 30.3 | 30.3 | 30.1 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | -   |
| 5時  | 31.9 | 32.0 | 31.7 | 31.6 | 31.4 | 31.3 | 31.1 | 31.3 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 31.0 | 30.9 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.4 | 30.2 | 30.1 | 30.4 | 30.5 | 30.3 | 30.5 | 30.3 | 30.3 | 30.1 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | -   |
| 6時  | 31.9 | 32.0 | 31.7 | 31.6 | 31.4 | 31.3 | 31.1 | 31.3 | 31.2 | 31.1 | 31.0 | 31.0 | 30.9 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.4 | 30.2 | 30.1 | 30.4 | 30.5 | 30.3 | 30.5 | 30.3 | 30.3 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.0 | -   |
| 7時  | 31.8 | 32.0 | 31.7 | 31.6 | 31.4 | 31.3 | 31.1 | 31.3 | 31.1 | 31.1 | 31.0 | 31.0 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 30.5 | 30.4 | 30.2 | 30.0 | 30.3 | 30.5 | 30.3 | 30.5 | 30.3 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | -   |
| 8時  | 31.8 | 31.9 | 31.7 | 31.5 | 31.4 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 31.0 | 31.1 | 31.0 | 30.9 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 30.6 | 30.5 | 30.3 | 30.1 | 30.0 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 30.5 | 30.3 | 30.2 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | -   |
| 9時  | 31.8 | 31.9 | 31.7 | 31.5 | 31.4 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 30.9 | 31.1 | 30.9 | 30.8 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.4 | 30.2 | 30.0 | 30.1 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 30.5 | 30.3 | 30.1 | 30.1 | 29.9 | 30.0 | 30.0 | -   |
| 10時 | 32.1 | 31.9 | 31.6 | 31.5 | 31.3 | 31.1 | 31.2 | 31.0 | 30.9 | 31.2 | 30.9 | 30.8 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 30.6 | 30.4 | 30.2 | 29.9 | 30.2 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.4 | 30.2 | 30.0 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | -   |
| 11時 | 32.1 | 31.7 | 31.5 | 31.5 | 31.3 | 31.0 | 31.2 | 30.9 | 30.8 | 31.2 | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.3 | 30.1 | 29.8 | 30.1 | 30.3 | 30.2 | 30.3 | 30.4 | 30.2 | 30.0 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | -   |
| 12時 | 31.9 | 31.7 | 31.4 | 31.5 | 31.3 | 30.9 | 31.2 | 30.8 | 30.8 | 31.2 | 30.7 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.3 | 30.3 | 30.0 | 29.8 | 30.1 | 30.3 | 30.2 | 30.3 | 30.3 | 30.1 | 29.9 | 30.1 | 29.9 | 29.9 | 30.0 | -   |
| 13時 | 31.9 | 31.7 | 31.4 | 31.5 | 31.2 | 30.9 | 31.2 | 30.8 | 30.8 | 31.2 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 30.0 | 29.7 | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 30.3 | 30.0 | 29.9 | 30.0 | 29.8 | 30.0 | 29.9 | -   |
| 14時 | 31.9 | 31.7 | 31.3 | 31.5 | 31.2 | 30.9 | 31.2 | 30.8 | 30.9 | 31.1 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 30.2 | 30.2 | 30.0 | 29.7 | 30.0 | 30.1 | 30.2 | 30.3 | 30.3 | 30.1 | 29.9 | 30.0 | 29.9 | 30.0 | 30.0 | -   |
| 15時 | 31.9 | 31.7 | 31.4 | 31.5 | 31.2 | 31.0 | 31.2 | 30.8 | 30.9 | 31.1 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.0 | 29.8 | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 30.3 | 30.1 | 29.9 | 30.0 | 29.8 | 30.0 | 30.0 | -   |
| 16時 | 31.9 | 31.7 | 31.5 | 31.4 | 31.2 | 31.0 | 31.2 | 31.0 | 30.9 | 31.1 | 30.8 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.3 | 30.5 | 30.3 | 30.1 | 29.9 | 30.2 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.1 | 30.0 | 30.1 | 29.9 | 30.0 | 30.0 | -   |
| 17時 | 31.9 | 31.7 | 31.6 | 31.4 | 31.3 | 31.1 | 31.2 | 31.0 | 30.9 | 31.1 | 30.9 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.4 | 30.5 | 30.4 | 30.2 | 30.0 | 30.2 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 30.0 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | -   |
| 18時 | 31.9 | 31.7 | 31.6 | 31.4 | 31.3 | 31.1 | 31.3 | 31.1 | 31.0 | 31.1 | 30.9 | 30.8 | 30.6 | 30.7 | 30.5 | 30.6 | 30.4 | 30.2 | 30.0 | 30.2 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | -   |
| 19時 | 31.9 | 31.7 | 31.6 | 31.4 | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 31.1 | 31.0 | 31.1 | 31.0 | 30.8 | 30.6 | 30.7 | 30.5 | 30.6 | 30.4 | 30.2 | 30.0 | 30.3 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | -   |
| 20時 | 31.9 | 31.7 | 31.7 | 31.4 | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 31.1 | 31.0 | 31.1 | 31.0 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.4 | 30.2 | 30.1 | 30.3 | 30.5 | 30.3 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | -   |
| 21時 | 32.0 | 31.7 | 31.6 | 31.4 | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 31.2 | 31.0 | 31.1 | 31.0 | 30.9 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.4 | 30.2 | 30.1 | 30.3 | 30.5 | 30.3 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | -   |
| 22時 | 32.0 | 31.7 | 31.7 | 31.4 | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 31.2 | 31.0 | 31.1 | 31.0 | 30.9 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 30.4 | 30.2 | 30.1 | 30.3 | 30.5 | 30.3 | 30.5 | 30.4 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | -   |
| 23時 | 32.0 | 31.7 | 31.7 | 31.4 | 31.4 | 31.2 | 31.3 | 31.2 | 31.0 | 31.1 | 31.0 | 30.9 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.4 | 30.2 | 30.1 | 30.3 | 30.5 | 30.3 | 30.5 | 30.4 | 30.3 | 30.1 | 30.2 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | -   |
| 平均  | 31.9 | 31.8 | 31.6 | 31.5 | 31.3 | 31.2 | 31.2 | 31.1 | 31.0 | 31.1 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 30.4 | 30.2 | 30.0 | 30.1 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | -   |
| 最大  | 32.1 | 32.0 | 31.7 | 31.7 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 31.4 | 31.2 | 31.2 | 31.1 | 31.0 | 30.9 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 30.4 | 30.3 | 30.3 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.3 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | -   |
| 最小  | 31.8 | 31.7 | 31.3 | 31.4 | 31.2 | 30.9 | 31.1 | 30.8 | 30.8 | 31.0 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 30.0 | 29.7 | 30.0 | 30.1 | 30.2 | 30.3 | 30.3 | 30.0 | 29.9 | 30.0 | 29.8 | 29.9 | 29.9 | -   |
| 回数  | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | -   |

## 最終処分場水質検査の記録（地下水連続測定）

单位 mS/m

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 29.4 |
| 1時間値の月間最大値 | 30.4 |
| 1時間値の月間最小値 | 28.5 |
| 測定時間       | 744  |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 29.4 |
| 日平均値の月間最大値 | 30.1 |
| 日平均値の月間最小値 | 28.7 |

|     | 1日   | 2日   | 3日   | 4日   | 5日   | 6日   | 7日   | 8日   | 9日   | 10日  | 11日  | 12日  | 13日  | 14日  | 15日  | 16日  | 17日  | 18日  | 19日  | 20日  | 21日  | 22日  | 23日  | 24日  | 25日  | 26日  | 27日  | 28日  | 29日  | 30日  | 31日  |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0時  | 30.0 | 30.1 | 29.8 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 29.5 | 29.2 | 28.9 | 28.5 | 29.6 | 29.5 | 29.3 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.6 | 29.6 |
| 1時  | 30.0 | 30.1 | 29.8 | 29.4 | 29.7 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 29.6 | 29.2 | 28.9 | 28.5 | 29.6 | 29.5 | 29.3 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.6 | 29.6 |
| 2時  | 30.0 | 30.1 | 29.8 | 29.3 | 29.7 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 29.6 | 29.2 | 28.9 | 28.5 | 29.6 | 29.5 | 29.3 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.6 | 29.6 |
| 3時  | 30.0 | 30.1 | 29.8 | 29.3 | 29.7 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 29.5 | 29.2 | 28.9 | 28.5 | 29.6 | 29.5 | 29.3 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.6 | 29.6 |
| 4時  | 30.0 | 30.1 | 29.7 | 29.3 | 29.7 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.3 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 29.6 | 29.2 | 28.9 | 28.5 | 29.6 | 29.5 | 29.3 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.6 | 29.6 |
| 5時  | 30.0 | 30.1 | 29.7 | 29.3 | 29.7 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.3 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.6 | 29.2 | 28.8 | 28.5 | 29.6 | 29.5 | 29.3 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.6 | 29.6 |
| 6時  | 30.0 | 30.0 | 29.7 | 29.3 | 29.7 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.3 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 29.5 | 29.1 | 28.8 | 28.5 | 29.6 | 29.5 | 29.3 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.6 | 29.6 |
| 7時  | 30.0 | 30.0 | 29.7 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 29.3 | 29.4 | 29.2 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 29.5 | 29.1 | 28.8 | 28.5 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.4 | 29.6 | 29.6 |
| 8時  | 30.0 | 30.0 | 29.6 | 29.3 | 29.6 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.6 | 29.4 | 29.1 | 28.8 | 28.5 | 29.5 | 29.4 | 29.2 | 29.4 | 29.5 | 29.3 | 29.5 | 29.5 |
| 9時  | 30.0 | 29.9 | 29.6 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 29.2 | 29.3 | 29.1 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.4 | 29.1 | 28.7 | 28.9 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.5 |
| 10時 | 30.0 | 29.9 | 29.5 | 29.2 | 29.5 | 29.5 | 29.2 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.5 | 29.4 | 29.1 | 28.7 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.5 |
| 11時 | 30.0 | 29.9 | 29.5 | 29.2 | 29.5 | 29.5 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.5 | 29.3 | 29.1 | 28.6 | 29.6 | 29.5 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.5 |
| 12時 | 30.0 | 29.8 | 29.5 | 29.2 | 29.5 | 29.5 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.3 | 29.1 | 28.6 | 29.6 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| 13時 | 29.9 | 29.8 | 29.5 | 29.2 | 29.4 | 29.5 | 29.1 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.4 | 29.2 | 29.1 | 28.6 | 29.6 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| 14時 | 30.4 | 29.7 | 29.5 | 29.6 | 29.4 | 29.4 | 29.1 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.4 | 29.4 | 29.2 | 29.1 | 28.6 | 29.6 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| 15時 | 30.3 | 29.8 | 29.5 | 29.7 | 29.4 | 29.4 | 29.1 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.2 | 29.1 | 28.6 | 29.6 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| 16時 | 30.1 | 29.8 | 29.5 | 29.7 | 29.5 | 29.4 | 29.1 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.2 | 29.1 | 28.6 | 29.6 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.5 |
| 17時 | 30.1 | 29.8 | 29.5 | 29.7 | 29.5 | 29.4 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 29.1 | 28.6 | 29.6 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| 18時 | 30.1 | 29.8 | 29.5 | 29.7 | 29.5 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 29.0 | 28.6 | 29.6 | 29.5 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.5 |
| 19時 | 30.1 | 29.8 | 29.5 | 29.7 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.6 | 29.5 | 29.3 | 29.0 | 28.5 | 29.6 | 29.5 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| 20時 | 30.1 | 29.8 | 29.4 | 29.7 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | 29.3 | 29.0 | 28.5 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| 21時 | 30.1 | 29.8 | 29.4 | 29.7 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 29.7 | 29.5 | 29.3 | 29.0 | 28.5 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.6 | 29.6 | 29.5 |
| 22時 | 30.1 | 29.8 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 29.3 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 29.6 | 29.3 | 29.0 | 28.5 | 29.6 | 29.5 | 29.3 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.6 | 29.6 | 29.5 |
| 23時 | 30.1 | 29.8 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 29.6 | 29.2 | 28.9 | 28.5 | 29.6 | 29.5 | 29.3 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
| 平均  | 30.1 | 29.9 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.4 | 29.1 | 28.7 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.5 |
| 最大  | 30.4 | 30.1 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 29.7 | 29.6 | 29.2 | 28.9 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
| 最小  | 29.9 | 29.7 | 29.4 | 29.2 | 29.4 | 29.4 | 29.1 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.4 | 29.2 | 28.9 | 28.5 | 28.5 | 29.4 | 29.3 | 29.2 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 29.4 |
| 回数  | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   |

## 最終処分場水質検査の記録（地下水連続測定）

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 1時間値の月間平均値 | 5.9 |
| 1時間値の月間最大値 | 6.0 |
| 1時間値の月間最小値 | 5.8 |
| 測定時間       | 720 |

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 5.9 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.0 |
| 日平均値の月間最小値 | 5.9 |

[illegible]

## 最終処分場水質検査の記録（地下水連続測定）

\*月間統計

|            |     |
|------------|-----|
| 1時間値の月間平均値 | 6.0 |
| 1時間値の月間最大値 | 6.0 |
| 1時間値の月間最小値 | 5.9 |
| 測定時間       | 744 |

|            |     |
|------------|-----|
| 日平均値の月間平均値 | 6.0 |
| 日平均値の月間最大値 | 6.0 |
| 日平均値の月間最小値 | 6.0 |

[illegible]

## 最終処分場水質検査の記録（地下水連続測定）

单位 mS/m

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 16.9 |
| 1時間値の月間最大値 | 18.1 |
| 1時間値の月間最小値 | 16.2 |
| 測定時間       | 720  |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 16.9 |
| 日平均値の月間最大値 | 17.9 |
| 日平均値の月間最小値 | 16.2 |

|     | 1日   | 2日   | 3日   | 4日   | 5日   | 6日   | 7日   | 8日   | 9日   | 10日  | 11日  | 12日  | 13日  | 14日  | 15日  | 16日  | 17日  | 18日  | 19日  | 20日  | 21日  | 22日  | 23日  | 24日  | 25日  | 26日  | 27日  | 28日  | 29日  | 30日  | 31日  |      |   |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 0時  | 18.0 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 17.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | -    |      |   |
| 1時  | 18.0 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | -    |      |   |
| 2時  | 18.0 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | -    |   |
| 3時  | 18.0 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | -    |   |
| 4時  | 18.0 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | -    |   |
| 5時  | 18.1 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | -    |   |
| 6時  | 18.1 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | -    |   |
| 7時  | 18.1 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | -    |   |
| 8時  | 18.1 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | -    |   |
| 9時  | 18.1 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.7 | 16.3 | 16.2 | -    |   |
| 10時 | 18.1 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | - |
| 11時 | 18.1 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | - |
| 12時 | 18.1 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | -    |   |
| 13時 | 18.1 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | -    |   |
| 14時 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | -    |   |
| 15時 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | - |
| 16時 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | -    |   |
| 17時 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.8 | 16.2 | 16.2 | -    |   |
| 18時 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | -    |   |
| 19時 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | -    |   |
| 20時 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | -    |   |
| 21時 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | -    |   |
| 22時 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | -    |   |
| 23時 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | -    |   |
| 平均  | 17.9 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | -    |      |   |
| 最大  | 18.1 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 17.4 | 16.8 | 16.3 | 16.2 | -    |   |
| 最小  | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | -    |   |
| 回数  | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | -    |   |

## 最終処分場水質検査の記録（地下水連続測定）

\*月間統計

|            |      |
|------------|------|
| 1時間値の月間平均値 | 15.9 |
| 1時間値の月間最大値 | 16.6 |
| 1時間値の月間最小値 | 15.6 |
| 測定時間       | 744  |

|            |      |
|------------|------|
| 日平均値の月間平均値 | 15.9 |
| 日平均値の月間最大値 | 16.4 |
| 日平均値の月間最小値 | 15.7 |

|     | 1日   | 2日   | 3日   | 4日   | 5日   | 6日   | 7日   | 8日   | 9日   | 10日  | 11日  | 12日  | 13日  | 14日  | 15日  | 16日  | 17日  | 18日  | 19日  | 20日  | 21日  | 22日  | 23日  | 24日  | 25日  | 26日  | 27日  | 28日  | 29日  | 30日  | 31日  |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0時  | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 1時  | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 2時  | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 3時  | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 |
| 4時  | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 |
| 5時  | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 |
| 6時  | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 |
| 7時  | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 |
| 8時  | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 9時  | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 10時 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 11時 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 12時 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 13時 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 14時 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 15時 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 16時 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 17時 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 18時 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 19時 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 20時 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 21時 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 22時 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 23時 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 平均  | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 最大  | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 15.9 |
| 最小  | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| 回数  | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   |

様式処 3号

No.1-1

## 最終処分場水質検査の記録

記録年度：令和 8年度

最終処分場名：愛岐処分場

測定対象：放流水

試料採取場所：放流口

|                                    |          |         |  |  |  |  |  |                                  |          |
|------------------------------------|----------|---------|--|--|--|--|--|----------------------------------|----------|
| 試料採取年月日                            |          | R8.4.9  |  |  |  |  |  |                                  |          |
| 測定結果の得られた年月日                       |          | R8.5.7  |  |  |  |  |  | 規制値                              | 管理値      |
| 水素イオン濃度                            | -        | 6.8     |  |  |  |  |  | 5.8~8.6                          | 5.8~8.6  |
| 生物化学的酸素要求量                         | mg/l     | 0.6     |  |  |  |  |  | 60                               | 20       |
| 化学的酸素要求量                           | mg/l     | 1.5     |  |  |  |  |  | -                                | -        |
| 浮遊物質                               | mg/l     | < 1     |  |  |  |  |  | 60                               | 10       |
| 大腸菌数                               | CFU/ml   | 0       |  |  |  |  |  | 3,000                            | 3,000    |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量                    | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 30                               | 30       |
| フェノール類含有量                          | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 5                                | 5        |
| 銅含有量                               | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 3                                | 3        |
| 亜鉛含有量                              | mg/l     | 0.03    |  |  |  |  |  | 2                                | 2        |
| 溶解性鉄含有量                            | mg/l     | 0.22    |  |  |  |  |  | 10                               | 10       |
| 溶解性マンガン含有量                         | mg/l     | 0.04    |  |  |  |  |  | 10                               | 10       |
| クロム含有量                             | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 2                                | 2        |
| 弗素含有量                              | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 15                               | 15       |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 0.03                             | 0.03     |
| 鉛及びその化合物                           | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 0.1                              | 0.1      |
| シアン化合物                             | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 1                                | 1        |
| 六価クロム化合物                           | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 0.5                              | 0.5      |
| 砒素及びその化合物                          | mg/l     | < 0.005 |  |  |  |  |  | 0.1                              | 0.1      |
| 全水銀                                | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 0.005                            | 0.005    |
| アルキル水銀化合物                          | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 検出されないこと                         | 検出されないこと |
| 有機燐化合物                             | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 1                                | 1        |
| P C B                              | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 0.003                            | 0.003    |
| 窒素含有量                              | mg/l     | 1.8     |  |  |  |  |  | 120 (60)                         | 20       |
| 燐含有量                               | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 16 (8)                           | 16 (8)   |
| 塩化物イオン                             | mg/l     | 2,800   |  |  |  |  |  | -                                | -        |
| 電気伝導率                              | mS/m     | 880     |  |  |  |  |  | -                                | -        |
| トリクロロエチレン                          | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 0.3                              | 0.3      |
| テトラクロロエチレン                         | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 0.1                              | 0.1      |
| 1,1,1-トリクロロエタン                     | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 3                                | 3        |
| 四塩化炭素                              | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 0.02                             | 0.02     |
| ジクロロメタン                            | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 0.2                              | 0.2      |
| 1,2-ジクロロエタン                        | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 0.04                             | 0.04     |
| 1,1,2-トリクロロエタン                     | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 0.06                             | 0.06     |
| 1,1-ジクロロエチレン                       | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 1                                | 1        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン                    | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 0.4                              | 0.4      |
| 1,3-ジクロロプロペン                       | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 0.02                             | 0.02     |
| チウラム                               | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 0.06                             | 0.06     |
| シマジン                               | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 0.03                             | 0.03     |
| チオベンカルブ                            | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 0.2                              | 0.2      |
| ベンゼン                               | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 0.1                              | 0.1      |
| セレン及びその化合物                         | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 0.1                              | 0.1      |
| ニッケル                               | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | -                                | -        |
| 硼素                                 | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 50                               | 50       |
| フタル酸ジエチルヘキシル                       | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | -                                | -        |
| ダイアジノン                             | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | -                                | -        |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | 0.5                              | 0.5      |
| カルシウム                              | mg/l     | -       |  |  |  |  |  | -                                | -        |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素                      | mg/l     | 0.54    |  |  |  |  |  | -                                | -        |
| アンモニア性窒素                           | mg/l     | < 0.05  |  |  |  |  |  | -                                | -        |
| アンモニア、アンモニウム化合物<br>亜硝酸化合物及び硝酸化合物 ※ | mg/l     | 0.56    |  |  |  |  |  | 200                              | 200      |
| ダイオキシン類                            | pg-TEQ/l | -       |  |  |  |  |  | 10                               | 1        |
| 気温                                 | ℃        | 18.0    |  |  |  |  |  | * ダイオキシン類の数値は、定量下限未満の実測濃度を0として算出 |          |
| 水温                                 | ℃        | 18.0    |  |  |  |  |  |                                  |          |
| 外観                                 | -        | 無色透明    |  |  |  |  |  |                                  |          |
| 臭気                                 | -        | 無臭      |  |  |  |  |  |                                  |          |
| 透視度                                | 度        | > 50    |  |  |  |  |  |                                  |          |
| 簡易pH                               | -        | 6.7     |  |  |  |  |  |                                  |          |

※ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、アンモニア性窒素の値より算出

様式処 3号

No.1-2

## 最終処分場水質検査の記録

記録年度：令和 8年度

最終処分場名：愛岐処分場

測定対象：周縁地下水

試料採取場所：観測井戸 1

|                     |           |          |  |  |  |  |                                  |               |
|---------------------|-----------|----------|--|--|--|--|----------------------------------|---------------|
| 試料採取年月日             |           | R8. 4. 9 |  |  |  |  | 管理値                              | 環境基準値<br>(参考) |
| 測定結果の得られた年月日        |           | R8. 5. 7 |  |  |  |  |                                  |               |
| 水素イオン濃度             | —         | —        |  |  |  |  | —                                | —             |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/l      | —        |  |  |  |  | —                                | —             |
| 化学的酸素要求量            | mg/l      | —        |  |  |  |  | —                                | —             |
| 浮遊物質                | mg/l      | —        |  |  |  |  | —                                | —             |
| 大腸菌数                | CFU/100mL | —        |  |  |  |  | —                                | —             |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/l      | —        |  |  |  |  | —                                | —             |
| フェノール類含有量           | mg/l      | —        |  |  |  |  | —                                | —             |
| 銅含有量                | mg/l      | —        |  |  |  |  | —                                | —             |
| 亜鉛含有量               | mg/l      | —        |  |  |  |  | —                                | —             |
| 溶解性鉄含有量             | mg/l      | —        |  |  |  |  | —                                | —             |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/l      | —        |  |  |  |  | —                                | —             |
| クロム含有量              | mg/l      | —        |  |  |  |  | —                                | —             |
| 弗素含有量               | mg/l      | —        |  |  |  |  | —                                | 0.8           |
| カドミウム及びその化合物        | mg/l      | —        |  |  |  |  | 0.003                            | 0.003         |
| 鉛及びその化合物            | mg/l      | —        |  |  |  |  | 0.01                             | 0.01          |
| シアン化合物              | mg/l      | —        |  |  |  |  | 検出されないこと                         | 検出されないこと      |
| 六価クロム化合物            | mg/l      | —        |  |  |  |  | 0.05                             | 0.05          |
| 砒素及びその化合物           | mg/l      | 0.002    |  |  |  |  | 0.01                             | 0.01          |
| 全水銀                 | mg/l      | —        |  |  |  |  | 0.0005                           | 0.0005        |
| アルキル水銀化合物           | mg/l      | —        |  |  |  |  | 検出されないこと                         | 検出されないこと      |
| 有機燐化合物              | mg/l      | —        |  |  |  |  | —                                | —             |
| P C B               | mg/l      | —        |  |  |  |  | 検出されないこと                         | 検出されないこと      |
| 窒素含有量               | mg/l      | 0.30     |  |  |  |  | —                                | —             |
| 燐含有量                | mg/l      | —        |  |  |  |  | —                                | —             |
| 塩化物イオン              | mg/l      | 45       |  |  |  |  | —                                | —             |
| 電気伝導率               | mS/m      | 29       |  |  |  |  | —                                | —             |
| トリクロロエチレン           | mg/l      | —        |  |  |  |  | 0.03                             | 0.03          |
| テトラクロロエチレン          | mg/l      | —        |  |  |  |  | 0.01                             | 0.01          |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/l      | —        |  |  |  |  | 1                                | 1             |
| 四塩化炭素               | mg/l      | —        |  |  |  |  | 0.002                            | 0.002         |
| ジクロロメタン             | mg/l      | —        |  |  |  |  | 0.02                             | 0.02          |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/l      | —        |  |  |  |  | 0.004                            | 0.004         |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/l      | —        |  |  |  |  | 0.006                            | 0.006         |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/l      | —        |  |  |  |  | 0.1                              | 0.1           |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/l      | —        |  |  |  |  | 0.04                             | 0.04          |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/l      | —        |  |  |  |  | 0.002                            | 0.002         |
| チウラム                | mg/l      | —        |  |  |  |  | 0.006                            | 0.006         |
| シマジン                | mg/l      | —        |  |  |  |  | 0.003                            | 0.003         |
| チオベンカルブ             | mg/l      | —        |  |  |  |  | 0.02                             | 0.02          |
| ベンゼン                | mg/l      | —        |  |  |  |  | 0.01                             | 0.01          |
| セレン及びその化合物          | mg/l      | —        |  |  |  |  | 0.01                             | 0.01          |
| ニッケル                | mg/l      | —        |  |  |  |  | —                                | —             |
| 硼素                  | mg/l      | —        |  |  |  |  | —                                | 1             |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素       | mg/l      | 0.10     |  |  |  |  | —                                | 10            |
| アンモニア性窒素            | mg/l      | < 0.05   |  |  |  |  | —                                | —             |
| クロロエチレン (塩化ビニルモノマー) | mg/l      | —        |  |  |  |  | 0.002                            | 0.002         |
| 1,4-ジオキサン           | mg/l      | —        |  |  |  |  | 0.05                             | 0.05          |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/l  | —        |  |  |  |  | 1                                | 1             |
| 気温                  | ℃         | 18.5     |  |  |  |  | * ダイオキシン類の数値は、定量下限未満の実測濃度を0として算出 |               |
| 水温                  | ℃         | 17.1     |  |  |  |  |                                  |               |
| 水位                  | m         | —        |  |  |  |  |                                  |               |
| 外観                  | —         | 無色透明     |  |  |  |  |                                  |               |
| 臭気                  | —         | 無臭       |  |  |  |  |                                  |               |
| 透視度                 | 度         | > 50     |  |  |  |  |                                  |               |
| 簡易pH                | —         | 6.5      |  |  |  |  |                                  |               |

様式処 3号

No.1-3

## 最終処分場水質検査の記録

記録年度：令和 8年度

最終処分場名：愛岐処分場

測定対象：周縁地下水

試料採取場所：観測井戸 2

|                     |           |         |  |  |  |  |                                  |               |
|---------------------|-----------|---------|--|--|--|--|----------------------------------|---------------|
| 試料採取年月日             |           | R8.4.9  |  |  |  |  | 管理値                              | 環境基準値<br>(参考) |
| 測定結果の得られた年月日        |           | R8.5.7  |  |  |  |  |                                  |               |
| 水素イオン濃度             | -         | -       |  |  |  |  | -                                | -             |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/l      | -       |  |  |  |  | -                                | -             |
| 化学的酸素要求量            | mg/l      | -       |  |  |  |  | -                                | -             |
| 浮遊物質                | mg/l      | -       |  |  |  |  | -                                | -             |
| 大腸菌数                | CFU/100ml | -       |  |  |  |  | -                                | -             |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/l      | -       |  |  |  |  | -                                | -             |
| フェノール類含有量           | mg/l      | -       |  |  |  |  | -                                | -             |
| 銅含有量                | mg/l      | -       |  |  |  |  | -                                | -             |
| 亜鉛含有量               | mg/l      | -       |  |  |  |  | -                                | -             |
| 溶解性鉄含有量             | mg/l      | -       |  |  |  |  | -                                | -             |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/l      | -       |  |  |  |  | -                                | -             |
| クロム含有量              | mg/l      | -       |  |  |  |  | -                                | -             |
| 弗素含有量               | mg/l      | -       |  |  |  |  | -                                | 0.8           |
| カドミウム及びその化合物        | mg/l      | -       |  |  |  |  | 0.003                            | 0.003         |
| 鉛及びその化合物            | mg/l      | < 0.001 |  |  |  |  | 0.01                             | 0.01          |
| シアン化合物              | mg/l      | -       |  |  |  |  | 検出されないこと                         | 検出されないこと      |
| 六価クロム化合物            | mg/l      | -       |  |  |  |  | 0.05                             | 0.05          |
| 砒素及びその化合物           | mg/l      | -       |  |  |  |  | 0.01                             | 0.01          |
| 全水銀                 | mg/l      | -       |  |  |  |  | 0.0005                           | 0.0005        |
| アルキル水銀化合物           | mg/l      | -       |  |  |  |  | 検出されないこと                         | 検出されないこと      |
| 有機燐化合物              | mg/l      | -       |  |  |  |  | -                                | -             |
| PCB                 | mg/l      | -       |  |  |  |  | 検出されないこと                         | 検出されないこと      |
| 窒素含有量               | mg/l      | 0.19    |  |  |  |  | -                                | -             |
| 燐含有量                | mg/l      | -       |  |  |  |  | -                                | -             |
| 塩化物イオン              | mg/l      | 20      |  |  |  |  | -                                | -             |
| 電気伝導率               | mS/m      | 17      |  |  |  |  | -                                | -             |
| トリクロロエチレン           | mg/l      | -       |  |  |  |  | 0.03                             | 0.03          |
| テトラクロロエチレン          | mg/l      | -       |  |  |  |  | 0.01                             | 0.01          |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/l      | -       |  |  |  |  | 1                                | 1             |
| 四塩化炭素               | mg/l      | -       |  |  |  |  | 0.002                            | 0.002         |
| ジクロロメタン             | mg/l      | -       |  |  |  |  | 0.02                             | 0.02          |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/l      | -       |  |  |  |  | 0.004                            | 0.004         |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/l      | -       |  |  |  |  | 0.006                            | 0.006         |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/l      | -       |  |  |  |  | 0.1                              | 0.1           |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/l      | -       |  |  |  |  | 0.04                             | 0.04          |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/l      | -       |  |  |  |  | 0.002                            | 0.002         |
| チウラム                | mg/l      | -       |  |  |  |  | 0.006                            | 0.006         |
| シマジン                | mg/l      | -       |  |  |  |  | 0.003                            | 0.003         |
| チオベンカルブ             | mg/l      | -       |  |  |  |  | 0.02                             | 0.02          |
| ベンゼン                | mg/l      | -       |  |  |  |  | 0.01                             | 0.01          |
| セレン及びその化合物          | mg/l      | -       |  |  |  |  | 0.01                             | 0.01          |
| ニッケル                | mg/l      | -       |  |  |  |  | -                                | -             |
| 硼素                  | mg/l      | -       |  |  |  |  | -                                | 1             |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素       | mg/l      | 0.08    |  |  |  |  | -                                | 10            |
| アンモニア性窒素            | mg/l      | < 0.05  |  |  |  |  | -                                | -             |
| クロロエチレン (塩化ビニルモノマー) | mg/l      | -       |  |  |  |  | 0.002                            | 0.002         |
| 1,4-ジオキサン           | mg/l      | -       |  |  |  |  | 0.05                             | 0.05          |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/l  | -       |  |  |  |  | 1                                | 1             |
| 気温                  | ℃         | 15.7    |  |  |  |  | * ダイオキシン類の数値は、定量下限未満の実測濃度を0として算出 |               |
| 水温                  | ℃         | 14.0    |  |  |  |  |                                  |               |
| 水位                  | m         | 2.96    |  |  |  |  |                                  |               |
| 外観                  | -         | 無色透明    |  |  |  |  |                                  |               |
| 臭気                  | -         | 無臭      |  |  |  |  |                                  |               |
| 透視度                 | 度         | > 50    |  |  |  |  |                                  |               |
| 簡易pH                | -         | 6.6     |  |  |  |  |                                  |               |

様式処 3号

No.1-4

## 最終処分場水質検査の記録

記録年度：令和 8年度

最終処分場名：愛岐処分場

測定対象：周縁地下水

試料採取場所：湧水

|                     |           |        |  |  |  |  |             |               |
|---------------------|-----------|--------|--|--|--|--|-------------|---------------|
| 試料採取年月日             |           | R8.4.9 |  |  |  |  | 管理値<br>(参考) | 環境基準値<br>(参考) |
| 測定結果の得られた年月日        |           | R8.5.7 |  |  |  |  |             |               |
| 水素イオン濃度             | -         | 6.9    |  |  |  |  | -           | -             |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/l      | -      |  |  |  |  | -           | -             |
| 化学的酸素要求量            | mg/l      | -      |  |  |  |  | -           | -             |
| 浮遊物質                | mg/l      | -      |  |  |  |  | -           | -             |
| 大腸菌数                | CFU/100ml | -      |  |  |  |  | -           | -             |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/l      | -      |  |  |  |  | -           | -             |
| フェノール類含有量           | mg/l      | -      |  |  |  |  | -           | -             |
| 銅含有量                | mg/l      | -      |  |  |  |  | -           | -             |
| 亜鉛含有量               | mg/l      | -      |  |  |  |  | -           | -             |
| 溶解性鉄含有量             | mg/l      | -      |  |  |  |  | -           | -             |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/l      | -      |  |  |  |  | -           | -             |
| クロム含有量              | mg/l      | -      |  |  |  |  | -           | -             |
| 弗素含有量               | mg/l      | -      |  |  |  |  | -           | 0.8           |
| カドミウム及びその化合物        | mg/l      | -      |  |  |  |  | 0.003       | 0.003         |
| 鉛及びその化合物            | mg/l      | -      |  |  |  |  | 0.01        | 0.01          |
| シアン化合物              | mg/l      | -      |  |  |  |  | 検出されないこと    | 検出されないこと      |
| 六価クロム化合物            | mg/l      | -      |  |  |  |  | 0.05        | 0.05          |
| 砒素及びその化合物           | mg/l      | -      |  |  |  |  | 0.01        | 0.01          |
| 全水銀                 | mg/l      | -      |  |  |  |  | 0.0005      | 0.0005        |
| アルキル水銀化合物           | mg/l      | -      |  |  |  |  | 検出されないこと    | 検出されないこと      |
| 有機燐化合物              | mg/l      | -      |  |  |  |  | -           | -             |
| P C B               | mg/l      | -      |  |  |  |  | 検出されないこと    | 検出されないこと      |
| 窒素含有量               | mg/l      | -      |  |  |  |  | -           | -             |
| 燐含有量                | mg/l      | -      |  |  |  |  | -           | -             |
| 塩化物イオン              | mg/l      | 12     |  |  |  |  | -           | -             |
| 電気伝導率               | mS/m      | 7.7    |  |  |  |  | -           | -             |
| トリクロロエチレン           | mg/l      | -      |  |  |  |  | 0.03        | 0.03          |
| テトラクロロエチレン          | mg/l      | -      |  |  |  |  | 0.01        | 0.01          |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/l      | -      |  |  |  |  | 1           | 1             |
| 四塩化炭素               | mg/l      | -      |  |  |  |  | 0.002       | 0.002         |
| ジクロロメタン             | mg/l      | -      |  |  |  |  | 0.02        | 0.02          |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/l      | -      |  |  |  |  | 0.004       | 0.004         |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/l      | -      |  |  |  |  | 0.006       | 0.006         |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/l      | -      |  |  |  |  | 0.1         | 0.1           |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/l      | -      |  |  |  |  | 0.002       | 0.002         |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/l      | -      |  |  |  |  | 0.006       | 0.006         |
| チウラム                | mg/l      | -      |  |  |  |  | 0.003       | 0.003         |
| シマジン                | mg/l      | -      |  |  |  |  | 0.02        | 0.02          |
| チオベンカルブ             | mg/l      | -      |  |  |  |  | 0.01        | 0.01          |
| ベンゼン                | mg/l      | -      |  |  |  |  | 0.01        | 0.01          |
| セレン及びその化合物          | mg/l      | -      |  |  |  |  | -           | -             |
| 硼素                  | mg/l      | -      |  |  |  |  | -           | 1             |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素       | mg/l      | -      |  |  |  |  | -           | 10            |
| アンモニア性窒素            | mg/l      | -      |  |  |  |  | -           | -             |
| クロロエチレン (塩化ビニルモノマー) | mg/l      | -      |  |  |  |  | 0.002       | 0.002         |
| 1,4-ジオキサン           | mg/l      | -      |  |  |  |  | 0.05        | 0.05          |
| 気温                  | ℃         | 15.0   |  |  |  |  |             |               |
| 水温                  | ℃         | 10.8   |  |  |  |  |             |               |
| 外観                  | -         | 無色透明   |  |  |  |  |             |               |
| 臭気                  | -         | 無臭     |  |  |  |  |             |               |
| 透視度                 | 度         | > 50   |  |  |  |  |             |               |
| 簡易pH                | -         | 7.4    |  |  |  |  |             |               |

様式処 5号

# 処分場の点検記録

記録年月： 令和 8年4月

処分場名： 愛岐処分場

| 点 検 施 設 |         |                    | 点検年月日  | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|---------|---------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|-----|
| 区 分     |         | 構 造                |        |                    |                     |     |
| 遮水工     | —       | —                  | R8.4.9 | 異常なし               | —                   |     |
|         |         |                    | R8.4.9 | —                  | —                   |     |
|         |         |                    | R8.5.7 | 異常なし               | —                   |     |
| 擁壁等     | 廃棄物貯留ダム | 重力式コンクリート          | —      | —                  | —                   |     |
| 調整池     | 浸出水調整池  | 重力式コンクリート          | —      | —                  | —                   |     |
|         | 防災調整池   | 遮水シート<br>重力式コンクリート |        |                    |                     |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について  
上段: 目視による点検年月日  
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日  
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R8.4.9サンプル採取分)

様式処 5号

# 処分場の点検記録

記録年月： 令和 8年 5月

処分場名： 愛岐処分場

| 点 検 施 設 |         |                    | 点検年月日   | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|---------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------------------|-----|
|         | 区 分     | 構 造                |         |                    |                     |     |
| 遮水工     | —       | —                  | R8.5.15 | 異常なし               | —                   |     |
|         |         |                    | R8.5.7  | —                  | —                   |     |
|         |         |                    | —       | —                  | —                   |     |
| 擁壁等     | 廃棄物貯留ダム | 重力式コンクリート          | R8.5.26 | 遊離石灰               | 経過観察                | 総点検 |
| 調整池     | 浸出水調整池  | 重力式コンクリート          | R8.5.26 | 遊離石灰               | 経過観察                | 総点検 |
|         | 防災調整池   | 遮水シート<br>重力式コンクリート |         |                    |                     |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について  
上段: 目視による点検年月日  
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日  
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R8.5.7サンプル採取分)

## 浸出水処理施設の点検の記録（その１）

記録年月：令和8年4月  
処分場名：愛岐処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和8年4月1日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月2日  | 木  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月3日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月4日  | 土  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月5日  | 日  | －     | －                             |
| 令和8年4月6日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月7日  | 火  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月8日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月9日  | 木  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月10日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月11日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月12日 | 日  | －     | －                             |
| 令和8年4月13日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月14日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月15日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月16日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月17日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月18日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月19日 | 日  | －     | －                             |
| 令和8年4月20日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月21日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月22日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月23日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月24日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月25日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月26日 | 日  | －     | －                             |
| 令和8年4月27日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月28日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月29日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月30日 | 木  | ○     | 無                             |

備考：点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、  
実施しない日は「－」を記入

浸出水処理施設の点検の記録（その2）

記録年月：令和8年4月  
処分場名：愛岐処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

浸出水処理施設の点検の記録（その1）

記録年月：令和8年5月  
処分場名：愛岐処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和8年5月1日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月2日  | 土  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月3日  | 日  | —     | —                             |
| 令和8年5月4日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月5日  | 火  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月6日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月7日  | 木  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月8日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月9日  | 土  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月10日 | 日  | —     | —                             |
| 令和8年5月11日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月12日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月13日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月14日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月15日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月16日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月17日 | 日  | —     | —                             |
| 令和8年5月18日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月19日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月20日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月21日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月22日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月23日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月24日 | 日  | —     | —                             |
| 令和8年5月25日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月26日 | 火  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月27日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月28日 | 木  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月29日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月30日 | 土  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月31日 | 日  | —     | —                             |

備考：点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、  
実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録（その2）

記録年月：令和8年5月  
処分場名：愛岐処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |