

様式処1－4号

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量の記録

最終処分場名:第一処分場

単位:トン

種 類	数 量

※ 埋立終了につき、埋立量はありません。

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

試料採取年月日		R4.4.6	R4.5.11	R4.6.8	R4.6.17	R4.7.6	R4.8.3	管理値
測定結果の得られた年月日		R4.5.6	R4.6.13	R4.7.6	R4.8.17	R4.8.5	R4.9.1	
水素イオン濃度	—	7.9	8.1	8.3	7.9	8.2	7.9	5.8~8.6
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.8	1.8	0.6	—	0.6	<0.5	20
化学的酸素要求量	mg/L	11	6.8	5.2	—	3.3	3.6	
浮遊物質	mg/L	<1	2	<1	3	<1	3	10
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	<0.5	—	—	—	—	30
銅含有量	mg/L	—	<0.01	—	—	—	—	3
亜鉛含有量	mg/L	—	<0.01	—	—	—	—	2
クロム含有量	mg/L	—	<0.02	—	—	—	—	2
フェノール類含有量	mg/L	—	<0.025	—	—	—	—	5
溶解性鉄含有量	mg/L	—	0.20	—	—	—	—	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	0.27	—	—	—	—	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	0.34	—	—	—	—	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	<0.003	—	—	—	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—	1
有機燐化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—	1
鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.005	—	—	—	<0.005	0.1
六価クロム化合物	mg/L	—	<0.02	—	—	—	—	0.5
砒素及びその化合物	mg/L	—	<0.005	—	—	—	<0.005	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.003
大腸菌群数	個/cm ³	—	0	—	—	—	—	3,000
塩化物イオン	mg/L	—	700	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	1.3	0.9	1.6	—	1.0	1.2	120(20)
燐含有量	mg/L	—	0.02	—	—	—	—	16(8)
トリクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.1
ジクロロメタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.2
四塩化炭素	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.5
チウラム	mg/L	—	<0.006	—	—	—	—	0.06
シマジン	mg/L	—	<0.003	—	—	—	—	0.03
チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.2
ベンゼン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	—	1.2	—	—	—	0.9	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	<0.2	<0.2	0.9	—	0.6	1.0	100
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	<0.1	0.2	0.2	—	<0.1	<0.1	100
電気伝導率	mS/m	400	290	250	200	220	180	
カルシウム	mg/L	—	30	—	—	—	32	
クロロエチレン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	0.00023	—	—	1
気温	°C	24.6	25.2	24.2	28.2	32.4	35.2	
水温	°C	22.1	23.1	23.3	26.5	27.8	29.1	
外観	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし	無色透明	濁りなし	濁りなし	
色相	—	淡黄緑色	淡黄色	無色	無色透明	無色	無色	
臭気	—	無臭	弱硫化水素臭	微硫化水素臭	無臭	無臭	無臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	7.6	7.4	7.7	7.7	7.8	7.7	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

試料採取年月日		R4.9.7	R4.10.5	R4.11.2	R4.12.7	R5.1.4	R5.2.1	管理値
測定結果の得られた年月日		R4.10.6	R4.11.2	R4.12.2	R5.1.10	R5.2.2	R5.3.1	
水素イオン濃度	-	8.2	8.3	8.1	8.1	8.2	8.2	5.8~8.6
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.6	0.6	0.5	<0.5	0.5	<0.5	20
化学的酸素要求量	mg/L	3.7	4.9	8.7	6.6	9.4	4.7	
浮遊物質量	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	10
ヨウ素消費量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-	<0.5	-	-	-	30
銅含有量	mg/L	-	-	0.02	-	-	-	3
亜鉛含有量	mg/L	-	-	<0.01	-	-	-	2
クロム含有量	mg/L	-	-	<0.02	-	-	-	2
フェノール類含有量	mg/L	-	-	<0.025	-	-	-	5
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	0.09	-	-	-	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	<0.01	-	-	-	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	0.40	-	-	-	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	<0.003	-	-	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L	-	-	<0.1	-	-	-	1
有機燐化合物	mg/L	-	-	<0.1	-	-	-	1
鉛及びその化合物	mg/L	-	-	<0.005	-	-	<0.005	0.1
六価クロム化合物	mg/L	-	-	<0.02	-	-	-	0.5
砒素及びその化合物	mg/L	-	-	<0.005	-	-	<0.005	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.003
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	4	-	-	-	3,000
塩化物イオン	mg/L	-	-	540	-	-	-	
窒素含有量	mg/L	3.2	7.3	11	6.8	9.9	2.1	120(20)
燐含有量	mg/L	-	-	0.02	-	-	-	16(8)
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.2
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.5
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.06
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.03
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.2
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-	-	<0.001	-	-	-	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	2.0	-	-	1.9	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	2.7	7.1	10	5.4	8.2	1.2	100
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	100
電気伝導率	mS/m	180	170	240	220	280	300	
カルシウム	mg/L	-	-	17	-	-	19	
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	1
気 温	°C	31.3	24.8	21.0	11.3	5.9	5.8	
水 温	°C	28.1	25.4	22.1	18.8	16.6	15.5	
外 観	-	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色 相	-	無色	無色	無色	淡黄色	淡黄色	無色	
臭 気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	-	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.7	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

試料採取年月日		R5.3.1						管理値
測定結果の得られた年月日		R5.3.30						
水素イオン濃度	-	8.2						5.8~8.6
生物化学的酸素要求量	mg/L	1.0						20
化学的酸素要求量	mg/L	3.5						
浮遊物質	mg/L	<1						10
ヨウ素消費量	mg/L	-						
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-						30
銅含有量	mg/L	-						3
亜鉛含有量	mg/L	-						2
クロム含有量	mg/L	-						2
フェノール類含有量	mg/L	-						5
溶解性鉄含有量	mg/L	-						10
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						10
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						8
カドミウム及びその化合物	mg/L	-						0.03
シアン化合物	mg/L	-						1
有機燐化合物	mg/L	-						1
鉛及びその化合物	mg/L	-						0.1
六価クロム化合物	mg/L	-						0.5
砒素及びその化合物	mg/L	-						0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						0.003
大腸菌群数	個/cm ³	-						3,000
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	9.3						120(20)
燐含有量	mg/L	-						16(8)
トリクロロエチレン	mg/L	-						0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-						0.1
ジクロロメタン	mg/L	-						0.2
四塩化炭素	mg/L	-						0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-						0.5
チウラム	mg/L	-						0.06
シマジン	mg/L	-						0.03
チオベンカルブ	mg/L	-						0.2
ベンゼン	mg/L	-						0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-						0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-						10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	8.1						100
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	0.1						100
電気伝導率	mS/m	300						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						1
気温	°C	15.9						
水温	°C	16.9						
外観	-	濁りなし						
色相	-	無色						
臭気	-	無臭						
透視度	度	>50						
簡易pH	-	8.1						

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 浸出液

試料採取場所: 原水槽

試料採取年月日		R4.4.6	R4.5.11	R4.6.8	R4.7.6	R4.8.3	R4.9.7	管理値
測定結果の得られた年月日		R4.5.6	R4.6.13	R4.7.6	R4.8.5	R4.9.1	R4.10.6	
水素イオン濃度	-	9.2	9.2	8.9	8.7	8.0	8.2	
生物化学的酸素要求量	mg/L	43	27	9.8	1.7	5.3	3.9	
化学的酸素要求量	mg/L	110	71	21	14	12	6.5	
浮遊物質	mg/L	16	3	14	4	<1	1	
ヨウ素消費量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	<0.5	-	-	-	-	
銅含有量	mg/L	-	0.05	-	-	-	-	
亜鉛含有量	mg/L	-	0.06	-	-	-	-	
クロム含有量	mg/L	-	<0.02	-	-	-	-	
フェノール類含有量	mg/L	-	<0.025	-	-	-	-	
溶解性鉄含有量	mg/L	-	0.15	-	-	-	-	
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	0.04	-	-	-	-	
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	0.53	-	-	-	-	
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	<0.003	-	-	<0.003	-	
シアン化合物	mg/L	-	<0.1	-	-	-	-	
有機燐化合物	mg/L	-	<0.1	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	mg/L	-	0.017	-	-	<0.005	-	
六価クロム化合物	mg/L	-	<0.02	-	-	-	-	
砒素及びその化合物	mg/L	-	0.026	-	-	0.008	-	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	
アルキル水銀化合物	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
大腸菌群数	個/cm ³	-	0	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/L	-	1,100	-	-	-	-	
窒素含有量	mg/L	67	40	12	9.5	9.7	11	
燐含有量	mg/L	-	0.80	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
ジクロロメタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
四塩化炭素	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	mg/L	-	<0.005	-	-	-	-	
チウラム	mg/L	-	<0.006	-	-	-	-	
シマジン	mg/L	-	<0.003	-	-	-	-	
チオベンカルブ	mg/L	-	<0.0006	-	-	-	-	
ベンゼン	mg/L	-	0.012	-	-	-	-	
セレン及びその化合物	mg/L	-	<0.001	-	-	-	-	
ほう素及びその化合物	mg/L	-	2.2	-	-	0.5	-	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	<0.2	<0.2	0.2	1.1	8.3	9.3	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	59	33	11	7.2	<0.1	<0.1	
電気伝導率	mS/m	780	440	160	120	96	82	
カルシウム	mg/L	-	16	-	-	19	-	
クロロエチレン	mg/L	-	<0.0002	-	-	-	-	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	
気温	°C	24.6	25.2	24.2	32.4	35.2	31.3	
水温	°C	21.7	21.5	22.2	25.0	27.1	27.6	
外観	-	濁りあり	濁りなし	濁り小あり	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色相	-	濃茶色	茶色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
臭気	-	弱土臭	土臭	弱土臭	弱硫化水素臭	微土臭	弱硫化水素臭	
透視度	度	20	>50	41	>50	>50	>50	
簡易pH	-	9.5	9.5	9.4	9.1	7.8	8.1	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 浸出液

試料採取場所: 原水槽

試料採取年月日		R4.10.5	R4.11.2	R4.12.7	R5.1.4	R5.2.1	R5.3.1	管理値
測定結果の得られた年月日		R4.11.2	R4.12.2	R5.1.10	R5.2.2	R5.3.1	R5.3.30	
水素イオン濃度	-	8.3	8.0	8.3	9.6	9.5	9.4	
生物化学的酸素要求量	mg/L	3.0	11	4.8	35	32	23	
化学的酸素要求量	mg/L	5.7	12	11	91	86	71	
浮遊物質量	mg/L	2	2	2	2	<1	2	
ヨウ素消費量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
銅含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
クロム含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
フェノール類含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	<0.003	-	-	<0.003	-	
シアン化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
有機燐化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	mg/L	-	<0.005	-	-	0.027	-	
六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
砒素及びその化合物	mg/L	-	0.009	-	-	0.030	-	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
窒素含有量	mg/L	12	9.6	12	34	43	37	
燐含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ほう素及びその化合物	mg/L	-	0.6	-	-	2.4	-	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	12	7.9	11	<0.2	0.3	0.6	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	<0.1	0.1	0.8	27	30	27	
電気伝導率	mS/m	79	99	110	330	360	320	
カルシウム	mg/L	-	16	-	-	9.5	-	
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	
気 温	°C	24.8	21.0	11.3	5.9	5.8	15.9	
水 温	°C	25.3	23.7	21.0	19.5	20.0	20.9	
外 観	-	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りあり	
色 相	-	淡黄色	淡黄色	淡黄色	茶色	茶色	茶色	
臭 気	-	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	微硫化水素臭	弱土臭	硫化水素臭	硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	36	
簡易pH	-	7.9	8.6	8.2	9.8	9.8	9.8	

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 D-1

試料採取年月日		R4.4.20	R4.5.25	R4.6.17	R4.7.6	R4.7.20	R4.8.17	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R4.5.19	R4.6.24	R4.8.17	R4.8.5	R4.8.18	R4.9.15	
水素イオン濃度	—	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	<1	1	6	<1	<1	<1	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	0.003
シアン化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	<0.001	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	2,000	2,000	1,700	2000	2000	1,900	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	0.000016	—	—	—	1
気温	°C	21.2	28.1	28.6	32.7	34.1	25.7	
水温	°C	19.9	20.2	20.4	20.3	20.0	19.9	
外観	—	濁りなし	濁りなし	淡黄色透明	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色相	—	淡黄色	淡黄色		淡黄色	無色	淡黄色	
臭気	—	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	8.1	7.9	7.8	8.0	8.0	8.0	

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 D-1

試料採取年月日		R4.9.21	R4.10.19	R4.11.16	R4.12.21	R5.1.18	R5.1.26	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R4.10.20	R4.11.14	R4.12.14	R5.1.18	R5.2.16	R5.3.7	
水素イオン濃度	—	7.9	7.9	8.0	8.1	8.2	8.0	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	1	<1	<1	<1	<1	2	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003
シアン化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0004	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0004	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,500	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	0.0000057	1
気温	°C	26.9	23.9	17.1	10.3	11.9	4.5	
水温	°C	19.9	20.0	19.7	19.0	19.1	19.0	
外観	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	淡黄色透明	
色相	—	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色透明	
臭気	—	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 D-1

試料採取年月日		R5.2.15	R5.3.15					地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R5.3.14	R5.3.30					
水素イオン濃度	-	8.2	8.1					
生物化学的酸素要求量	mg/L	-	-					
化学的酸素要求量	mg/L	-	-					
浮遊物質	mg/L	1	<1					
ヨウ素消費量	mg/L	-	-					
ノマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-					
銅含有量	mg/L	-	-					
亜鉛含有量	mg/L	-	-					
クロム含有量	mg/L	-	-					
フェノール類含有量	mg/L	-	-					
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-					
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-					
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-					
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	-					0.003
シアン化合物	mg/L	-	-					検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-	-					
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	-					0.01
六価クロム化合物	mg/L	-	-					0.05
砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	-					0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	-					0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-					検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-					検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	-	-					
塩化物イオン	mg/L	-	-					
窒素含有量	mg/L	-	-					
燐含有量	mg/L	-	-					
トリクロロエチレン	mg/L	-	-					0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-					0.01
ジクロロメタン	mg/L	-	-					0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-					0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-					0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-					0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-					0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-					1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-					0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-					0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-					0.05
チウラム	mg/L	-	-					0.006
シマジン	mg/L	-	-					0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-					0.02
ベンゼン	mg/L	-	-					0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-	-					0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-					
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-					
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-					
電気伝導率	mS/m	1,900	1,800					
カルシウム	mg/L	-	-					
クロロエチレン	mg/L	-	-					0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-					1
気温	°C	6.9	22.4					
水温	°C	18.3	19.9					
外観	-	濁りなし	濁りなし					
色相	-	淡黄色	淡黄色					
臭気	-	弱硫化水素臭	微硫化水素臭					
透視度	度	>50	>50					
簡易pH	-	8.0	8.0					

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 D-2

試料採取年月日		R4.4.20	R4.5.25	R4.6.17	R4.6.22	R4.7.20	R4.8.17	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R4.5.19	R4.6.24	R4.8.17	R4.7.21	R4.8.18	R4.9.15	
水素イオン濃度	—	8.0	7.6	7.8	8.1	7.9	7.7	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	<1	1	4	<1	<1	1	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	0.003
シアン化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	300	280	280	310	280	300	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	0.00087	—	—	—	1
気温	°C	21.2	28.0	28.2	26.8	34.1	25.7	
水温	°C	18.9	19.8	19.8	19.6	19.6	19.4	
外観	—	濁りなし	濁りなし	淡黄色透明	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色相	—	淡黄色	淡黄色		無色	無色	無色	
臭気	—	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	7.7	7.5	7.7	7.6	7.7	7.6	

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 D-2

試料採取年月日		R4.9.21	R4.10.19	R4.11.16	R4.12.21	R5.1.18	R5.1.26	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R4.10.20	R4.11.14	R4.12.14	R5.1.18	R5.2.16	R5.3.7	
水素イオン濃度	—	7.7	7.7	7.9	8.0	8.0	7.6	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	<1	<1	2	<1	1	15	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003
シアン化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0004	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0004	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	290	290	180	220	320	290	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	0.0041	1
気温	°C	26.9	23.9	17.1	10.1	11.3	4.3	
水温	°C	19.4	18.8	18.1	17.7	17.3	18.1	
外観	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	淡黄色透明	
色相	—	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色透明	
臭気	—	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	7.7	7.6	7.4	7.5	7.6	7.4	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 D-2

試料採取年月日		R5.2.15	R5.3.15					地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R5.3.14	R5.3.30					
水素イオン濃度	-	8.0	8.1					
生物化学的酸素要求量	mg/L	-	-					
化学的酸素要求量	mg/L	-	-					
浮遊物質	mg/L	1	1					
ヨウ素消費量	mg/L	-	-					
ノマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-					
銅含有量	mg/L	-	-					
亜鉛含有量	mg/L	-	-					
クロム含有量	mg/L	-	-					
フェノール類含有量	mg/L	-	-					
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-					
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-					
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-					
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	-					0.003
シアン化合物	mg/L	-	-					検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-	-					
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	-					0.01
六価クロム化合物	mg/L	-	-					0.05
砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001					0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	-					0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-					検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-					検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	-	-					
塩化物イオン	mg/L	-	-					
窒素含有量	mg/L	-	-					
燐含有量	mg/L	-	-					
トリクロロエチレン	mg/L	-	-					0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-					0.01
ジクロロメタン	mg/L	-	-					0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-					0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-					0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-					0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-					0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-					1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-					0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-					0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-					0.05
チウラム	mg/L	-	-					0.006
シマジン	mg/L	-	-					0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-					0.02
ベンゼン	mg/L	-	-					0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-	-					0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-					
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-					
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-					
電気伝導率	mS/m	290	300					
カルシウム	mg/L	-	-					
クロロエチレン	mg/L	-	-					0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-					1
気温	°C	6.9	22.4					
水温	°C	17.5	18.9					
外観	-	濁りなし	濁りなし					
色相	-	淡黄色	淡黄色					
臭気	-	微硫化水素臭	微硫化水素臭					
透視度	度	>50	>50					
簡易pH	-	7.5	7.6					

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R4. 4

処分場名：第一処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼矢板	R4.4.19 R4.4.20	異常なし	_____	次回は令和 4年5月(予定)
防潮堤	防潮扉	ステンレス鋼、 ゴムシール	R3.11.25	異常なし	_____	
擁壁等	護岸	重力式コンクリート	R3.11.25	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R4. 5

処分場名：第一処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼矢板	R4.5.24 R4.5.25 R4.5.19	異常なし 異常なし		次回は令和 4年11月(予定)
防潮堤	防潮扉	ステンレス鋼、 ゴムシール	R4.5.31	異常なし		
擁壁等	護岸	重力式コンクリート	R4.5.31	異常なし		

* 遮水工の点検年月日について

* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和4年4月20日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R4. 6

処分場名：第一処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼矢板	R4.6.21 R4.6.22 R4.6.24	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 4年11月(予定)
防潮堤	防潮扉	ステンレス鋼、 ゴムシール	R4.5.31	異常なし	_____	
擁壁等	護岸	重力式コンクリート	R4.5.31	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和4年5月25日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R4. 7

処分場名：第一処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼矢板	R4.7.15 R4.7.20 R4.7.21	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 4年11月(予定)
防潮堤	防潮扉	ステンレス鋼、 ゴムシール	R4.5.31	異常なし	_____	
擁壁等	護岸	重力式コンクリート	R4.5.31	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和4年6月22日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R4. 8

処分場名：第一処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼矢板	R4.8.16 R4.8.17 R4.8.18	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 4年11月(予定)
防潮堤	防潮扉	ステンレス鋼、 ゴムシール	R4.5.31	異常なし	_____	
擁壁等	護岸	重力式コンクリート	R4.5.31	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和4年7月20日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R4. 9

処分場名：第一処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼矢板	R4.9.20 R4.9.21 R4.9.15	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 4年11月(予定)
防潮堤	防潮扉	ステンレス鋼、 ゴムシール	R4.5.31	異常なし	_____	
擁壁等	護岸	重力式コンクリート	R4.5.31	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和4年8月17日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R4.10

処分場名：第一処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼矢板	R4.10.18 R4.10.19 R4.10.20	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 4年11月(予定)
防潮堤	防潮扉	ステンレス鋼、 ゴムシール	R4.5.31	異常なし	_____	
擁壁等	護岸	重力式コンクリート	R4.5.31	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和4年9月21日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R4.11

処分場名：第一処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼矢板	R4.11.15 R4.11.16 R4.11.14	異常なし _____ 異常なし	_____	
防潮堤	防潮扉	ステンレス鋼、 ゴムシール	R4.11.15	異常なし	_____	次回は令和5年5月(予定)
擁壁等	護岸	重力式コンクリート	R4.11.15	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和4年10月19日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R4.12

処分場名： 第一処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼矢板	R4.12.19 R4.12.21 R4.12.14	異常なし 異常なし	_____	
防潮堤	防潮扉	ステンレス鋼、 ゴムシール	R4.11.15	異常なし	_____	次回は令和5年5月(予定)
擁壁等	護岸	重力式コンクリート	R4.11.15	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和4年11月16日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R5. 1

処分場名：第一処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼矢板	R5.1.17 R5.1.18 R5.1.18	異常なし 異常なし	_____	
防潮堤	防潮扉	ステンレス鋼、 ゴムシール	R4.11.15	異常なし	_____	次回は令和5年5月(予定)
擁壁等	護岸	重力式コンクリート	R4.11.15	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和4年12月21日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R5. 2

処分場名：第一処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼矢板	R5.2.14 R5.2.15 R5.2.16	異常なし 異常なし	_____	
防潮堤	防潮扉	ステンレス鋼、 ゴムシール	R4.11.15	異常なし	_____	次回は令和5年5月(予定)
擁壁等	護岸	重力式コンクリート	R4.11.15	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和5年1月18日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R5. 3

処分場名：第一処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼矢板	R5.3.14 R5.3.15 R5.3.14,30	異常なし 異常なし	_____	
防潮堤	防潮扉	ステンレス鋼、 ゴムシール	R4.11.15	異常なし	_____	次回は令和5年5月(予定)
擁壁等	護岸	重力式コンクリート	R4.11.15	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和5年2月15日、3月15日 サンプル採取分)

浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和4年4月
処分場名 : 第一処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出液処理施設の 機能異常の有無)
令和4年4月1日	金	○	無
令和4年4月2日	土	—	—
令和4年4月3日	日	—	—
令和4年4月4日	月	○	無
令和4年4月5日	火	—	—
令和4年4月6日	水	○	無
令和4年4月7日	木	—	—
令和4年4月8日	金	○	無
令和4年4月9日	土	—	—
令和4年4月10日	日	—	—
令和4年4月11日	月	○	無
令和4年4月12日	火	—	—
令和4年4月13日	水	○	無
令和4年4月14日	木	—	—
令和4年4月15日	金	○	無
令和4年4月16日	土	—	—
令和4年4月17日	日	—	—
令和4年4月18日	月	○	無
令和4年4月19日	火	—	—
令和4年4月20日	水	○	無
令和4年4月21日	木	—	—
令和4年4月22日	金	○	無
令和4年4月23日	土	—	—
令和4年4月24日	日	—	—
令和4年4月25日	月	○	無
令和4年4月26日	火	—	—
令和4年4月27日	水	○	無
令和4年4月28日	木	—	—
令和4年4月29日	金	○	無
令和4年4月30日	土	—	—

備考:点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和4年4月
処分場名: 第一処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和4年5月
処分場名 : 第一処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出液処理施設の 機能異常の有無)
令和4年5月1日	日	—	—
令和4年5月2日	月	○	無
令和4年5月3日	火	—	—
令和4年5月4日	水	○	無
令和4年5月5日	木	—	—
令和4年5月6日	金	○	無
令和4年5月7日	土	—	—
令和4年5月8日	日	—	—
令和4年5月9日	月	○	無
令和4年5月10日	火	—	—
令和4年5月11日	水	○	無
令和4年5月12日	木	—	—
令和4年5月13日	金	○	無
令和4年5月14日	土	—	—
令和4年5月15日	日	—	—
令和4年5月16日	月	○	無
令和4年5月17日	火	—	—
令和4年5月18日	水	○	無
令和4年5月19日	木	—	—
令和4年5月20日	金	○	無
令和4年5月21日	土	—	—
令和4年5月22日	日	—	—
令和4年5月23日	月	—	—
令和4年5月24日	火	○	無
令和4年5月25日	水	○	無
令和4年5月26日	木	—	—
令和4年5月27日	金	○	無
令和4年5月28日	土	—	—
令和4年5月29日	日	—	—
令和4年5月30日	月	○	無
令和4年5月31日	火	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和4年5月
処分場名: 第一処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和4年6月
処分場名 : 第一処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出液処理施設の 機能異常の有無)
令和4年6月1日	水	○	無
令和4年6月2日	木	—	—
令和4年6月3日	金	○	無
令和4年6月4日	土	—	—
令和4年6月5日	日	—	—
令和4年6月6日	月	○	無
令和4年6月7日	火	—	—
令和4年6月8日	水	○	無
令和4年6月9日	木	—	—
令和4年6月10日	金	○	無
令和4年6月11日	土	—	—
令和4年6月12日	日	—	—
令和4年6月13日	月	○	無
令和4年6月14日	火	—	—
令和4年6月15日	水	○	無
令和4年6月16日	木	—	—
令和4年6月17日	金	○	無
令和4年6月18日	土	—	—
令和4年6月19日	日	—	—
令和4年6月20日	月	○	無
令和4年6月21日	火	—	—
令和4年6月22日	水	○	無
令和4年6月23日	木	—	—
令和4年6月24日	金	○	無
令和4年6月25日	土	—	—
令和4年6月26日	日	—	—
令和4年6月27日	月	○	無
令和4年6月28日	火	—	—
令和4年6月29日	水	○	無
令和4年6月30日	木	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和4年6月
処分場名: 第一処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和4年7月
処分場名 : 第一処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出液処理施設の 機能異常の有無)
令和4年7月1日	金	○	無
令和4年7月2日	土	—	—
令和4年7月3日	日	—	—
令和4年7月4日	月	○	無
令和4年7月5日	火	—	—
令和4年7月6日	水	○	無
令和4年7月7日	木	—	—
令和4年7月8日	金	○	無
令和4年7月9日	土	—	—
令和4年7月10日	日	—	—
令和4年7月11日	月	○	無
令和4年7月12日	火	—	—
令和4年7月13日	水	○	無
令和4年7月14日	木	—	—
令和4年7月15日	金	○	無
令和4年7月16日	土	—	—
令和4年7月17日	日	—	—
令和4年7月18日	月	○	無
令和4年7月19日	火	—	—
令和4年7月20日	水	○	無
令和4年7月21日	木	—	—
令和4年7月22日	金	○	無
令和4年7月23日	土	—	—
令和4年7月24日	日	—	—
令和4年7月25日	月	○	無
令和4年7月26日	火	—	—
令和4年7月27日	水	○	無
令和4年7月28日	木	—	—
令和4年7月29日	金	○	無
令和4年7月30日	土	—	—
令和4年7月31日	日	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和4年7月
処分場名: 第一処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和4年8月
処分場名 : 第一処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出液処理施設の 機能異常の有無)
令和4年8月1日	月	○	無
令和4年8月2日	火	—	—
令和4年8月3日	水	○	無
令和4年8月4日	木	—	—
令和4年8月5日	金	○	無
令和4年8月6日	土	—	—
令和4年8月7日	日	—	—
令和4年8月8日	月	○	無
令和4年8月9日	火	—	—
令和4年8月10日	水	○	無
令和4年8月11日	木	—	—
令和4年8月12日	金	○	無
令和4年8月13日	土	—	—
令和4年8月14日	日	—	—
令和4年8月15日	月	○	無
令和4年8月16日	火	—	—
令和4年8月17日	水	○	無
令和4年8月18日	木	—	—
令和4年8月19日	金	○	無
令和4年8月20日	土	—	—
令和4年8月21日	日	—	—
令和4年8月22日	月	○	無
令和4年8月23日	火	—	—
令和4年8月24日	水	○	無
令和4年8月25日	木	—	—
令和4年8月26日	金	○	無
令和4年8月27日	土	—	—
令和4年8月28日	日	—	—
令和4年8月29日	月	○	無
令和4年8月30日	火	—	—
令和4年8月31日	水	○	無

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和4年8月
処分場名: 第一処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和4年9月
処分場名 : 第一処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出液処理施設の 機能異常の有無)
令和4年9月1日	木	—	—
令和4年9月2日	金	○	無
令和4年9月3日	土	—	—
令和4年9月4日	日	—	—
令和4年9月5日	月	○	無
令和4年9月6日	火	—	—
令和4年9月7日	水	○	無
令和4年9月8日	木	—	—
令和4年9月9日	金	○	無
令和4年9月10日	土	—	—
令和4年9月11日	日	—	—
令和4年9月12日	月	○	無
令和4年9月13日	火	—	—
令和4年9月14日	水	○	無
令和4年9月15日	木	—	—
令和4年9月16日	金	○	無
令和4年9月17日	土	—	—
令和4年9月18日	日	—	—
令和4年9月19日	月	○	無
令和4年9月20日	火	—	—
令和4年9月21日	水	○	無
令和4年9月22日	木	—	—
令和4年9月23日	金	○	無
令和4年9月24日	土	—	—
令和4年9月25日	日	—	—
令和4年9月26日	月	○	無
令和4年9月27日	火	—	—
令和4年9月28日	水	○	無
令和4年9月29日	木	—	—
令和4年9月30日	金	○	無

備考:点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和4年9月
処分場名: 第一処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和4年10月
処分場名 : 第一処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出液処理施設の 機能異常の有無)
令和4年10月1日	土	—	—
令和4年10月2日	日	—	—
令和4年10月3日	月	○	無
令和4年10月4日	火	—	—
令和4年10月5日	水	○	無
令和4年10月6日	木	—	—
令和4年10月7日	金	○	無
令和4年10月8日	土	—	—
令和4年10月9日	日	—	—
令和4年10月10日	月	○	無
令和4年10月11日	火	—	—
令和4年10月12日	水	○	無
令和4年10月13日	木	—	—
令和4年10月14日	金	○	無
令和4年10月15日	土	—	—
令和4年10月16日	日	—	—
令和4年10月17日	月	○	無
令和4年10月18日	火	—	—
令和4年10月19日	水	○	無
令和4年10月20日	木	—	—
令和4年10月21日	金	○	無
令和4年10月22日	土	—	—
令和4年10月23日	日	—	—
令和4年10月24日	月	○	無
令和4年10月25日	火	—	—
令和4年10月26日	水	○	無
令和4年10月27日	木	—	—
令和4年10月28日	金	○	無
令和4年10月29日	土	—	—
令和4年10月30日	日	—	—
令和4年10月31日	月	○	無

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和4年10月
処分場名: 第一処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和4年11月
処分場名 : 第一処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出液処理施設の 機能異常の有無)
令和4年11月1日	火	—	—
令和4年11月2日	水	○	無
令和4年11月3日	木	—	—
令和4年11月4日	金	○	無
令和4年11月5日	土	—	—
令和4年11月6日	日	—	—
令和4年11月7日	月	○	無
令和4年11月8日	火	—	—
令和4年11月9日	水	○	無
令和4年11月10日	木	—	—
令和4年11月11日	金	○	無
令和4年11月12日	土	—	—
令和4年11月13日	日	—	—
令和4年11月14日	月	○	無
令和4年11月15日	火	—	—
令和4年11月16日	水	○	無
令和4年11月17日	木	—	—
令和4年11月18日	金	○	無
令和4年11月19日	土	—	—
令和4年11月20日	日	—	—
令和4年11月21日	月	○	無
令和4年11月22日	火	—	—
令和4年11月23日	水	○	無
令和4年11月24日	木	—	—
令和4年11月25日	金	○	無
令和4年11月26日	土	—	—
令和4年11月27日	日	—	—
令和4年11月28日	月	○	無
令和4年11月29日	火	—	—
令和4年11月30日	水	○	無

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和4年11月
処分場名: 第一処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和4年12月
処分場名 : 第一処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出液処理施設の 機能異常の有無)
令和4年12月1日	木	—	—
令和4年12月2日	金	○	無
令和4年12月3日	土	—	—
令和4年12月4日	日	—	—
令和4年12月5日	月	○	無
令和4年12月6日	火	—	—
令和4年12月7日	水	○	無
令和4年12月8日	木	—	—
令和4年12月9日	金	○	無
令和4年12月10日	土	—	—
令和4年12月11日	日	—	—
令和4年12月12日	月	○	無
令和4年12月13日	火	—	—
令和4年12月14日	水	○	無
令和4年12月15日	木	—	—
令和4年12月16日	金	○	無
令和4年12月17日	土	—	—
令和4年12月18日	日	—	—
令和4年12月19日	月	○	無
令和4年12月20日	火	—	—
令和4年12月21日	水	○	無
令和4年12月22日	木	—	—
令和4年12月23日	金	○	無
令和4年12月24日	土	—	—
令和4年12月25日	日	—	—
令和4年12月26日	月	○	無
令和4年12月27日	火	—	—
令和4年12月28日	水	○	無
令和4年12月29日	木	○	無
令和4年12月30日	金	—	—
令和4年12月31日	土	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和4年12月
処分場名: 第一処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和5年1月
処分場名 : 第一処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出液処理施設の 機能異常の有無)
令和5年1月1日	日	—	—
令和5年1月2日	月	—	—
令和5年1月3日	火	—	—
令和5年1月4日	水	○	無
令和5年1月5日	木	—	—
令和5年1月6日	金	○	無
令和5年1月7日	土	—	—
令和5年1月8日	日	—	—
令和5年1月9日	月	○	無
令和5年1月10日	火	—	—
令和5年1月11日	水	○	無
令和5年1月12日	木	—	—
令和5年1月13日	金	○	無
令和5年1月14日	土	—	—
令和5年1月15日	日	—	—
令和5年1月16日	月	○	無
令和5年1月17日	火	—	—
令和5年1月18日	水	○	無
令和5年1月19日	木	—	—
令和5年1月20日	金	○	無
令和5年1月21日	土	—	—
令和5年1月22日	日	—	—
令和5年1月23日	月	○	無
令和5年1月24日	火	—	—
令和5年1月25日	水	○	無
令和5年1月26日	木	—	—
令和5年1月27日	金	○	無
令和5年1月28日	土	—	—
令和5年1月29日	日	—	—
令和5年1月30日	月	○	無
令和5年1月31日	火	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和5年1月
処分場名: 第一処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和5年2月
処分場名 : 第一処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出液処理施設の 機能異常の有無)
令和5年2月1日	水	○	無
令和5年2月2日	木	—	—
令和5年2月3日	金	○	無
令和5年2月4日	土	—	—
令和5年2月5日	日	—	—
令和5年2月6日	月	○	無
令和5年2月7日	火	—	—
令和5年2月8日	水	○	無
令和5年2月9日	木	—	—
令和5年2月10日	金	○	無
令和5年2月11日	土	—	—
令和5年2月12日	日	—	—
令和5年2月13日	月	○	無
令和5年2月14日	火	—	—
令和5年2月15日	水	○	無
令和5年2月16日	木	—	—
令和5年2月17日	金	○	無
令和5年2月18日	土	—	—
令和5年2月19日	日	—	—
令和5年2月20日	月	○	無
令和5年2月21日	火	—	—
令和5年2月22日	水	○	無
令和5年2月23日	木	—	—
令和5年2月24日	金	○	無
令和5年2月25日	土	—	—
令和5年2月26日	日	—	—
令和5年2月27日	月	○	無
令和5年2月28日	火	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和5年2月
処分場名: 第一処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和5年3月
処分場名 : 第一処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出液処理施設の 機能異常の有無)
令和5年3月1日	水	○	無
令和5年3月2日	木	—	—
令和5年3月3日	金	○	無
令和5年3月4日	土	—	—
令和5年3月5日	日	—	—
令和5年3月6日	月	○	無
令和5年3月7日	火	—	—
令和5年3月8日	水	○	無
令和5年3月9日	木	—	—
令和5年3月10日	金	○	無
令和5年3月11日	土	—	—
令和5年3月12日	日	—	—
令和5年3月13日	月	○	無
令和5年3月14日	火	—	—
令和5年3月15日	水	○	無
令和5年3月16日	木	—	—
令和5年3月17日	金	○	無
令和5年3月18日	土	—	—
令和5年3月19日	日	—	—
令和5年3月20日	月	○	無
令和5年3月21日	火	—	—
令和5年3月22日	水	○	無
令和5年3月23日	木	—	—
令和5年3月24日	金	○	無
令和5年3月25日	土	—	—
令和5年3月26日	日	—	—
令和5年3月27日	月	○	無
令和5年3月28日	火	—	—
令和5年3月29日	水	○	無
令和5年3月30日	木	—	—
令和5年3月31日	金	○	無

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和5年3月
処分場名: 第一処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	