

様式処1－4号

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量の記録

最終処分場名:第一処分場

単位:トン

種 類	数 量

※ 埋立終了につき、埋立量はありません。

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

試料採取年月日		R5.4.5	R5.5.10	R5.6.7	R5.6.13	R5.7.5	R5.8.2	管理値
測定結果の得られた年月日		R5.5.11	R5.6.12	R5.7.7	R5.8.7	R5.8.4	R5.9.4	
水素イオン濃度	—	7.9	7.6	8.3	8.0	8.0	8.1	5.8~8.6
生物化学的酸素要求量	mg/L	1.3	<0.5	3.3	—	1.0	0.7	20
化学的酸素要求量	mg/L	7.7	5.1	5.2	—	4.9	5.2	
浮遊物質	mg/L	1	<1	1	<1	<1	<1	10
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	<0.5	—	—	—	—	30
銅含有量	mg/L	—	<0.01	—	—	—	—	3
亜鉛含有量	mg/L	—	<0.01	—	—	—	—	2
クロム含有量	mg/L	—	<0.02	—	—	—	—	2
フェノール類含有量	mg/L	—	<0.025	—	—	—	—	5
溶解性鉄含有量	mg/L	—	0.60	—	—	—	—	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	0.28	—	—	—	—	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	0.38	—	—	—	—	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	<0.003	—	—	—	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—	1
有機燐化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—	1
鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.005	—	—	—	<0.005	0.1
六価クロム化合物	mg/L	—	<0.02	—	—	—	—	0.5
砒素及びその化合物	mg/L	—	<0.005	—	—	—	<0.005	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.003
大腸菌群数	個/cm ³	—	1	—	—	—	—	3,000
塩化物イオン	mg/L	—	520	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	1.2	0.9	1.5	—	0.8	0.9	120(20)
燐含有量	mg/L	—	0.2	—	—	—	—	16(8)
トリクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.1
ジクロロメタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.2
四塩化炭素	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.5
チウラム	mg/L	—	<0.006	—	—	—	—	0.06
シマジン	mg/L	—	<0.003	—	—	—	—	0.03
チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.2
ベンゼン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	—	1.5	—	—	—	0.9	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	<0.2	<0.2	0.4	—	<0.2	<0.2	100
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	100
電気伝導率	mS/m	280	220	180	160	160	170	
カルシウム	mg/L	—	19	—	—	—	25	
クロロエチレン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	0.000048	—	—	1
気温	°C	21.0	23.8	26.3	29.0	30.4	32.9	
水温	°C	20.8	23.0	23.9	25.4	26.7	29.0	
外観	—	濁りなし	濁り小あり	濁りなし	淡黄色透明	濁りなし	濁りなし	
色相	—	無色	淡黄色	淡黄色		無色	無色	
臭気	—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	7.8	7.6	7.8	8.0	7.8	7.9	

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

試料採取年月日		R5.9.6	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.10	R6.2.7	管理値
測定結果の得られた年月日		R5.10.5	R5.11.1	R5.12.1	R6.1.5	R6.2.6	R6.3.5	
水素イオン濃度	-	8.3	8.1	8.5	8.5	8.4	8.1	5.8~8.6
生物化学的酸素要求量	mg/L	<0.5	<0.5	1.5	0.6	0.9	3.5	20
化学的酸素要求量	mg/L	5.5	6.2	8.3	8.5	10	10	
浮遊物質量	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	2	10
ヨウ素消費量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-	<0.5	-	-	-	30
銅含有量	mg/L	-	-	<0.01	-	-	-	3
亜鉛含有量	mg/L	-	-	<0.01	-	-	-	2
クロム含有量	mg/L	-	-	<0.02	-	-	-	2
フェノール類含有量	mg/L	-	-	<0.025	-	-	-	5
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	0.05	-	-	-	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	<0.01	-	-	-	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	0.45	-	-	-	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	<0.003	-	-	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L	-	-	<0.1	-	-	-	1
有機燐化合物	mg/L	-	-	<0.1	-	-	-	1
鉛及びその化合物	mg/L	-	-	<0.005	-	-	<0.005	0.1
六価クロム化合物	mg/L	-	-	<0.02	-	-	-	0.5
砒素及びその化合物	mg/L	-	-	<0.005	-	-	<0.005	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.003
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	3,000
塩化物イオン	mg/L	-	-	480	-	-	-	
窒素含有量	mg/L	1.0	2.4	3.3	5.0	1.6	1.0	120(20)
燐含有量	mg/L	-	-	0.02	-	-	-	16(8)
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.2
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.5
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.06
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.03
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.2
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-	-	<0.001	-	-	-	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	1.5	-	-	1.7	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	<0.2	1.7	2.8	0.8	0.3	<0.2	100
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	100
電気伝導率	mS/m	160	180	220	240	270	290	
カルシウム	mg/L	-	-	16	-	-	13	
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	1
気 温	°C	25.8	20.4	20.7	15.3	8.8	10.6	
水 温	°C	28.1	25.8	23.3	19.7	16.8	16.9	
外 観	-	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色 相	-	無色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	無色	
臭 気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	-	7.9	7.9	8.0	8.1	8.1	8.0	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

試料採取年月日		R6.3.6						管理値
測定結果の得られた年月日		R6.3.29						
水素イオン濃度	-	8.2						5.8~8.6
生物化学的酸素要求量	mg/L	1.0						20
化学的酸素要求量	mg/L	3.3						
浮遊物質	mg/L	<1						10
ヨウ素消費量	mg/L	-						
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-						30
銅含有量	mg/L	-						3
亜鉛含有量	mg/L	-						2
クロム含有量	mg/L	-						2
フェノール類含有量	mg/L	-						5
溶解性鉄含有量	mg/L	-						10
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						10
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						8
カドミウム及びその化合物	mg/L	-						0.03
シアン化合物	mg/L	-						1
有機燐化合物	mg/L	-						1
鉛及びその化合物	mg/L	-						0.1
六価クロム化合物	mg/L	-						0.5
砒素及びその化合物	mg/L	-						0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						0.003
大腸菌群数	個/cm ³	-						3,000
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	1.3						120(20)
燐含有量	mg/L	-						16(8)
トリクロロエチレン	mg/L	-						0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-						0.1
ジクロロメタン	mg/L	-						0.2
四塩化炭素	mg/L	-						0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-						0.5
チウラム	mg/L	-						0.06
シマジン	mg/L	-						0.03
チオベンカルブ	mg/L	-						0.2
ベンゼン	mg/L	-						0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-						0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-						10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	1.0						100
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	<0.1						100
電気伝導率	mS/m	46						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						1
気温	°C	12.8						
水温	°C	15.7						
外観	-	濁りなし						
色相	-	無色						
臭気	-	無臭						
透視度	度	>50						
簡易pH	-	8.3						

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 浸出液

試料採取場所: 原水槽

試料採取年月日		R5.4.5	R5.5.10	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.2	R5.9.6	管理値
測定結果の得られた年月日		R5.5.11	R5.6.12	R5.7.7	R5.8.4	R5.9.4	R5.10.5	
水素イオン濃度	-	8.6	9.8	8.5	8.1	8.1	8.5	
生物化学的酸素要求量	mg/L	6.3	11	<0.5	2.7	5.9	8.5	
化学的酸素要求量	mg/L	3.3	32	15	13	11	14	
浮遊物質量	mg/L	2	<1	1	<1	2	2	
ヨウ素消費量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	0.9	-	-	-	-	
銅含有量	mg/L	-	0.03	-	-	-	-	
亜鉛含有量	mg/L	-	0.03	-	-	-	-	
クロム含有量	mg/L	-	<0.02	-	-	-	-	
フェノール類含有量	mg/L	-	<0.025	-	-	-	-	
溶解性鉄含有量	mg/L	-	0.14	-	-	-	-	
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	0.02	-	-	-	-	
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	0.40	-	-	-	-	
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	<0.003	-	-	<0.003	-	
シアン化合物	mg/L	-	<0.1	-	-	-	-	
有機燐化合物	mg/L	-	<0.1	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	mg/L	-	0.010	-	-	<0.005	-	
六価クロム化合物	mg/L	-	<0.02	-	-	-	-	
砒素及びその化合物	mg/L	-	0.026	-	-	0.011	-	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	
アルキル水銀化合物	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
大腸菌群数	個/cm ³	-	0	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/L	-	400	-	-	-	-	
窒素含有量	mg/L	20	17	14	9.5	12	11	
燐含有量	mg/L	-	0.55	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
ジクロロメタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
四塩化炭素	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	mg/L	-	<0.005	-	-	-	-	
チウラム	mg/L	-	<0.006	-	-	-	-	
シマジン	mg/L	-	<0.003	-	-	-	-	
チオベンカルブ	mg/L	-	<0.0006	-	-	-	-	
ベンゼン	mg/L	-	0.0084	-	-	-	-	
セレン及びその化合物	mg/L	-	<0.001	-	-	-	-	
ほう素及びその化合物	mg/L	-	0.8	-	-	0.5	-	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	3.9	<0.2	5.0	3.7	9.2	4.3	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	16	12	7.0	4.4	0.2	2.5	
電気伝導率	mS/m	210	180	130	110	98	110	
カルシウム	mg/L	-	6.3	-	-	15	-	
クロロエチレン	mg/L	-	<0.0002	-	-	-	-	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	
気温	°C	20.8	24.9	26.5	30.4	32.9	25.2	
水温	°C	21.0	22.0	23.3	24.6	26.9	26.5	
外観	-	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色相	-	灰黄色	茶色	淡茶色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
臭気	-	弱土臭	硫化水素臭	微硫化水素臭	弱硫化水素臭	微硫化水素臭	弱土臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	-	8.9	10.1	8.5	8.6	8.5	8.8	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 浸出液

試料採取場所: 原水槽

試料採取年月日		R5.10.4	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.6	管理値
測定結果の得られた年月日		R5.11.1	R5.12.1	R6.1.5	R6.2.6	R6.3.5	R6.3.29	
水素イオン濃度	-	8.7	8.6	9.5	9.8	9.7	9.3	
生物化学的酸素要求量	mg/L	22	26	21	43	27	12	
化学的酸素要求量	mg/L	14	16	54	66	63	40	
浮遊物質量	mg/L	<1	<1	3	1	<1	2	
ヨウ素消費量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
銅含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
クロム含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
フェノール類含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	<0.003	-	-	<0.003	-	
シアン化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
有機燐化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	mg/L	-	<0.005	-	-	0.016	-	
六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
砒素及びその化合物	mg/L	-	0.013	-	-	0.019	-	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
窒素含有量	mg/L	10	8.9	27	31	32	22	
燐含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ほう素及びその化合物	mg/L	-	0.6	-	-	1.6	-	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	3.7	2.4	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	3.0	3.2	15	24	19	15	
電気伝導率	mS/m	110	110	220	280	260	210	
カルシウム	mg/L	-	11	-	-	8.5	-	
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	
気 温	°C	20.4	20.7	15.3	8.8	9.9	12.8	
水 温	°C	25.5	24.2	21.5	19.7	20.5	19.4	
外 観	-	濁りなし	濁りなし	濁り小あり	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色 相	-	淡黄色	淡黄色	茶色	茶色	黄色	淡茶色	
臭 気	-	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱下水集	
透視度	度	>50	>50	32	>50	>50	>50	
簡易pH	-	9.1	9.0	9.9	10.1	9.9	9.8	

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 D-1

試料採取年月日		R5.4.19	R5.5.24	R5.6.13	R5.6.21	R5.7.19	R5.8.16	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R5.5.18	R5.6.23	R5.8.7	R5.7.18	R5.8.17	R5.9.14	
水素イオン濃度	—	7.9	8.0	7.8	8.1	8.2	8.1	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	<1	<1	7	<1	1	<1	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	0.003
シアン化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	<0.001	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	1,800	2,000	1,600	1,800	1,700	1,800	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	0.0000072	—	—	—	1
気温	°C	20.8	21.9	29.0	28.1	34.6	31.9	
水温	°C	19.6	20.2	21.2	19.7	20.3	20.2	
外観	—	濁りなし	濁りなし	淡黄色透明	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色相	—	淡黄色	無色		淡黄色	淡黄色	淡黄色	
臭気	—	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	無臭	微硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	8.1	8.0	7.8	8.0	8.0	8.0	

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:第一処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸 D-1

試料採取年月日		R5.9.20	R5.10.18	R5.11.15	R5.12.14	R5.12.20	R6.1.24	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R5.10.18	R5.11.14	R5.12.13	R6.1.29	R6.1.16	R6.2.21	
水素イオン濃度	—	8.2	7.7	8.2	7.9	8.2	8.2	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	<1	1	4	4	2	1	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003
シアン化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0004	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0004	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	0.0000084	—	—	1
気温	°C	32.0	23.0	13.1	12.0	10.8	1.9	
水温	°C	20.4	19.9	19.2	20.0	18.6	18.1	
外観	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし	淡黄色透明	濁りなし	濁りなし	
色相	—	淡黄色	淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色	
臭気	—	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	8.0	8.0	8.0	7.8	8.1	8.1	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 D-1

試料採取年月日		R6.2.21	R6.3.19					地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R6.3.21	R6.3.29					
水素イオン濃度	-	8.3	8.0					
生物化学的酸素要求量	mg/L	-	-					
化学的酸素要求量	mg/L	-	-					
浮遊物質	mg/L	3	<1					
ヨウ素消費量	mg/L	-	-					
ノマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-					
銅含有量	mg/L	-	-					
亜鉛含有量	mg/L	-	-					
クロム含有量	mg/L	-	-					
フェノール類含有量	mg/L	-	-					
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-					
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-					
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-					
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	-					0.003
シアン化合物	mg/L	-	-					検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-	-					
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	-					0.01
六価クロム化合物	mg/L	-	-					0.05
砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	-					0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	-					0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-					検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-					検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	-	-					
塩化物イオン	mg/L	-	-					
窒素含有量	mg/L	-	-					
燐含有量	mg/L	-	-					
トリクロロエチレン	mg/L	-	-					0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-					0.01
ジクロロメタン	mg/L	-	-					0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-					0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-					0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-					0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-					0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-					1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-					0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-					0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-					0.05
チウラム	mg/L	-	-					0.006
シマジン	mg/L	-	-					0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-					0.02
ベンゼン	mg/L	-	-					0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-	-					0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-					
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-					
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-					
電気伝導率	mS/m	1,700	1,600					
カルシウム	mg/L	-	-					
クロロエチレン	mg/L	-	-					0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-					1
気温	°C	12.3	10.2					
水温	°C	18.2	18.6					
外観	-	濁りなし	濁りなし					
色相	-	淡黄色	淡黄色					
臭気	-	弱硫化水素臭	微硫化水素臭					
透視度	度	>50	>50					
簡易pH	-	8.0	8.1					

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 D-2

試料採取年月日		R5.4.19	R5.5.24	R5.6.13	R5.6.21	R5.7.19	R5.8.16	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R5.5.18	R5.6.23	R5.8.7	R5.7.18	R5.8.17	R5.9.14	
水素イオン濃度	—	8.2	7.6	7.6	8.0	7.8	8.0	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	1	1	4	<1	<1	<1	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	0.003
シアン化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005	—	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	300	290	260	290	310	290	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	0.00082	—	—	—	1
気温	°C	20.1	21.9	28.8	28.1	34.6	31.9	
水温	°C	18.5	19.0	20.4	19.1	19.9	20.0	
外観	—	濁りなし	濁りなし	淡黄色透明	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色相	—	淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色	淡黄色	
臭気	—	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	7.7	7.7	7.5	7.7	7.7	7.6	

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 D-2

試料採取年月日		R5.9.20	R5.10.18	R5.11.15	R5.12.14	R5.12.20	R6.1.24	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R5.10.18	R5.11.14	R5.12.13	R6.1.29	R6.1.16	R6.2.21	
水素イオン濃度	—	8.2	8.4	7.7	7.5	8.0	7.7	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	<1	<1	<1	3	1	2	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003
シアン化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0004	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0004	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	0.005	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	280	290	210	240	250	240	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	0.0010	—	—	1
気温	°C	32.0	23.0	13.8	12.0	10.8	1.9	
水温	°C	20.6	19.5	18.2	19.0	17.2	16.8	
外観	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし	淡黄色透明	濁りなし	濁りなし	
色相	—	淡黄色	淡黄色	淡黄色		淡黄色	無色	
臭気	—	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	7.6	7.7	7.5	7.6	7.6	7.6	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 D-2

試料採取年月日		R6.2.21	R6.3.19					地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R6.3.21	R6.3.29					
水素イオン濃度	-	7.5	7.9					
生物化学的酸素要求量	mg/L	-	-					
化学的酸素要求量	mg/L	-	-					
浮遊物質	mg/L	1	1					
ヨウ素消費量	mg/L	-	-					
ノマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-					
銅含有量	mg/L	-	-					
亜鉛含有量	mg/L	-	-					
クロム含有量	mg/L	-	-					
フェノール類含有量	mg/L	-	-					
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-					
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-					
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-					
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	-					0.003
シアン化合物	mg/L	-	-					検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-	-					
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	-					0.01
六価クロム化合物	mg/L	-	-					0.05
砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001					0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	-					0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-					検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-					検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	-	-					
塩化物イオン	mg/L	-	-					
窒素含有量	mg/L	-	-					
燐含有量	mg/L	-	-					
トリクロロエチレン	mg/L	-	-					0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-					0.01
ジクロロメタン	mg/L	-	-					0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-					0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-					0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-					0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-					0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-					1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-					0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-					0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-					0.05
チウラム	mg/L	-	-					0.006
シマジン	mg/L	-	-					0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-					0.02
ベンゼン	mg/L	-	-					0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-	-					0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-					
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-					
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-					
電気伝導率	mS/m	250	300					
カルシウム	mg/L	-	-					
クロロエチレン	mg/L	-	-					0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-					1
気温	°C	12.3	10.2					
水温	°C	17.5	17.5					
外観	-	濁りなし	濁りなし					
色相	-	淡黄色	淡黄色					
臭気	-	弱硫化水素臭	微硫化水素臭					
透視度	度	>50	>50					
簡易pH	-	7.5	7.7					

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R5. 4

処分場名：第一処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼矢板	R5.4.17 R5.4.19	異常なし	_____	次回は令和 5年5月(予定)
防潮堤	防潮扉	ステンレス鋼、 ゴムシール	R4.11.15	異常なし	_____	
擁壁等	護岸	重力式コンクリート	R4.11.15	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R5. 5

処分場名：第一処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼矢板	R5.5.18 R5.5.24 R5.5.18	異常なし 異常なし		次回は令和 5年11月(予定)
防潮堤	防潮扉	ステンレス鋼、 ゴムシール	R5.5.18	異常なし		
擁壁等	護岸	重力式コンクリート	R5.5.18	異常なし		

* 遮水工の点検年月日について

* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和5年4月19日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R5. 6

処分場名：第一処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼矢板	R5.6.19 R5.6.21 R5.6.23	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 5年11月(予定)
防潮堤	防潮扉	ステンレス鋼、 ゴムシール	R5.5.18	異常なし	_____	
擁壁等	護岸	重力式コンクリート	R5.5.18	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和5年5月24日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R5. 7

処分場名：第一処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼矢板	R5.7.14 R5.7.19 R5.7.18	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 5年11月(予定)
防潮堤	防潮扉	ステンレス鋼、 ゴムシール	R5.5.18	異常なし	_____	
擁壁等	護岸	重力式コンクリート	R5.5.18	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和5年6月21日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R5. 8

処分場名：第一処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼矢板	R5.8.14 R5.8.16 R5.8.17	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 5年11月(予定)
防潮堤	防潮扉	ステンレス鋼、 ゴムシール	R5.5.18	異常なし	_____	
擁壁等	護岸	重力式コンクリート	R5.5.18	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和5年7月19日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R5. 9

処分場名： 第一処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼矢板	R5.9.15 R5.9.20 R5.9.14	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 5年11月(予定)
防潮堤	防潮扉	ステンレス鋼、 ゴムシール	R5.5.18	異常なし	_____	
擁壁等	護岸	重力式コンクリート	R5.5.18	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和5年8月16日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R5.10

処分場名：第一処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼矢板	R5.10.16 R5.10.18 R5.10.18	異常なし 異常なし		次回は令和 5年11月(予定)
防潮堤	防潮扉	ステンレス鋼、 ゴムシール	R5.5.18	異常なし		
擁壁等	護岸	重力式コンクリート	R5.5.18	異常なし		

* 遮水工の点検年月日について

* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和5年9月20日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R5.11

処分場名：第一処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼矢板	R5.11.14 R5.11.15 R5.11.14	異常なし _____ 異常なし	_____	
防潮堤	防潮扉	ステンレス鋼、 ゴムシール	R5.11.14	異常なし	_____	次回は令和6年5月（予定）
擁壁等	護岸	重力式コンクリート	R5.11.14	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

* 浸出液処理施設は別紙

上段：目視による点検年月日

中段：当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段：観測井戸水質調査結果による点検年月日（令和5年10月18日 サンプル採取分）

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R5.12

処分場名：第一処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼矢板	R5.12.18 R5.12.20 R5.12.13	異常なし 異常なし	_____	
防潮堤	防潮扉	ステンレス鋼、 ゴムシール	R5.11.14	異常なし	_____	次回は令和6年5月(予定)
擁壁等	護岸	重力式コンクリート	R5.11.14	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和5年11月15日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R6. 1

処分場名：第一処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼矢板	R6.1.22 R6.1.24 R6.1.16	異常なし 異常なし	_____	
防潮堤	防潮扉	ステンレス鋼、 ゴムシール	R5.11.14	異常なし	_____	次回は令和6年5月(予定)
擁壁等	護岸	重力式コンクリート	R5.11.14	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和5年12月20日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R6. 2

処分場名：第一処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼矢板	R6.2.19 R6.2.21 R6.2.21	異常なし _____ 異常なし	_____	
防潮堤	防潮扉	ステンレス鋼、 ゴムシール	R5.11.14	異常なし	_____	次回は令和6年5月（予定）
擁壁等	護岸	重力式コンクリート	R5.11.14	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

* 浸出液処理施設は別紙

上段：目視による点検年月日

中段：当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段：観測井戸水質調査結果による点検年月日（令和6年1月24日 サンプル採取分）

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R6. 3

処分場名：第一処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼矢板	R6.3.18 R6.3.19 R6.3.21,29	異常なし _____ 異常なし	_____	
防潮堤	防潮扉	ステンレス鋼、 ゴムシール	R5.11.14	異常なし	_____	次回は令和6年5月(予定)
擁壁等	護岸	重力式コンクリート	R5.11.14	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年2月21日、3月19日 サンプル採取分)

浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和5年4月
処分場名 : 第一処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出液処理施設の 機能異常の有無)
令和5年4月1日	土	—	—
令和5年4月2日	日	—	—
令和5年4月3日	月	○	無
令和5年4月4日	火	—	—
令和5年4月5日	水	○	無
令和5年4月6日	木	—	—
令和5年4月7日	金	○	無
令和5年4月8日	土	—	—
令和5年4月9日	日	—	—
令和5年4月10日	月	○	無
令和5年4月11日	火	—	—
令和5年4月12日	水	○	無
令和5年4月13日	木	—	—
令和5年4月14日	金	○	無
令和5年4月15日	土	—	—
令和5年4月16日	日	—	—
令和5年4月17日	月	○	無
令和5年4月18日	火	—	—
令和5年4月19日	水	○	無
令和5年4月20日	木	—	—
令和5年4月21日	金	○	無
令和5年4月22日	土	—	—
令和5年4月23日	日	—	—
令和5年4月24日	月	○	無
令和5年4月25日	火	—	—
令和5年4月26日	水	○	無
令和5年4月27日	木	—	—
令和5年4月28日	金	○	無
令和5年4月29日	土	—	—
令和5年4月30日	日	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和5年4月
処分場名: 第一処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和5年5月
処分場名 : 第一処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出液処理施設の 機能異常の有無)
令和5年5月1日	月	○	無
令和5年5月2日	火	—	—
令和5年5月3日	水	○	無
令和5年5月4日	木	—	—
令和5年5月5日	金	○	無
令和5年5月6日	土	—	—
令和5年5月7日	日	—	—
令和5年5月8日	月	○	無
令和5年5月9日	火	—	—
令和5年5月10日	水	○	無
令和5年5月11日	木	—	—
令和5年5月12日	金	○	無
令和5年5月13日	土	—	—
令和5年5月14日	日	—	—
令和5年5月15日	月	○	無
令和5年5月16日	火	—	—
令和5年5月17日	水	○	無
令和5年5月18日	木	—	—
令和5年5月19日	金	○	無
令和5年5月20日	土	—	—
令和5年5月21日	日	—	—
令和5年5月22日	月	○	無
令和5年5月23日	火	—	—
令和5年5月24日	水	○	無
令和5年5月25日	木	—	—
令和5年5月26日	金	○	無
令和5年5月27日	土	—	—
令和5年5月28日	日	—	—
令和5年5月29日	月	○	無
令和5年5月30日	火	—	—
令和5年5月31日	水	○	無

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和5年5月
処分場名: 第一処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和5年6月
処分場名 : 第一処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出液処理施設の 機能異常の有無)
令和5年6月1日	木	—	—
令和5年6月2日	金	○	無
令和5年6月3日	土	—	—
令和5年6月4日	日	—	—
令和5年6月5日	月	○	無
令和5年6月6日	火	—	—
令和5年6月7日	水	○	無
令和5年6月8日	木	—	—
令和5年6月9日	金	○	無
令和5年6月10日	土	—	—
令和5年6月11日	日	—	—
令和5年6月12日	月	○	無
令和5年6月13日	火	—	—
令和5年6月14日	水	○	無
令和5年6月15日	木	—	—
令和5年6月16日	金	○	無
令和5年6月17日	土	—	—
令和5年6月18日	日	—	—
令和5年6月19日	月	—	—
令和5年6月20日	火	○	無
令和5年6月21日	水	○	無
令和5年6月22日	木	—	—
令和5年6月23日	金	○	無
令和5年6月24日	土	—	—
令和5年6月25日	日	—	—
令和5年6月26日	月	○	無
令和5年6月27日	火	—	—
令和5年6月28日	水	○	無
令和5年6月29日	木	—	—
令和5年6月30日	金	○	無

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和5年6月
処分場名: 第一処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和5年7月
処分場名 : 第一処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出液処理施設の 機能異常の有無)
令和5年7月1日	土	—	—
令和5年7月2日	日	—	—
令和5年7月3日	月	○	無
令和5年7月4日	火	—	—
令和5年7月5日	水	○	無
令和5年7月6日	木	—	—
令和5年7月7日	金	○	無
令和5年7月8日	土	—	—
令和5年7月9日	日	—	—
令和5年7月10日	月	○	無
令和5年7月11日	火	—	—
令和5年7月12日	水	○	無
令和5年7月13日	木	—	—
令和5年7月14日	金	○	無
令和5年7月15日	土	—	—
令和5年7月16日	日	—	—
令和5年7月17日	月	○	無
令和5年7月18日	火	—	—
令和5年7月19日	水	○	無
令和5年7月20日	木	—	—
令和5年7月21日	金	○	無
令和5年7月22日	土	—	—
令和5年7月23日	日	—	—
令和5年7月24日	月	○	無
令和5年7月25日	火	—	—
令和5年7月26日	水	○	無
令和5年7月27日	木	—	—
令和5年7月28日	金	○	無
令和5年7月29日	土	—	—
令和5年7月30日	日	—	—
令和5年7月31日	月	○	無

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和5年7月
処分場名: 第一処分場

機能異常の内容		
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置を講じた年月日	
	措置の内容	

浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和5年8月
処分場名 : 第一処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出液処理施設の 機能異常の有無)
令和5年8月1日	火	—	—
令和5年8月2日	水	○	無
令和5年8月3日	木	—	—
令和5年8月4日	金	○	無
令和5年8月5日	土	—	—
令和5年8月6日	日	—	—
令和5年8月7日	月	○	無
令和5年8月8日	火	—	—
令和5年8月9日	水	○	無
令和5年8月10日	木	—	—
令和5年8月11日	金	○	無
令和5年8月12日	土	—	—
令和5年8月13日	日	—	—
令和5年8月14日	月	○	無
令和5年8月15日	火	—	—
令和5年8月16日	水	○	無
令和5年8月17日	木	—	—
令和5年8月18日	金	○	無
令和5年8月19日	土	—	—
令和5年8月20日	日	—	—
令和5年8月21日	月	○	無
令和5年8月22日	火	—	—
令和5年8月23日	水	○	無
令和5年8月24日	木	—	—
令和5年8月25日	金	○	無
令和5年8月26日	土	—	—
令和5年8月27日	日	—	—
令和5年8月28日	月	○	無
令和5年8月29日	火	—	—
令和5年8月30日	水	○	無
令和5年8月31日	木	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和5年8月
処分場名: 第一処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和5年9月
処分場名 : 第一処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出液処理施設の 機能異常の有無)
令和5年9月1日	金	○	無
令和5年9月2日	土	—	—
令和5年9月3日	日	—	—
令和5年9月4日	月	○	無
令和5年9月5日	火	—	—
令和5年9月6日	水	○	無
令和5年9月7日	木	—	—
令和5年9月8日	金	○	無
令和5年9月9日	土	—	—
令和5年9月10日	日	—	—
令和5年9月11日	月	○	無
令和5年9月12日	火	—	—
令和5年9月13日	水	○	無
令和5年9月14日	木	—	—
令和5年9月15日	金	○	無
令和5年9月16日	土	—	—
令和5年9月17日	日	—	—
令和5年9月18日	月	○	無
令和5年9月19日	火	—	—
令和5年9月20日	水	○	無
令和5年9月21日	木	—	—
令和5年9月22日	金	○	無
令和5年9月23日	土	—	—
令和5年9月24日	日	—	—
令和5年9月25日	月	○	無
令和5年9月26日	火	—	—
令和5年9月27日	水	○	無
令和5年9月28日	木	—	—
令和5年9月29日	金	○	無
令和5年9月30日	土	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和5年9月
処分場名: 第一処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和5年10月
処分場名 : 第一処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出液処理施設の 機能異常の有無)
令和5年10月1日	日	—	—
令和5年10月2日	月	○	無
令和5年10月3日	火	—	—
令和5年10月4日	水	○	無
令和5年10月5日	木	—	—
令和5年10月6日	金	○	無
令和5年10月7日	土	—	—
令和5年10月8日	日	—	—
令和5年10月9日	月	○	無
令和5年10月10日	火	—	—
令和5年10月11日	水	○	無
令和5年10月12日	木	—	—
令和5年10月13日	金	○	無
令和5年10月14日	土	—	—
令和5年10月15日	日	—	—
令和5年10月16日	月	○	無
令和5年10月17日	火	—	—
令和5年10月18日	水	○	無
令和5年10月19日	木	—	—
令和5年10月20日	金	○	無
令和5年10月21日	土	—	—
令和5年10月22日	日	—	—
令和5年10月23日	月	○	無
令和5年10月24日	火	—	—
令和5年10月25日	水	○	無
令和5年10月26日	木	—	—
令和5年10月27日	金	○	無
令和5年10月28日	土	—	—
令和5年10月29日	日	—	—
令和5年10月30日	月	○	無
令和5年10月31日	火	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和5年10月
処分場名: 第一処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和5年11月
処分場名 : 第一処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出液処理施設の 機能異常の有無)
令和5年11月1日	水	○	無
令和5年11月2日	木	—	—
令和5年11月3日	金	○	無
令和5年11月4日	土	—	—
令和5年11月5日	日	—	—
令和5年11月6日	月	○	無
令和5年11月7日	火	—	—
令和5年11月8日	水	○	無
令和5年11月9日	木	—	—
令和5年11月10日	金	○	無
令和5年11月11日	土	—	—
令和5年11月12日	日	—	—
令和5年11月13日	月	○	無
令和5年11月14日	火	—	—
令和5年11月15日	水	○	無
令和5年11月16日	木	—	—
令和5年11月17日	金	○	無
令和5年11月18日	土	—	—
令和5年11月19日	日	—	—
令和5年11月20日	月	○	無
令和5年11月21日	火	—	—
令和5年11月22日	水	○	無
令和5年11月23日	木	—	—
令和5年11月24日	金	○	無
令和5年11月25日	土	—	—
令和5年11月26日	日	—	—
令和5年11月27日	月	○	無
令和5年11月28日	火	—	—
令和5年11月29日	水	○	無
令和5年11月30日	木	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和5年11月
処分場名: 第一処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和5年12月
処分場名 : 第一処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出液処理施設の 機能異常の有無)
令和5年12月1日	金	○	無
令和5年12月2日	土	—	—
令和5年12月3日	日	—	—
令和5年12月4日	月	○	無
令和5年12月5日	火	—	—
令和5年12月6日	水	○	無
令和5年12月7日	木	—	—
令和5年12月8日	金	○	無
令和5年12月9日	土	—	—
令和5年12月10日	日	—	—
令和5年12月11日	月	○	無
令和5年12月12日	火	—	—
令和5年12月13日	水	○	無
令和5年12月14日	木	—	—
令和5年12月15日	金	○	無
令和5年12月16日	土	—	—
令和5年12月17日	日	—	—
令和5年12月18日	月	○	無
令和5年12月19日	火	—	—
令和5年12月20日	水	○	無
令和5年12月21日	木	—	—
令和5年12月22日	金	○	無
令和5年12月23日	土	—	—
令和5年12月24日	日	—	—
令和5年12月25日	月	○	無
令和5年12月26日	火	—	—
令和5年12月27日	水	○	無
令和5年12月28日	木	○	無
令和5年12月29日	金	—	—
令和5年12月30日	土	—	—
令和5年12月31日	日	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和5年12月
処分場名: 第一処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和6年1月
処分場名 : 第一処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出液処理施設の 機能異常の有無)
令和6年1月1日	月	—	—
令和6年1月2日	火	—	—
令和6年1月3日	水	—	—
令和6年1月4日	木	○	無
令和6年1月5日	金	○	無
令和6年1月6日	土	—	—
令和6年1月7日	日	—	—
令和6年1月8日	月	○	無
令和6年1月9日	火	—	—
令和6年1月10日	水	○	無
令和6年1月11日	木	—	—
令和6年1月12日	金	○	無
令和6年1月13日	土	—	—
令和6年1月14日	日	—	—
令和6年1月15日	月	○	無
令和6年1月16日	火	—	—
令和6年1月17日	水	○	無
令和6年1月18日	木	—	—
令和6年1月19日	金	○	無
令和6年1月20日	土	—	—
令和6年1月21日	日	—	—
令和6年1月22日	月	○	無
令和6年1月23日	火	—	—
令和6年1月24日	水	○	無
令和6年1月25日	木	—	—
令和6年1月26日	金	○	無
令和6年1月27日	土	—	—
令和6年1月28日	日	—	—
令和6年1月29日	月	○	無
令和6年1月30日	火	—	—
令和6年1月31日	水	○	無

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和6年1月
処分場名: 第一処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和6年2月
処分場名 : 第一処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出液処理施設の 機能異常の有無)
令和6年2月1日	木	—	—
令和6年2月2日	金	○	無
令和6年2月3日	土	—	—
令和6年2月4日	日	—	—
令和6年2月5日	月	○	無
令和6年2月6日	火	—	—
令和6年2月7日	水	○	無
令和6年2月8日	木	—	—
令和6年2月9日	金	○	無
令和6年2月10日	土	—	—
令和6年2月11日	日	—	—
令和6年2月12日	月	○	無
令和6年2月13日	火	—	—
令和6年2月14日	水	○	無
令和6年2月15日	木	—	—
令和6年2月16日	金	○	無
令和6年2月17日	土	—	—
令和6年2月18日	日	—	—
令和6年2月19日	月	○	無
令和6年2月20日	火	—	—
令和6年2月21日	水	○	無
令和6年2月22日	木	—	—
令和6年2月23日	金	○	無
令和6年2月24日	土	—	—
令和6年2月25日	日	—	—
令和6年2月26日	月	○	無
令和6年2月27日	火	—	—
令和6年2月28日	水	○	無
令和6年2月29日	木	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和6年2月
処分場名: 第一処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和6年3月
処分場名 : 第一処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出液処理施設の 機能異常の有無)
令和6年3月1日	金	○	無
令和6年3月2日	土	—	—
令和6年3月3日	日	—	—
令和6年3月4日	月	○	無
令和6年3月5日	火	—	—
令和6年3月6日	水	○	無
令和6年3月7日	木	—	—
令和6年3月8日	金	○	無
令和6年3月9日	土	—	—
令和6年3月10日	日	—	—
令和6年3月11日	月	○	無
令和6年3月12日	火	—	—
令和6年3月13日	水	○	無
令和6年3月14日	木	—	—
令和6年3月15日	金	○	無
令和6年3月16日	土	—	—
令和6年3月17日	日	—	—
令和6年3月18日	月	○	無
令和6年3月19日	火	—	—
令和6年3月20日	水	○	無
令和6年3月21日	木	—	—
令和6年3月22日	金	○	無
令和6年3月23日	土	—	—
令和6年3月24日	日	—	—
令和6年3月25日	月	○	無
令和6年3月26日	火	—	—
令和6年3月27日	水	○	無
令和6年3月28日	木	—	—
令和6年3月29日	金	○	無
令和6年3月30日	土	—	—
令和6年3月31日	日	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和6年3月
処分場名: 第一処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	