

様式処1－4号

## 埋立てた一般廃棄物の種類及び数量の記録

最終処分場名:第一処分場

単位:トン

| 種 類 | 数 量 |
|-----|-----|
|     |     |

※ 埋立終了につき、埋立量はありません。

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

| 試料採取年月日             |          | R8.4.8  | R8.5.28 | R8.6.10 | R8.6.15 | R8.7.8  |  | 管理値      |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|----------|
| 測定結果の得られた年月日        |          | R8.5.21 | R8.7.6  | R8.7.21 | R8.7.28 | R8.8.31 |  |          |
| 水素イオン濃度             | -        | 7.5     | 7.4     | 7.9     | 7.8     | 7.9     |  | 5.8~8.6  |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L     | 60※     | 6.6     | 39※     | -       | 0.8     |  | 20       |
| 化学的酸素要求量            | mg/L     | 24      | 7.6     | 18      | -       | 3.6     |  |          |
| 浮遊物質                | mg/L     | 2       | 9       | 3       | <1      | <1      |  | 10       |
| ヨウ素消費量              | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |          |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L     | -       | -       | <0.5    | -       | -       |  | 30       |
| 銅含有量                | mg/L     | -       | -       | <0.01   | -       | -       |  | 3        |
| 亜鉛含有量               | mg/L     | -       | -       | 0.11    | -       | -       |  | 2        |
| クロム含有量              | mg/L     | -       | -       | <0.02   | -       | -       |  | 2        |
| フェノール類含有量           | mg/L     | -       | -       | <0.025  | -       | -       |  | 5        |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L     | -       | -       | 0.2     | -       | -       |  | 10       |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L     | -       | -       | <0.01   | -       | -       |  | 10       |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L     | -       | -       | 0.2     | -       | -       |  | 8        |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L     | -       | -       | <0.003  | -       | -       |  | 0.03     |
| シアン化合物              | mg/L     | -       | -       | <0.1    | -       | -       |  | 1        |
| 有機燐化合物              | mg/L     | -       | -       | <0.1    | -       | -       |  | 1        |
| 鉛及びその化合物            | mg/L     | -       | -       | <0.005  | -       | -       |  | 0.1      |
| 六価クロム化合物            | mg/L     | -       | -       | <0.02   | -       | -       |  | 0.2      |
| 砒素及びその化合物           | mg/L     | -       | -       | <0.005  | -       | -       |  | 0.1      |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L     | -       | -       | <0.0005 | -       | -       |  | 0.005    |
| アルキル水銀化合物           | mg/L     | -       | -       | <0.0005 | -       | -       |  | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L     | -       | -       | <0.0005 | -       | -       |  | 0.003    |
| 大腸菌数                | CFU/ml   | -       | -       | 0       | -       | -       |  | 800      |
| 塩化物イオン              | mg/L     | -       | -       | 510     | -       | -       |  |          |
| 窒素含有量               | mg/L     | 0.6     | 4.8     | 0.5     | -       | 2.0     |  | 120(20)  |
| 燐含有量                | mg/L     | -       | -       | <0.01   | -       | -       |  | 16(8)    |
| トリクロロエチレン           | mg/L     | -       | -       | <0.0005 | -       | -       |  | 0.1      |
| テトラクロロエチレン          | mg/L     | -       | -       | <0.0005 | -       | -       |  | 0.1      |
| ジクロロメタン             | mg/L     | -       | -       | <0.0005 | -       | -       |  | 0.2      |
| 四塩化炭素               | mg/L     | -       | -       | <0.0005 | -       | -       |  | 0.02     |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L     | -       | -       | <0.0005 | -       | -       |  | 0.04     |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L     | -       | -       | <0.0005 | -       | -       |  | 1        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L     | -       | -       | <0.0005 | -       | -       |  | 0.4      |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L     | -       | -       | <0.0005 | -       | -       |  | 3        |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L     | -       | -       | <0.0005 | -       | -       |  | 0.06     |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L     | -       | -       | <0.0005 | -       | -       |  | 0.02     |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L     | -       | -       | <0.005  | -       | -       |  | 0.5      |
| チウラム                | mg/L     | -       | -       | <0.006  | -       | -       |  | 0.06     |
| シマジン                | mg/L     | -       | -       | <0.003  | -       | -       |  | 0.03     |
| チオベンカルブ             | mg/L     | -       | -       | <0.0006 | -       | -       |  | 0.2      |
| ベンゼン                | mg/L     | -       | -       | <0.0005 | -       | -       |  | 0.1      |
| セレン及びその化合物          | mg/L     | -       | -       | <0.001  | -       | -       |  | 0.1      |
| ほう素及びその化合物          | mg/L     | -       | -       | 0.4     | -       | -       |  | 10       |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L     | <0.2    | 0.8     | <0.2    | -       | 0.5     |  | 100      |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L     | 0.2     | 0.1     | <0.1    | -       | 0.9     |  | 100      |
| 電気伝導率               | mS/m     | 350     | 190     | 100     | 180     | 99      |  |          |
| カルシウム               | mg/L     | -       | -       | 28      | -       | -       |  |          |
| クロロエチレン             | mg/L     | -       | -       | <0.0002 | -       | -       |  |          |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L | -       | -       | -       | 0       | -       |  | 1        |
| 気温                  | ℃        | 11.0    | 22.0    | 22.5    | 29.0    | 25.0    |  |          |
| 水温                  | ℃        | 18.8    | 25.6    | 25.3    | 25.5    | 27.0    |  |          |
| 外観                  | -        | 濁りなし    | 濁り小あり   | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    |  |          |
| 色相                  | -        | 淡黄色     | 淡茶色     | 淡黄色     | 無色      | 淡黄白色    |  |          |
| 臭気                  | -        | 無臭      | 無臭      | 無臭      | 無臭      | 無臭      |  |          |
| 透視度                 | 度        | >50     | >50     | >50     | >50     | >50     |  |          |
| 簡易pH                | -        | 7.6     | 7.2     | 7.6     | 7.7     | 7.9     |  |          |

※ 4/8及び6/10に採取した試料の生物化学的酸素要求量は管理値を超えましたが、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」で定める基準値【60】以下となっています。

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:第一処分場

測定対象:浸出液

試料採取場所:原水槽

| 試料採取年月日             |          | R8.4.8  | R8.5.28 | R8.6.10 | R8.7.8  |  |  | 管理値 |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|-----|
| 測定結果の得られた年月日        |          | R8.5.21 | R8.7.6  | R8.7.21 | R8.8.31 |  |  |     |
| 水素イオン濃度             | —        | 8.6     | 7.6     | 8.2     | 8.4     |  |  |     |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L     | 6.6     | 4.0     | 3.3     | 1.2     |  |  |     |
| 化学的酸素要求量            | mg/L     | 12      | 8.6     | 9.2     | 8.8     |  |  |     |
| 浮遊物質                | mg/L     | 3       | 3       | 1       | <1      |  |  |     |
| ヨウ素消費量              | mg/L     | 7.7     | 3.2     | 4.4     | 7.0     |  |  |     |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L     | —       | —       | <0.5    | —       |  |  |     |
| 銅含有量                | mg/L     | —       | —       | 0.02    | —       |  |  |     |
| 亜鉛含有量               | mg/L     | —       | —       | <0.01   | —       |  |  |     |
| クロム含有量              | mg/L     | —       | —       | <0.02   | —       |  |  |     |
| フェノール類含有量           | mg/L     | —       | —       | <0.025  | —       |  |  |     |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L     | —       | —       | 0.02    | —       |  |  |     |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L     | —       | —       | 0.01    | —       |  |  |     |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L     | —       | —       | 0.09    | —       |  |  |     |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L     | —       | —       | <0.003  | —       |  |  |     |
| シアン化合物              | mg/L     | —       | —       | <0.1    | —       |  |  |     |
| 有機燐化合物              | mg/L     | —       | —       | <0.1    | —       |  |  |     |
| 鉛及びその化合物            | mg/L     | —       | —       | <0.005  | —       |  |  |     |
| 六価クロム化合物            | mg/L     | —       | —       | <0.02   | —       |  |  |     |
| 砒素及びその化合物           | mg/L     | —       | —       | 0.007   | —       |  |  |     |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       |  |  |     |
| アルキル水銀化合物           | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       |  |  |     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       |  |  |     |
| 大腸菌数                | CFU/ml   | —       | —       | 0       | —       |  |  |     |
| 塩化物イオン              | mg/L     | —       | —       | 240     | —       |  |  |     |
| 窒素含有量               | mg/L     | 7.4     | 4.2     | 5.8     | 22      |  |  |     |
| 燐含有量                | mg/L     | —       | —       | 0.14    | —       |  |  |     |
| トリクロロエチレン           | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       |  |  |     |
| テトラクロロエチレン          | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       |  |  |     |
| ジクロロメタン             | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       |  |  |     |
| 四塩化炭素               | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       |  |  |     |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       |  |  |     |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       |  |  |     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       |  |  |     |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       |  |  |     |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       |  |  |     |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       |  |  |     |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L     | —       | —       | <0.005  | —       |  |  |     |
| チウラム                | mg/L     | —       | —       | <0.006  | —       |  |  |     |
| シマジン                | mg/L     | —       | —       | <0.003  | —       |  |  |     |
| チオベンカルブ             | mg/L     | —       | —       | <0.0006 | —       |  |  |     |
| ベンゼン                | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       |  |  |     |
| セレン及びその化合物          | mg/L     | —       | —       | <0.001  | —       |  |  |     |
| ほう素及びその化合物          | mg/L     | —       | —       | 0.3     | —       |  |  |     |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L     | 0.5     | 2.1     | 1.8     | 20      |  |  |     |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L     | 6.4     | 1.9     | 3.8     | 0.2     |  |  |     |
| 電気伝導率               | mS/m     | 220     | 83      | 73      | 170     |  |  |     |
| カルシウム               | mg/L     | —       | —       | 18      | —       |  |  |     |
| クロロエチレン             | mg/L     | —       | —       | <0.0002 | —       |  |  |     |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L | —       | —       | —       | —       |  |  |     |
| 気 温                 | ℃        | 11.0    | 22.0    | 22.5    | 25.0    |  |  |     |
| 水 温                 | ℃        | 20.1    | 23.7    | 23.1    | 25.9    |  |  |     |
| 外 観                 | —        | 濁り小あり   | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    |  |  |     |
| 色 相                 | —        | 淡黄色     | 淡黄色     | 淡黄色     | 淡黄色     |  |  |     |
| 臭 気                 | —        | 植物臭     | 無臭      | 無臭      | 植物臭     |  |  |     |
| 透視度                 | 度        | 42      | >50     | >50     | >50     |  |  |     |
| 簡易pH                | —        | 9.0     | 8.1     | 8.6     | 8.3     |  |  |     |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:第一処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸 D-1

| 試料採取年月日             |          | R8.4.22 | R8.5.27 | R8.6.15 | R8.6.24 | R8.7.22 |  | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |          | R8.5.21 | R8.7.6  | R8.7.28 | R8.7.21 | R8.8.31 |  |              |
| 水素イオン濃度             | -        | 8.0     | 7.2     | 8.0     | 8.0     | 7.9     |  |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| 浮遊物質                | mg/L     | <1      | <1      | <1      | <1      | 1       |  |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| 銅含有量                | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| クロム含有量              | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| フェノール類含有量           | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L     | -       | <0.0003 | -       | -       | -       |  | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L     | -       | <0.1    | -       | -       | -       |  | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L     | -       | <0.001  | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L     | -       | <0.005  | -       | -       | -       |  | 0.02         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L     | -       | <0.001  | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       | -       |  | 検出されないこと     |
| 大腸菌数                | CFU/ml   | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| 塩化物イオン              | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| 窒素含有量               | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| 燐含有量                | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L     | -       | <0.0002 | -       | -       | -       |  | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L     | -       | <0.0004 | -       | -       | -       |  | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L     | -       | <0.0004 | -       | -       | -       |  | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       | -       |  | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L     | -       | <0.0002 | -       | -       | -       |  | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L     | -       | <0.005  | -       | -       | -       |  | 0.05         |
| チウラム                | mg/L     | -       | <0.0006 | -       | -       | -       |  | 0.006        |
| シマジン                | mg/L     | -       | <0.0003 | -       | -       | -       |  | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L     | -       | <0.0006 | -       | -       | -       |  | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L     | -       | <0.001  | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| 電気伝導率               | mS/m     | 1,700   | 1,700   | 1,700   | 1,600   | 1,600   |  |              |
| カルシウム               | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| クロロエチレン             | mg/L     | -       | <0.0002 | -       | -       | -       |  | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L | -       | -       | 0       | -       | -       |  | 1            |
| 気温                  | ℃        | 18.0    | 25.0    | 29.0    | 23.0    | 33.0    |  |              |
| 水温                  | ℃        | 20.2    | 20.6    | 20.4    | 20.2    | 21.2    |  |              |
| 外観                  | -        | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    |  |              |
| 色相                  | -        | 淡黄色     | 淡黄色     | 無色      | 淡黄色     | 淡黄色     |  |              |
| 臭気                  | -        | 微硫化水素臭  | 微硫化水素臭  | 海藻臭     | 微硫化水素臭  | 微硫化水素臭  |  |              |
| 透視度                 | 度        | >50     | >50     | >50     | >50     | >50     |  |              |
| 簡易pH                | -        | 8.0     | 8.0     | 8.0     | 7.9     | 7.9     |  |              |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 D-2

| 試料採取年月日             |          | R8.4.22 | R8.5.27 | R8.6.15 | R8.6.24 | R8.7.22 |  | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |          | R8.5.21 | R8.7.6  | R8.7.28 | R8.7.21 | R8.8.31 |  |              |
| 水素イオン濃度             | —        | 7.6     | 7.6     | 7.6     | 7.6     | 7.6     |  |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| 浮遊物質                | mg/L     | 2       | 2       | 70      | <1      | 1       |  |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| 銅含有量                | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| クロム含有量              | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| フェノール類含有量           | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L     | —       | <0.0003 | —       | —       | —       |  | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L     | —       | <0.1    | —       | —       | —       |  | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L     | —       | <0.001  | —       | —       | —       |  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L     | —       | <0.005  | —       | —       | —       |  | 0.02         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L     | <0.001  | <0.001  | —       | <0.001  | <0.001  |  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 検出されないこと     |
| 大腸菌数                | CFU/ml   | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| 塩化物イオン              | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| 窒素含有量               | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| 燐含有量                | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L     | —       | <0.0002 | —       | —       | —       |  | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L     | —       | <0.0004 | —       | —       | —       |  | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L     | —       | <0.0004 | —       | —       | —       |  | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L     | —       | <0.0002 | —       | —       | —       |  | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L     | —       | <0.005  | —       | —       | —       |  | 0.05         |
| チウラム                | mg/L     | —       | <0.0006 | —       | —       | —       |  | 0.006        |
| シマジン                | mg/L     | —       | <0.0003 | —       | —       | —       |  | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L     | —       | <0.0006 | —       | —       | —       |  | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L     | —       | <0.001  | —       | —       | —       |  | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| 電気伝導率               | mS/m     | 270     | 270     | 250     | 320     | 270     |  |              |
| カルシウム               | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| クロロエチレン             | mg/L     | —       | <0.0002 | —       | —       | —       |  | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L | —       | —       | 0.013   | —       | —       |  | 1            |
| 気温                  | ℃        | 18.0    | 25.0    | 29.0    | 23.0    | 33.0    |  |              |
| 水温                  | ℃        | 19.0    | 20.0    | 19.1    | 19.4    | 20.8    |  |              |
| 外観                  | —        | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    |  |              |
| 色相                  | —        | 淡黄色     | 無色      | 無色      | 無色      | 無色      |  |              |
| 臭気                  | —        | 微硫化水素臭  | 微硫化水素臭  | 海藻臭     | 微硫化水素臭  | 微硫化水素臭  |  |              |
| 透視度                 | 度        | >50     | >50     | >50     | >50     | >50     |  |              |
| 簡易pH                | —        | 7.7     | 7.5     | 7.4     | 7.4     | 7.4     |  |              |

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R8. 4

処分場名： 第一処分場

| 点 検 施 設 |     |                  | 点検年月日                       | 点 検 結 果<br>(異常の内容)     | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考            |
|---------|-----|------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
|         | 区 分 | 構 造              |                             |                        |                     |                |
| 遮水工     | 護岸  | 鋼矢板              | R8.4.21<br>R8.4.22<br>_____ | 異常なし<br>_____<br>_____ | _____               | 次回は令和 8年5月(予定) |
| 防潮堤     | 防潮扉 | ステンレス鋼、<br>ゴムシール | R7.11.25                    | 異常なし                   | _____               |                |
| 擁壁等     | 護岸  | 重力式コンクリート        | R7.11.25                    | 異常なし                   | _____               |                |

\* 遮水工の点検年月日について

\* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R8. 5

処分場名： 第一処分場

| 点 検 施 設 |     |                  | 点検年月日                         | 点 検 結 果<br>(異常の内容)    | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考             |
|---------|-----|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
|         | 区 分 | 構 造              |                               |                       |                     |                 |
| 遮水工     | 護岸  | 鋼矢板              | R8.5.26<br>R8.5.27<br>R8.5.21 | 異常なし<br>_____<br>異常なし | _____               | 次回は令和 8年11月(予定) |
| 防潮堤     | 防潮扉 | ステンレス鋼、<br>ゴムシール | R8.5.13                       | 異常なし                  | _____               |                 |
| 擁壁等     | 護岸  | 重力式コンクリート        | R8.5.13                       | 異常なし                  | _____               |                 |

\* 遮水工の点検年月日について

\* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和8年4月22日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R8. 6

処分場名： 第一処分場

| 点 検 施 設 |     |                  | 点検年月日                       | 点 検 結 果<br>(異常の内容)    | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考             |
|---------|-----|------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
|         | 区 分 | 構 造              |                             |                       |                     |                 |
| 遮水工     | 護岸  | 鋼矢板              | R8.6.23<br>R8.6.24<br>_____ | 異常なし<br>_____<br>異常なし | _____               |                 |
| 防潮堤     | 防潮扉 | ステンレス鋼、<br>ゴムシール | R8.5.13                     | 異常なし                  | _____               | 次回は令和 8年11月(予定) |
| 擁壁等     | 護岸  | 重力式コンクリート        | R8.5.13                     | 異常なし                  | _____               |                 |

\* 遮水工の点検年月日について

\* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R8. 7

処分場名： 第一処分場

| 点 検 施 設 |     |                  | 点検年月日                                | 点 検 結 果<br>(異常の内容)    | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考             |
|---------|-----|------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
|         | 区 分 | 構 造              |                                      |                       |                     |                 |
| 遮水工     | 護岸  | 鋼矢板              | R8.7.21<br>R8.7.22<br>R8.7.6、R8.7.21 | 異常なし<br>_____<br>異常なし | _____               | 次回は令和 8年11月(予定) |
| 防潮堤     | 防潮扉 | ステンレス鋼、<br>ゴムシール | R8.5.13                              | 異常なし                  | _____               |                 |
| 擁壁等     | 護岸  | 重力式コンクリート        | R8.5.13                              | 異常なし                  | _____               |                 |

\* 遮水工の点検年月日について

\* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日  
(令和8年5月27日 及び 令和8年6月24日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R8. 8

処分場名： 第一処分場

| 点 検 施 設 |     |                  | 点検年月日                         | 点 検 結 果<br>(異常の内容)    | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考             |
|---------|-----|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
|         | 区 分 | 構 造              |                               |                       |                     |                 |
| 遮水工     | 護岸  | 鋼矢板              | R8.8.14<br>R8.8.19<br>R8.8.31 | 異常なし<br>_____<br>異常なし | _____               |                 |
| 防潮堤     | 防潮扉 | ステンレス鋼、<br>ゴムシール | R8.5.13                       | 異常なし                  | _____               | 次回は令和 8年11月(予定) |
| 擁壁等     | 護岸  | 重力式コンクリート        | R8.5.13                       | 異常なし                  | _____               |                 |

\* 遮水工の点検年月日について

\* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和8年7月22日 サンプル採取分)

## 浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和8年4月  
処分場名 : 第一処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出液処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和8年4月1日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月2日  | 木  | —     | —                             |
| 令和8年4月3日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月4日  | 土  | —     | —                             |
| 令和8年4月5日  | 日  | —     | —                             |
| 令和8年4月6日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月7日  | 火  | —     | —                             |
| 令和8年4月8日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月9日  | 木  | —     | —                             |
| 令和8年4月10日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月11日 | 土  | —     | —                             |
| 令和8年4月12日 | 日  | —     | —                             |
| 令和8年4月13日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月14日 | 火  | —     | —                             |
| 令和8年4月15日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月16日 | 木  | —     | —                             |
| 令和8年4月17日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月18日 | 土  | —     | —                             |
| 令和8年4月19日 | 日  | —     | —                             |
| 令和8年4月20日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月21日 | 火  | —     | —                             |
| 令和8年4月22日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月23日 | 木  | —     | —                             |
| 令和8年4月24日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月25日 | 土  | —     | —                             |
| 令和8年4月26日 | 日  | —     | —                             |
| 令和8年4月27日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月28日 | 火  | —     | —                             |
| 令和8年4月29日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月30日 | 木  | ○     | 無                             |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和8年4月  
処分場名: 第一処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

## 浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和8年5月  
処分場名 : 第一処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出液処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和8年5月1日  | 金  | —     | —                             |
| 令和8年5月2日  | 土  | —     | —                             |
| 令和8年5月3日  | 日  | —     | —                             |
| 令和8年5月4日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月5日  | 火  | —     | —                             |
| 令和8年5月6日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月7日  | 木  | —     | —                             |
| 令和8年5月8日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月9日  | 土  | —     | —                             |
| 令和8年5月10日 | 日  | —     | —                             |
| 令和8年5月11日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月12日 | 火  | —     | —                             |
| 令和8年5月13日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月14日 | 木  | —     | —                             |
| 令和8年5月15日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月16日 | 土  | —     | —                             |
| 令和8年5月17日 | 日  | —     | —                             |
| 令和8年5月18日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月19日 | 火  | —     | —                             |
| 令和8年5月20日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月21日 | 木  | —     | —                             |
| 令和8年5月22日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月23日 | 土  | —     | —                             |
| 令和8年5月24日 | 日  | —     | —                             |
| 令和8年5月25日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月26日 | 火  | —     | —                             |
| 令和8年5月27日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月28日 | 木  | —     | —                             |
| 令和8年5月29日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月30日 | 土  | —     | —                             |
| 令和8年5月31日 | 日  | —     | —                             |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和8年5月  
処分場名: 第一処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

## 浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和8年6月  
処分場名 : 第一処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出液処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和8年6月1日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年6月2日  | 火  | —     | —                             |
| 令和8年6月3日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年6月4日  | 木  | —     | —                             |
| 令和8年6月5日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年6月6日  | 土  | —     | —                             |
| 令和8年6月7日  | 日  | —     | —                             |
| 令和8年6月8日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年6月9日  | 火  | —     | —                             |
| 令和8年6月10日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年6月11日 | 木  | —     | —                             |
| 令和8年6月12日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年6月13日 | 土  | —     | —                             |
| 令和8年6月14日 | 日  | —     | —                             |
| 令和8年6月15日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年6月16日 | 火  | —     | —                             |
| 令和8年6月17日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年6月18日 | 木  | —     | —                             |
| 令和8年6月19日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年6月20日 | 土  | —     | —                             |
| 令和8年6月21日 | 日  | —     | —                             |
| 令和8年6月22日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年6月23日 | 火  | —     | —                             |
| 令和8年6月24日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年6月25日 | 木  | —     | —                             |
| 令和8年6月26日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年6月27日 | 土  | —     | —                             |
| 令和8年6月28日 | 日  | —     | —                             |
| 令和8年6月29日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年6月30日 | 火  | —     | —                             |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和8年6月  
処分場名: 第一処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

## 浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和8年7月  
処分場名 : 第一処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出液処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和8年7月1日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年7月2日  | 木  | —     | —                             |
| 令和8年7月3日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年7月4日  | 土  | —     | —                             |
| 令和8年7月5日  | 日  | —     | —                             |
| 令和8年7月6日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年7月7日  | 火  | —     | —                             |
| 令和8年7月8日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年7月9日  | 木  | —     | —                             |
| 令和8年7月10日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年7月11日 | 土  | —     | —                             |
| 令和8年7月12日 | 日  | —     | —                             |
| 令和8年7月13日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年7月14日 | 火  | —     | —                             |
| 令和8年7月15日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年7月16日 | 木  | —     | —                             |
| 令和8年7月17日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年7月18日 | 土  | —     | —                             |
| 令和8年7月19日 | 日  | —     | —                             |
| 令和8年7月20日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年7月21日 | 火  | —     | —                             |
| 令和8年7月22日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年7月23日 | 木  | —     | —                             |
| 令和8年7月24日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年7月25日 | 土  | —     | —                             |
| 令和8年7月26日 | 日  | —     | —                             |
| 令和8年7月27日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年7月28日 | 火  | —     | —                             |
| 令和8年7月29日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年7月30日 | 木  | —     | —                             |
| 令和8年7月31日 | 金  | ○     | 無                             |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和8年7月  
処分場名: 第一処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

## 浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和8年8月  
処分場名 : 第一処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出液処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和8年8月1日  | 土  | —     | —                             |
| 令和8年8月2日  | 日  | —     | —                             |
| 令和8年8月3日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年8月4日  | 火  | —     | —                             |
| 令和8年8月5日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年8月6日  | 木  | —     | —                             |
| 令和8年8月7日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年8月8日  | 土  | —     | —                             |
| 令和8年8月9日  | 日  | —     | —                             |
| 令和8年8月10日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年8月11日 | 火  | —     | —                             |
| 令和8年8月12日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年8月13日 | 木  | —     | —                             |
| 令和8年8月14日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年8月15日 | 土  | —     | —                             |
| 令和8年8月16日 | 日  | —     | —                             |
| 令和8年8月17日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年8月18日 | 火  | —     | —                             |
| 令和8年8月19日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年8月20日 | 木  | —     | —                             |
| 令和8年8月21日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年8月22日 | 土  | —     | —                             |
| 令和8年8月23日 | 日  | —     | —                             |
| 令和8年8月24日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年8月25日 | 火  | —     | —                             |
| 令和8年8月26日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年8月27日 | 木  | —     | —                             |
| 令和8年8月28日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年8月29日 | 土  | —     | —                             |
| 令和8年8月30日 | 日  | —     | —                             |
| 令和8年8月31日 | 月  | ○     | 無                             |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和8年8月  
処分場名: 第一処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |