

様式処1－3号

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量の記録

最終処分場名:船見処分場

単位:トン

種 類	数 量

※ 埋立終了につき、埋立量はありません。

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:船見処分場

測定対象:放流水

試料採取場所:放流水槽

試料採取年月日		R8.4.8	R8.4.22					管理値
測定結果の得られた年月日		R8.5.21	R8.5.21					
水素イオン濃度	—	7.5	7.4					5～9
生物化学的酸素要求量	mg/L	98	87					600
化学的酸素要求量	mg/L	23	18					
浮遊物質	mg/L	7	23					600
ヨウ素消費量	mg/L	2.9	2.5					220
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—					30
銅含有量	mg/L	—	—					3
亜鉛含有量	mg/L	—	—					2
クロム含有量	mg/L	—	—					2
フェノール類含有量	mg/L	—	—					5
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—					10
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—					10
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—					8
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	—					0.03
シアン化合物	mg/L	—	—					1
有機燐化合物	mg/L	—	—					1
鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	—					0.1
六価クロム化合物	mg/L	—	—					0.2
砒素及びその化合物	mg/L	<0.005	—					0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—					0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—					検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—					0.003
大腸菌数	CFU/ml	—	—					
塩化物イオン	mg/L	—	—					
窒素含有量	mg/L	—	—					
燐含有量	mg/L	—	—					
トリクロロエチレン	mg/L	—	—					0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—					0.1
ジクロロメタン	mg/L	—	—					0.2
四塩化炭素	mg/L	—	—					0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—					0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—					1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—					0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—					3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—					0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—					0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—					0.5
チウラム	mg/L	—	—					0.06
シマジン	mg/L	—	—					0.03
チオベンカルブ	mg/L	—	—					0.2
ベンゼン	mg/L	—	—					0.1
セレン及びその化合物	mg/L	—	—					0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—					10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—					
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—					
電気伝導率	mS/m	360	—					
カルシウム	mg/L	—	—					
クロロエチレン	mg/L	—	—					
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—					10
気 温	℃	10.5	17.5					
水 温	℃	17.2	18.8					45
外 観	—	濁りなし	濁り小あり					
色 相	—	淡黄色	淡黄色					
臭 気	—	微力ビ臭	微力ビ臭					
透視度	度	41	40					
簡易pH	—	7.8	7.6					

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 H-1

試料採取年月日		R8.4.22						地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R8.5.21						
水素イオン濃度	-	6.7						
生物化学的酸素要求量	mg/L	-						
化学的酸素要求量	mg/L	-						
浮遊物質	mg/L	96						
ヨウ素消費量	mg/L	-						
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-						
銅含有量	mg/L	-						
亜鉛含有量	mg/L	-						
クロム含有量	mg/L	-						
フェノール類含有量	mg/L	-						
溶解性鉄含有量	mg/L	-						
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						
カドミウム及びその化合物	mg/L	-						0.003
シアン化合物	mg/L	-						検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-						
鉛及びその化合物	mg/L	-						0.01
六価クロム化合物	mg/L	-						0.02
砒素及びその化合物	mg/L	-						0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						検出されないこと
大腸菌数	CFU/ml	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	-						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-						0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-						0.01
ジクロロメタン	mg/L	-						0.02
四塩化炭素	mg/L	-						0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-						0.05
チウラム	mg/L	-						0.006
シマジン	mg/L	-						0.003
チオベンカルブ	mg/L	-						0.02
ベンゼン	mg/L	-						0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-						0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-						
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-						
電気伝導率	mS/m	3,500						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						1
気 温	℃	17.0						
水 温	℃	19.1						
外 観	-	濁りなし						
色 相	-	淡黄色						
臭 気	-	中硫化水素臭						
透視度	度	>50						
簡易pH	-	6.7						

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 H-2

試料採取年月日		R8.4.22						地下水等
測定結果の得られた年月日		R8.5.21						検査基準
水素イオン濃度	-	8.0						
生物化学的酸素要求量	mg/L	-						
化学的酸素要求量	mg/L	-						
浮遊物質	mg/L	<1						
ヨウ素消費量	mg/L	-						
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-						
銅含有量	mg/L	-						
亜鉛含有量	mg/L	-						
クロム含有量	mg/L	-						
フェノール類含有量	mg/L	-						
溶解性鉄含有量	mg/L	-						
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						
カドミウム及びその化合物	mg/L	-						0.003
シアン化合物	mg/L	-						検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-						
鉛及びその化合物	mg/L	-						0.01
六価クロム化合物	mg/L	-						0.02
砒素及びその化合物	mg/L	-						0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						検出されないこと
大腸菌数	CFU/ml	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	-						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-						0.03
テトラクロロエチレン	mg/L	-						0.01
ジクロロメタン	mg/L	-						0.02
四塩化炭素	mg/L	-						0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-						0.05
チウラム	mg/L	-						0.006
シマジン	mg/L	-						0.003
チオベンカルブ	mg/L	-						0.02
ベンゼン	mg/L	-						0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-						0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-						
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-						
電気伝導率	mS/m	1,900						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						1
気温	°C	17.5						
水温	°C	19.0						
外観	-	濁りなし						
色相	-	淡黄色						
臭気	-	微硫化水素臭						
透視度	度	>50						
簡易pH	-	8.0						

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R8. 4

処分場名： 船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R8.4.21 R8.4.22	異常なし		次回は令和 8年5月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R7.11.25	異常なし		
調整池	浸出調整槽	RC	R7.11.25	異常なし		

* 遮水工の点検年月日について

上段:目視による点検年月日

中段:当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段:観測井戸水質調査結果による点検年月日

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R8. 5

処分場名： 船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R8.5.26 R8.5.27 R8.5.21	異常なし 異常なし		次回は令和 8年11月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R8.5.13	異常なし		
調整池	浸出調整槽	RC	R8.5.13	異常なし		

* 遮水工の点検年月日について

上段:目視による点検年月日

中段:当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段:観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和8年4月22日 サンプル採取分)