

様式処1－2号

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量の記録

最終処分場名: 守山南部処分場

単位: トン

種 類	数 量

※ 埋立終了につき、埋立量はありません。

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 守山南部処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 調整槽放流水試料採取口

試料採取年月日		R4.4.6	R4.4.20	R4.5.11	R4.5.25	R4.6.8	R4.6.22	管理値
測定結果の得られた年月日		R4.5.6	R4.5.19	R4.6.13	R4.6.24	R4.7.6	R4.7.21	
水素イオン濃度	-	8.0	8.2	8.3	8.1	7.7	8.1	5~9
生物化学的酸素要求量	mg/L	14	12	12	15	13	16	600
化学的酸素要求量	mg/L	11	11	11	11	13	13	
浮遊物質量	mg/L	2	1	<1	2	3	5	600
ヨウ素消費量	mg/L	1.9	2.9	1.9	2.5	2.5	5.4	220
ホルマリン抽出物質含有量	mg/L	-	-	<0.5	-	-	-	30
銅含有量	mg/L	-	-	<0.01	-	-	-	3
亜鉛含有量	mg/L	-	-	<0.01	-	-	-	2
クロム含有量	mg/L	-	-	<0.02	-	-	-	2
フェノール類含有量	mg/L	-	-	<0.025	-	-	-	5
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	0.08	-	-	-	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	0.10	-	-	-	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	0.13	-	-	-	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	-	0.03
シアン化合物	mg/L	-	-	<0.1	-	-	-	1
有機燐化合物	mg/L	-	-	<0.1	-	-	-	1
鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	0.1
六価クロム化合物	mg/L	-	-	<0.02	-	-	-	0.5
砒素及びその化合物	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.003
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/L	-	-	84	-	-	-	
窒素含有量	mg/L	-	-	27	-	-	-	
燐含有量	mg/L	-	-	0.03	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.2
四塩化炭素	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	<0.005	-	-	-	0.5
チウラム	mg/L	-	-	<0.006	-	-	-	0.06
シマジン	mg/L	-	-	<0.003	-	-	-	0.03
チオベンカルブ	mg/L	-	-	<0.0006	-	-	-	0.2
ベンゼン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-	-	<0.001	-	-	-	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	0.6	-	-	-	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	3.5	-	-	-	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-	21	-	-	-	
電気伝導率	mS/m	110	-	130	-	130	-	
カルシウム	mg/L	-	-	90	-	-	-	
クロロエチレン	mg/L	-	-	<0.0002	-	-	-	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	10
気 温	°C	18.9	23.4	25.1	25.6	26.8	24.0	45
水 温	°C	14.2	16.1	16.4	18.3	19.1	19.4	
外 観	-	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁り小あり	濁り小あり	
色 相	-	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
臭 気	-	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	38	35	
簡易pH	-	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 守山南部処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 調整槽放流水試料採取口

試料採取年月日		R4.6.16	R4.7.6	R4.7.20	R4.8.3	R4.8.17	R4.9.7	管理値
測定結果の得られた年月日		R4.8.17	R4.8.5	R4.8.18	R4.9.1	R4.9.15	R4.10.6	
水素イオン濃度	-	7.6	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	5~9
生物化学的酸素要求量	mg/L	-	13	16	7.6	15	12	600
化学的酸素要求量	mg/L	-	12	9.9	14	14	13	
浮遊物質量	mg/L	4	3	6	6	4	6	600
ヨウ素消費量	mg/L	-	9.2	3.8	6.7	5.1	6.6	220
ルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	30
銅含有量	mg/L	-	-	-	<0.01	-	-	3
亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	<0.01	-	-	2
クロム含有量	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	2
フェノール類含有量	mg/L	-	-	-	<0.025	-	-	5
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	0.06	-	-	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	0.15	-	-	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	1
有機燐化合物	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	1
鉛及びその化合物	mg/L	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	0.1
六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	0.5
砒素及びその化合物	mg/L	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-	-	<0.0005	-	-	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.003
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
窒素含有量	mg/L	-	-	-	42	-	-	
燐含有量	mg/L	-	-	-	0.07	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.2
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.5
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.06
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.03
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.2
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	<0.001	-	-	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
電気伝導率	mS/m	130	140	-	170	-	160	
カルシウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.0083	-	-	-	-	-	10
気 温	°C	27.4	34.9	26.4	35.4	28.2	30.3	45
水 温	°C	19.1	20.5	20.4	20.7	20.5	21.2	
外 観	-	淡黄褐色透明	濁りなし	濁りあり	濁りあり	濁り小あり	濁りあり	
色 相	-		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
臭 気	-	無臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	
透視度	度	41	>50	24	26	32	20	
簡易pH	-	7.4	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 守山南部処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 調整槽放流水試料採取口

試料採取年月日		R4.9.21	R4.10.5	R4.10.19	R4.11.2	R4.11.16	R4.12.7	管理値
測定結果の得られた年月日		R4.10.20	R4.11.2	R4.11.14	R4.12.2	R4.12.14	R5.1.10	
水素イオン濃度	-	7.8	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	5~9
生物化学的酸素要求量	mg/L	9.1	12	29	11	15	23	600
化学的酸素要求量	mg/L	13	14	13	15	15	12	
浮遊物質量	mg/L	7	7	7	5	3	3	600
ヨウ素消費量	mg/L	6.0	5.1	6.0	2.5	2.5	3.8	220
ルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	30
銅含有量	mg/L	-	-	-	<0.01	-	-	3
亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	<0.01	-	-	2
クロム含有量	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	2
フェノール類含有量	mg/L	-	-	-	<0.025	-	-	5
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	0.05	-	-	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	0.15	-	-	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	1
有機燐化合物	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	1
鉛及びその化合物	mg/L	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	0.1
六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	0.5
砒素及びその化合物	mg/L	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-	-	<0.0005	-	-	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.003
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
窒素含有量	mg/L	-	-	-	48	-	-	
燐含有量	mg/L	-	-	-	0.06	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.2
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.5
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.06
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.03
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.2
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	<0.001	-	-	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
電気伝導率	mS/m	-	160	-	170	-	140	
カルシウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	10
気温	°C	24.6	23.4	17.2	16.3	12.3	11.1	
水温	°C	21.0	20.4	19.8	19.2	17.7	15.8	45
外観	-	濁りあり	濁りあり	濁りあり	濁りあり	濁り小あり	濁りなし	
色相	-	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
臭気	-	微硫化水素臭	微硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	
透視度	度	22	23	20	24	39	44	
簡易pH	-	7.7	7.5	7.7	7.7	7.8	7.8	

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 守山南部処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 調整槽放流水試料採取口

試料採取年月日		R4.12.21	R5.1.4	R5.1.18	R5.2.1	R5.2.15	R5.3.1	管理値
測定結果の得られた年月日		R5.1.18	R5.2.2	R5.2.16	R5.3.1	R5.3.14	R5.3.30	
水素イオン濃度	-	8.1	7.9	8.1	8.2	8.1	8.1	5~9
生物化学的酸素要求量	mg/L	19	25	16	19	9.5	16	600
化学的酸素要求量	mg/L	11	13	12	11	9.9	8.6	
浮遊物質	mg/L	<1	3	<1	<1	1	<1	600
ヨウ素消費量	mg/L	5.1	3.5	2.5	5.7	3.2	2.9	220
ホルマリン抽出物質含有量	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	30
銅含有量	mg/L	-	-	-	<0.01	-	-	3
亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	<0.01	-	-	2
クロム含有量	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	2
フェノール類含有量	mg/L	-	-	-	<0.025	-	-	5
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	0.03	-	-	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	0.05	-	-	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	1
有機燐化合物	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	1
鉛及びその化合物	mg/L	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	0.1
六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	0.5
砒素及びその化合物	mg/L	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-	-	<0.0005	-	-	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.003
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
窒素含有量	mg/L	-	-	-	31	-	-	
燐含有量	mg/L	-	-	-	0.01	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.2
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.5
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.06
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.03
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.2
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	<0.001	-	-	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
電気伝導率	mS/m	-	140	-	130	-	110	
カルシウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	10
気温	°C	4.2	8.9	5.4	8.2	3.4	17.4	
水温	°C	14.2	14.1	12.6	11.7	10.7	12.6	45
外観	-	濁りなし	濁り小あり	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色相	-	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
臭気	-	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	弱硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	-	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 守山南部処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 調整槽放流水試料採取口

試料採取年月日		R5.3.15						管理値
測定結果の得られた年月日		R5.3.30						
水素イオン濃度	-	8.2						5~9
生物化学的酸素要求量	mg/L	43						600
化学的酸素要求量	mg/L	8.9						
浮遊物質	mg/L	1						600
ヨウ素消費量	mg/L	1.3						220
ノマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-						30
銅含有量	mg/L	-						3
亜鉛含有量	mg/L	-						2
クロム含有量	mg/L	-						2
フェノール類含有量	mg/L	-						5
溶解性鉄含有量	mg/L	-						10
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						10
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						8
カドミウム及びその化合物	mg/L	-						0.03
シアン化合物	mg/L	-						1
有機燐化合物	mg/L	-						1
鉛及びその化合物	mg/L	-						0.1
六価クロム化合物	mg/L	-						0.5
砒素及びその化合物	mg/L	-						0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						0.003
大腸菌群数	個/cm ³	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	-						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-						0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-						0.1
ジクロロメタン	mg/L	-						0.2
四塩化炭素	mg/L	-						0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-						0.5
チウラム	mg/L	-						0.06
シマジン	mg/L	-						0.03
チオベンカルブ	mg/L	-						0.2
ベンゼン	mg/L	-						0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-						0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-						10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-						
電気伝導率	mS/m	-						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						10
気温	°C	13.2						
水温	°C	13.0						45
外観	-	濁りなし						
色相	-	淡黄色						
臭気	-	微硫化水素臭						
透視度	度	>50						
簡易pH	-	7.9						

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 守山南部処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸A-2

試料採取年月日		R4.4.20	R4.5.25	R4.6.16	R4.6.22	R4.7.20	R4.8.17	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R4.5.19	R4.6.24	R4.8.17	R4.7.21	R4.8.18	R4.9.15	
水素イオン濃度	—	6.5	6.5	6.6	6.5	6.7	6.9	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	16	19	16	39	10	50	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ハルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	0.003
シアン化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	0.003	—	—	—	0.001	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	26	27	28	30	32	31	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	0.0011	—	—	—	1
気 温	℃	23.4	26.0	26.0	23.7	27.7	28.9	
水 温	℃	16.2	17.0	17.9	17.2	16.7	17.4	
外 観	—	濁りあり	濁りなし	淡黄色透明	濁りなし	濁りあり	濁り小あり	
色 相	—	淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色	淡黄色	
臭 気	—	無臭	微硫化水素臭	無臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	
透視度	度	29	>50	>50	>50	22	43	
簡易pH	—	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.8	

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 守山南部処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸A-2

試料採取年月日		R4.9.21	R4.10.19	R4.11.16	R4.12.21	R5.1.18	R5.2.15	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R4.10.20	R4.11.14	R4.12.14	R5.1.18	R5.2.16	R5.3.14	
水素イオン濃度	—	6.6	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質量	mg/L	48	23	34	28	8	48	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	0.003
シアン化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	—	0.002	—	—	<0.001	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	32	29	30	23	22	29	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	1
気温	°C	24.6	17.9	13.6	4.5	5.6	3.9	
水温	°C	17.6	16.4	15.9	15.3	15.2	15.0	
外観	—	濁り小あり	濁りなし	濁り小あり	濁り小あり	濁りなし	濁りあり	
色相	—	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	茶色	
臭気	—	微硫化水素臭	微硫化水素臭	無臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	
透視度	度	47	>50	42	>50	41	33	
簡易pH	—	6.8	6.7	6.7	6.6	6.6	6.8	

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 守山南部処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸A-2

試料採取年月日		R5.3.15						地下水等
測定結果の得られた年月日		R5.3.30						検査基準
水素イオン濃度	-	6.7						
生物化学的酸素要求量	mg/L	-						
化学的酸素要求量	mg/L	-						
浮遊物質	mg/L	33						
ヨウ素消費量	mg/L	-						
ノマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-						
銅含有量	mg/L	-						
亜鉛含有量	mg/L	-						
クロム含有量	mg/L	-						
フェノール類含有量	mg/L	-						
溶解性鉄含有量	mg/L	-						
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						
カドミウム及びその化合物	mg/L	-						0.003
シアン化合物	mg/L	-						検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-						
鉛及びその化合物	mg/L	-						0.01
六価クロム化合物	mg/L	-						0.05
砒素及びその化合物	mg/L	-						0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	-						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-						0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-						0.01
ジクロロメタン	mg/L	-						0.02
四塩化炭素	mg/L	-						0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-						0.05
チウラム	mg/L	-						0.006
シマジン	mg/L	-						0.003
チオベンカルブ	mg/L	-						0.02
ベンゼン	mg/L	-						0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-						0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-						
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-						
電気伝導率	mS/m	29						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						1
気温	°C	13.5						
水温	°C	16.0						
外観	-	濁りなし						
色相	-	淡黄色						
臭気	-	無臭						
透視度	度	>50						
簡易pH	-	6.7						

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 守山南部処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸A-3

試料採取年月日		R4.4.20	R4.5.25	R4.6.16	R4.6.22	R4.7.20	R4.8.17	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R4.5.19	R4.6.24	R4.8.17	R4.7.21	R4.8.18	R4.9.15	
水素イオン濃度	—	6.1	6.5	5.9	6.4	5.9	6.3	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	0.003
シアン化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	<0.001	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	16	16	17	18	16	16	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	0	—	—	—	1
気温	°C	23.4	26.1	26.2	23.4	27.7	28.9	
水温	°C	18.0	18.3	18.8	18.3	18.4	19.0	
外観	—	濁りなし	濁りなし	無色透明	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色相	—	無色	無色		無色	無色	無色	
臭気	—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	5.8	5.8	5.8	5.7	5.8	5.9	

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 守山南部処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸A-3

試料採取年月日		R4.9.21	R4.10.19	R4.11.16	R4.12.21	R5.1.18	R5.2.15	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R4.10.20	R4.11.14	R4.12.14	R5.1.18	R5.2.16	R5.3.14	
水素イオン濃度	-	5.9	5.9	6.2	6.2	6.2	6.2	
生物化学的酸素要求量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
化学的酸素要求量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
浮遊物質	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
ヨウ素消費量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
銅含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
クロム含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
フェノール類含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	0.003
シアン化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
窒素含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
燐含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.01
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.05
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.006
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
電気伝導率	mS/m	15	15	16	16	16	17	
カルシウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	1
気温	°C	25.7	17.9	13.6	4.5	5.6	3.9	
水温	°C	19.3	18.0	18.8	17.7	17.6	17.8	
外観	-	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色相	-	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	-	5.9	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 守山南部処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸A-3

試料採取年月日		R5.3.15						地下水等
測定結果の得られた年月日		R5.3.30						検査基準
水素イオン濃度	-	6.3						
生物化学的酸素要求量	mg/L	-						
化学的酸素要求量	mg/L	-						
浮遊物質	mg/L	<1						
ヨウ素消費量	mg/L	-						
ノマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-						
銅含有量	mg/L	-						
亜鉛含有量	mg/L	-						
クロム含有量	mg/L	-						
フェノール類含有量	mg/L	-						
溶解性鉄含有量	mg/L	-						
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						
カドミウム及びその化合物	mg/L	-						0.003
シアン化合物	mg/L	-						検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-						
鉛及びその化合物	mg/L	-						0.01
六価クロム化合物	mg/L	-						0.05
砒素及びその化合物	mg/L	-						0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	-						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-						0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-						0.01
ジクロロメタン	mg/L	-						0.02
四塩化炭素	mg/L	-						0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-						0.05
チウラム	mg/L	-						0.006
シマジン	mg/L	-						0.003
チオベンカルブ	mg/L	-						0.02
ベンゼン	mg/L	-						0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-						0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-						
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-						
電気伝導率	mS/m	16						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						1
気温	°C	13.5						
水温	°C	18.5						
外観	-	濁りなし						
色相	-	無色						
臭気	-	無臭						
透視度	度	>50						
簡易pH	-	5.9						

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R4. 4

処分場名：守山南部処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面	粘土層 一部ゴムシート	R4.4.18 R4.4.20	異常なし	_____	次回は令和 4年5月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R3.11.12	異常なし	_____	
調整池	沈砂調整池	土堰堤(遮水シート)	R3.11.12	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R4. 5

処分場名：守山南部処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面	粘土層 一部ゴムシート	R4.5.23 R4.5.25 R4.5.19	異常なし 異常なし		次回は令和 4 年 6 月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R3.11.12	異常なし		
調整池	沈砂調整池	土堰堤(遮水シート)	R3.11.12	異常なし		

* 遮水工の点検年月日について

- 上段: 目視による点検年月日
- 中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
- 下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和4年4月20日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R4. 6

処分場名： 守山南部処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面	粘土層 一部ゴムシート	R4.6.20 R4.6.22 R4.6.24	異常なし 異常なし		次回は令和 4年11月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R4.6.3	異常なし		
調整池	沈砂調整池	土堰堤(遮水シート)	R4.6.3	異常なし		

* 遮水工の点検年月日について

- 上段: 目視による点検年月日
- 中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
- 下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (令和4年5月25日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R4. 7

処分場名：守山南部処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面	粘土層 一部ゴムシート	R4.7.19 R4.7.20 R4.7.21	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 4年11月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R4.6.3	異常なし	_____	
調整池	沈砂調整池	土堰堤(遮水シート)	R4.6.3	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

- 上段: 目視による点検年月日
- 中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
- 下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和4年6月22日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R4. 8

処分場名：守山南部処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面	粘土層 一部ゴムシート	R4.8.15 R4.8.17 R4.8.18	異常なし 異常なし	_____	次回は令和 4年11月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R4.6.3	異常なし	_____	
調整池	沈砂調整池	土堰堤(遮水シート)	R4.6.3	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和4年7月20日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R4. 9

処分場名：守山南部処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面	粘土層 一部ゴムシート	R4.9.16 R4.9.21 R4.9.15	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 4年11月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R4.6.3	異常なし	_____	
調整池	沈砂調整池	土堰堤(遮水シート)	R4.6.3	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和4年8月17日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R4.10

処分場名：守山南部処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面	粘土層 一部ゴムシート	R4.10.17 R4.10.19 R4.10.20	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 4年11月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R4.6.3	異常なし	_____	
調整池	沈砂調整池	土堰堤(遮水シート)	R4.6.3	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和4年9月21日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R4.11

処分場名：守山南部処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面	粘土層 一部ゴムシート	R4.11.14 R4.11.16 R4.11.14	異常なし 異常なし	_____	次回は令和4年12月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R4.6.3	異常なし	_____	
調整池	沈砂調整池	土堰堤(遮水シート)	R4.6.3	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和4年10月19日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R4.12

処分場名：守山南部処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面	粘土層 一部ゴムシート	R4.12.20 R4.12.21 R4.12.14	異常なし 異常なし		
擁壁等	法面	盛土	R4.12.5	異常なし		次回は令和5年5月(予定)
調整池	沈砂調整池	土堰堤(遮水シート)	R4.12.5	異常なし		

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和4年11月16日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R5. 1

処分場名：守山南部処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面	粘土層 一部ゴムシート	R5.1.16 R5.1.18 R5.1.18	異常なし 異常なし		
擁壁等	法面	盛土	R4.12.5	異常なし		次回は令和5年5月(予定)
調整池	沈砂調整池	土堰堤(遮水シート)	R4.12.5	異常なし		

* 遮水工の点検年月日について

- 上段: 目視による点検年月日
- 中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
- 下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和4年12月21日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R5. 2

処分場名：守山南部処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面	粘土層 一部ゴムシート	R5.2.13 R5.2.15 R5.2.16	異常なし 異常なし		
擁壁等	法面	盛土	R4.12.5	異常なし		次回は令和5年5月(予定)
調整池	沈砂調整池	土堰堤(遮水シート)	R4.12.5	異常なし		

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和5年1月18日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R5. 3

処分場名：守山南部処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面	粘土層 一部ゴムシート	R5.3.13 R5.3.15 R5.3.14,30	異常なし _____ 異常なし	_____	
擁壁等	法面	盛土	R4.12.5	異常なし	_____	次回は令和5年5月(予定)
調整池	沈砂調整池	土堰堤(遮水シート)	R4.12.5	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和5年2月15日、3月15日 サンプル採取分)