様式処１－４号

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量の記録

最終処分場名：大清水処分場

単位：トン

種　　類	数　量

※　埋立終了につき、埋立量はありません。

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場
測 定 対 象:放流水
試料採取場所:放流水槽

試料採取年月日		R8.4.8	R8.4.22	R8.5.13	R8.5.27	R8.6.10	R8.6.16	管理値
測定結果の得られた年月日		R8.5.21	R8.5.21	R8.7.6	R8.7.6	R8.7.21	R8.7.28	
水素イオン濃度	−	7.8	7.9	8.1	7.3	8.1	8.0	5～9
生物化学的酸素要求量	mg/L	26	41	28	88	37	−	600
化学的酸素要求量	mg/L	16	11	11	19	11	−	
浮遊物質量	mg/L	<1	<1	<1	7	<1	<1	600
ヨウ素消費量	mg/L	1.8	2.9	5.8	4.9	4.3	−	220
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	−	−	<0.5	−	−	−	30
銅含有量	mg/L	−	−	<0.01	−	−	−	3
亜鉛含有量	mg/L	−	−	0.03	−	−	−	2
クロム含有量	mg/L	−	−	<0.02	−	−	−	2
フェノール類含有量	mg/L	−	−	<0.025	−	−	−	5
溶解性鉄含有量	mg/L	−	−	0.07	−	−	−	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	−	−	0.02	−	−	−	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	−	−	<0.08	−	−	−	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	−	<0.003	−	<0.003	−	0.03
シアン化合物	mg/L	−	−	<0.1	−	−	−	1
有機燐化合物	mg/L	−	−	<0.1	−	−	−	1
鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	−	0.1
六価クロム化合物	mg/L	−	−	<0.02	−	−	−	0.2
砒素及びその化合物	mg/L	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	−	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	−	−	<0.0005	−	−	−	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	−	−	<0.0005	−	−	−	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	−	−	<0.0005	−	−	−	0.003
大腸菌数	CFU/ml	−	−	−	−	−	−	
塩化物イオン	mg/L	−	−	360	−	−	−	
窒素含有量	mg/L	−	−	30	−	−	−	
燐含有量	mg/L	−	−	0.02	−	−	−	
トリクロロエチレン	mg/L	−	−	<0.0005	−	−	−	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	−	−	<0.0005	−	−	−	0.1
ジクロロメタン	mg/L	−	−	<0.0005	−	−	−	0.2
四塩化炭素	mg/L	−	−	<0.0005	−	−	−	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	−	−	<0.0005	−	−	−	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	−	−	<0.0005	−	−	−	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	−	−	<0.0005	−	−	−	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	−	−	<0.0005	−	−	−	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	−	−	<0.0005	−	−	−	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	−	−	<0.0005	−	−	−	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	−	−	<0.005	−	−	−	0.5
チウラム	mg/L	−	−	<0.006	−	−	−	0.06
シマジン	mg/L	−	−	<0.003	−	−	−	0.03
チオベンカルブ	mg/L	−	−	<0.0006	−	−	−	0.2
ベンゼン	mg/L	−	−	<0.0005	−	−	−	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	−	−	<0.001	−	−	−	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	−	−	0.4	−	−	−	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	−	−	14	−	−	−	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	−	−	6.8	−	−	−	
電気伝導率	mS/m	170	−	200	−	190	200	
カルシウム	mg/L	−	−	66	−	−	−	
クロロエチレン	mg/L	−	−	<0.0002	−	−	−	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	−	−	−	−	−	0.0051	10
気　温	℃	18.0	20.0	26.5	25.0	28.0	28.0	
水　温	℃	14.5	18.3	20.1	19.7	19.8	20.4	45
外　観	−	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色　相	−	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	
臭　気	−	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	土臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	−	7.9	7.8	8.2	7.8	7.8	8.0	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場
測 定 対 象:放流水
試料採取場所:放流水槽

試料採取年月日		R8.6.24	R8.7.8	R8.7.22	R8.8.5	R8.8.19		管理値
測定結果の得られた年月日		R8.7.21	R8.8.31	R8.8.31	R8.9.11	R8.9.11		
水素イオン濃度	−	8.0	8.0	7.6	7.9	7.9		5～9
生物化学的酸素要求量	mg/L	21	49	69	14	20		600
化学的酸素要求量	mg/L	13	11	13	25	19		
浮遊物質量	mg/L	<1	3	2	2	<1		600
ヨウ素消費量	mg/L	7.4	9.8	10	7.6	6.3		220
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	−	−	−	<0.5	−		30
銅含有量	mg/L	−	−	−	<0.01	−		3
亜鉛含有量	mg/L	−	−	−	0.02	−		2
クロム含有量	mg/L	−	−	−	<0.02	−		2
フェノール類含有量	mg/L	−	−	−	<0.025	−		5
溶解性鉄含有量	mg/L	−	−	−	0.02	−		10
溶解性マンガン含有量	mg/L	−	−	−	0.01	−		10
ふっ素及びその化合物	mg/L	−	−	−	−	−		8
カドミウム及びその化合物	mg/L	−	<0.003	−	<0.003	−		0.03
シアン化合物	mg/L	−	−	−	<0.1	−		1
有機燐化合物	mg/L	−	−	−	<0.1	−		1
鉛及びその化合物	mg/L	−	<0.005	−	<0.005	−		0.1
六価クロム化合物	mg/L	−	−	−	<0.02	−		0.2
砒素及びその化合物	mg/L	−	<0.005	−	<0.005	−		0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	−	−	−	<0.0005	−		0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	−	−	−	−	−		検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	−	−	−	−	−		0.003
大腸菌数	CFU/ml	−	−	−	−	−		
塩化物イオン	mg/L	−	−	−	−	−		
窒素含有量	mg/L	−	−	−	54	−		
燐含有量	mg/L	−	−	−	0.03	−		
トリクロロエチレン	mg/L	−	−	−	−	−		0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	−	−	−	−	−		0.1
ジクロロメタン	mg/L	−	−	−	−	−		0.2
四塩化炭素	mg/L	−	−	−	−	−		0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	−	−	−	−	−		0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	−	−	−	−	−		1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	−	−	−	−	−		0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	−	−	−	−	−		3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	−	−	−	−	−		0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	−	−	−	−	−		0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	−	−	−	−	−		0.5
チウラム	mg/L	−	−	−	−	−		0.06
シマジン	mg/L	−	−	−	−	−		0.03
チオベンカルブ	mg/L	−	−	−	−	−		0.2
ベンゼン	mg/L	−	−	−	−	−		0.1
セレン及びその化合物	mg/L	−	−	−	<0.001	−		0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	−	−	−	−	−		10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	−	−	−	−	−		
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	−	−	−	−	−		
電気伝導率	mS/m	−	160	−	240	−		
カルシウム	mg/L	−	−	−	−	−		
クロロエチレン	mg/L	−	−	−	−	−		
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	−	−	−	−	−		10
気　温	℃	24.0	26.0	35.0	33.0	34.5		
水　温	℃	20.4	22.0	22.9	24.8	24.2		45
外　観	−	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし		
色　相	−	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色		
臭　気	−	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50		
簡易pH	−	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8		

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場
測 定 対 象:周縁地下水
試料採取場所:観測井戸 B-2

試料採取年月日		R8.4.22	R8.5.27	R8.6.16	R8.6.24	R8.7.22	R8.8.19	地下水等検査基準
測定結果の得られた年月日		R8.5.21	R8.7.6	R8.7.28	R8.7.21	R8.8.31	R8.9.11	
水素イオン濃度	−	4.8	4.8	5.0	4.9	5.3	5.1	
生物化学的酸素要求量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
化学的酸素要求量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
浮遊物質量	mg/L	12	1	8	3	32	2	
ヨウ素消費量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
銅含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
亜鉛含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
クロム含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
フェノール類含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
溶解性鉄含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
溶解性マンガン含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
ふっ素及びその化合物	mg/L	−	−	−	−	−	−	
カドミウム及びその化合物	mg/L	−	<0.0003	−	−	−	<0.0003	0.003
シアン化合物	mg/L	−	<0.1	−	−	−	−	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	−	−	−	−	−	−	
鉛及びその化合物	mg/L	−	0.001	−	−	−	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L	−	<0.005	−	−	−	−	0.02
砒素及びその化合物	mg/L	−	<0.001	−	−	−	<0.001	0.01
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	<0.0005	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	−	−	−	−	−	−	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	−	検出されないこと
大腸菌数	CFU/ml	−	−	−	−	−	−	
塩化物イオン	mg/L	−	−	−	−	−	−	
窒素含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
燐含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
トリクロロエチレン	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	−	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	−	0.01
ジクロロメタン	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	−	0.02
四塩化炭素	mg/L	−	<0.0002	−	−	−	−	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	−	<0.0004	−	−	−	−	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	−	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	−	<0.0004	−	−	−	−	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	−	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	−	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	−	<0.0002	−	−	−	−	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	−	<0.005	−	−	−	−	0.05
チウラム	mg/L	−	<0.0006	−	−	−	−	0.006
シマジン	mg/L	−	<0.0003	−	−	−	−	0.003
チオベンカルブ	mg/L	−	<0.0006	−	−	−	−	0.02
ベンゼン	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	−	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	−	<0.001	−	−	−	−	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	−	−	−	−	−	−	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	−	−	−	−	−	−	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	−	−	−	−	−	−	
電気伝導率	mS/m	8.0	8.9	8.6	11	8.8	8.8	
カルシウム	mg/L	−	−	−	−	−	−	
クロロエチレン	mg/L	−	<0.0002	−	−	−	−	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	−	−	0	−	−	−	1
気　温	℃	20.0	25.0	28.0	24.0	35.0	34.0	
水　温	℃	15.9	16.8	17.1	17.7	19.8	20.2	
外　観	−	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁り大あり	濁りなし	
色　相	−	淡茶色	淡茶色	無色	濃茶色	濃茶色	淡茶色	
臭　気	−	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	油臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	19	>50	
簡易pH	−	5.3	5.1	4.8	4.9	5.1	5.2	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場
測 定 対 象:周縁地下水
試料採取場所:観測井戸 B-3

試料採取年月日		R8.4.22	R8.5.27	R8.6.16	R8.6.24	R8.7.22	R8.8.19	地下水等検査基準
測定結果の得られた年月日		R8.5.21	R8.7.6	R8.7.28	R8.7.21	R8.8.31	R8.9.11	
水素イオン濃度	−	5.3	5.3	5.0	5.2	5.6	5.2	
生物化学的酸素要求量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
化学的酸素要求量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
浮遊物質量	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	7	
ヨウ素消費量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
銅含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
亜鉛含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
クロム含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
フェノール類含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
溶解性鉄含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
溶解性マンガン含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
ふっ素及びその化合物	mg/L	−	−	−	−	−	−	
カドミウム及びその化合物	mg/L	−	<0.0003	−	−	−	<0.0003	0.003
シアン化合物	mg/L	−	<0.1	−	−	−	−	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	−	−	−	−	−	−	
鉛及びその化合物	mg/L	−	<0.001	−	−	−	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L	−	<0.005	−	−	−	−	0.02
砒素及びその化合物	mg/L	−	<0.001	−	−	−	<0.001	0.01
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	<0.0005	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	−	−	−	−	−	−	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	−	検出されないこと
大腸菌数	CFU/ml	−	−	−	−	−	−	
塩化物イオン	mg/L	−	−	−	−	−	−	
窒素含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
燐含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
トリクロロエチレン	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	−	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	−	0.01
ジクロロメタン	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	−	0.02
四塩化炭素	mg/L	−	<0.0002	−	−	−	−	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	−	<0.0004	−	−	−	−	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	−	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	−	<0.0004	−	−	−	−	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	−	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	−	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	−	<0.0002	−	−	−	−	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	−	<0.005	−	−	−	−	0.05
チウラム	mg/L	−	<0.0006	−	−	−	−	0.006
シマジン	mg/L	−	<0.0003	−	−	−	−	0.003
チオベンカルブ	mg/L	−	<0.0006	−	−	−	−	0.02
ベンゼン	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	−	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	−	<0.001	−	−	−	−	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	−	−	−	−	−	−	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	−	−	−	−	−	−	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	−	−	−	−	−	−	
電気伝導率	mS/m	13	13	13	15	14	13	
カルシウム	mg/L	−	−	−	−	−	−	
クロロエチレン	mg/L	−	<0.0002	−	−	−	−	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	−	−	0	−	−	−	1
気　温	℃	20.0	25.0	28.0	24.0	35.0	34.0	
水　温	℃	16.7	17.1	16.7	17.4	19.0	18.9	
外　観	−	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色　相	−	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
臭　気	−	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	−	5.6	5.2	4.8	5.2	5.2	5.3	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場
測 定 対 象:周縁地下水
試料採取場所:観測井戸C

試料採取年月日		R8.4.22	R8.5.27	R8.6.16	R8.6.24	R8.7.22	R8.8.19	地下水等検査基準
測定結果の得られた年月日		R8.5.21	R8.7.6	R8.7.28	R8.7.21	R8.8.31	R8.9.11	
水素イオン濃度	−	5.9	6.0	5.6	5.9	6.3	6.0	
生物化学的酸素要求量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
化学的酸素要求量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
浮遊物質量	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
ヨウ素消費量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
銅含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
亜鉛含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
クロム含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
フェノール類含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
溶解性鉄含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
溶解性マンガン含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
ふっ素及びその化合物	mg/L	−	−	−	−	−	−	
カドミウム及びその化合物	mg/L	−	<0.0003	−	−	−	<0.0003	0.003
シアン化合物	mg/L	−	<0.1	−	−	−	−	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	−	−	−	−	−	−	
鉛及びその化合物	mg/L	−	<0.001	−	−	−	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L	−	<0.005	−	−	−	−	0.02
砒素及びその化合物	mg/L	−	<0.001	−	−	−	<0.001	0.01
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	<0.0005	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	−	−	−	−	−	−	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	−	検出されないこと
大腸菌数	CFU/ml	−	−	−	−	−	−	
塩化物イオン	mg/L	−	−	−	−	−	−	
窒素含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
燐含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	
トリクロロエチレン	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	−	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	−	0.01
ジクロロメタン	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	−	0.02
四塩化炭素	mg/L	−	<0.0002	−	−	−	−	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	−	<0.0004	−	−	−	−	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	−	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	−	<0.0004	−	−	−	−	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	−	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	−	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	−	<0.0002	−	−	−	−	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	−	<0.005	−	−	−	−	0.05
チウラム	mg/L	−	<0.0006	−	−	−	−	0.006
シマジン	mg/L	−	<0.0003	−	−	−	−	0.003
チオベンカルブ	mg/L	−	<0.0006	−	−	−	−	0.02
ベンゼン	mg/L	−	<0.0005	−	−	−	−	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	−	<0.001	−	−	−	−	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	−	−	−	−	−	−	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	−	−	−	−	−	−	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	−	−	−	−	−	−	
電気伝導率	mS/m	10	11	10	42	11	12	
カルシウム	mg/L	−	−	−	−	−	−	
クロロエチレン	mg/L	−	<0.0002	−	−	−	−	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	−	−	0	−	−	−	1
気　温	℃	20.0	25.0	28.0	24.0	35.0	34.0	
水　温	℃	18.4	18.4	17.8	18.4	20.6	20.5	
外　観	−	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色　相	−	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
臭　気	−	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	−	6.0	6.0	5.4	5.9	6.2	6.0	

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R8. 4

処分場名： **大清水処分場**

点検施設			点検年月日	点検結果（異常の内容）	措置年月日及び措置内容	備考
	区分	構造				
遮水工	底面・法面遮水	ゴムシート	R8.4.21 R8.4.22	異常なし ―――	―――	
擁壁等	堰堤	盛土	R7.11.25	異常なし	―――	次回は令和 8年5月（予定）
調整池	沈砂調整池 浸出調整槽	ｺﾝｸﾘｰﾄ張護岸 RC	R7.11.25	異常なし	―――	

＊遮水工の点検年月日について

上段：目視による点検年月日

中段：当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段：観測井戸水質調査結果による点検年月日

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R8. 5

処分場名： **大清水処分場**

点検施設			点検年月日	点検結果（異常の内容）	措置年月日及び措置内容	備考
	区分	構造				
遮水工	底面・法面遮水	ゴムシート	R8.5.26 R8.5.27 R8.5.21	異常なし ———— 異常なし	————	
擁壁等	堰堤	盛土	R8.5.13	異常なし	————	次回は令和 8年11月（予定）
調整池	沈砂調整池 浸出調整槽	ｺﾝｸﾘｰﾄ張護岸 RC	R8.5.13	異常なし	————	

＊遮水工の点検年月日について

上段：目視による点検年月日

中段：当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段：観測井戸水質調査結果による点検年月日（令和8年4月22日 サンプル採取分）

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R8. 6

処分場名： **大清水処分場**

点検施設			点検年月日	点検結果（異常の内容）	措置年月日及び措置内容	備考
	区分	構造				
遮水工	底面・法面遮水	ゴムシート	R8.6.23 R8.6.24 ――	異常なし ―― 異常なし	――	
擁壁等	堰堤	盛土	R8.5.13	異常なし	――	次回は令和 8年11月（予定）
調整池	沈砂調整池 浸出調整槽	ｺﾝｸﾘｰﾄ張護岸 RC	R8.5.13	異常なし	――	

＊遮水工の点検年月日について

上段：目視による点検年月日

中段：当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段：観測井戸水質調査結果による点検年月日

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R8. 7

処分場名： **大清水処分場**

点検施設			点検年月日	点検結果（異常の内容）	措置年月日及び措置内容	備考
	区分	構造				
遮水工	底面・法面遮水	ゴムシート	R8.7.21 R8.7.22 R8.7.6、R8.7.21	異常なし ———— 異常なし	————	
擁壁等	堰堤	盛土	R8.5.13	異常なし	————	次回は令和 8年11月（予定）
調整池	沈砂調整池 浸出調整槽	ｺﾝｸﾘｰﾄ張護岸 RC	R8.5.13	異常なし	————	

＊遮水工の点検年月日について

上段：目視による点検年月日

中段：当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段：観測井戸水質調査結果による点検年月日
（令和8年5月27日及び令和8年6月24日 サンプル採取分）

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R8. 8

処分場名： **大清水処分場**

点検施設			点検年月日	点検結果（異常の内容）	措置年月日及び措置内容	備考
	区分	構造				
遮水工	底面・法面遮水	ゴムシート	R8.8.14 R8.8.19 R8.8.31	異常なし ———— 異常なし	————	
擁壁等	堰堤	盛土	R8.5.13	異常なし	————	次回は令和 8年11月（予定）
調整池	沈砂調整池 浸出調整槽	ｺﾝｸﾘｰﾄ張護岸 RC	R8.5.13	異常なし	————	

＊遮水工の点検年月日について

上段：目視による点検年月日

中段：当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段：観測井戸水質調査結果による点検年月日（令和8年7月22日 サンプル採取分）

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R8. 9

処分場名： **大清水処分場**

点検施設			点検年月日	点検結果（異常の内容）	措置年月日及び措置内容	備考
	区分	構造				
遮水工	底面・法面遮水	ゴムシート	R8.9.15 R8.9.16 R8.9.11	異常なし ———— 異常なし	————	
擁壁等	堰堤	盛土	R8.5.13	異常なし	————	次回は令和 8年11月（予定）
調整池	沈砂調整池 浸出調整槽	ｺﾝｸﾘｰﾄ張護岸 RC	R8.5.13	異常なし	————	

＊遮水工の点検年月日について

上段：目視による点検年月日

中段：当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段：観測井戸水質調査結果による点検年月日（令和8年8月19日 サンプル採取分）