

スズキ株式会社所有地周辺の井戸水調査結果について

スズキ株式会社所有地（中区新栄一丁目47番20号）の地下水の暫定指針値の超過（令和7年2月28日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

1 調査日

令和7年3月12日

2 調査項目

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）

3 調査結果

周辺井戸3本について水質調査を行った結果、調査項目において暫定指針値に適合していました。

単位：ng/L

所在地		中区新栄一丁目	中区新栄二丁目	中区千代田五丁目	地下水の 暫定指針値
スズキ株式会社所有地からの距離		北 200 m	東 400 m	南 350 m	
用途		その他	その他	生活用水	
ストレーナーの位置		0-70 m	40-50, 60-70 m	不明	
調査日		3月12日	3月12日	3月12日	
調査項目	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	8	17	45	50以下

4 今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸において暫定指針値を下回っていましたが、報告者に対し、引き続き適切な対策を実施するよう指導を行います。