

屋内消火栓設備 (易操作性1号消火栓、2号消火栓、広範囲型2号消火栓)

易操作性1号消火栓、2号消火栓、広範囲型2号消火栓は1人で使います



① ノズルを取り出す



② 開閉バルブを開ける
(反時計回り：左回転)



③ ノズルのバルブを開ける
(反時計回り：左回転)



④ 煙等に惑わされないように火元に放水する

復旧方法



① ノズルのバルブを閉めた後
開閉バルブを閉める
(時計回り：右回転)



② ポンプ制御盤 (ポンプ室等) の
停止操作を行う

屋内消火栓設備の基準比較表

種 類	1号消火栓	易操作性1号消火栓	2号消火栓	広範囲型2号消火栓
設 置 対 象	a 工場又は作業場 b 倉庫 c 指定可燃物（可燃性液体に係るものを除く。）を貯蔵し、又は取り扱うもの d a～c以外		左欄のa～c以外の防火対象物	
起 動 方 式	・直接操作 ・遠隔操作 （箱の内部、直近の箇所の操作部）	・直接操作 ・連動操作 （開閉弁の開放、ホースの延長操作等と連動）		
放水量（毎分）	130ℓ 以上	130ℓ 以上	60ℓ 以上	80ℓ 以上
ホース（長さ）	15m×2本	30m×1本	20m×1本	30m×1本
ホースの種類	平ホース	保形ホース		
ホース（口径）	40mm	30mm	25mm	25mm
水 平 距 離	25m以下	25m以下	15m以下	25m以下
放 水 圧 力	0.17MPa～0.7MPa	0.17MPa～0.7MPa	0.25MPa～0.7MPa	0.17MPa～0.7MPa



チェックポイント

- 設置されている消火栓はどの種類ですか
- 消火栓ボックス扉の**開閉障害**はありませんか
- ホース・ノズル・バルブに**漏水**はありませんか
- 表示灯が**点灯**していますか