


訓練シナリオ例 その

10

設置されている消防用設備が



自動火災報知設備




または



無線式感知器

(特定小規模施設用自動火災報知設備)



火災通報装置

の場合

時間	状況	隊長	隊員A	隊員B	隊員C
0:00	〇〇で火災発生		火災の覚知 *自動火災報知設備の鳴動なら受信機で発報エリアの確認 *直接発見なら近くの発信機を押してベルを鳴動させる		
0:01		隊員からの報告を受け、初期消火と通報の指示	火災の断定（拡声器、携帯電話などで場所等の情報の共有）		
0:01			119番通報  自動火災報知設備に連動している場合あり	 初期消火	
0:02	初期消火失敗		隊長へ通報完了の報告	火災室の扉を閉め 隊長へ初期消火失敗の報告	
0:03		隊員からの報告を受け、避難誘導指示			
0:04		出火階の隊員増強配慮	 避難誘導 		
0:06			避難場所での点呼 避難者数、逃げ遅れ者、けが人等の情報を隊長に報告		
0:07	消防隊到着	消防隊へ報告 ・逃げ遅れ者の情報 ・出火場所と到達経路 ・負傷者の有無 ・燃焼物（危険物がないか） ・避難状況 ・消防用設備の作動状況等			

※各消防用設備の取扱い方法や通報、避難誘導の方法につきましてはステップ1を参照してください。