

屋内貯蔵所(平屋建)点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点検方法	点検結果	措置年月日 及び措置内容	
保 安 距 離		保安物件新設等の有無	目視（該当物件のある場合は実測）			
		代替措置の塀又は壁体の損傷の有無	目視			
保 有 空 地		許可外物件の存置の有無	目視			
建 築 物	壁、柱、はり及び屋根	亀裂、損傷等の有無	目視			
	防 火 戸	変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否	目視			
	床 面	滯油、滯水の有無	目視			
		亀裂、損傷、くぼみ等の有無	目視			
	照 明 設 備	損傷の有無	目視			
ためます及び排水溝		亀裂、損傷等の有無	目視			
		滯油、滯水、土砂等の堆積の有無	目視			
架 台 等		変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視			
		落下防止装置の適否	目視			
換気、排出設備		給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視			
		引火防止網の損傷及び目詰まりの有無	目視			
		防火ダンパーの損傷の有無及び機能の適否	目視（機能の適否については手動による確認）			
		ファンの作動状況の適否	作動確認			
		可燃性蒸気警報装置の作動状況	作動確認			
冷 房 装 置		損傷の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
電 気 設 備		配線及び機器の損傷の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
避 雷 設 備		突針部の損傷及び取付部のゆるみ等の有無	目視			
		避雷導線の断線及び壁体等の接触の有無	目視			
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定			
標識、掲示板		取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無	目視			
消 火 設 備	消 火 器	位置、設置数、外観的機能の適否	目視			
	消 火 器 以 外 の 消 火 設 備	消火設備点検表による				
警 報 設 備	自動火災報知設備	自動火災報知設備点検表による				
	自動火災報知設備 以外の警報設備	損傷の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
そ の 他						