

屋内貯蔵所（他用途部分を有するもの）点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検 結果	措置年月日 及び措置内容
建 築 物	壁、柱、はり及び屋根	亀裂、損傷等の有無	目視		
	他用途との区画	亀裂、損傷等の有無	目視		
	防 火 戸	変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否	目視		
	床 面	滯油、滯水の有無	目視		
		亀裂、損傷、くぼみ等の有無	目視		
	照 明 設 備	変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
ためます及び排水溝		亀裂、損傷の有無	目視		
		滯油、滯水、土砂等の堆積の有無	目視		
架 台 等		変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
		落下防止装置の適否	目視		
換気、排出設備		給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
		引火防止網の損傷及び目詰まりの有無	目視		
		防火ダンパーの損傷の有無及び機能の適否	目視（機能の適否については手動による確認）		
		ファンの作動状況の適否	目視		
		可燃性蒸気警報装置の作動状況	目視		
冷 房 装 置		損傷の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
電 気 設 備		配線及び機器の損傷の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
避 雷 設 備		突針部の傾斜、損傷及び取付部のゆるみ等の有無	目視		
		避雷導線の断線及び壁体等の接触の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
標 識 、 掲 示 板		取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無	目視		

消火設備	消 火 器	位置、設置数、外観的機能の 適否	目視		
	消火器以外の消火設備	消火設備点検表による			
警報設備	自動火災報知設備	自動火災報知設備点検表による			
	自動火災報知設備 以外の警報設備	損傷の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	そ の 他				