

市設建築物（耐震診断Ⅱ－２）の現状について （12 施設）

所管局	施設名称	竣工年度	I s 値 (最小値)	現在の状況
経済・住都	徳川公設市場・徳川資料倉庫	S37	0.22	指定販売人と今後の対応を協議中
観文	名古屋城（天守）	S34	0.14	木造復元を検討中
環境	倉庫（建物 1 階部分）	S45	0.33	耐震改修について区分所有者 （名古屋市住宅供給公社）と協議中 機能は倉庫のみ
住都	市営山吹荘	S44	0.29	希望本移転説明会実施
住都	市営城北荘（1 号棟）	S45	0.22	建替事業説明会実施
住都	市営上飯田東荘	S45	0.28	建替事業説明会実施 保育園部分改修済
住都	市営前津荘	S41	0.15	希望本移転説明会実施
住都	市営氷室荘（1 号棟）	S44	0.28	建替事業説明会実施
住都	市営氷室荘（2 号棟）	S46	0.29	建替事業説明会実施
住都	市営氷室荘（3 号棟）	S46	0.19	建替事業説明会実施
住都	市営氷室荘（4 号棟）	S47	0.23	建替事業説明会実施
住都	市営緑ヶ丘荘（12 号棟）	S40	0.29	建替事業説明会実施

※耐震診断Ⅱ－２・・・耐震診断の結果、I s 値（各階の構造耐震指標）が 0.3 未満等の指標区分