

回 答 書

「博物館展示室リニューアル改修その他電気工事（週休2日）」見積募集要項等への質問について、次のとおり回答します。

No.	書類名	頁	項目名	質問の内容	回答
1	見積募集要項	2	募集参加資格	[4]施工実績において、会社の実績は求められているが、配置予定技術者の実績は、求められないと考えてよろしいですか。 又、事前提出資料におきましても配置技術者の書類は含まれておりませんが、落札後監理技術者証を有する者を配置すると考えてよろしいですか。	お見込みのとおりです。 契約後、監理後術者を配置してください。
2	見積募集要項		募集参加資格	今回の4件名すべてを1社で落札することは可能ですか？ 制度的に問題があれば絞って考える必要があるのではお聞きました、又その際に監理技術者は1名でよろしいですか？	可能です。 国土交通省が公開している『監理技術者制度運用マニュアル』の条件に則ってください。
3	見積募集要項	5	7見積書提出・見積合わせ	7見積書提出・見積合わせ（1）提出書類において イ積算内訳書とありますが弊社独自の内訳書書式でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

令和7年 1月23日

回 答 書

「博物館展示室リニューアル改修その他電気工事（週休2日）」見積募集要項等への質問について、次のとおり回答します。

4	図面	20 21 22	動力制御盤リスト	(注記)6に於いて、「各盤の幹線に電力監視用CTを取付け電力監視装置に集約する。」とありますが、電力監視装置の仕様・メーカーをご指示ください。 ※電灯盤も同様	電力監視装置の仕様は別途工事である受変電工事受注者と協議になります。
5	設計図	E00 5 E00 7	幹線設備 系統図(改修) 本館 幹線設備 B2階平面図(改修)	図面に記載のキュービクルが太線になっていますが、受変電工事は別途なので、キュービクルも別途と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	設計図	E00 2	17.石綿のばく露防止対策	石綿は別途撤去工事で撤去済みとして、本工事では無しと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	設計図			本図面に記載の無い物は別途精算して頂けると考えてよろしいでしょうか。	図面に記載が無い物で工事に必要な物は、監督員と協議となります。
8	設計図			足場は建築工事で設置して頂けるものとして、本工事では無しと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。