

参考 h 既存施設有害物質調査報告書

建物等の名称	採取場所・部位	建材名称	形状又は材質	定性結果
管理事務所	外壁	外装材	仕上塗材	クリソタイル
管理事務所 車庫	内壁	内装材	仕上塗材	クリソタイル
管理事務所 機械室	ダクトフランジ	シール材	ダクトパッキン	無検出
待合棟 西棟	外壁	外装材	仕上塗材	無検出
待合棟 西棟	内壁	内装材	仕上塗材	無検出
待合棟 東棟	外壁	外装材	仕上塗材	無検出
待合棟機械室	ダクトフランジ	シール材	ダクトパッキン	クリソタイル
火葬棟	外壁	外装材	仕上塗材	無検出
火葬棟 機械室	ダクトフランジ	シール材	ダクトパッキン	クリソタイル
火葬棟 残灰処理室	ダクトフランジ	シール材	ガスケット	クリソタイル
獣し棟	外壁	外装材	仕上塗材	クリソタイル
技士待機室	外壁	外装材	仕上塗材	クリソタイル