

第 6 回野跡小学校と稲永小学校の統合による 新しい学校づくり懇談会を開催しました

日時：令和 6 年 1 2 月 6 日（金）

13 時～14 時

会場：野跡小学校・図工室

議題：・稲永小学校の改修工事について
・統合に伴う新しい学校づくりに関する
要望内容と対応状況について（施設整備関係）
・通学路・通学の安全対策等について
・校章について

両校の統合の取り組みにつきましては、
ウェブサイトで随時内容を更新し、
公開していますので、
こちらの二次元コードからご覧ください。



（会議の主なやりとり）

○稲永小学校の改修工事について

- ・事務局の説明：稲永小学校の改修工事を実施する施工業者が決定したため、施工業者を紹介、挨拶。 施工業者：ニッパ株式会社【建築】

（後日決定した設備業者）中日本電設工事株式会社【電気】、株式会社トヨエンジニアリング【衛生】、株式会社野々山【空調】、東邦ガスネットワーク株式会社【ガス】、パナソニック株式会社名古屋支店【EV】

○統合に伴う新しい学校づくりに関する要望内容と対応状況について（施設整備関係）

- ・事務局の説明：令和 3 年に稲永・野跡の各地域・PTA・学校から教育委員会に提出された要望に対する対応状況（施設整備関係）について説明。

ご要望（主な内容）	対応状況
新しい教育活動への対応	・可動式ロッカーの一部教室への導入や教室背面のホワイトボード化により教育空間を有効に活用可能。 ・一部教室の壁を撤去したうえ、可動式間仕切りで区画することで、教室を連携した利用が可能。
防災拠点としての機能向上	・津波避難ビルとして、東校舎 3 階及び屋上を利用可能となるように、屋外階段と屋上フェンスを設置。 ・東校舎に防災倉庫や避難者支援室、家庭科室等を集約。
トイレの改修	・トイレの洋式化、乾式化 ・バリアフリートイレを新たに設置

- ・頂いたご質問：可動式ロッカーは強い地震の時に動いて怪我をしないか心配。

⇒事務局の回答：キャスターが付いていますが、ロックができて、高さもないので、倒れることはないと考えています。

- ・頂いたご質問：可動式の間仕切りの中に扉をつけますか。手を挟んだりすると危ない。

⇒事務局の回答：教室間は音が響くため扉はつけません。間仕切りを固定して壁とするか、全て開けるかのどちらかと考えています。

- ・頂いたご質問：工事のパース図や設計図を抜粋でよいので見せてほしい。

⇒事務局の回答：パースは鳥瞰図と玄関から見たものの 2 枚です。設計図は 400 枚ほどあります。本日お渡しできる資料をご用意していませんので、会議終了後、こちらの手持ちの図面をご覧いただきたいと思います。（裏面に続きます）

- ・頂いたご質問：施工業者の駐車場は確保していますか。路上駐車はやめて欲しい。
- ⇒事務局の回答：工事ヤード内とコインパーキング等に止めてもらう予定です。路上駐車等の無いように、しっかりと業者を指導していきます。
- ・頂いたご質問：喫煙所は確保していますか。学校の外で喫煙するのであれば、子どもが近寄れない工事エリアの一角に喫煙所を設けてもらいたいです。
- ⇒事務局の回答：喫煙について近隣のご迷惑とならないように業者を指導していきます。

○通学路・通学の安全対策等について

(1)通学の安全対策に関する要望書（案）

- ・事務局の説明：これまで地域・PTA・学校から頂いていたご意見等について、要望書として取りまとめ、警察や土木事務所等に提出することを説明。
- ・頂いたご質問：要望を追加したい。西稲永交差点から西へ向かう道路が暗いので街灯をつけてほしい。稲永郵便局付近に見通しが悪い交差点があるので、ミラーをつける等対応してほしい。また、稲永東公園の南側に水が溜まっている場所で子どもが釣りをして危険なので入れないように柵をしてほしい。
- ⇒事務局の回答：暗い道路の改善と、見通しが悪い交差点の対応は要望書に加えます。稲永東公園南側の水場の件は、通学の安全対策と視点がずれる。学校、地域の皆さまで相談いただきたい。安全マップには危険個所として掲載します。
- ⇒今回頂いたご意見等を加えて、警察や土木事務所へ要望書の提出を行います。

(2)稲永小学校区、野跡小学校区の安全マップ（案）

- ・事務局の説明：あおなみ小学校の開校を見据えて、両学区を合わせた安全マップ（交通事故や不審者等の危険個所、子ども110番の家等を表示）を作成。
- ・頂いたご意見：マップをデータで周知するのなら、例えば子ども110番の家の部分をポイントした時、お店等の開いている時間や曜日が分かるようにできないか。
- ⇒事務局の回答：PDFで閲覧することができるようには考えていましたが、そこまでの対応は難しいです。
- ・頂いたご意見：子どもたちが見やすく、関心がもらえるように工夫してもらいたい。
- ⇒事務局の回答：開校後も加除修正が可能な形で作成していますので、状況に応じて修正を加えていくことができます。
- ⇒今回頂いたご意見等について修正を加えて、子どもたち等へ配布させていただきます。

○校章について

〈あおなみ小学校の校章に決定〉

- ・事務局の説明：前回の会議で選定した校章について、データ化したものを報告。
- ・頂いたご意見：腕の付け根が左右で微妙にずれていたり、腕のカーブが真円でないように思う。意図があれば別だが、学校の顔になるので修正を検討して欲しい。
- ⇒事務局の回答：製作者に意向を確認して修正します。
- ⇒製作者に確認して修正した校章案について、事務局で商標登録の確認をしたところ、類似の登録はありませんでした。
- 右記をあおなみ小学校の校章として決定します。



◆お問い合わせ先（事務局）

皆さまからのご意見やご質問を受け付けています。電子メールまたはFAXでお寄せください。
 名古屋市教育委員会事務局総務部教育環境整備課
 電子メール: a3282@kyoiku.city.nagoya.lg.jp / TEL: 052-972-3282 / FAX: 052-972-4176