

CASBEE® 名古屋

評価結果

■ 使用評価マニュアル: CASBEE 評価 2019年版、名古屋市の建築物環境性能評価マニュアル(2019) | 使用評価ソフト: CASBEE_Nagoya_2016(v3.0)

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)幡下二丁目(有)京屋旅館様マンション	階数	地上13F
建設地	名古屋市西区幡下二丁目1103番1、1103番2、1103番3、1104番1	構造	RC造
用途地域	商業地域、準防火地域	平均居住人員	137 人
地域区分	6地域	年間使用時間	8,760 時間/年(想定値)
建物用途	集合住宅	評価の段階	
竣工年	2024年2月 予定	評価の実施日	2022年10月7日
敷地面積	781 m ²	作成者	
建築面積	262 m ²	確認日	2022年10月11日
延床面積	2,569 m ²	確認者	

外観パース等
図を貼り付けるときは
シートの保護を解除してください

2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)	2-2 ライフサイクルCO ₂ (温暖化影響チャート)	2-3 大項目の評価(レーダーチャート)
= BEE0.9 ★★★★★★☆☆☆☆ ☆: S: ★★★★★ A: ★★★★★ B+: ★★★★★ B: ★★★★★ C 環境品質 G (0-100) vs 環境負荷 L (0-100)	☆☆☆☆ 100%超 ☆☆☆ 100% ☆☆☆☆ 80% ☆☆☆☆ 60% ☆☆☆ 30% 標準計算 ①参照値 ②建築物の取組み ③上記+②以外の ④上記+ このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物(参照値)と比べたライフサイクルCO₂排出量の目安で示したものです	Q1 室内環境 Q2 サービス性能 Q3 室外環境(敷地内) LR1 エネルギー LR2 資源・マテリアル LR3 敷地外環境

2-4 中項目の評価(バーチャート)		
Q 環境品質 Q1 室内環境 Q1のスコア= 3.3	Q2 サービス性能 Q2のスコア= 2.9	Q3 室外環境(敷地内) Q3のスコア= 2.5
LR 環境負荷低減性 LR1 エネルギー LR1のスコア= 3.4	LR2 資源・マテリアル LR2のスコア= 2.7	LR3 敷地外環境 LR3のスコア= 2.6

3 設計上の配慮事項		
総合 地域に調和する敷地利用計画とすると共に、街並みにアクセントを与える建物とする。	その他	
Q1 室内環境 住戸に自然の光と風を採りこみ開放性を持たせると共に、断熱性と遮音性の向上を図る。	Q2 サービス性能 「ハートビル法利用円滑化基準」対応に努め、ゆとりある空間構成に努める。	Q3 室外環境(敷地内) 公共空間に圧迫感を与えない建物配置とし、敷地内の緑化に努める。
LR1 エネルギー 建物の採光・通風・断熱性の向上を図ると共に、省エネ対応に努める。	LR2 資源・マテリアル 設備機器は節水型を採用する。又、リサイクル資材の採用に努める。	LR3 敷地外環境 周辺地域の環境を害さない住空間の構成を図る。

■ CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■ Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■ 「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと■ 評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

重点項目スコア・結果シート

(仮称)幅下二丁目(有)京屋旅館様マンション

■使用評価マニュアル:

CASBEE-建築(新築)2016年版、名古屋市建築物環境配慮制度運用マニュアル2

■評価ソフト:

CASBEE_Nagoya_2016(v3.0)

重点項目			評価	全体に対する 重み係数	重点項目 スコア
1. 温暖化対策					3.2
LR1	エネルギー		3.4	0.4	
LR3.1	地球温暖化への配慮		3.1	0.1	
LR3.2.2	温熱環境悪化の改善		2.0	0.05	
2. 自然共生					1.9
Q3.1	生物環境の保全と創出		2.0	0.09	
Q3.3.1	地域性への配慮、快適性の向上	地域性のある材料の使用※1	無	0.009	
Q3.2	まちなみ・景観への配慮				
Q3.3.2	敷地内温熱環境の向上				
3. 循環型社会					2.7
LR2.1	水資源保護		3.0	0.06	
LR2.2	非再生性資源の使用量削減		2.5	0.18	
LR3.2.3	地域インフラへの負荷抑制 ※2		3.0	0.01875	

結果

1. 温暖化対策

評価点 = 3.2



2. 自然共生

評価点 = 1.9



3. 循環型社会

評価点 = 2.7



重点項目のスコアは以下のように算出している。

$$\text{重点項目スコア} = \frac{(\text{評価点} \times \text{全体に対する重み}) \text{の総和}}{\text{全体に対する重みの総和}}$$

※1 ここでは、Q3. 3. 1の評価する取組みのうち評価項目 1 2) 地域性のある材料の使用 又は、Q3. 2において評価する取組みのうち評価項目 4) 地域性のある素材による良好な景観形成 のいずれかでポイントがある場合は「有」、ない場合は「無」を評価とした。重点項目スコアの算出における評価点は評価「有」の場合は5、「無」の場合は1とし、重みはQ3. 3. 1の全体に対する重みに0. 2を乗じたものとしている。

※2 ここでは、LR3. 2. 3のうち、LR3. 2. 3. 3 交通負荷抑制 を除いたもので評価点及び全体に対する重み係数を算出している。したがって、ここでの評価点はスコアシートにおけるLR3. 2. 3の評価点とは異なるものである。