

フロン排出抑制法に伴う定期点検表										点 検 実 施 日		(西暦) 2025 年 11 月 10 日 (月 曜日)							
建 物 名 称		金城ふ頭駐車場								機器点検者		社 名							
系 統 名		RF EVホール(西)系統										住 所							
機 器 番 号		MACO-R-1		設備製造者名		三菱電機株式会社						TEL							
設 置 年 月 日		年 月 日		冷 媒 種 類		R410						FAX							
圧縮機の定格出力合計		kw		冷媒総充填量		kg						点検者							
技術者証番号																			
設置機器 (ユニット1)		型 式		PUHY-P335DMG3-BSG		製造番号		68W00061				システム漏洩点検		点 検 箇 所		判 定 基 準		判 定	
		圧縮機の電動機定格出力		+ + kw		合計		kw		外観状況				機器周辺に遮蔽物はないか		○			
		冷媒封入量		7.5 kg		追加充填量		- kg		充填量合計				kg		劣化、腐食、振動はないか		○	
設置機器 (ユニット2)		型 式				製造番号								熱交換器(フィンコイル)		劣化、腐食はないか		○	
		圧縮機の電動機定格出力		+ + kw		合計		kw		目詰まりはないか						○			
		冷媒封入量		kg		追加充填量		kg		充填量合計						kg		凍結、着霜はないか	
設置機器 (ユニット3)		型 式				製造番号								冷媒配管		損傷、油にじみはないか		○	
		圧縮機の電動機定格出力		+ + kw		合計		kw		振動、接触はしていないか						○			
		冷媒封入量		kg		追加充填量		kg		充填量合計						kg		送風機	
間 接 法		測 定 項 目		ユニット1	ユニット2	ユニット3	基準目安値		判 定		特記事項								
		高圧 (MPa)		3.00			2.4～3.4MPa		○										
		低圧 (MPa)		1.60			0.5～1.0MPa		○										
		吐出温度 (°C)		70.0			120°C以下		○										
		吸入温度 (°C)		15.0			20°C以下		○										
		液温度 (°C)		25.5			-		○										
		運転電流 (A)		34.2			保護装置 作動設定値以下		○										
		外気温度 (°C)		17.0			-		○										
直 接 法		点 検 方 法		判 定 基 準						判 定									
		発泡液法 ☐		フロンガス漏洩を検知しないこと															
		電子式漏洩ガス検知装置法 ☒																	
		蛍光剤法 ☐																	

凡例 : ○=異常なし、△=注意、×=異常あり

※ 点検表は、対象機器が廃棄されるまで保管して下さい。