

諸室性能リスト

別紙05 諸室性能リスト

No.	室 名	分野	室数	面積 ㎡	天井高 mm	官庁施設の基本的性能基準						電気設備										空調・衛生設備												
						防犯 性	音 環境	光 環境	熱 環境	空気 環境	情報 処理	照明		電源		電話		ITV設備 (舞台モ ーター)	映像 音響	TV	公衆 無線 LAN	有線 LAN	時計	呼出	空調		換気		給排水衛生設備 (種別は要求水準書による)					
												照度 Lx	保安 回路	コンセント	保安 回路	外線 電話	内線 電話								空調	保安 回路	換気	保安 回路	給排水	給湯	洗面 化粧台	SK/流し		
Ⅰ ホール機能																																		
第1ホール																																		
I-1-1	客席	客席	—	提案	提案	Ⅲ	別途	I	I	I	Ⅲ	提案	—	○	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	
I-1-2	多目的室	客席	2	45	2,500	Ⅲ	別途	I	I	I	Ⅲ	提案	—	○	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	
I-1-3	ホワイエ	ホワイエ	—	提案	提案	Ⅲ	Ⅱ	I	I	I	Ⅲ	300	—	○	—	—	○	○	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	
I-1-4	主催者控室	ホワイエ	1	30	2,500	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	I	I	Ⅱ	750	—	○	—	—	○	○	—	—	—	○	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	
I-1-5	客席案内控室	ホワイエ	1	30	2,500	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	I	I	—	750	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	
I-1-6	クローク	ホワイエ	1	提案	提案	Ⅱ	—	Ⅱ	I	Ⅱ	—	300	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	
I-1-7	ビュッフェ	ホワイエ	1	提案	提案	Ⅲ	—	Ⅱ	I	I	Ⅱ	提案	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	○	—	○		
I-1-8	ホワイエ備品庫	ホワイエ	1	20	提案	Ⅱ	—	Ⅲ	—	Ⅱ	—	200	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—		
I-1-9	授乳室	ホワイエ	各階1	提案	提案	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	I	I	Ⅲ	300	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	—	○	—	○	○	—	○	
I-1-10	ホワイエトイレ	ホワイエ	別途	提案	提案	Ⅲ	—	Ⅲ	—	Ⅱ	—	200	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	○	—	○	
I-1-11	カームダウン・クールダウンスペース	ホワイエ	1	提案	提案	Ⅲ	Ⅱ	別途	I	I	—	提案	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	
I-1-12	舞台	舞台	—	提案	提案	Ⅱ	別途	I	I	I	Ⅲ	提案	—	○	—	—	○	○	—	—	—	○	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	○	
I-1-13	奈落・奈落脇倉庫	舞台	—	提案	提案	Ⅱ	別途	Ⅲ	—	Ⅱ	—	300	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	
I-1-14	舞台備品庫	舞台	提案	提案	提案	Ⅱ	—	Ⅲ	—	Ⅱ	—	200	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	
I-1-15	客席ワゴン収納庫	舞台	1	提案	提案	Ⅱ	—	Ⅲ	—	Ⅱ	—	200	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	
I-1-16	ピアノ庫	舞台	1	提案	提案	Ⅱ	—	Ⅲ	I	I	—	200	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	
I-1-17	照明・音響器具庫	舞台	提案	提案	提案	Ⅱ	—	Ⅲ	—	Ⅱ	—	200	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	
I-1-18	舞台機構・照明・音響制御盤室	舞台	提案	提案	提案	Ⅱ	—	Ⅱ	Ⅲ	I	I	500	—	○	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	
I-1-19	アンプ室	舞台	1	提案	提案	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	—	200	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	
I-1-20	搬入口（搬入ヤード）	舞台	—	提案	提案	Ⅲ	—	Ⅲ	—	Ⅱ	—	200	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	○	—	—	—	○	
I-1-21	調光操作室	技術	1	提案	提案	Ⅱ	I	I	Ⅲ	I	Ⅱ	500調光	—	○	—	—	○	○	—	—	—	○	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	
I-1-22	音響調整室	技術	1	提案	提案	Ⅱ	I	I	Ⅲ	I	Ⅱ	500調光	—	○	—	—	○	○	—	—	—	○	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	
I-1-23	投影室	技術	1	提案	提案	Ⅱ	I	I	Ⅲ	I	Ⅱ	500調光	—	○	—	—	○	○	—	—	—	○	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	
I-1-24	フロントサイド投光室	技術	提案	提案	提案	Ⅱ	—	I	Ⅲ	I	Ⅱ	300調光	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	
I-1-25	シーリング投光室	技術	1	提案	提案	Ⅱ	—	I	Ⅲ	I	Ⅱ	300調光	—	○	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	
I-1-26	フォロースポット室	技術	1	提案	提案	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅲ	I	Ⅱ	300調光	—	○	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	
I-1-27	技術諸室用トイレ	技術	1	提案	提案	Ⅱ	—	Ⅲ	—	Ⅱ	—	200	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	—	—	—	
I-1-28	特別楽屋	楽屋	1	20	2,500	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	I	I	Ⅲ	500	—	○	—	—	○	○	—	○	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	○	—	
I-1-29	小楽屋	楽屋	4	提案	2,500	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	I	I	Ⅲ	500	—	○	—	—	○	○	—	○	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	○	—	
I-1-30	中楽屋	楽屋	4	提案	2,500	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	I	I	Ⅲ	500	—	○	—	—	○	○	—	○	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	○	—	
I-1-31	大楽屋	楽屋	3	提案	2,500	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	I	I	Ⅲ	500	—	○	—	—	○	○	—	○	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	○	—	
I-1-32	スタッフ控室	楽屋	2	提案	提案	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	I	I	Ⅲ	750	—	○	—	—	○	○	—	○	—	○	○	—	○	—	○	—	○	—	○	○	—	
I-1-33	舞台技術者控室	楽屋	1	提案	提案	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	I	I	Ⅲ	750	—	○	—	—	○	○	—	—	—	○	○	—	○	—	○	—	○	—	○	○	—	
I-1-34	楽屋事務所	楽屋	1	提案	提案	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	I	I	Ⅱ	750	—	○	—	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—
I-1-35	楽屋ラウンジ	楽屋	1	提案	提案	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	I	I	Ⅲ	300	—	○	—	—	○	○	—	○	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	○	—	○
I-1-36	グリーンルーム	楽屋	1	提案	2,500	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	I	I	Ⅲ	300	—	○	—	—	○	○	—	—	○	○	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	○
I-1-37	調音室	楽屋	1	提案	提案	Ⅱ	別途	Ⅱ	I	I	Ⅲ	500調光	—	○	—	—	○	○	—	—	—	○												

No.	室 名	分野	室数	面積 ㎡	天井高 mm	官庁施設の基本的性能基準						電気設備										空調・衛生設備											
						防犯 性	音 環境	光 環境	熱 環境	空気 環境	情報 処理	照明		電源		電話		ITV設備 (舞台モニ ター)	映像 音響	TV	公衆 無線 LAN	有線 LAN	時計	呼出	空調		換気		給排水衛生設備 (種別は要求水準書による)				
												照度 Lx	保安 回路	コンセント	保安 回路	外線 電話	内線 電話								空調	保安 回路	換気	保安 回路	給排水	給湯	洗面 化粧台	SK/流し	
I-2-17	舞台機構・照明・音響制御盤室	舞台	提案	提案	提案	Ⅱ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	500	－	○	－	－	○	－	－	－	－	○	○	－	○	－	○	－	－	－	－	－	
I-2-18	アンプ室	舞台	1	提案	提案	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	200	－	○	－	－	○	－	－	－	－	－	○	－	○	－	○	－	－	－	－	－	
I-2-19	搬入口（搬入ヤード）	舞台	－	提案	提案	Ⅲ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	200	－	○	－	－	○	－	－	－	－	－	○	○	－	－	○	－	－	－	○		
I-2-20	調光操作室	舞台	1	提案	提案	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	500調光	－	○	－	－	○	○	－	－	－	○	○	－	○	－	○	－	－	－	－	－	
I-2-21	音響調整室	舞台	1	提案	提案	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	500調光	－	○	－	－	○	○	－	－	－	○	○	－	○	－	○	－	－	－	－	－	
I-2-22	投影室	舞台	1	提案	提案	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	500調光	－	○	－	－	○	○	－	－	－	○	○	－	○	－	○	－	－	－	－	－	
I-2-23	フロントサイド投光室	舞台	提案	提案	提案	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	300調光	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	
I-2-24	シーリング投光室	舞台	1	提案	提案	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	300調光	－	○	－	－	○	－	－	－	－	○	○	－	○	－	○	－	－	－	－	－	
I-2-25	フォロースポット室	舞台	1	提案	提案	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	300調光	－	○	－	－	○	－	－	－	－	○	○	－	○	－	○	－	－	－	－	－	
I-2-26	技術諸室用トイレ	舞台	1	提案	提案	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	200	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	○	○	－	－		
I-2-27	特別楽屋	楽屋	1	提案	2,500	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	500	－	○	－	－	○	○	－	○	○	－	○	－	○	－	○	－	○	○	○	－	
I-2-28	小楽屋	楽屋	4	提案	2,500	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	500	－	○	－	－	○	○	－	○	○	－	○	－	○	－	○	－	○	○	○	－	
I-2-29	中楽屋	楽屋	4	提案	2,500	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	500	－	○	－	－	○	○	－	○	○	－	○	－	○	－	○	－	○	○	○	－	
I-2-30	大楽屋	楽屋	2	提案	2,500	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	500	－	○	－	－	○	○	－	○	○	－	○	－	○	－	○	－	○	○	○	－	
I-2-31	スタッフ控室	楽屋	2	提案	提案	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	750	－	○	－	－	○	○	－	○	－	○	○	－	○	－	○	－	○	○	○	－	
I-2-32	舞台技術者控室	楽屋	1	提案	提案	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	750	－	○	－	－	○	○	－	－	－	○	○	－	○	－	○	－	○	○	○	－	
I-2-33	楽屋事務所	楽屋	1	提案	提案	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	750	－	○	－	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
I-2-34	楽屋ラウンジ	楽屋	1	提案	提案	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	300	－	○	－	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
I-2-35	グリーンルーム	楽屋	1	提案	2,500	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	300	－	○	－	－	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
I-2-36	調音室	楽屋	1	提案	提案	Ⅱ	別途	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	500調光	－	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
I-2-37	楽屋トイレ	楽屋	1	提案	提案	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	200	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
I-2-38	シャワー室	楽屋	1	提案	提案	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅰ	－	200	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
I-2-39	楽屋備品倉庫	楽屋	1	提案	提案	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	200	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
I-2-40	給湯室	楽屋	1	提案	提案	Ⅱ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	200	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
I-2-41	衣装室・洗濯室	楽屋	1	提案	提案	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	－	500	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ⅱ 創造・活動拠点																																	
Ⅱ-1	練習室	創造・活動	4	340	4,000	Ⅲ	別途	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	提案	－	○	－	－	○	－	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ⅱ-2	大会議室	創造・活動	1	提案	4,000	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	提案	－	○	－	－	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ⅱ-3	小会議室	創造・活動	2	提案	4,000	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	提案	－	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ⅱ-4	大スタジオ	創造・活動	1	400	6,000	Ⅲ	別途	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	提案	－	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ⅱ-5	中スタジオ	創造・活動	1	270	6,000	Ⅲ	別途	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	提案	－	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ⅱ-6	倉庫	創造・活動	1	提案	提案	Ⅲ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	200	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ⅱ-7	トイレ	創造・活動	1	提案	提案	Ⅲ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	200	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ⅱ-8	更衣・シャワー室	創造・活動	1	提案	提案	Ⅲ	－	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	－	200	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ⅲ 交流機能																																	
Ⅲ-1	共通ロビー	交流	－	1,750	提案	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	300	100%	○	50%	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ⅲ-2	共通トイレ	交流	提案	提案	提案	Ⅲ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	200	100%	○	100%	－	－	－	－	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ⅲ-3	イベント・コミュニティスペース	交流	－	1,600	6,000	Ⅲ	－	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	300	100%	○	50%	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ⅲ-4	飲食・物販スペース	交流	－	上記に含む	6,000	Ⅲ	－	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	300	33%	○	33%	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ⅲ-5	情報スペース	交流	－	上記に含む	6,000	Ⅲ	－	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	300	100%	○	100%	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ⅳ 付帯																																	