

市設建築物（耐震診断Ⅱ－２）の現状について（１５施設）

所管局	施設名称	竣工年度	I s 値 (最小値)	現在の状況
経済・住都	徳川公設市場・徳川資料倉庫	S37	0.22	耐震改修等を検討中
観文	名古屋城（天守）	S34	0.14	木造復元を検討中
環境	倉庫（建物１階部分）	S45	0.33	耐震改修について区分所有者 （名古屋市住宅供給公社）と協議中 機能は倉庫のみ
住都	市営東芳野荘	S44	0.18	建替事業説明会実施
住都	市営山吹荘	S44	0.29	希望本移転説明会実施
住都	市営城北荘（１号棟）	S45	0.22	建替事業説明会実施
住都	市営城北荘（７号棟）	S40	未診断	建替事業説明会実施
住都	市営上飯田東荘	S45	0.28	希望本移転説明会実施 保育園部分改修済
住都	市営西上飯田荘	S48	0.18	団地廃止説明会実施
住都	市営前津荘	S41	0.15	希望本移転説明会実施
住都	市営氷室荘（１号棟）	S44	0.28	希望本移転説明会実施
住都	市営氷室荘（２号棟）	S46	0.29	希望本移転説明会実施
住都	市営氷室荘（３号棟）	S46	0.19	希望本移転説明会実施
住都	市営氷室荘（４号棟）	S47	0.23	希望本移転説明会実施
住都	市営緑ヶ丘荘（12号棟）	S40	0.29	建替事業説明会実施

※耐震診断Ⅱ－２・・・耐震診断の結果、I s 値（各階の構造耐震指標）が0.3未満等の指標区分