

令和 7 年 7 月 18 日

市政記者クラブ 様

名古屋市科学館総務課

担当：大畑・森

電話：201 -4486

【本日の問い合わせ先】

教育委員会企画経理課

電話：972 -3272

名古屋市科学館観覧エリアの制限解除について

令和 7 年 7 月 12 日にお知らせしました、漏水による名古屋市科学館観覧エリアの制限につきまして、電気設備の安全点検作業の結果、安全が確認できたことから、下記の通り制限を解除しますので、お知らせいたします。

記

1 制限解除日

令和 7 年 7 月 19 日（土）

2 制限解除するエリア

生命館 2 階～5 階

※全館通常どおり開館となります。

3 漏水の原因

令和 7 年 7 月 11 日（金）夕方、生命館 5 階生命ラボのバックヤードで、展示品の水槽の水交換を行う際に、蛇口の締め忘れがあり、それに気づかずバックヤードを施錠した。その結果、12 日（土）の朝まで水が出続け、階下まで漏水したものの。

4 再発防止策

閉館時の巡回において、蛇口の締め忘れのチェックを必ず行うなど、再発防止に取り組んでまいります。