



1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	大矢建設株式会社 新社屋 新築工事	階数	地上4F
建設地	愛知県名古屋市天白区池場一丁目602番、603番1、603番2、603番3、604番、605番、606番	構造	S造
用途地域	第一種住居地域、準防火地域	平均居住人員	29 人
地域区分	6地域	年間使用時間	8,760 時間/年(想定値)
建物用途	事務所、集合住宅、工場、	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2026年9月 予定	評価の実施日	2025年5月22日
敷地面積	2,453 m ²	作成者	
建築面積	659 m ²	確認日	2025年5月22日
延床面積	2,335 m ²	確認者	



3 設計上の配慮事項		
総合	周辺環境に配慮した外観デザインとした。	
その他		
Q1 室内環境	快適に業務が行える環境づくり、仕上材、空調、照度とした。	Q2 サービス性能
Q2 サービス性能	余裕ある空間づくりとした。	Q3 室外環境(敷地内)
Q3 室外環境(敷地内)	緑地により敷地内利用者の暑熱環境に配慮している。	
LR1 エネルギー	基準以下の外皮性能を満たしている。	LR2 資源・マテリアル
LR2 資源・マテリアル	床材に耐久性の高いタイルを使用することで、床材の塗り替え等の環境負荷を低減	LR3 敷地外環境
LR3 敷地外環境	駐輪場・駐車場の設置に配慮している。	

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと

■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

■LCCO₂の算定条件等については、「LCCO₂算定条件シート」を参照されたい

重点項目スコア・結果シート

大矢建設株式会社 新社屋 新築工事

■使用評価マニュアル:

CASBEE-建築(新築)2016年版、名古屋市建築物環境配慮制度運用マニュアル

■評価ソフト:

CASBEE_Nagoya_2016(v3.0)

重点項目		評価	全体に対する 重み係数	重点項目 スコア
1. 温暖化対策				3.4
LR1	エネルギー	3.8	0.4	
LR3.1	地球温暖化への配慮	3.1	0.1	
LR3.2.2	温熱環境悪化の改善	1.0	0.05	
2. 自然共生				2.3
Q3.1	生物環境の保全と創出	2.0	0.097437514	
Q3.3.1	地域性への配慮、快適性の向上	無	0.009743751	
Q3.2	まちなみ・景観への配慮			
Q3.3.2	敷地内温熱環境の向上	3.0	0.048718757	
3. 循環型社会				2.7
LR2.1	水資源保護	3.0	0.06	
LR2.2	非再生性資源の使用量削減	2.6	0.18	
LR3.2.3	地域インフラへの負荷抑制 ※2	3.0	0.01875	

結果

1. 温暖化対策

評価点 = 3.4



2. 自然共生

評価点 = 2.3



3. 循環型社会

評価点 = 2.7



重点項目のスコアは以下のように算出している。

$$\text{重点項目スコア} = \frac{(\text{評価点} \times \text{全体に対する重み}) \text{の総和}}{\text{全体に対する重みの総和}}$$

※1 ここでは、Q3. 3. 1の評価する取組みのうち評価項目 1 2) 地域性のある材料の使用 又は、Q3. 2において評価する取組みのうち評価項目 4) 地域性のある素材による良好な景観形成 のいずれかでポイントがある場合は「有」、ない場合は「無」を評価とした。重点項目スコアの算出における評価点は評価「有」の場合は5、「無」の場合は1とし、重みはQ3. 3. 1の全体に対する重みに0. 2を乗じたものとしている。

※2 ここでは、LR3. 2. 3のうち、LR3. 2. 3. 3 交通負荷抑制 を除いたもので評価点及び全体に対する重み係数を算出している。したがって、ここでの評価点はスコアシートにおけるLR3. 2. 3の評価点とは異なるものである。