





参考m 既存インフラ現況図〈污水排水・水道・ガス管図〉(敷地全体)



参考m 既存インフラ現況図〈雨水配管図〉(敷地全体)



参考m 既存インフラ現況図〈既設電気設備図〉(敷地全体)



1. 図中のハット・H記号は下記とする。
- | | A x B x H |
|-------|---------------------------------------|
| ■ HHA | 1200 x 1200 x 1500 T=θ 600φ |
| ■ HHC | 900 x 900 x 900 T=20 600φ |
| ■ HHD | 900 x 900 x 1350 T=20 600φ |
| ■ HHE | 900 x 900 x 900 T=20 600φ (イン・アウト化継ぎ) |
2. 図中記号は下記の表とする。
- 外灯
- ☒ 屋外用プルボックス
3. 下記の凡例に該当する配構は負荷及び壁から離れてケーブルは管内に残置したものとす。
- 既設ケーブル断線後残置配管記構
4. 図中の断線断線は下記の凡例によるものとす。
- < 凡例 >
- | | |
|--------------------------------|-------|
| [A1] 建設配管 GL-600山下 | |
| E(70)断線ケーブル x 4 (引込ケーブルはNTT) | TEL |
| [A2] 建設配管 GL-600山下 | |
| FEP 300 x 4 (引込ケーブルはNTT) | TEL |
| [A3] 建設配管 GL-600山下 | |
| SPP (125) x 3 (引込ケーブルはNTT) | TEL |
| [B1] 建設配管 GL-600山下 | |
| CV1150us FEP (100) x 2 | 浄化槽 |
| [B2] 建設配管 GL-600山下 | |
| CV1100us FEP (80) x 2 | 浄化槽 |
| [B3] 建設配管 GL-600山下 | |
| CV1150us FEP (100) x 2 | 浄化槽 |
| CV1100us FEP (80) x 2 | 浄化槽 |
| [C1] 断出配管 | |
| CV11, 25us-2G P (22) | 浄化槽警報 |
| [C2] 建設配管 GL-600山下 | |
| CV11, 25us-2G FEP (30) | 浄化槽警報 |
| [D1] 断出配管 | |
| CV11, 25us-2G FEP (30) | 浄化槽警報 |
| [D2] 建設配管 GL-600山下 | |
| CV11, 25us-2G FEP (30) | 浄化槽警報 |
| [D3] 断出配管 | |
| CV11, 25us-2G FEP (30) | 浄化槽警報 |
| [E1] 断出配管 GL-600山下 | |
| 断出ケーブル断線後断出配管 FEP (100) x 5 | 断出配管 |
| 断出ケーブル断線後断出配管 FEP (30) x 2 | 断出配管 |
| [F1] 建設配管 GL-600山下 | |
| 断出ケーブル断線後断出配管 FEP (30) x 9 | 断出配管 |
| 断出ケーブル断線後断出配管 FEP (30) x 5 | 断出配管 |
| [G1] 断出配管 GL-600山下 | |
| 断出ケーブル断線後断出配管 FEP (30) x 9 | 断出配管 |
| 断出ケーブル断線後断出配管 FEP (30) x 5 | 断出配管 |
| [H1] 建設配管 GL-600山下 | |
| CV14us-4C + CV14us-2C FEP (30) | 外灯電源 |
| CV14us-2C FEP (40) | 外灯電源 |
| [H2] 建設配管 GL-600山下 | |
| CV14us-2C FEP (30) | 外灯電源 |
| [H3] 建設配管 GL-600山下 | |
| CV14us-2C FEP (40) | 外灯電源 |
| [H4] 建設配管 GL-600山下 | |
| CV14us-2C FEP (30) | 外灯電源 |
| CV14us-2C FEP (30) | 外灯電源 |
| CV14us-2C FEP (30) | 外灯電源 |
| CV14us-2C FEP (30) | 外灯電源 |
| [H5] 建設配管 GL-600山下 | |
| CV14us-4C FEP (40) | 外灯電源 |
| [I1] 建設配管 GL-600山下 | |
| EPH-10, 4-2P FEP (30) | TEL |
| [J1] 断出配管 | |
| EPH-10, 4-2P FEP (10) | TEL |
| [J2] 建設配管 GL-600山下 | |
| EPH-10, 4-2P FEP (30) | TEL |