

参考n 弱電設備等の施工内容まとめ

新第2展示館

1.テレビ共同受信設備

- ・地上デジタル放送、BS・CS放送、各種ラジオ放送を受信可能な設備の設置

【中央監視室】

1.電力監視設備・中央監視設備

- ・電力監視システムと中央監視システムを構築し、同一の監視PCで操作できるようにする
- ・監視PCの設置

2.管理用カメラ設備

- ・施設(新第2展示館)周辺及び展示室等用モニターの設置

【防災センター】

1.料金計算システム

- ・料金計算システムを構築し、操作PCを設置する
- ・第1展示館の情報を取込み

2.管理用カメラ設備

- ・カメラシステムを構築し、管理・記録の主装置を設置する(MDF室でも可)。また、操作PCを設置する
- ・施設(新第2展示館)周辺及び展示室等用モニターの設置

3.防犯・入退室設備

- ・入退室管理システムを構築し、操作PCを設置する
- ・第1展示館、コンベンションセンターと連携
- ・防犯受信機の設置

4.放送設備(非常用)

- ・将来用スペースの確保

5.防災設備

- ・将来用スペースの確保

6.搬送設備

- ・ELV監視盤及びインターホン親機の設置

7.電灯設備

- ・エントランスモール等の共用部の照明制御

【MDF室】

1.管理用カメラ設備

- ・カメラシステムを構築し、管理・記録の主装置を設置する(防災センターでも可)

2.構内情報通信設備(無線LAN設備)

- ・ネットワークシステムを構築
- ・敷地外からの通信事業者引込用配管の敷設
- ・イベント館MDF室の既設センターラックへ光ファイバケーブルの配線及び接続

【主催者事務室】

1.管理用カメラ設備

- ・展示室及びエントランスモール用モニターの設置

2.放送設備(業務用)

- ・拡張可能なシステムを構築し、既存棟と連携

現第2展示館

交流センター

【管理事務室】

1.構内交換機設備

- ・既設電話交換機を改修し、新第2展示館分を取込み

イベント館

イベント館

【防災センター】

1.管理用カメラ設備

- ・施設(新第2展示館)周辺及び展示室等用モニターの設置

2.放送設備(非常用)

- ・既設非常放送設備を改修し、新第2展示館分を取込み

3.防犯・入退室設備

- ・防犯受信機の設置

4.非常呼出し設備

- ・新第2展示館トイレ用非常呼出表示盤の設置

5.防災設備

- ・既設総合操作盤を改修し、新第2展示館分を取込み
- ・新第2展示館の火災信号を第3展示館エネルギーセンターに送る

6.搬送設備

- ・新第2展示館ELVの故障警報、インターホン設備の設置

7.電灯設備

- ・エントランスモール等の共用部の照明制御

第3展示館

【エネルギーセンター】

1.電力監視設備・中央監視設備

- ・新第2展示館監視用PCの設置

- ・既設電力監視設備の改修

- ・既設中央監視設備の改修

2.管理用カメラ設備

- ・施設(新第2展示館)周辺及び展示室等用モニターの設置

3.防災設備

- ・新第2展示館火災信号の受信及び警報の発報