

様式処1－4号

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量の記録

最終処分場名:第一処分場

単位:トン

種 類	数 量

※ 埋立終了につき、埋立量はありません。

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

試料採取年月日		R7.4.9						管理値
測定結果の得られた年月日		R7.5.29						
水素イオン濃度	-	8.1						5.8~8.6
生物化学的酸素要求量	mg/L	<0.5						20
化学的酸素要求量	mg/L	7.7						
浮遊物質	mg/L	<1						10
ヨウ素消費量	mg/L	-						
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-						30
銅含有量	mg/L	-						3
亜鉛含有量	mg/L	-						2
クロム含有量	mg/L	-						2
フェノール類含有量	mg/L	-						5
溶解性鉄含有量	mg/L	-						10
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						10
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						8
カドミウム及びその化合物	mg/L	-						0.03
シアン化合物	mg/L	-						1
有機燐化合物	mg/L	-						1
鉛及びその化合物	mg/L	-						0.1
六価クロム化合物	mg/L	-						0.5
砒素及びその化合物	mg/L	-						0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						0.003
大腸菌数	CFU/ml	-						800
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	1.1						120(20)
燐含有量	mg/L	-						16(8)
トリクロロエチレン	mg/L	-						0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-						0.1
ジクロロメタン	mg/L	-						0.2
四塩化炭素	mg/L	-						0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-						0.5
チウラム	mg/L	-						0.06
シマジン	mg/L	-						0.03
チオベンカルブ	mg/L	-						0.2
ベンゼン	mg/L	-						0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-						0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-						10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.3						100
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	<0.1						100
電気伝導率	mS/m	450						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						1
気温	°C	20.0						
水温	°C	21.5						
外観	-	濁りなし						
色相	-	無色						
臭気	-	無臭						
透視度	度	>50						
簡易pH	-	7.6						

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 浸出液

試料採取場所: 原水槽

試料採取年月日		R7.4.9						管理値
測定結果の得られた年月日		R7.5.29						
水素イオン濃度	-	8.2						
生物化学的酸素要求量	mg/L	15						
化学的酸素要求量	mg/L	61						
浮遊物質	mg/L	6						
ヨウ素消費量	mg/L	14						
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-						
銅含有量	mg/L	-						
亜鉛含有量	mg/L	-						
クロム含有量	mg/L	-						
フェノール類含有量	mg/L	-						
溶解性鉄含有量	mg/L	-						
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						
カドミウム及びその化合物	mg/L	-						
シアン化合物	mg/L	-						
有機燐化合物	mg/L	-						
鉛及びその化合物	mg/L	-						
六価クロム化合物	mg/L	-						
砒素及びその化合物	mg/L	-						
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						
アルキル水銀化合物	mg/L	-						
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						
大腸菌数	CFU/ml	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	32						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-						
テトラクロロエチレン	mg/L	-						
ジクロロメタン	mg/L	-						
四塩化炭素	mg/L	-						
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						
1,4-ジオキサン	mg/L	-						
チウラム	mg/L	-						
シマジン	mg/L	-						
チオベンカルブ	mg/L	-						
ベンゼン	mg/L	-						
セレン及びその化合物	mg/L	-						
ほう素及びその化合物	mg/L	-						
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	3.6						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	28						
電気伝導率	mS/m	580						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						
気 温	°C	20.5						
水 温	°C	21.5						
外 観	-	濁りなし						
色 相	-	黄褐色						
臭 気	-	微硫化水素臭						
透視度	度	>50						
簡易pH	-	8.9						

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 D-1

試料採取年月日		R7.4.23						地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R7.5.29						
水素イオン濃度	-	8.1						
生物化学的酸素要求量	mg/L	-						
化学的酸素要求量	mg/L	-						
浮遊物質	mg/L	<1						
ヨウ素消費量	mg/L	-						
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-						
銅含有量	mg/L	-						
亜鉛含有量	mg/L	-						
クロム含有量	mg/L	-						
フェノール類含有量	mg/L	-						
溶解性鉄含有量	mg/L	-						
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						
カドミウム及びその化合物	mg/L	-						0.003
シアン化合物	mg/L	-						検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-						
鉛及びその化合物	mg/L	-						0.01
六価クロム化合物	mg/L	-						0.05
砒素及びその化合物	mg/L	-						0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						検出されないこと
大腸菌数	CFU/ml	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	-						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-						0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-						0.01
ジクロロメタン	mg/L	-						0.02
四塩化炭素	mg/L	-						0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-						0.05
チウラム	mg/L	-						0.006
シマジン	mg/L	-						0.003
チオベンカルブ	mg/L	-						0.02
ベンゼン	mg/L	-						0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-						0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-						
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-						
電気伝導率	mS/m	1,700						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						1
気温	°C	17.5						
水温	°C	19.5						
外観	-	濁りなし						
色相	-	淡黄色						
臭気	-	微硫黄臭						
透視度	度	>50						
簡易pH	-	7.9						

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 D-2

試料採取年月日		R7.4.23						地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R7.5.29						
水素イオン濃度	-	7.8						
生物化学的酸素要求量	mg/L	-						
化学的酸素要求量	mg/L	-						
浮遊物質	mg/L	2						
ヨウ素消費量	mg/L	-						
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-						
銅含有量	mg/L	-						
亜鉛含有量	mg/L	-						
クロム含有量	mg/L	-						
フェノール類含有量	mg/L	-						
溶解性鉄含有量	mg/L	-						
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						
カドミウム及びその化合物	mg/L	-						0.003
シアン化合物	mg/L	-						検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-						
鉛及びその化合物	mg/L	-						0.01
六価クロム化合物	mg/L	-						0.05
砒素及びその化合物	mg/L	<0.001						0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						検出されないこと
大腸菌数	CFU/ml	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	-						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-						0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-						0.01
ジクロロメタン	mg/L	-						0.02
四塩化炭素	mg/L	-						0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-						0.05
チウラム	mg/L	-						0.006
シマジン	mg/L	-						0.003
チオベンカルブ	mg/L	-						0.02
ベンゼン	mg/L	-						0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-						0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-						
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-						
電気伝導率	mS/m	220						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						1
気温	°C	17.5						
水温	°C	18.5						
外観	-	濁りなし						
色相	-	淡黄色						
臭気	-	微硫化水素臭						
透視度	度	>50						
簡易pH	-	7.6						

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R7. 4

処分場名：第一処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼矢板	R7.4.21 R7.4.23	異常なし	_____	次回は令和 7年5月(予定)
防潮堤	防潮扉	ステンレス鋼、 ゴムシール	R6.11.20	異常なし	_____	
擁壁等	護岸	重力式コンクリート	R6.11.20	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R7. 5

処分場名：第一処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼矢板	R7.5.20 R7.5.21 R7.5.29	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 7年11月(予定)
防潮堤	防潮扉	ステンレス鋼、 ゴムシール	R7.5.20	異常なし	_____	
擁壁等	護岸	重力式コンクリート	R7.5.20	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和7年4月23日 サンプル採取分)

浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和7年4月
処分場名 : 第一処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出液処理施設の 機能異常の有無)
令和7年4月1日	火	—	—
令和7年4月2日	水	○	無
令和7年4月3日	木	—	—
令和7年4月4日	金	○	無
令和7年4月5日	土	—	—
令和7年4月6日	日	—	—
令和7年4月7日	月	○	無
令和7年4月8日	火	—	—
令和7年4月9日	水	○	無
令和7年4月10日	木	—	—
令和7年4月11日	金	○	無
令和7年4月12日	土	—	—
令和7年4月13日	日	—	—
令和7年4月14日	月	○	無
令和7年4月15日	火	—	—
令和7年4月16日	水	○	無
令和7年4月17日	木	—	—
令和7年4月18日	金	○	無
令和7年4月19日	土	—	—
令和7年4月20日	日	—	—
令和7年4月21日	月	○	無
令和7年4月22日	火	—	—
令和7年4月23日	水	○	無
令和7年4月24日	木	—	—
令和7年4月25日	金	○	無
令和7年4月26日	土	—	—
令和7年4月27日	日	—	—
令和7年4月28日	月	○	無
令和7年4月29日	火	—	—
令和7年4月30日	水	○	無

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和7年4月
処分場名: 第一処分場

機能異常の内容		
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置を講じた年月日	
	措置の内容	

浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和7年5月
処分場名 : 第一処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出液処理施設の 機能異常の有無)
令和7年5月1日	木	—	—
令和7年5月2日	金	○	無
令和7年5月3日	土	—	—
令和7年5月4日	日	—	—
令和7年5月5日	月	○	無
令和7年5月6日	火	—	—
令和7年5月7日	水	○	無
令和7年5月8日	木	—	—
令和7年5月9日	金	○	無
令和7年5月10日	土	—	—
令和7年5月11日	日	—	—
令和7年5月12日	月	○	無
令和7年5月13日	火	—	—
令和7年5月14日	水	○	無
令和7年5月15日	木	—	—
令和7年5月16日	金	○	無
令和7年5月17日	土	—	—
令和7年5月18日	日	—	—
令和7年5月19日	月	○	無
令和7年5月20日	火	—	—
令和7年5月21日	水	○	無
令和7年5月22日	木	—	—
令和7年5月23日	金	○	無
令和7年5月24日	土	—	—
令和7年5月25日	日	—	—
令和7年5月26日	月	○	無
令和7年5月27日	火	—	—
令和7年5月28日	水	○	無
令和7年5月29日	木	—	—
令和7年5月30日	金	○	無
令和7年5月31日	土	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和7年5月
処分場名: 第一処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	