

最終処分場の残余容量の記録

最終処分場名: 第二処分場

単位: m³

残余容量(令和7年4月1日現在)	54,600
------------------	--------

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量の記録(令和7年度)

最終処分場名:第二処分場

単位:トン

種 類			数 量					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
搬入量	一般廃棄物	焼却灰	61.73	235.13				
	合計		61.73	235.13	0.00	0.00	0.00	0.00

単位:トン

種 類			数 量					
			10月	11月	12月	1月	2月	3月
搬入量	一般廃棄物	焼却灰						
	合計		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名：第二処分場

測定対象：放流水

試料採取場所：放流水槽

試料採取年月日		R7.4.9					規制値	管理値
測定結果の得られた年月日		R7.5.29						
水素イオン濃度	-	6.2					5~9 (5以上)	5~9 (5以上)
生物化学的酸素要求量	mg/L	98					600 (-)	600 (-)
化学的酸素要求量	mg/L	190						
浮遊物質量	mg/L	5					600 (-)	60
ヨウ素消費量	mg/L	94					220 (-)	220 (-)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-					30 (50)	30 (50)
銅含有量	mg/L	-					3	3
亜鉛含有量	mg/L	-					2	2
クロム含有量	mg/L	-					2	2
フェノール類含有量	mg/L	-					5 (-)	5 (-)
溶解性鉄含有量	mg/L	-					10 (-)	10 (-)
溶解性マンガン含有量	mg/L	-					10 (-)	10 (-)
ふっ素及びその化合物	mg/L	-					8	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.003					0.03	0.03
シアン化合物	mg/L	-					1	1
有機リン化合物	mg/L	-					1	1
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.005					0.1	0.1
六価クロム化合物	mg/L	-					0.2	0.2
砒素及びその化合物	mg/L	< 0.005					0.1	0.1
水銀及びその化合物	mg/L	-					0.005	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-					検出されないこと	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-					0.003	0.003
大腸菌数	CFU/100mL	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	-						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-					0.1	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-					0.1	0.1
ジクロロメタン	mg/L	-					0.2	0.2
四塩化炭素	mg/L	-					0.02	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-					0.04	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-					1	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-					0.4	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-					3	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-					0.06	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-					0.02	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-					0.5	0.5
チウラム	mg/L	-					0.06	0.06
シマジン	mg/L	-					0.03	0.03
チオベンカルブ	mg/L	-					0.2	0.2
ベンゼン	mg/L	-					0.1	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-					0.1	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-					10	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-						
電気伝導率	mS/m	4,100						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-					10	10
気 温	℃	15.5						
水 温	℃	15.0					45以下 (-)	45以下 (-)
外 観	-	濁りなし						
色 相	-	淡黄色						
臭 気	-	無臭						
透視度	度	> 50						
簡易pH	-	8.6						

() 内の基準は、排水量が50m³/日未満の場合に適用される。

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名：第二処分場

測定対象：原水

試料採取場所：原水槽

試料採取年月日		R7.4.9						管理値
測定結果の得られた年月日		R7.5.29						
水素イオン濃度	-	7.7						
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.6						
化学的酸素要求量	mg/L	3.6						
浮遊物質	mg/L	< 1						
ヨウ素消費量	mg/L	4.1						
ホルマリン抽出物質含有量	mg/L	-						
銅含有量	mg/L	-						
亜鉛含有量	mg/L	-						
クロム含有量	mg/L	-						
フェノール類含有量	mg/L	-						
溶解性鉄含有量	mg/L	-						
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.003						
シアン化合物	mg/L	-						
有機燐化合物	mg/L	-						
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.005						
六価クロム化合物	mg/L	-						
砒素及びその化合物	mg/L	< 0.005						
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						
アルキル水銀化合物	mg/L	-						
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						
大腸菌数	CFU/100mL	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	-						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-						
テトラクロロエチレン	mg/L	-						
ジクロロメタン	mg/L	-						
四塩化炭素	mg/L	-						
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						
1,4-ジオキサン	mg/L	-						
チウラム	mg/L	-						
シマジン	mg/L	-						
チオベンカルブ	mg/L	-						
ベンゼン	mg/L	-						
セレン及びその化合物	mg/L	-						
ほう素及びその化合物	mg/L	-						
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-						
電気伝導率	mS/m	16						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						
気 温	℃	15.5						
水 温	℃	14.5						
外 観	-	濁りなし						
色 相	-	淡黄色						
臭 気	-	微磯臭						
透視度	度	48						
簡易pH	-	6.4						

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名：第二処分場

測定対象：周縁地下水

試料採取場所：観測井戸 1-1

試料採取年月日		R7.4.9						地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R7.5.29						
水素イオン濃度	-	7.6						
生物化学的酸素要求量	mg/L	-						
化学的酸素要求量	mg/L	-						
浮遊物質	mg/L	< 1						
ヨウ素消費量	mg/L	-						
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-						
銅含有量	mg/L	-						
亜鉛含有量	mg/L	-						
クロム含有量	mg/L	-						
フェノール類含有量	mg/L	-						
溶解性鉄含有量	mg/L	-						
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						
カドミウム及びその化合物	mg/L	-						0.003
シアン化合物	mg/L	-						検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-						
鉛及びその化合物	mg/L	-						0.01
六価クロム化合物	mg/L	-						0.05
砒素及びその化合物	mg/L	-						0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						検出されないこと
大腸菌数	CFU/100mL	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	-						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-						0.03
テトラクロロエチレン	mg/L	-						0.01
ジクロロメタン	mg/L	-						0.02
四塩化炭素	mg/L	-						0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-						0.05
チウラム	mg/L	-						0.006
シマジン	mg/L	-						0.003
チオベンカルブ	mg/L	-						0.02
ベンゼン	mg/L	-						0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-						0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-						
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-						
電気伝導率	mS/m	43						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						1
気 温	℃	15.5						
水 温	℃	18.2						
外 観	-	濁りなし						
色 相	-	無色						
臭 気	-	微硫化水素臭						
透視度	度	> 50						
簡易pH	-	7.4						

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名：第二処分場

測定対象：周縁地下水

試料採取場所：観測井戸 1-2

試料採取年月日		R7.4.9						地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R7.5.29						
水素イオン濃度	-	7.6						
生物化学的酸素要求量	mg/L	-						
化学的酸素要求量	mg/L	-						
浮遊物質	mg/L	< 1						
ヨウ素消費量	mg/L	-						
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-						
銅含有量	mg/L	-						
亜鉛含有量	mg/L	-						
クロム含有量	mg/L	-						
フェノール類含有量	mg/L	-						
溶解性鉄含有量	mg/L	-						
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						
カドミウム及びその化合物	mg/L	-						0.003
シアン化合物	mg/L	-						検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-						
鉛及びその化合物	mg/L	-						0.01
六価クロム化合物	mg/L	-						0.05
砒素及びその化合物	mg/L	-						0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						検出されないこと
大腸菌数	CFU/100mL	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	-						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-						0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-						0.01
ジクロロメタン	mg/L	-						0.02
四塩化炭素	mg/L	-						0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-						0.05
チウラム	mg/L	-						0.006
シマジン	mg/L	-						0.003
チオベンカルブ	mg/L	-						0.02
ベンゼン	mg/L	-						0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-						0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-						
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-						
電気伝導率	mS/m	43						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						1
気 温	℃	15.5						
水 温	℃	18.2						
外 観	-	濁りなし						
色 相	-	無色						
臭 気	-	微硫化水素臭						
透視度	度	> 50						
簡易pH	-	7.4						

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名：第二処分場

測定対象：周縁海水

試料採取場所：周縁海域

試料採取年月日		R7.4.9						地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R7.5.29						
水素イオン濃度	-	7.3						
生物化学的酸素要求量	mg/L	-						
化学的酸素要求量	mg/L	-						
浮遊物質	mg/L	7						
ヨウ素消費量	mg/L	-						
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-						
銅含有量	mg/L	-						
亜鉛含有量	mg/L	-						
クロム含有量	mg/L	-						
フェノール類含有量	mg/L	-						
溶解性鉄含有量	mg/L	-						
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						
カドミウム及びその化合物	mg/L	-						0.003
シアン化合物	mg/L	-						検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-						
鉛及びその化合物	mg/L	-						0.01
六価クロム化合物	mg/L	-						0.02
砒素及びその化合物	mg/L	-						0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						検出されないこと
大腸菌数	CFU/100mL	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	-						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-						0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-						0.01
ジクロロメタン	mg/L	-						0.02
四塩化炭素	mg/L	-						0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-						0.05
チウラム	mg/L	-						0.006
シマジン	mg/L	-						0.003
チオベンカルブ	mg/L	-						0.02
ベンゼン	mg/L	-						0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-						0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-						
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-						
電気伝導率	mS/m	4,400						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						1
気 温	℃	15.5						
水 温	℃	15.3						
外 観	-	濁りなし						
色 相	-	無色						
臭 気	-	磯臭						
透視度	度	> 50						
簡易pH	-	8.3						

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和7年4月

処分場名： 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R7.4.9	異常なし	—	
			R7.4.9	—	—	
			—	—	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R7.4.9	異常なし	—	
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R7.4.9	異常なし	—	

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について
上段: 目視による点検年月日
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和7年5月

処分場名： 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R7.5.8	異常なし	—	
			R7.5.8	—	—	
			R7.5.29	異常なし	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R7.5.8	ひび割れ	経過観察	総点検
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R7.5.8	異常なし	—	総点検

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について
上段: 目視による点検年月日
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R07.4.9サンプル採取分)

浸出水処理施設の点検の記録（その1）

記録年月：令和7年4月
処分場名：第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和7年4月1日	火	－	－
令和7年4月2日	水	○	無
令和7年4月3日	木	－	－
令和7年4月4日	金	○	無
令和7年4月5日	土	－	－
令和7年4月6日	日	－	－
令和7年4月7日	月	○	無
令和7年4月8日	火	－	－
令和7年4月9日	水	○	無
令和7年4月10日	木	－	－
令和7年4月11日	金	○	無
令和7年4月12日	土	－	－
令和7年4月13日	日	－	－
令和7年4月14日	月	○	無
令和7年4月15日	火	－	－
令和7年4月16日	水	○	無
令和7年4月17日	木	－	－
令和7年4月18日	金	○	無
令和7年4月19日	土	－	－
令和7年4月20日	日	－	－
令和7年4月21日	月	○	無
令和7年4月22日	火	－	－
令和7年4月23日	水	○	無
令和7年4月24日	木	－	－
令和7年4月25日	金	○	無
令和7年4月26日	土	－	－
令和7年4月27日	日	－	－
令和7年4月28日	月	○	無
令和7年4月29日	火	－	－
令和7年4月30日	水	○	無

備考：点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、
実施しない日は「－」を記入

浸出水処理施設の点検の記録（その2）

記録年月：令和7年4月
処分場名：第二処分場

機能異常の内容		
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置を講じた年月日	
	措置の内容	

浸出水処理施設の点検の記録（その1）

記録年月：令和7年5月
処分場名：第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和7年5月1日	木	－	－
令和7年5月2日	金	○	無
令和7年5月3日	土	－	－
令和7年5月4日	日	－	－
令和7年5月5日	月	○	無
令和7年5月6日	火	－	－
令和7年5月7日	水	○	無
令和7年5月8日	木	－	－
令和7年5月9日	金	○	無
令和7年5月10日	土	－	－
令和7年5月11日	日	－	－
令和7年5月12日	月	○	無
令和7年5月13日	火	－	－
令和7年5月14日	水	○	無
令和7年5月15日	木	－	－
令和7年5月16日	金	○	無
令和7年5月17日	土	－	－
令和7年5月18日	日	－	－
令和7年5月19日	月	○	無
令和7年5月20日	火	－	－
令和7年5月21日	水	○	無
令和7年5月22日	木	－	－
令和7年5月23日	金	○	無
令和7年5月24日	土	－	－
令和7年5月25日	日	－	－
令和7年5月26日	月	○	無
令和7年5月27日	火	－	－
令和7年5月28日	水	○	無
令和7年5月29日	木	－	－
令和7年5月30日	金	○	無
令和7年5月31日	土	－	－

備考：点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、
実施しない日は「－」を記入

浸出水処理施設の点検の記録（その2）

記録年月：令和7年5月
処分場名：第二処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	