

様式処1－3号

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量の記録

最終処分場名:船見処分場

単位:トン

種 類	数 量

※ 埋立終了につき、埋立量はありません。

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

試料採取年月日		R3.4.7	R3.4.21	R3.5.12	R3.5.26	R3.5.27	R3.6.9	管理値
測定結果の得られた年月日		R3.5.7	R3.5.18	R3.6.10	R3.6.24	R3.7.14	R3.7.8	
水素イオン濃度	-	8.2	8.2	8.1	8.1	7.8	8.1	5~9
生物化学的酸素要求量	mg/L	11	41	5.6	31	-	9.0	600
化学的酸素要求量	mg/L	21	18	17	33	-	25	
浮遊物質量	mg/L	2	2	2	<1	3	<1	600
ヨウ素消費量	mg/L	5.0	3.2	1.9	7.3	-	4.8	220
ホルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-	<0.5	-	-	-	30
銅含有量	mg/L	-	-	<0.01	-	-	-	3
亜鉛含有量	mg/L	-	-	<0.01	-	-	-	2
クロム含有量	mg/L	-	-	<0.02	-	-	-	2
フェノール類含有量	mg/L	-	-	<0.025	-	-	-	5
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	<0.02	-	-	-	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	0.07	-	-	-	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	1.3	-	-	-	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	-	<0.003	-	-	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L	-	-	<0.1	-	-	-	1
有機燐化合物	mg/L	-	-	<0.1	-	-	-	1
鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	0.1
六価クロム化合物	mg/L	-	-	<0.02	-	-	-	0.5
砒素及びその化合物	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.003
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/L	-	-	1,500	-	-	-	
窒素含有量	mg/L	-	-	33	-	-	-	
燐含有量	mg/L	-	-	0.92	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.2
四塩化炭素	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	<0.005	-	-	-	0.5
チウラム	mg/L	-	-	<0.006	-	-	-	0.06
シマジン	mg/L	-	-	<0.003	-	-	-	0.03
チオベンカルブ	mg/L	-	-	<0.0006	-	-	-	0.2
ベンゼン	mg/L	-	-	<0.0005	-	-	-	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-	-	<0.001	-	-	-	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	1.7	-	-	-	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	3.6	-	-	-	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-	24	-	-	-	
電気伝導率	mS/m	600	-	590	-	-	550	
カルシウム	mg/L	-	-	48	-	-	-	
クロロエチレン	mg/L	-	-	<0.0002	-	-	-	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	0.000087	-	10
気 温	°C	18.1	27.9	24.5	25.3	17.0	29.3	
水 温	°C	19.2	19.8	20.6	20.6	19.4	23.2	45
外 観	-	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	-	濁りなし	
色 相	-	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
臭 気	-	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	微硫化水素臭	弱硫化水素臭	無臭	弱硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>100	>50	
簡易pH	-	8.2	7.9	8.0	7.8	8.0	8.0	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

試料採取年月日		R3.6.23	R3.7.7	R3.7.21	R3.8.4	R3.8.18	R3.9.1	管理値
測定結果の得られた年月日		R3.7.26	R3.8.5	R3.8.18	R3.9.2	R3.9.16	R3.10.5	
水素イオン濃度	-	8.1	8.1	7.8	8.3	8.2	8.5	5~9
生物化学的酸素要求量	mg/L	36	6.5	15	15	11	3.3	600
化学的酸素要求量	mg/L	20	20	21	19	24	18	
浮遊物質量	mg/L	<1	<1	2	<1	10	2	600
ヨウ素消費量	mg/L	5.7	4.1	4.4	4.2	3.8	3.8	220
ホルマリン抽出物質含有量	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	30
銅含有量	mg/L	-	-	-	<0.01	-	-	3
亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	<0.01	-	-	2
クロム含有量	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	2
フェノール類含有量	mg/L	-	-	-	<0.025	-	-	5
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	0.03	-	-	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	0.07	-	-	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	1
有機燐化合物	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	1
鉛及びその化合物	mg/L	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	0.1
六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	0.5
砒素及びその化合物	mg/L	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-	-	<0.0005	-	-	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.003
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
窒素含有量	mg/L	-	-	-	30	-	-	
燐含有量	mg/L	-	-	-	0.91	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.2
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.5
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.06
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.03
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.2
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	<0.001	-	-	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
電気伝導率	mS/m	-	490	-	580	-	540	
カルシウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	10
気温	°C	28.5	24.6	31.8	36.8	28.3	31.0	
水温	°C	22.9	22.3	24.0	26.4	23.6	26.0	45
外観	-	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色相	-	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
臭気	-	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	-	8.0	7.8	7.8	8.1	8.0	8.0	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

試料採取年月日		R3.9.15	R3.10.6	R3.10.20	R3.11.10	R3.11.24	R3.12.8	管理値
測定結果の得られた年月日		R3.10.13	R3.11.5	R3.11.18	R3.12.8	R3.12.28	R4.1.6	
水素イオン濃度	-	8.2	8.4	8.2	8.2	8.3	8.2	5~9
生物化学的酸素要求量	mg/L	4.2	4.7	14	20	6.3	6.5	600
化学的酸素要求量	mg/L	22	20	21	26	22	21	
浮遊物質	mg/L	2	<1	<1	13	<1	<1	600
ヨウ素消費量	mg/L	6.4	4.6	4.4	3.3	3.2	3.8	220
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	30
銅含有量	mg/L	-	-	-	<0.01	-	-	3
亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	0.02	-	-	2
クロム含有量	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	2
フェノール類含有量	mg/L	-	-	-	<0.025	-	-	5
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	0.07	-	-	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	0.08	-	-	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	1
有機燐化合物	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	1
鉛及びその化合物	mg/L	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	0.1
六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	0.5
砒素及びその化合物	mg/L	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-	-	<0.0005	-	-	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.003
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
窒素含有量	mg/L	-	-	-	37	-	-	
燐含有量	mg/L	-	-	-	1.4	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.2
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.5
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.06
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.03
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.2
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	<0.001	-	-	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
電気伝導率	mS/m	-	590	-	650	-	690	
カルシウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	10
気 温	°C	27.3	27.6	18.4	16.3	11.9	14.6	
水 温	°C	23.8	23.9	20.1	19.8	16.7	17.1	45
外 観	-	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色 相	-	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
臭 気	-	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	-	8.0	8.1	7.9	8.0	8.2	8.0	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

試料採取年月日		R3.12.22	R4.1.5	R4.1.19	R4.2.2	R4.2.16	R4.3.2	管理値
測定結果の得られた年月日		R4.1.20	R4.2.4	R4.2.21	R4.3.2	R4.3.18	R4.3.28	
水素イオン濃度	-	8.2	8.3	8.2	8.2	8.1	8.2	5~9
生物化学的酸素要求量	mg/L	24	11	25	25	21	20	600
化学的酸素要求量	mg/L	26	22	20	23	21	20	
浮遊物質量	mg/L	1	<1	<1	1	2	<1	600
ヨウ素消費量	mg/L	3.5	3.8	4.8	5.4	2.9	2.9	220
ホルマリン抽出物質含有量	mg/L	-	-	-	<0.5	-	-	30
銅含有量	mg/L	-	-	-	<0.01	-	-	3
亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	<0.01	-	-	2
クロム含有量	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	2
フェノール類含有量	mg/L	-	-	-	<0.025	-	-	5
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	0.04	-	-	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	0.08	-	-	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	1
有機燐化合物	mg/L	-	-	-	<0.1	-	-	1
鉛及びその化合物	mg/L	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	0.1
六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	<0.02	-	-	0.5
砒素及びその化合物	mg/L	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.003
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
窒素含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
燐含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.2
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.5
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.06
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.03
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.2
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	<0.001	-	-	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
電気伝導率	mS/m	-	680	-	670	-	690	
カルシウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	10
気温	°C	11.9	4.1	6.5	8.2	7.0	10.6	
水温	°C	15.5	13.8	14.0	13.8	14.8	15.5	45
外観	-	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色相	-	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
臭気	-	弱硫化水素臭	微硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	微硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	-	7.8	8.1	7.6	8.0	7.8	8.0	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

試料採取年月日		R4.3.16						管理値
測定結果の得られた年月日		R4.3.29						
水素イオン濃度	-	8.2						5~9
生物化学的酸素要求量	mg/L	37						600
化学的酸素要求量	mg/L	28						
浮遊物質	mg/L	1						600
ヨウ素消費量	mg/L	1.6						220
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-						30
銅含有量	mg/L	-						3
亜鉛含有量	mg/L	-						2
クロム含有量	mg/L	-						2
フェノール類含有量	mg/L	-						5
溶解性鉄含有量	mg/L	-						10
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						10
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						8
カドミウム及びその化合物	mg/L	-						0.03
シアン化合物	mg/L	-						1
有機燐化合物	mg/L	-						1
鉛及びその化合物	mg/L	-						0.1
六価クロム化合物	mg/L	-						0.5
砒素及びその化合物	mg/L	-						0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						0.003
大腸菌群数	個/cm ³	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	-						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-						0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-						0.1
ジクロロメタン	mg/L	-						0.2
四塩化炭素	mg/L	-						0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-						0.5
チウラム	mg/L	-						0.06
シマジン	mg/L	-						0.03
チオベンカルブ	mg/L	-						0.2
ベンゼン	mg/L	-						0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-						0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-						10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-						
電気伝導率	mS/m	-						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						10
気温	°C	22.9						
水温	°C	17.5						45
外観	-	濁りなし						
色相	-	淡黄色						
臭気	-	弱硫化水素臭						
透視度	度	>50						
簡易pH	-	7.8						

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 H-1

試料採取年月日		R3.4.21	R3.5.26	R3.5.27	R3.6.23	R3.7.21	R3.9.1	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R3.5.18	R3.6.24	R3.7.14	R3.7.26	R3.8.18	R3.10.5	
水素イオン濃度	-	6.9	6.9	6.7	6.7	6.5	6.9	
生物化学的酸素要求量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
化学的酸素要求量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
浮遊物質	mg/L	85	81	77	95	100	92	
ヨウ素消費量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ホルマリン抽出物質含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
銅含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
クロム含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
フェノール類含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	<0.0003	-	-	-	<0.003	0.003
シアン化合物	mg/L	-	<0.1	-	-	-	-	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	mg/L	-	<0.001	-	-	-	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L	-	<0.005	-	-	-	-	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	-	<0.001	-	-	-	<0.001	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
窒素含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
燐含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	0.01
ジクロロメタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	0.02
四塩化炭素	mg/L	-	<0.0002	-	-	-	-	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	<0.0004	-	-	-	-	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0004	-	-	-	-	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	<0.0002	-	-	-	-	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-	0.005	-	-	-	-	0.05
チウラム	mg/L	-	<0.0006	-	-	-	-	0.006
シマジン	mg/L	-	<0.0003	-	-	-	-	0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	<0.0006	-	-	-	-	0.02
ベンゼン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-	<0.001	-	-	-	-	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
電気伝導率	mS/m	2,800	2,800	-	2,200	2,700	3,500	
カルシウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	
クロロエチレン	mg/L	-	<0.0002	-	-	-	-	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	0.000025	-	-	-	1
気温	°C	27.9	25.3	16.6	28.5	31.5	30.7	
水温	°C	19.2	19.0	18.2	19.2	19.2	20.0	
外観	-	濁りなし	濁りなし	-	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色相	-	淡黄色	無色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	
臭気	-	微硫化水素臭	微硫化水素臭	無臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>100	>50	>50	>50	
簡易pH	-	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 H-1

試料採取年月日		R3.9.15	R3.10.20	R3.11.24	R3.12.22	R4.1.13	R4.1.19	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R3.10.13	R3.11.18	R3.12.28	R4.1.20	R4.3.3	R4.2.21	
水素イオン濃度	—	6.9	6.8	7.0	6.7	6.8	6.7	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	94	95	92	50	140	59	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	<0.003	—	—	—	0.003
シアン化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0004	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0004	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
ぼう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	2,900	3,500	3,600	3,600	—	3,500	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	0.000014	—	1
気温	°C	27.3	18.4	11.9	12.4	5.2	6.8	
水温	°C	19.5	18.2	17.0	17.9	17.8	17.6	
外観	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	—	濁りなし	
色相	—	無色	無色	淡黄色	無色	淡黄色	無色	
臭気	—	微硫化水素臭	微硫化水素臭	弱硫化水素臭	微硫化水素臭	無臭	微硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>100	>50	
簡易pH	—	7.0	6.9	7.0	6.9	6.8	6.7	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 H-1

試料採取年月日		R4.2.16	R4.3.16					地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R4.3.18	R4.3.29					
水素イオン濃度	-	6.8	6.6					
生物化学的酸素要求量	mg/L	-	-					
化学的酸素要求量	mg/L	-	-					
浮遊物質	mg/L	90	99					
ヨウ素消費量	mg/L	-	-					
ノマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-					
銅含有量	mg/L	-	-					
亜鉛含有量	mg/L	-	-					
クロム含有量	mg/L	-	-					
フェノール類含有量	mg/L	-	-					
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-					
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-					
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-					
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	-					0.003
シアン化合物	mg/L	-	-					検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-	-					
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	-					0.01
六価クロム化合物	mg/L	-	-					0.05
砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	-					0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	-					0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-					検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-					検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	-	-					
塩化物イオン	mg/L	-	-					
窒素含有量	mg/L	-	-					
燐含有量	mg/L	-	-					
トリクロロエチレン	mg/L	-	-					0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-					0.01
ジクロロメタン	mg/L	-	-					0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-					0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-					0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-					0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-					0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-					1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-					0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-					0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-					0.05
チウラム	mg/L	-	-					0.006
シマジン	mg/L	-	-					0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-					0.02
ベンゼン	mg/L	-	-					0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-	-					0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-					
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-					
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-					
電気伝導率	mS/m	3,500	3,500					
カルシウム	mg/L	-	-					
クロロエチレン	mg/L	-	-					0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-					1
気温	°C	7.0	22.9					
水温	°C	17.9	18.5					
外観	-	濁りなし	濁りなし					
色相	-	無色	無色					
臭気	-	微硫化水素臭	微硫化水素臭					
透視度	度	>50	>50					
簡易pH	-	6.9	7.0					

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 H-2

試料採取年月日		R3.4.21	R3.5.26	R3.5.27	R3.6.23	R3.7.21	R3.8.18	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R3.5.18	R3.6.24	R3.7.14	R3.7.26	R3.8.18	R3.9.16	
水素イオン濃度	—	8.1	8.2	8.2	8.1	7.9	8.1	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	6	<1	4	2	6	6	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	0.003
シアン化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	<0.001	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.03
テトラクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	1,500	1,500	—	1,300	1,300	1,200	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	0.018	—	—	—	1
気温	°C	27.9	25.3	17.0	28.5	31.8	28.3	
水温	°C	20.2	20.0	19.0	21.1	20.7	20.8	
外観	—	濁りなし	濁りなし	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色相	—	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
臭気	—	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>100	>50	>50	>50	
簡易pH	—	8.2	8.0	8.0	8.1	7.9	8.2	

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 H-2

試料採取年月日		R3.9.15	R3.10.20	R3.11.24	R3.12.22	R4.1.13	R4.1.19	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R3.10.13	R3.11.18	R3.12.28	R4.1.20	R4.3.3	R4.2.21	
水素イオン濃度	—	8.1	8.1	8.2	8.3	8.0	8.0	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	2	<1	16	6	14	11	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	<0.003	—	—	—	0.003
シアン化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0004	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0004	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	1,800	1,500	1,700	1,500	—	1,700	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	0.0021	—	1
気温	°C	27.3	18.4	11.9	11.9	5.2	6.5	
水温	°C	21.6	19.4	17.5	18.1	17.8	17.7	
外観	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	—	濁りなし	
色相	—	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
臭気	—	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>100	>50	
簡易pH	—	8.3	8.1	8.1	8.1	8.0	7.9	

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 H-2

試料採取年月日		R4.2.16	R4.3.16					地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R4.3.18	R4.3.29					
水素イオン濃度	-	8.1	8.3					
生物化学的酸素要求量	mg/L	-	-					
化学的酸素要求量	mg/L	-	-					
浮遊物質	mg/L	14	4					
ヨウ素消費量	mg/L	-	-					
ノマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-					
銅含有量	mg/L	-	-					
亜鉛含有量	mg/L	-	-					
クロム含有量	mg/L	-	-					
フェノール類含有量	mg/L	-	-					
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-					
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-					
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-					
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	-					0.003
シアン化合物	mg/L	-	-					検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-	-					
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	-					0.01
六価クロム化合物	mg/L	-	-					0.05
砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	-					0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	-					0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-					検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-					検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	-	-					
塩化物イオン	mg/L	-	-					
窒素含有量	mg/L	-	-					
燐含有量	mg/L	-	-					
トリクロロエチレン	mg/L	-	-					0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-					0.01
ジクロロメタン	mg/L	-	-					0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-					0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-					0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-					0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-					0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-					1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-					0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-					0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-					0.05
チウラム	mg/L	-	-					0.006
シマジン	mg/L	-	-					0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-					0.02
ベンゼン	mg/L	-	-					0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-	-					0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-					
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-					
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-					
電気伝導率	mS/m	1,600	1,600					
カルシウム	mg/L	-	-					
クロロエチレン	mg/L	-	-					0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-					1
気温	°C	7.0	22.9					
水温	°C	18.1	19.7					
外観	-	濁りなし	濁りなし					
色相	-	淡黄色	淡黄色					
臭気	-	微硫化水素臭	弱硫化水素臭					
透視度	度	>50	>50					
簡易pH	-	8.1	8.0					

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R3. 4

処分場名： 船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R3.4.20 R3.4.21	異常なし	_____	次回は令和 3年5月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R2.11.17	異常なし	_____	
調整池	浸出調整槽	RC	R2.11.17	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R3. 5

処分場名： 船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R3.5.24 R3.5.26 R3.5.18	異常なし 異常なし	_____	次回は令和 3年11月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R3.5.24	異常なし	_____	
調整池	浸出調整槽	RC	R3.5.24	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

- 上段: 目視による点検年月日
- 中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
- 下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和3年4月21日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R3. 6

処分場名：船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R3.6.22 R3.6.23 R3.6.24	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 3年11月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R3.5.24	異常なし	_____	
調整池	浸出調整槽	RC	R3.5.24	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段:目視による点検年月日

中段:当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段:観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和3年5月26日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R3. 7

処分場名： 船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R3.7.20 R3.7.21 R3.7.26	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 3年11月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R3.5.24	異常なし	_____	
調整池	浸出調整槽	RC	R3.5.24	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

- 上段: 目視による点検年月日
- 中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
- 下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和3年6月23日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R3. 8

処分場名： 船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R3.8.17 R3.8.18 R3.8.18	異常なし 異常なし	_____	次回は令和 3年11月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R3.5.24	異常なし	_____	
調整池	浸出調整槽	RC	R3.5.24	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

- 上段: 目視による点検年月日
- 中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
- 下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和3年7月21日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R3. 9

処分場名： 船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R3.9.14 R3.9.15 R3.9.16	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 3年11月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R3.5.24	異常なし	_____	
調整池	浸出調整槽	RC	R3.5.24	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

- 上段: 目視による点検年月日
- 中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
- 下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和3年8月18日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R3.10

処分場名： 船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R3.10.19 R3.10.20 R3.10.13	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 3年11月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R3.5.24	異常なし	_____	
調整池	浸出調整槽	RC	R3.5.24	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

- 上段: 目視による点検年月日
- 中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
- 下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和3年9月15日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R3.11

処分場名： 船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R3.11.25 R3.11.24 R3.11.18	異常なし 異常なし	_____	
擁壁等	法面	盛土	R3.11.25	異常なし	_____	次回は令和4年5月(予定)
調整池	浸出調整槽	RC	R3.11.25	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和3年10月20日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R3.12

処分場名： 船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R3.12.21 R3.12.22 R3.12.28	異常なし 異常なし	_____	次回は令和4年5月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R3.11.25	異常なし	_____	
調整池	浸出調整槽	RC	R3.11.25	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和3年11月24日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R4. 1

処分場名：船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R4.1.18 R4.1.19 R4.1.20	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和4年5月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R3.11.25	異常なし	_____	
調整池	浸出調整槽	RC	R3.11.25	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和3年12月22日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R4. 2

処分場名： 船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R4.2.15 R4.2.16 R4.2.21	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和4年5月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R3.11.25	異常なし	_____	
調整池	浸出調整槽	RC	R3.11.25	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

- 上段: 目視による点検年月日
- 中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
- 下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和4年1月19日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R4. 3

処分場名： 船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R4.3.15 R4.3.16 R4.3.18,29	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和4年5月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R3.11.25	異常なし	_____	
調整池	浸出調整槽	RC	R3.11.25	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和4年2月16日、3月16日 サンプル採取分)