

様式処1－3号

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量の記録

最終処分場名: 船見処分場

単位: トン

種 類	数 量

※ 埋立終了につき、埋立量はありません。

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

試料採取年月日		R7.4.9	R7.4.23	R7.5.7	R7.5.21			管理値
測定結果の得られた年月日		R7.5.29	R7.5.29	R7.6.27	R7.6.27			
水素イオン濃度	-	7.4	7.6	7.4	7.1			5~9
生物化学的酸素要求量	mg/L	160	100	120	81			600
化学的酸素要求量	mg/L	28	37	26	33			
浮遊物質	mg/L	4	26	9	56			600
ヨウ素消費量	mg/L	6.8	6.5	3.0	7.1			220
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-	<0.5	-			30
銅含有量	mg/L	-	-	<0.01	-			3
亜鉛含有量	mg/L	-	-	0.04	-			2
クロム含有量	mg/L	-	-	<0.02	-			2
フェノール類含有量	mg/L	-	-	<0.025	-			5
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	0.12	-			10
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	0.04	-			10
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	1.1	-			8
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	-	<0.003	-			0.03
シアン化合物	mg/L	-	-	<0.1	-			1
有機燐化合物	mg/L	-	-	<0.1	-			1
鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	-	<0.005	-			0.1
六価クロム化合物	mg/L	-	-	<0.02	-			0.2
砒素及びその化合物	mg/L	<0.005	-	<0.005	-			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-	<0.0005	-			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	<0.0005	-			検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	<0.0005	-			0.003
大腸菌数	CFU/ml	-	-	-	-			
塩化物イオン	mg/L	-	-	1,700	-			
窒素含有量	mg/L	-	-	22	-			
燐含有量	mg/L	-	-	2.0	-			
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.0005	-			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.0005	-			0.1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	<0.0005	-			0.2
四塩化炭素	mg/L	-	-	<0.0005	-			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	<0.0005	-			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.0005	-			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	<0.0005	-			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	<0.0005	-			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	<0.0005	-			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	<0.0005	-			0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	<0.005	-			0.5
チウラム	mg/L	-	-	<0.006	-			0.06
シマジン	mg/L	-	-	<0.003	-			0.03
チオベンカルブ	mg/L	-	-	<0.0006	-			0.2
ベンゼン	mg/L	-	-	<0.0005	-			0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-	-	<0.001	-			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	1.5	-			10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	12	-			
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-	10	-			
電気伝導率	mS/m	620	-	600	-			
カルシウム	mg/L	-	-	34	-			
クロロエチレン	mg/L	-	-	<0.0002	-			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-			10
気 温	°C	19.0	17.0	16.5	29.5			
水 温	°C	17.5	18.0	19.5	21.8			45
外 観	-	濁りなし	濁りなし	濁り小あり	濁りなし			
色 相	-	淡黄色	淡黄色	淡黄色	黄褐色			
臭 気	-	磯臭	微硫化水素臭	無臭	微硫化水素臭			
透視度	度	>50	>50	20	42			
簡易pH	-	7.7	7.5	7.7	7.0			

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 H-1

試料採取年月日		R7.4.23	R7.5.21					地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R7.5.29	R7.6.27					
水素イオン濃度	—	8.0	7.9					
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—					
化学的酸素要求量	mg/L	—	—					
浮遊物質	mg/L	38	34					
ヨウ素消費量	mg/L	—	—					
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—					
銅含有量	mg/L	—	—					
亜鉛含有量	mg/L	—	—					
クロム含有量	mg/L	—	—					
フェノール類含有量	mg/L	—	—					
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—					
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—					
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—					
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	<0.0003					0.003
シアン化合物	mg/L	—	<0.1					検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—					
鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.001					0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	<0.005					0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	<0.001					0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	<0.0005					0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—					検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	<0.0005					検出されないこと
大腸菌数	CFU/ml	—	—					
塩化物イオン	mg/L	—	—					
窒素含有量	mg/L	—	—					
燐含有量	mg/L	—	—					
トリクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005					0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005					0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	<0.0005					0.02
四塩化炭素	mg/L	—	<0.0002					0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	<0.0004					0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005					0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0004					0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005					1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005					0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	<0.0002					0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	<0.005					0.05
チウラム	mg/L	—	<0.0006					0.006
シマジン	mg/L	—	<0.0003					0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0006					0.02
ベンゼン	mg/L	—	<0.0005					0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	<0.001					0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—					
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—					
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—					
電気伝導率	mS/m	3,500	3,500					
カルシウム	mg/L	—	—					
クロロエチレン	mg/L	—	<0.0002					0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—					1
気温	℃	17.0	29.0					
水温	℃	19.0	22.0					
外観	—	濁りなし	濁りなし					
色相	—	淡黄色	淡黄色					
臭気	—	微硫化水素臭	微硫化水素臭					
透視度	度	>50	>50					
簡易pH	—	7.8	7.8					

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 H-2

試料採取年月日		R7.4.23	R7.5.21					地下水等
測定結果の得られた年月日		R7.5.29	R7.6.27					検査基準
水素イオン濃度	-	8.2	7.4					
生物化学的酸素要求量	mg/L	-	-					
化学的酸素要求量	mg/L	-	-					
浮遊物質	mg/L	<1	<1					
ヨウ素消費量	mg/L	-	-					
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-					
銅含有量	mg/L	-	-					
亜鉛含有量	mg/L	-	-					
クロム含有量	mg/L	-	-					
フェノール類含有量	mg/L	-	-					
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-					
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-					
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-					
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	<0.0003					0.003
シアン化合物	mg/L	-	<0.1					検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-	-					
鉛及びその化合物	mg/L	-	<0.001					0.01
六価クロム化合物	mg/L	-	<0.005					0.05
砒素及びその化合物	mg/L	-	<0.001					0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	<0.0005					0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-					検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	<0.0005					検出されないこと
大腸菌数	CFU/ml	-	-					
塩化物イオン	mg/L	-	-					
窒素含有量	mg/L	-	-					
燐含有量	mg/L	-	-					
トリクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005					0.03
テトラクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005					0.01
ジクロロメタン	mg/L	-	<0.0005					0.02
四塩化炭素	mg/L	-	<0.0002					0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	<0.0004					0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005					0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0004					0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005					1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005					0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	<0.0002					0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-	<0.005					0.05
チウラム	mg/L	-	<0.0006					0.006
シマジン	mg/L	-	<0.0003					0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	<0.0006					0.02
ベンゼン	mg/L	-	<0.0005					0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-	<0.001					0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-					
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-					
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-					
電気伝導率	mS/m	1,600	1,400					
カルシウム	mg/L	-	-					
クロロエチレン	mg/L	-	<0.0002					0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-					1
気温	°C	17.0	29.5					
水温	°C	19.0	21.5					
外観	-	濁りなし	濁りなし					
色相	-	淡黄色	淡黄色					
臭気	-	微硫化水素臭	微硫化水素臭					
透視度	度	>50	>50					
簡易pH	-	8.1	7.4					

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R7. 4

処分場名：船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R7.4.21 R7.4.23	異常なし	_____	次回は令和 7年5月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R6.11.20	異常なし	_____	
調整池	浸出調整槽	RC	R6.11.20	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R7. 5

処分場名：船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R7.5.20 R7.5.21 R7.5.29	異常なし 異常なし	_____	次回は令和 7年11月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R7.5.20	異常なし	_____	
調整池	浸出調整槽	RC	R7.5.20	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

- 上段: 目視による点検年月日
- 中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
- 下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和7年4月23日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R7. 6

処分場名：船見処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面、法面遮水	ゴムシート	R7.6.17 R7.6.18 R7.6.27	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 7年11月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R7.5.20	異常なし	_____	
調整池	浸出調整槽	RC	R7.5.20	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和7年5月21日 サンプル採取分)