

様式処1－2号

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量の記録

最終処分場名: 守山南部処分場

単位: トン

種 類	数 量

※ 埋立終了につき、埋立量はありません。

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 守山南部処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 調整槽放流水試料採取口

試料採取年月日		R6.4.10	R6.4.24	R6.5.8	R6.5.22	R6.5.29	R6.6.5	管理値
測定結果の得られた年月日		R6.5.9	R6.5.23	R6.6.5	R6.6.17	R6.7.11	R6.7.5	
水素イオン濃度	—	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	5~9
生物化学的酸素要求量	mg/L	16	14	8.8	13	—	15	600
化学的酸素要求量	mg/L	9.1	12	12	11	—	11	
浮遊物質量	mg/L	12	7	5	5	8	4	600
ヨウ素消費量	mg/L	3.4	3.8	4.0	5.5	—	8.2	220
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	<0.5	—	—	—	30
銅含有量	mg/L	—	—	<0.01	—	—	—	3
亜鉛含有量	mg/L	—	—	0.02	—	—	—	2
クロム含有量	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	2
フェノール類含有量	mg/L	—	—	<0.025	—	—	—	5
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	0.02	—	—	—	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	0.23	—	—	—	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	0.14	—	—	—	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	—	<0.003	—	—	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	1
有機燐化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	1
鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	0.1
六価クロム化合物	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	0.2
砒素及びその化合物	mg/L	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.003
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	95	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	40	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	0.04	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.1
ジクロロメタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.2
四塩化炭素	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	0.5
チウラム	mg/L	—	—	<0.006	—	—	—	0.06
シマジン	mg/L	—	—	<0.003	—	—	—	0.03
チオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.2
ベンゼン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	0.8	—	—	—	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	1.6	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	36	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	46	—	150	—	120	150	
カルシウム	mg/L	—	—	95	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	0.018	—	10
気 温	℃	19.0	16.7	19.5	24.5	30.0	28.8	
水 温	℃	16.8	17.3	18.3	18.8	18.0	19.8	45
外 観	—	濁りあり	濁りあり	濁り小あり	濁りあり	濁り小あり	濁り小あり	
色 相	—	黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	薄茶褐色	淡黄色	
臭 気	—	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	無臭	弱硫化水素臭	土臭	弱硫化水素臭	
透視度	度	14	19	21	20	24	32	
簡易pH	—	7.4	7.4	7.4	7.4	—	7.6	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 守山南部処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 調整槽放流水試料採取口

試料採取年月日		R6.6.19	R6.7.3	R6.7.17	R6.8.7	R6.8.21	R6.9.4	管理値
測定結果の得られた年月日		R6.7.16	R6.8.6	R6.8.13	R6.9.4	R6.9.17	R6.10.4	
水素イオン濃度	—	7.8	7.2	7.2	7.5	7.6	7.4	5~9
生物化学的酸素要求量	mg/L	13	8.4	13	11	15	7.2	600
化学的酸素要求量	mg/L	10	9.5	8.9	15	15	8.5	
浮遊物質	mg/L	6	10	13	6	3	5	600
ヨウ素消費量	mg/L	5.6	5.5	5.9	7.2	6.3	4.4	220
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	<0.5	—	—	30
銅含有量	mg/L	—	—	—	<0.01	—	—	3
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	0.02	—	—	2
クロム含有量	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	2
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	<0.025	—	—	5
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	0.03	—	—	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	0.18	—	—	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	1
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	1
鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	0.1
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	0.2
砒素及びその化合物	mg/L	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.003
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	44	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	0.05	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.2
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.5
チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.06
シマジン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.03
チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.2
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	—	110	—	170	—	110	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	10
気 温	°C	31.5	34.4	30.2	35.8	37.3	31.5	45
水 温	°C	20.0	20.9	21.4	20.8	21.9	21.5	
外 観	—	濁りあり	濁り大あり	濁り大あり	濁りあり	濁り小あり	濁り大あり	
色 相	—	淡黄色	黄色	濃黄色	淡黄色	淡黄色	黄色	
臭 気	—	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	
透視度	度	21	16	12	21	39	15	
簡易pH	—	7.5	7.3	7.1	7.5	7.6	7.2	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 守山南部処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 調整槽放流水試料採取口

試料採取年月日		R6.9.18	R6.10.2	R6.10.16	R6.11.6	R6.11.22	R6.12.4	管理値
測定結果の得られた年月日		R6.10.15	R6.11.7	R6.11.14	R6.12.9	R6.12.20	R7.1.6	
水素イオン濃度	—	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	5~9
生物化学的酸素要求量	mg/L	8.6	26	18	12	17	21	600
化学的酸素要求量	mg/L	15	15	13	12	14	15	
浮遊物質量	mg/L	7	6	4	6	2	2	600
ヨウ素消費量	mg/L	5.8	4.7	5.4	2.3	3.7	2.5	220
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	<0.5	—	—	30
銅含有量	mg/L	—	—	—	<0.01	—	—	3
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	<0.01	—	—	2
クロム含有量	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	2
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	<0.025	—	—	5
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	0.16	—	—	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	1
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	1
鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	0.1
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	0.2
砒素及びその化合物	mg/L	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.003
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	33	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	0.04	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.2
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.5
チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.06
シマジン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.03
チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.2
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	—	170	—	59	—	150	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	10
気 温	°C	35.6	27.9	26.6	17.9	16.4	13.1	45
水 温	°C	21.4	21.2	21.1	19.7	18.4	17.0	
外 観	—	濁りあり	濁りあり	濁り小あり	濁りあり	濁り小あり	濁りなし	
色 相	—	黄色	黄色	淡黄色	黄色	淡黄色	淡黄色	
臭 気	—	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	
透視度	度	25	19	38	21	43	43	
簡易pH	—	7.5	7.6	7.6	7.4	7.7	7.7	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 守山南部処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 調整槽放流水試料採取口

試料採取年月日		R6.12.18	R7.1.8	R7.1.22	R7.2.5	R7.2.19	R7.3.5	管理値
測定結果の得られた年月日		R7.1.15	R7.2.12	R7.2.25	R7.3.3	R7.3.19	R7.3.27	
水素イオン濃度	—	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	5~9
生物化学的酸素要求量	mg/L	13	32	15	27	61	18	600
化学的酸素要求量	mg/L	14	13	14	13	13	14	
浮遊物質	mg/L	1	3	2	<1	1	1	600
ヨウ素消費量	mg/L	3.0	3.2	3.1	2.3	3.8	2.9	220
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	<0.5	—	—	30
銅含有量	mg/L	—	—	—	<0.01	—	—	3
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	<0.01	—	—	2
クロム含有量	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	2
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	<0.025	—	—	5
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	0.05	—	—	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	0.07	—	—	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	1
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	1
鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	0.1
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	0.2
砒素及びその化合物	mg/L	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.003
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	41	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	0.02	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.2
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.5
チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.06
シマジン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.03
チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.2
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	—	65	—	38	—	58	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	10
気 温	°C	6.7	6.8	12.8	2.9	5.2	11.8	
水 温	°C	15.1	14.1	13.8	12.4	12.0	12.8	45
外 観	—	濁りなし	濁り小あり	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色 相	—	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	
臭 気	—	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	
透視度	度	>50	36	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 守山南部処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 調整槽放流水試料採取口

試料採取年月日		R7.3.19						管理値
測定結果の得られた年月日		R7.3.28						
水素イオン濃度	-	7.8						5~9
生物化学的酸素要求量	mg/L	43						600
化学的酸素要求量	mg/L	12						
浮遊物質	mg/L	4						600
ヨウ素消費量	mg/L	3.9						220
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-						30
銅含有量	mg/L	-						3
亜鉛含有量	mg/L	-						2
クロム含有量	mg/L	-						2
フェノール類含有量	mg/L	-						5
溶解性鉄含有量	mg/L	-						10
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						10
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						8
カドミウム及びその化合物	mg/L	-						0.03
シアン化合物	mg/L	-						1
有機燐化合物	mg/L	-						1
鉛及びその化合物	mg/L	-						0.1
六価クロム化合物	mg/L	-						0.2
砒素及びその化合物	mg/L	-						0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						0.003
大腸菌群数	個/cm ³	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	-						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-						0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-						0.1
ジクロロメタン	mg/L	-						0.2
四塩化炭素	mg/L	-						0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-						0.5
チウラム	mg/L	-						0.06
シマジン	mg/L	-						0.03
チオベンカルブ	mg/L	-						0.2
ベンゼン	mg/L	-						0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-						0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-						10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-						
電気伝導率	mS/m	-						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						10
気 温	°C	12.2						45
水 温	°C	13.4						
外 観	-	濁りなし						
色 相	-	淡黄色						
臭 気	-	弱硫化水素臭						
透視度	度	42						
簡易pH	-	7.8						

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 守山南部処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸A-3

試料採取年月日		R6.4.24	R6.5.22	R6.5.29	R6.6.19	R6.7.17	R6.8.21	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R6.5.23	R6.6.17	R6.7.11	R6.7.16	R6.8.13	R6.9.17	
水素イオン濃度	—	6.3	6.1	5.9	6.4	6.4	6.1	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	0.003
シアン化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	<0.001	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	15	18	16	14	14	15	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	0	—	—	—	1
気温	°C	17.5	24.7	28.0	32.3	30.3	36.8	
水温	°C	18.3	18.6	18.0	18.4	19.0	19.8	
外観	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色相	—	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
臭気	—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	5.9	5.8	—	5.8	5.9	5.9	

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 守山南部処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸A-3

試料採取年月日		R6.9.18	R6.10.16	R6.11.22	R6.12.18	R7.1.22	R7.2.19	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R6.10.15	R6.11.14	R6.12.20	R7.1.15	R7.2.25	R7.3.19	
水素イオン濃度	—	6.4	6.2	5.9	6.3	6.2	6.3	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	0.003
シアン化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	14	14	14	14	13	13	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	1
気温	°C	35.9	26.9	16.7	7.8	12.8	5.8	
水温	°C	18.8	18.3	17.7	17.7	18.1	17.6	
外観	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色相	—	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
臭気	—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 守山南部処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸A-3

試料採取年月日		R7.3.19						地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R7.3.28						
水素イオン濃度	-	6.0						
生物化学的酸素要求量	mg/L	-						
化学的酸素要求量	mg/L	-						
浮遊物質	mg/L	<1						
ヨウ素消費量	mg/L	-						
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-						
銅含有量	mg/L	-						
亜鉛含有量	mg/L	-						
クロム含有量	mg/L	-						
フェノール類含有量	mg/L	-						
溶解性鉄含有量	mg/L	-						
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						
カドミウム及びその化合物	mg/L	-						0.003
シアン化合物	mg/L	-						検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-						
鉛及びその化合物	mg/L	-						0.01
六価クロム化合物	mg/L	-						0.05
砒素及びその化合物	mg/L	-						0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	-						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-						0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-						0.01
ジクロロメタン	mg/L	-						0.02
四塩化炭素	mg/L	-						0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-						0.05
チウラム	mg/L	-						0.006
シマジン	mg/L	-						0.003
チオベンカルブ	mg/L	-						0.02
ベンゼン	mg/L	-						0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-						0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-						
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-						
電気伝導率	mS/m	13						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						1
気温	°C	12.3						
水温	°C	17.8						
外観	-	濁りなし						
色相	-	無色						
臭気	-	無臭						
透視度	度	>50						
簡易pH	-	5.8						

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 守山南部処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸A-4

試料採取年月日		R6.4.24	R6.5.22	R6.5.29	R6.6.19	R6.7.17	R6.8.21	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R6.5.23	R6.6.17	R6.7.11	R6.7.16	R6.8.13	R6.9.17	
水素イオン濃度	—	6.4	6.8	6.5	6.9	6.8	6.5	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質量	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	0.003
シアン化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	0.001	—	—	—	0.001	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	14	19	15	14	14	13	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	0.000012	—	—	—	1
気温	°C	17.1	24.7	30.0	32.3	30.2	37.2	
水温	°C	17.7	18.5	18.0	19.2	18.7	18.4	
外観	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色相	—	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
臭気	—	無臭	無臭	下水臭	無臭	無臭	無臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	6.4	6.3	—	6.4	6.5	6.4	

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 守山南部処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸A-4

試料採取年月日		R6.9.18	R6.10.16	R6.11.22	R6.12.18	R7.1.22	R7.2.19	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R6.10.15	R6.11.14	R6.12.20	R7.1.15	R7.2.25	R7.3.19	
水素イオン濃度	—	6.6	6.6	6.5	6.7	6.8	6.8	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	0.003
シアン化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	—	0.001	—	—	<0.001	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	15	13	15	13	13	13	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	—	1
気温	°C	36.1	27.1	17.2	8.2	12.8	5.2	
水温	°C	19.9	18.6	17.9	18.0	17.5	17.2	
外観	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色相	—	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
臭気	—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	6.3	6.5	6.5	6.5	6.7	6.6	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 守山南部処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸A-4

試料採取年月日		R7.3.19						地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R7.3.28						
水素イオン濃度	-	6.5						
生物化学的酸素要求量	mg/L	-						
化学的酸素要求量	mg/L	-						
浮遊物質	mg/L	<1						
ヨウ素消費量	mg/L	-						
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-						
銅含有量	mg/L	-						
亜鉛含有量	mg/L	-						
クロム含有量	mg/L	-						
フェノール類含有量	mg/L	-						
溶解性鉄含有量	mg/L	-						
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						
カドミウム及びその化合物	mg/L	-						0.003
シアン化合物	mg/L	-						検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-						
鉛及びその化合物	mg/L	-						0.01
六価クロム化合物	mg/L	-						0.05
砒素及びその化合物	mg/L	-						0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	-						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-						0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-						0.01
ジクロロメタン	mg/L	-						0.02
四塩化炭素	mg/L	-						0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-						0.05
チウラム	mg/L	-						0.006
シマジン	mg/L	-						0.003
チオベンカルブ	mg/L	-						0.02
ベンゼン	mg/L	-						0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-						0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-						
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-						
電気伝導率	mS/m	13						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						1
気温	°C	12.2						
水温	°C	17.3						
外観	-	濁りなし						
色相	-	無色						
臭気	-	無臭						
透視度	度	>50						
簡易pH	-	6.4						

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R6. 4

処分場名：守山南部処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面	粘土層 一部ゴムシート	R6.4.23 R6.4.24	異常なし	_____	次回は令和 6年5月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R5.11.20	異常なし	_____	
調整池	沈砂調整池	土堰堤(遮水シート)	R5.11.20	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R6. 5

処分場名：守山南部処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面	粘土層 一部ゴムシート	R6.5.21 R6.5.22 R6.5.23	異常なし 異常なし	_____	次回は令和 6年11月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R6.5.21	異常なし	_____	
調整池	沈砂調整池	土堰堤(遮水シート)	R6.5.21	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年4月24日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R6. 6

処分場名：守山南部処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面	粘土層 一部ゴムシート	R6.6.18 R6.6.19 R6.6.17	異常なし 異常なし		次回は令和 6年11月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R6.5.21	異常なし		
調整池	沈砂調整池	土堰堤(遮水シート)	R6.5.21	異常なし		

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年5月22日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R6. 7

処分場名：守山南部処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面	粘土層 一部ゴムシート	R6.7.12 R6.7.17 R6.7.16	異常なし 異常なし		次回は令和 6年11月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R6.5.21	異常なし		
調整池	沈砂調整池	土堰堤(遮水シート)	R6.5.21	異常なし		

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年6月19日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R6. 8

処分場名：守山南部処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面	粘土層 一部ゴムシート	R6.8.19 R6.8.21 R6.8.13	異常なし 異常なし	_____	次回は令和 6年11月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R6.5.21	異常なし	_____	
調整池	沈砂調整池	土堰堤(遮水シート)	R6.5.21	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年7月17日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R6. 9

処分場名：守山南部処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面	粘土層 一部ゴムシート	R6.9.17 R6.9.18 R6.9.17	異常なし 異常なし	_____	次回は令和 6年11月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R6.5.21	異常なし	_____	
調整池	沈砂調整池	土堰堤(遮水シート)	R6.5.21	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年8月21日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R6.10

処分場名：守山南部処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面	粘土層 一部ゴムシート	R6.10.15 R6.10.16 R6.10.15	異常なし 異常なし		次回は令和 6年11月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R6.5.21	異常なし		
調整池	沈砂調整池	土堰堤(遮水シート)	R6.5.21	異常なし		

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年9月18日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R6.11

処分場名：守山南部処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面	粘土層 一部ゴムシート	R6.11.21 R6.11.22 R6.11.14	異常なし 異常なし	_____	
擁壁等	法面	盛土	R6.11.21	異常なし	_____	次回は令和7年5月(予定)
調整池	沈砂調整池	土堰堤(遮水シート)	R6.11.21	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年10月16日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R6.12

処分場名：守山南部処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面	粘土層 一部ゴムシート	R6.12.17 R6.12.18 R6.12.20	異常なし 異常なし		
擁壁等	法面	盛土	R6.11.21	異常なし		次回は令和7年5月(予定)
調整池	沈砂調整池	土堰堤(遮水シート)	R6.11.21	異常なし		

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年11月22日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R7. 1

処分場名：守山南部処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面	粘土層 一部ゴムシート	R7.1.21 R7.1.22 R7.1.15	異常なし 異常なし		次回は令和7年5月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R6.11.21	異常なし		
調整池	沈砂調整池	土堰堤(遮水シート)	R6.11.21	異常なし		

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年12月18日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R7. 2

処分場名：守山南部処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面	粘土層 一部ゴムシート	R7.2.18 R7.2.19 R7.2.25	異常なし 異常なし		
擁壁等	法面	盛土	R6.11.21	異常なし		次回は令和7年5月(予定)
調整池	沈砂調整池	土堰堤(遮水シート)	R6.11.21	異常なし		

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和7年1月22日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R7. 3

処分場名：守山南部処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面	粘土層 一部ゴムシート	R7.3.18 R7.3.19 R7.3.19,28	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和7年5月(予定)
擁壁等	法面	盛土	R6.11.21	異常なし	_____	
調整池	沈砂調整池	土堰堤(遮水シート)	R6.11.21	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和7年2月19日、3月19日 サンプル採取分)