

様式処1－4号

## 埋立てた一般廃棄物の種類及び数量の記録

最終処分場名:大清水処分場

単位:トン

| 種 類 | 数 量 |
|-----|-----|
|     |     |

※ 埋立終了につき、埋立量はありません。

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 大清水処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

| 試料採取年月日             |                   | R6.4.10 | R6.4.24 | R6.5.8  | R6.5.22 | R6.5.29 | R6.6.5 | 管理値      |
|---------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R6.5.9  | R6.5.23 | R6.6.5  | R6.6.17 | R6.7.11 | R6.7.5 |          |
| 水素イオン濃度             | -                 | 7.9     | 8.4     | 8.4     | 8.3     | 8.1     | 8.2    | 5~9      |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | 11      | 13      | 8.7     | 14      | -       | 3.0    | 600      |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | 13      | 15      | 15      | 14      | -       | 14     |          |
| 浮遊物質量               | mg/L              | 6       | 21      | <1      | 7       | 3       | 6      | 600      |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | 2.0     | 2.9     | 2.5     | 2.0     | -       | 5.7    | 220      |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | -       | -       | <0.5    | -       | -       | -      | 30       |
| 銅含有量                | mg/L              | -       | -       | 0.01    | -       | -       | -      | 3        |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | -       | -       | 0.03    | -       | -       | -      | 2        |
| クロム含有量              | mg/L              | -       | -       | <0.02   | -       | -       | -      | 2        |
| フェノール類含有量           | mg/L              | -       | -       | <0.025  | -       | -       | -      | 5        |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | -       | -       | 0.08    | -       | -       | -      | 10       |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | -       | -       | 0.12    | -       | -       | -      | 10       |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | -       | -       | 0.22    | -       | -       | -      | 8        |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | <0.003  | -       | <0.003  | -       | -       | <0.003 | 0.03     |
| シアン化合物              | mg/L              | -       | -       | <0.1    | -       | -       | -      | 1        |
| 有機燐化合物              | mg/L              | -       | -       | <0.1    | -       | -       | -      | 1        |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | <0.005  | -       | <0.005  | -       | -       | <0.005 | 0.1      |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | -       | -       | <0.02   | -       | -       | -      | 0.2      |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | <0.005  | -       | <0.005  | -       | -       | <0.005 | 0.1      |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -       | -      | 0.005    |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -       | -      | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -       | -      | 0.003    |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | -       | -       | -       | -       | -       | -      |          |
| 塩化物イオン              | mg/L              | -       | -       | 480     | -       | -       | -      |          |
| 窒素含有量               | mg/L              | -       | -       | 43      | -       | -       | -      |          |
| 燐含有量                | mg/L              | -       | -       | 0.04    | -       | -       | -      |          |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -       | -      | 0.1      |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -       | -      | 0.1      |
| ジクロロメタン             | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -       | -      | 0.2      |
| 四塩化炭素               | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -       | -      | 0.02     |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -       | -      | 0.04     |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -       | -      | 1        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -       | -      | 0.4      |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -       | -      | 3        |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -       | -      | 0.06     |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -       | -      | 0.02     |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | -       | -       | 0.007   | -       | -       | -      | 0.5      |
| チウラム                | mg/L              | -       | -       | <0.006  | -       | -       | -      | 0.06     |
| シマジン                | mg/L              | -       | -       | <0.003  | -       | -       | -      | 0.03     |
| チオベンカルブ             | mg/L              | -       | -       | <0.0006 | -       | -       | -      | 0.2      |
| ベンゼン                | mg/L              | -       | -       | <0.0005 | -       | -       | -      | 0.1      |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | -       | -       | <0.001  | -       | -       | -      | 0.1      |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | -       | -       | 0.8     | -       | -       | -      | 10       |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | -       | -       | 10      | -       | -       | -      |          |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | -       | -       | 29      | -       | -       | -      |          |
| 電気伝導率               | mS/m              | 120     | -       | 270     | -       | 220     | 230    |          |
| カルシウム               | mg/L              | -       | -       | 100     | -       | -       | -      |          |
| クロロエチレン             | mg/L              | -       | -       | <0.0002 | -       | -       | -      |          |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | -       | -       | -       | -       | 0.51    | -      | 10       |
| 気 温                 | °C                | 19.3    | 18.7    | 22.5    | 27.4    | 25.0    | 29.6   |          |
| 水 温                 | °C                | 17.4    | 17.7    | 19.5    | 19.9    | 19.5    | 21.0   | 45       |
| 外 観                 | -                 | 濁り小あり   | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし   |          |
| 色 相                 | -                 | 淡黄色     | 淡黄色     | 淡黄色     | 淡黄色     | 微黄褐色    | 淡黄色    |          |
| 臭 気                 | -                 | 弱硫化水素臭  | 弱硫化水素臭  | 微土臭     | 弱硫化水素臭  | 無臭      | 弱硫化水素臭 |          |
| 透視度                 | 度                 | 40      | >50     | >50     | >50     | >50     | >50    |          |
| 簡易pH                | -                 | 8.0     | 8.1     | 8.0     | 8.0     | -       | 8.1    |          |

## 様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 大清水処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

| 試料採取年月日             |                   | R6.6.19 | R6.7.3 | R6.7.17 | R6.8.7  | R6.8.21 | R6.9.4  | 管理値      |
|---------------------|-------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R6.7.16 | R6.8.6 | R6.8.13 | R6.9.4  | R6.9.17 | R6.10.4 |          |
| 水素イオン濃度             | -                 | 8.2     | 7.6    | 8.1     | 8.3     | 8.3     | 8.2     | 5~9      |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | 12      | 8.4    | 13      | 32      | 49      | 18      | 600      |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | 15      | 13     | 14      | 20      | 21      | 12      |          |
| 浮遊物質量               | mg/L              | 3       | 6      | 1       | 5       | 2       | 9       | 600      |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | 5.8     | 5.3    | 5.7     | 6.1     | 5.5     | 4.1     | 220      |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | -       | -      | -       | <0.5    | -       | -       | 30       |
| 銅含有量                | mg/L              | -       | -      | -       | <0.01   | -       | -       | 3        |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | -       | -      | -       | 0.03    | -       | -       | 2        |
| クロム含有量              | mg/L              | -       | -      | -       | <0.02   | -       | -       | 2        |
| フェノール類含有量           | mg/L              | -       | -      | -       | <0.025  | -       | -       | 5        |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | -       | -      | -       | 0.07    | -       | -       | 10       |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | -       | -      | -       | 0.05    | -       | -       | 10       |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 8        |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | -       | <0.003 | -       | <0.003  | -       | <0.003  | 0.03     |
| シアン化合物              | mg/L              | -       | -      | -       | <0.1    | -       | -       | 1        |
| 有機燐化合物              | mg/L              | -       | -      | -       | <0.1    | -       | -       | 1        |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | -       | <0.005 | -       | <0.005  | -       | <0.005  | 0.1      |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | -       | -      | -       | <0.02   | -       | -       | 0.2      |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | -       | <0.005 | -       | <0.005  | -       | <0.005  | 0.1      |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | -       | -      | -       | <0.0005 | -       | -       | 0.005    |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.003    |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | -       | -      | -       | -       | -       | -       |          |
| 塩化物イオン              | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       |          |
| 窒素含有量               | mg/L              | -       | -      | -       | 45      | -       | -       |          |
| 燐含有量                | mg/L              | -       | -      | -       | 0.02    | -       | -       |          |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.1      |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.1      |
| ジクロロメタン             | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.2      |
| 四塩化炭素               | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.02     |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.04     |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 1        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.4      |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 3        |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.06     |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.02     |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.5      |
| チウラム                | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.06     |
| シマジン                | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.03     |
| チオベンカルブ             | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.2      |
| ベンゼン                | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 0.1      |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | -       | -      | -       | <0.001  | -       | -       | 0.1      |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 10       |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       |          |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       |          |
| 電気伝導率               | mS/m              | -       | 160    | -       | 290     | -       | 150     |          |
| カルシウム               | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       |          |
| クロロエチレン             | mg/L              | -       | -      | -       | -       | -       | -       |          |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 10       |
| 気 温                 | °C                | 29.4    | 35.1   | 32.4    | 38.9    | 37.1    | 33.3    |          |
| 水 温                 | °C                | 21.6    | 22.7   | 22.0    | 26.4    | 25.6    | 24.5    | 45       |
| 外 観                 | -                 | 濁りなし    | 濁りなし   | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁り小あり   |          |
| 色 相                 | -                 | 淡黄色     | 淡黄色    | 淡黄色     | 淡黄色     | 淡黄色     | 黄色      |          |
| 臭 気                 | -                 | 弱硫化水素臭  | 弱硫化水素臭 | 弱硫化水素臭  | 弱硫化水素臭  | 弱硫化水素臭  | 弱硫化水素臭  |          |
| 透視度                 | 度                 | >50     | >50    | >50     | >50     | >50     | 43      |          |
| 簡易pH                | -                 | 8.1     | 7.8    | 7.9     | 8.0     | 8.1     | 7.9     |          |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 大清水処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

| 試料採取年月日             |                   | R6.9.18  | R6.10.2 | R6.10.16 | R6.11.6 | R6.11.22 | R6.12.4 | 管理値      |
|---------------------|-------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R6.10.15 | R6.11.7 | R6.11.14 | R6.12.9 | R6.12.20 | R7.1.6  |          |
| 水素イオン濃度             | -                 | 7.7      | 8.3     | 8.0      | 8.3     | 8.0      | 8.3     | 5~9      |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | 63       | 28      | 24       | 30      | 55       | 43      | 600      |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | 17       | 18      | 15       | 15      | 17       | 19      |          |
| 浮遊物質                | mg/L              | 3        | 7       | 3        | 2       | 3        | 7       | 600      |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | 3.8      | 3.0     | 4.1      | 1.4     | 2.4      | 3.2     | 220      |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | -        | -       | -        | <0.5    | -        | -       | 30       |
| 銅含有量                | mg/L              | -        | -       | -        | <0.01   | -        | -       | 3        |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | -        | -       | -        | 0.02    | -        | -       | 2        |
| クロム含有量              | mg/L              | -        | -       | -        | <0.02   | -        | -       | 2        |
| フェノール類含有量           | mg/L              | -        | -       | -        | <0.025  | -        | -       | 5        |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | -        | -       | -        | 0.04    | -        | -       | 10       |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | -        | -       | -        | <0.01   | -        | -       | 10       |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 8        |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | -        | <0.003  | -        | <0.003  | -        | <0.003  | 0.03     |
| シアン化合物              | mg/L              | -        | -       | -        | <0.1    | -        | -       | 1        |
| 有機燐化合物              | mg/L              | -        | -       | -        | <0.1    | -        | -       | 1        |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | -        | <0.005  | -        | <0.005  | -        | <0.005  | 0.1      |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | -        | -       | -        | <0.02   | -        | -       | 0.2      |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | -        | <0.005  | -        | <0.005  | -        | <0.005  | 0.1      |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | -        | -       | -        | <0.0005 | -        | -       | 0.005    |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.003    |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | -        | -       | -        | -       | -        | -       |          |
| 塩化物イオン              | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       |          |
| 窒素含有量               | mg/L              | -        | -       | -        | 30      | -        | -       |          |
| 燐含有量                | mg/L              | -        | -       | -        | 0.02    | -        | -       |          |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.1      |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.1      |
| ジクロロメタン             | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.2      |
| 四塩化炭素               | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.02     |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.04     |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 1        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.4      |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 3        |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.06     |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.02     |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.5      |
| チウラム                | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.06     |
| シマジン                | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.03     |
| チオベンカルブ             | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.2      |
| ベンゼン                | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 0.1      |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | -        | -       | -        | <0.001  | -        | -       | 0.1      |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 10       |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       |          |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       |          |
| 電気伝導率               | mS/m              | -        | 280     | -        | 210     | -        | 270     |          |
| カルシウム               | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       |          |
| クロロエチレン             | mg/L              | -        | -       | -        | -       | -        | -       |          |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | -        | -       | -        | -       | -        | -       | 10       |
| 気 温                 | °C                | 34.5     | 31.2    | 26.1     | 22.0    | 16.9     | 16.1    |          |
| 水 温                 | °C                | 25.2     | 23.4    | 21.0     | 19.3    | 15.7     | 13.7    | 45       |
| 外 観                 | -                 | 濁りなし     | 濁りなし    | 濁りなし     | 濁りなし    | 濁りなし     | 濁りなし    |          |
| 色 相                 | -                 | 淡黄色      | 淡黄色     | 淡黄色      | 淡黄色     | 淡黄色      | 淡黄色     |          |
| 臭 気                 | -                 | 弱硫化水素臭   | 弱硫化水素臭  | 弱硫化水素臭   | 弱硫化水素臭  | 弱硫化水素臭   | 弱硫化水素臭  |          |
| 透視度                 | 度                 | >50      | >50     | >50      | >50     | >50      | >50     |          |
| 簡易pH                | -                 | 7.9      | 8.0     | 8.0      | 8.1     | 8.1      | 8.1     |          |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 大清水処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

| 試料採取年月日             |                   | R6.12.18 | R7.1.8  | R7.1.22 | R7.2.5  | R7.2.19 | R7.3.5  | 管理値      |
|---------------------|-------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R7.1.15  | R7.2.12 | R7.2.25 | R7.3.3  | R7.3.19 | R7.3.27 |          |
| 水素イオン濃度             | -                 | 8.0      | 8.3     | 8.0     | 8.3     | 8.0     | 8.0     | 5~9      |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | 24       | 20      | 23      | 28      | 32      | 25      | 600      |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | 18       | 18      | 20      | 23      | 24      | 25      |          |
| 浮遊物質量               | mg/L              | <1       | <1      | <1      | <1      | <1      | <1      | 600      |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | 2.9      | 3.0     | 3.2     | 2.5     | 2.5     | 4.4     | 220      |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | -        | -       | -       | <0.5    | -       | -       | 30       |
| 銅含有量                | mg/L              | -        | -       | -       | 0.01    | -       | -       | 3        |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | -        | -       | -       | 0.04    | -       | -       | 2        |
| クロム含有量              | mg/L              | -        | -       | -       | <0.02   | -       | -       | 2        |
| フェノール類含有量           | mg/L              | -        | -       | -       | <0.025  | -       | -       | 5        |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | -        | -       | -       | 0.09    | -       | -       | 10       |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | -        | -       | -       | 0.14    | -       | -       | 10       |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 8        |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | -        | <0.003  | -       | <0.003  | -       | <0.003  | 0.03     |
| シアン化合物              | mg/L              | -        | -       | -       | <0.1    | -       | -       | 1        |
| 有機燐化合物              | mg/L              | -        | -       | -       | <0.1    | -       | -       | 1        |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | -        | <0.005  | -       | <0.005  | -       | <0.005  | 0.1      |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | -        | -       | -       | <0.02   | -       | -       | 0.2      |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | -        | <0.005  | -       | <0.005  | -       | <0.005  | 0.1      |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | -        | -       | -       | <0.0005 | -       | -       | 0.005    |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.003    |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | -        | -       | -       | -       | -       | -       |          |
| 塩化物イオン              | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       |          |
| 窒素含有量               | mg/L              | -        | -       | -       | 54      | -       | -       |          |
| 燐含有量                | mg/L              | -        | -       | -       | 0.08    | -       | -       |          |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.1      |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.1      |
| ジクロロメタン             | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.2      |
| 四塩化炭素               | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.02     |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.04     |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 1        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.4      |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 3        |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.06     |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.02     |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.5      |
| チウラム                | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.06     |
| シマジン                | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.03     |
| チオベンカルブ             | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.2      |
| ベンゼン                | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 0.1      |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | -        | -       | -       | <0.001  | -       | -       | 0.1      |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 10       |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       |          |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       |          |
| 電気伝導率               | mS/m              | -        | 340     | -       | 390     | -       | 400     |          |
| カルシウム               | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       |          |
| クロロエチレン             | mg/L              | -        | -       | -       | -       | -       | -       |          |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | -        | -       | -       | -       | -       | -       | 10       |
| 気 温                 | °C                | 10.5     | 8.1     | 11.1    | 6.7     | 5.9     | 10.4    |          |
| 水 温                 | °C                | 11.1     | 9.8     | 9.5     | 9.0     | 7.5     | 9.4     | 45       |
| 外 観                 | -                 | 濁りなし     | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    |          |
| 色 相                 | -                 | 淡黄色      | 淡黄色     | 淡黄色     | 淡黄色     | 淡黄色     | 淡黄色     |          |
| 臭 気                 | -                 | 弱硫化水素臭   | 弱硫化水素臭  | 弱硫化水素臭  | 弱硫化水素臭  | 弱硫化水素臭  | 弱硫化水素臭  |          |
| 透視度                 | 度                 | >50      | >50     | >50     | >50     | >50     | >50     |          |
| 簡易pH                | -                 | 7.9      | 8.1     | 8.0     | 8.1     | 7.7     | 8.2     |          |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 大清水処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

|                     |                   |         |  |  |  |  |  |          |
|---------------------|-------------------|---------|--|--|--|--|--|----------|
| 試料採取年月日             |                   | R7.3.19 |  |  |  |  |  | 管理値      |
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R7.3.28 |  |  |  |  |  |          |
| 水素イオン濃度             | -                 | 8.0     |  |  |  |  |  | 5~9      |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | 9.4     |  |  |  |  |  | 600      |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | 23      |  |  |  |  |  |          |
| 浮遊物質量               | mg/L              | <1      |  |  |  |  |  | 600      |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | 4.4     |  |  |  |  |  | 220      |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 30       |
| 銅含有量                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 3        |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 2        |
| クロム含有量              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 2        |
| フェノール類含有量           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 5        |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 10       |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 10       |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 8        |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.03     |
| シアン化合物              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 1        |
| 有機燐化合物              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 1        |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.1      |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.2      |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.1      |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.005    |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.003    |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | -       |  |  |  |  |  |          |
| 塩化物イオン              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 窒素含有量               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 燐含有量                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.1      |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.1      |
| ジクロロメタン             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.2      |
| 四塩化炭素               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.02     |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.04     |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 1        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.4      |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 3        |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.06     |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.02     |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.5      |
| チウラム                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.06     |
| シマジン                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.03     |
| チオベンカルブ             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.2      |
| ベンゼン                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.1      |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.1      |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 10       |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| 電気伝導率               | mS/m              | -       |  |  |  |  |  |          |
| カルシウム               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| クロロエチレン             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |          |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | -       |  |  |  |  |  | 10       |
| 気 温                 | °C                | 10.7    |  |  |  |  |  | 45       |
| 水 温                 | °C                | 9.7     |  |  |  |  |  |          |
| 外 観                 | -                 | 濁りなし    |  |  |  |  |  |          |
| 色 相                 | -                 | 淡黄色     |  |  |  |  |  |          |
| 臭 気                 | -                 | 弱硫化水素臭  |  |  |  |  |  |          |
| 透視度                 | 度                 | >50     |  |  |  |  |  |          |
| 簡易pH                | -                 | 7.9     |  |  |  |  |  |          |

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸 B-2

| 試料採取年月日             |                   | R6.4.24 | R6.5.22 | R6.5.29   | R6.6.19 | R6.7.17 | R6.8.21 | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R6.5.23 | R6.6.17 | R6.7.11   | R6.7.16 | R6.8.13 | R6.9.17 |              |
| 水素イオン濃度             | —                 | 6.5     | 5.9     | 5.9       | 6.2     | 6.0     | 6.0     |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 浮遊物質                | mg/L              | 6       | 4       | 3         | 2       | 3       | 7       |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 銅含有量                | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| クロム含有量              | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| フェノール類含有量           | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | —       | <0.0003 | —         | —       | —       | <0.0003 | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L              | —       | <0.1    | —         | —       | —       | —       | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | —       | <0.001  | —         | —       | —       | <0.001  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | —       | <0.005  | —         | —       | —       | —       | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | —       | <0.001  | —         | —       | —       | <0.001  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | <0.0005 | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 検出されないこと     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 塩化物イオン              | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 窒素含有量               | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 燐含有量                | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L              | —       | <0.0002 | —         | —       | —       | —       | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | —       | <0.0004 | —         | —       | —       | —       | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | —       | 0.0022  | —         | —       | —       | —       | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | —       | <0.0002 | —         | —       | —       | —       | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | —       | <0.005  | —         | —       | —       | —       | 0.05         |
| チウラム                | mg/L              | —       | <0.0006 | —         | —       | —       | —       | 0.006        |
| シマジン                | mg/L              | —       | <0.0003 | —         | —       | —       | —       | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L              | —       | <0.0006 | —         | —       | —       | —       | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L              | —       | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | —       | <0.001  | —         | —       | —       | —       | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 電気伝導率               | mS/m              | 10      | 11      | 12        | 10      | 9.6     | 10      |              |
| カルシウム               | mg/L              | —       | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| クロロエチレン             | mg/L              | —       | <0.0002 | —         | —       | —       | —       | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | —       | —       | 0.0000066 | —       | —       | —       | 1            |
| 気温                  | °C                | 18.3    | 26.6    | 25.0      | 29.4    | 31.8    | 36.3    |              |
| 水温                  | °C                | 15.7    | 17.0    | 16.5      | 17.6    | 18.4    | 18.4    |              |
| 外観                  | —                 | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし      | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    |              |
| 色相                  | —                 | 淡黄色     | 淡黄色     | 無色        | 無色      | 無色      | 淡黄色     |              |
| 臭気                  | —                 | 無臭      | 無臭      | 無臭        | 無臭      | 無臭      | 無臭      |              |
| 透視度                 | 度                 | >50     | 45      | >50       | >50     | >50     | >50     |              |
| 簡易pH                | —                 | 6.0     | 5.8     | —         | 5.8     | 5.8     | 5.8     |              |

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸 B-2

| 試料採取年月日             |                   | R6.9.18  | R6.10.16 | R6.11.22 | R6.12.18 | R7.1.22 | R7.2.19 | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R6.10.15 | R6.11.14 | R6.12.20 | R7.1.15  | R7.2.25 | R7.3.19 |              |
| 水素イオン濃度             | —                 | 6.0      | 6.1      | 6.1      | 6.0      | 6.1     | 6.3     |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 浮遊物質                | mg/L              | 4        | 3        | 10       | 11       | 15      | 10      |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 銅含有量                | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| クロム含有量              | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| フェノール類含有量           | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | —        | —        | <0.0003  | —        | —       | <0.0003 | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | —        | —        | <0.001   | —        | —       | <0.001  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | —        | —        | <0.001   | —        | —       | <0.001  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | —        | —        | <0.0005  | —        | —       | <0.0005 | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 検出されないこと     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 塩化物イオン              | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 窒素含有量               | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 燐含有量                | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.05         |
| チウラム                | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.006        |
| シマジン                | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 電気伝導率               | mS/m              | 11       | 11       | 12       | 10       | 10      | 9.8     |              |
| カルシウム               | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| クロロエチレン             | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 1            |
| 気温                  | °C                | 34.8     | 25.3     | 16.4     | 10.8     | 11.2    | 5.8     |              |
| 水温                  | °C                | 20.1     | 19.1     | 18.1     | 17.2     | 16.5    | 15.3    |              |
| 外観                  | —                 | 濁りなし     | 濁りなし     | 濁りなし     | 濁り小あり    | 濁りあり    | 濁りあり    |              |
| 色相                  | —                 | 淡黄色      | 淡黄色      | 淡黄色      | 淡橙色      | 淡橙色     | 淡橙色     |              |
| 臭気                  | —                 | 無臭       | 無臭       | 無臭       | 無臭       | 無臭      | 無臭      |              |
| 透視度                 | 度                 | >50      | >50      | 42       | 34       | 17      | 23      |              |
| 簡易pH                | —                 | 5.8      | 5.8      | 5.9      | 5.8      | 5.8     | 6.0     |              |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸 B-2

|                     |                   |         |  |  |  |  |  |              |
|---------------------|-------------------|---------|--|--|--|--|--|--------------|
| 試料採取年月日             |                   | R7.3.19 |  |  |  |  |  | 地下水等<br>検査基準 |
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R7.3.28 |  |  |  |  |  |              |
| 水素イオン濃度             | -                 | 6.1     |  |  |  |  |  |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 浮遊物質                | mg/L              | 8       |  |  |  |  |  |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 銅含有量                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| クロム含有量              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| フェノール類含有量           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 検出されないこと     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | -       |  |  |  |  |  |              |
| 塩化物イオン              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 窒素含有量               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 燐含有量                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.05         |
| チウラム                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.006        |
| シマジン                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 電気伝導率               | mS/m              | 10      |  |  |  |  |  |              |
| カルシウム               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| クロロエチレン             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | -       |  |  |  |  |  | 1            |
| 気 温                 | ℃                 | 10.0    |  |  |  |  |  |              |
| 水 温                 | ℃                 | 14.7    |  |  |  |  |  |              |
| 外 観                 | -                 | 濁りなし    |  |  |  |  |  |              |
| 色 相                 | -                 | 淡橙色     |  |  |  |  |  |              |
| 臭 気                 | -                 | 無臭      |  |  |  |  |  |              |
| 透視度                 | 度                 | >50     |  |  |  |  |  |              |
| 簡易pH                | -                 | 5.9     |  |  |  |  |  |              |

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸 B-3

| 試料採取年月日             |                   | R6.5.8 | R6.5.22 | R6.5.29   | R6.6.19 | R6.7.17 | R6.8.21 | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|-------------------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R6.6.5 | R6.6.17 | R6.7.11   | R6.7.16 | R6.8.13 | R6.9.17 |              |
| 水素イオン濃度             | —                 | 5.4    | 5.8     | 5.4       | 5.8     | 5.8     | 6.0     |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | —      | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | —      | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 浮遊物質                | mg/L              | <1     | <1      | <1        | <1      | <1      | <1      |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | —      | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | —      | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 銅含有量                | mg/L              | —      | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | —      | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| クロム含有量              | mg/L              | —      | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| フェノール類含有量           | mg/L              | —      | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | —      | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | —      | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | —      | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | —      | <0.0003 | —         | —       | —       | <0.0003 | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L              | —      | <0.1    | —         | —       | —       | —       | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | —      | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | —      | <0.001  | —         | —       | —       | <0.001  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | —      | <0.005  | —         | —       | —       | —       | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | —      | <0.001  | —         | —       | —       | <0.001  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | —      | <0.0005 | —         | —       | —       | <0.0005 | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | —      | —       | —         | —       | —       | —       | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | —      | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 検出されないこと     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | —      | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 塩化物イオン              | mg/L              | —      | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 窒素含有量               | mg/L              | —      | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 燐含有量                | mg/L              | —      | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | —      | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | —      | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L              | —      | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L              | —      | <0.0002 | —         | —       | —       | —       | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | —      | <0.0004 | —         | —       | —       | —       | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | —      | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | —      | <0.0004 | —         | —       | —       | —       | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | —      | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | —      | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | —      | <0.0002 | —         | —       | —       | —       | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | —      | <0.005  | —         | —       | —       | —       | 0.05         |
| チウラム                | mg/L              | —      | <0.0006 | —         | —       | —       | —       | 0.006        |
| シマジン                | mg/L              | —      | <0.0003 | —         | —       | —       | —       | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L              | —      | <0.0006 | —         | —       | —       | —       | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L              | —      | <0.0005 | —         | —       | —       | —       | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | —      | <0.001  | —         | —       | —       | —       | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | —      | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | —      | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | —      | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| 電気伝導率               | mS/m              | 13     | 21      | 14        | 12      | 13      | 13      |              |
| カルシウム               | mg/L              | —      | —       | —         | —       | —       | —       |              |
| クロロエチレン             | mg/L              | —      | <0.0002 | —         | —       | —       | —       | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | —      | —       | 0.0000063 | —       | —       | —       | 1            |
| 気温                  | ℃                 | 22.0   | 27.2    | 26.0      | 29.2    | 32.1    | 36.5    |              |
| 水温                  | ℃                 | 16.5   | 17.0    | 17.5      | 17.0    | 18.1    | 18.8    |              |
| 外観                  | —                 | 濁りなし   | 濁りなし    | 濁りなし      | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    |              |
| 色相                  | —                 | 無色     | 無色      | 無色        | 無色      | 無色      | 無色      |              |
| 臭気                  | —                 | 無臭     | 無臭      | 無臭        | 無臭      | 無臭      | 無臭      |              |
| 透視度                 | 度                 | >50    | >50     | >50       | >50     | >50     | >50     |              |
| 簡易pH                | —                 | 5.5    | 5.2     | —         | 5.4     | 5.4     | 5.4     |              |

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸 B-3

| 試料採取年月日             |                   | R6.9.18  | R6.10.16 | R6.12.4 | R6.12.18 | R7.1.22 | R7.2.19 | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|-------------------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R6.10.15 | R6.11.14 | R7.1.6  | R7.1.15  | R7.2.25 | R7.3.19 |              |
| 水素イオン濃度             | —                 | 5.5      | 5.6      | 5.9     | 5.7      | 5.7     | 5.7     |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       |              |
| 浮遊物質                | mg/L              | <1       | <1       | <1      | <1       | <1      | <1      |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       |              |
| 銅含有量                | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       |              |
| クロム含有量              | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       |              |
| フェノール類含有量           | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | —        | —        | <0.0003 | —        | —       | <0.0003 | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | —        | —        | <0.001  | —        | —       | <0.001  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | —        | —        | <0.001  | —        | —       | <0.001  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | —        | —        | <0.0005 | —        | —       | <0.0005 | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       | 検出されないこと     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | —        | —        | —       | —        | —       | —       |              |
| 塩化物イオン              | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       |              |
| 窒素含有量               | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       |              |
| 燐含有量                | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       | 0.05         |
| チウラム                | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       | 0.006        |
| シマジン                | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       |              |
| 電気伝導率               | mS/m              | 13       | 13       | 12      | 12       | 12      | 12      |              |
| カルシウム               | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       |              |
| クロロエチレン             | mg/L              | —        | —        | —       | —        | —       | —       | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | —        | —        | —       | —        | —       | —       | 1            |
| 気温                  | °C                | 34.7     | 25.5     | 15.5    | 10.8     | 11.2    | 5.2     |              |
| 水温                  | °C                | 18.1     | 16.4     | 15.9    | 15.4     | 15.5    | 15.3    |              |
| 外観                  | —                 | 濁りなし     | 濁りなし     | 濁りなし    | 濁りなし     | 濁りなし    | 濁りなし    |              |
| 色相                  | —                 | 無色       | 無色       | 無色      | 無色       | 無色      | 無色      |              |
| 臭気                  | —                 | 無臭       | 無臭       | 無臭      | 無臭       | 無臭      | 無臭      |              |
| 透視度                 | 度                 | >50      | >50      | >50     | >50      | >50     | >50     |              |
| 簡易pH                | —                 | 5.5      | 5.9      | 5.4     | 5.4      | 5.4     | 5.5     |              |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸 B-3

|                     |                   |         |  |  |  |  |  |              |
|---------------------|-------------------|---------|--|--|--|--|--|--------------|
| 試料採取年月日             |                   | R7.3.19 |  |  |  |  |  | 地下水等<br>検査基準 |
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R7.3.28 |  |  |  |  |  |              |
| 水素イオン濃度             | -                 | 5.5     |  |  |  |  |  |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 浮遊物質                | mg/L              | <1      |  |  |  |  |  |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 銅含有量                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| クロム含有量              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| フェノール類含有量           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 検出されないこと     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | -       |  |  |  |  |  |              |
| 塩化物イオン              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 窒素含有量               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 燐含有量                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.05         |
| チウラム                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.006        |
| シマジン                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 電気伝導率               | mS/m              | 11      |  |  |  |  |  |              |
| カルシウム               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| クロロエチレン             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | -       |  |  |  |  |  | 1            |
| 気 温                 | ℃                 | 10.3    |  |  |  |  |  |              |
| 水 温                 | ℃                 | 15.5    |  |  |  |  |  |              |
| 外 観                 | -                 | 濁りなし    |  |  |  |  |  |              |
| 色 相                 | -                 | 無色      |  |  |  |  |  |              |
| 臭 気                 | -                 | 無臭      |  |  |  |  |  |              |
| 透視度                 | 度                 | >50     |  |  |  |  |  |              |
| 簡易pH                | -                 | 5.3     |  |  |  |  |  |              |

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸C

| 試料採取年月日             |                   | R6.4.24 | R6.5.22 | R6.5.29 | R6.6.19 | R6.7.17 | R6.8.21 | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R6.5.23 | R6.6.17 | R6.7.11 | R6.7.16 | R6.8.13 | R6.9.17 |              |
| 水素イオン濃度             | —                 | 6.2     | 6.5     | 6.0     | 6.6     | 6.4     | 6.1     |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| 浮遊物質                | mg/L              | <1      | <1      | <1      | <1      | <1      | <1      |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| 銅含有量                | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| クロム含有量              | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| フェノール類含有量           | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | —       | <0.0003 | —       | —       | —       | <0.0003 | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L              | —       | <0.1    | —       | —       | —       | —       | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | —       | <0.001  | —       | —       | —       | <0.001  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | —       | <0.005  | —       | —       | —       | —       | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | —       | <0.001  | —       | —       | —       | <0.001  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | <0.0005 | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | —       | 検出されないこと     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| 塩化物イオン              | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| 窒素含有量               | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| 燐含有量                | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | —       | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | —       | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L              | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | —       | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L              | —       | <0.0002 | —       | —       | —       | —       | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | —       | <0.0004 | —       | —       | —       | —       | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | —       | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | —       | 0.0007  | —       | —       | —       | —       | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | —       | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | —       | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | —       | <0.0002 | —       | —       | —       | —       | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | —       | <0.005  | —       | —       | —       | —       | 0.05         |
| チウラム                | mg/L              | —       | <0.0006 | —       | —       | —       | —       | 0.006        |
| シマジン                | mg/L              | —       | <0.0003 | —       | —       | —       | —       | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L              | —       | <0.0006 | —       | —       | —       | —       | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L              | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | —       | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | —       | <0.001  | —       | —       | —       | —       | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| 電気伝導率               | mS/m              | 11      | 14      | 10      | 9.9     | 10      | 10      |              |
| カルシウム               | mg/L              | —       | —       | —       | —       | —       | —       |              |
| クロロエチレン             | mg/L              | —       | <0.0002 | —       | —       | —       | —       | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | —       | —       | 0       | —       | —       | —       | 1            |
| 気温                  | °C                | 18.9    | 27.2    | 26.0    | 30.2    | 32.4    | 37.5    |              |
| 水温                  | °C                | 17.7    | 18.7    | 17.5    | 18.4    | 18.3    | 18.9    |              |
| 外観                  | —                 | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    |              |
| 色相                  | —                 | 無色      | 無色      | 無色      | 無色      | 無色      | 無色      |              |
| 臭気                  | —                 | 無臭      | 無臭      | 無臭      | 無臭      | 無臭      | 無臭      |              |
| 透視度                 | 度                 | >50     | >50     | >50     | >50     | >50     | >50     |              |
| 簡易pH                | —                 | 6.0     | 6.3     | —       | 6.0     | 6.2     | 6.0     |              |

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸C

| 試料採取年月日             |                   | R6.9.18  | R6.10.16 | R6.11.22 | R6.12.18 | R7.1.22 | R7.2.19 | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R6.10.15 | R6.11.14 | R6.12.20 | R7.1.15  | R7.2.25 | R7.3.19 |              |
| 水素イオン濃度             | —                 | 6.2      | 6.1      | 6.2      | 6.2      | 6.3     | 6.3     |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 浮遊物質                | mg/L              | <1       | <1       | <1       | <1       | <1      | <1      |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 銅含有量                | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| クロム含有量              | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| フェノール類含有量           | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | —        | —        | <0.0003  | —        | —       | <0.0003 | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | —        | —        | <0.001   | —        | —       | <0.001  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | —        | —        | <0.001   | —        | —       | <0.001  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | —        | —        | <0.0005  | —        | —       | <0.0005 | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 検出されないこと     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 塩化物イオン              | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 窒素含有量               | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 燐含有量                | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.05         |
| チウラム                | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.006        |
| シマジン                | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| 電気伝導率               | mS/m              | 13       | 13       | 10       | 11       | 10      | 11      |              |
| カルシウム               | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       |              |
| クロロエチレン             | mg/L              | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | —        | —        | —        | —        | —       | —       | 1            |
| 気温                  | °C                | 36.2     | 26.3     | 16.3     | 10.6     | 11.8    | 6.2     |              |
| 水温                  | °C                | 20.1     | 18.1     | 17.1     | 16.4     | 16.8    | 15.7    |              |
| 外観                  | —                 | 濁りなし     | 濁りなし     | 濁りなし     | 濁りなし     | 濁りなし    | 濁りなし    |              |
| 色相                  | —                 | 無色       | 無色       | 無色       | 無色       | 無色      | 無色      |              |
| 臭気                  | —                 | 無臭       | 無臭       | 無臭       | 無臭       | 無臭      | 無臭      |              |
| 透視度                 | 度                 | >50      | >50      | >50      | >50      | >50     | >50     |              |
| 簡易pH                | —                 | 6.1      | 6.1      | 6.0      | 6.2      | 6.1     | 6.3     |              |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸C

|                     |                   |         |  |  |  |  |  |              |
|---------------------|-------------------|---------|--|--|--|--|--|--------------|
| 試料採取年月日             |                   | R7.3.19 |  |  |  |  |  | 地下水等<br>検査基準 |
| 測定結果の得られた年月日        |                   | R7.3.28 |  |  |  |  |  |              |
| 水素イオン濃度             | -                 | 6.1     |  |  |  |  |  |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 浮遊物質                | mg/L              | <1      |  |  |  |  |  |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 銅含有量                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| クロム含有量              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| フェノール類含有量           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 検出されないこと     |
| 大腸菌群数               | 個/cm <sup>3</sup> | -       |  |  |  |  |  |              |
| 塩化物イオン              | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 窒素含有量               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 燐含有量                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.05         |
| チウラム                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.006        |
| シマジン                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| 電気伝導率               | mS/m              | 11      |  |  |  |  |  |              |
| カルシウム               | mg/L              | -       |  |  |  |  |  |              |
| クロロエチレン             | mg/L              | -       |  |  |  |  |  | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L          | -       |  |  |  |  |  | 1            |
| 気 温                 | ℃                 | 10.9    |  |  |  |  |  |              |
| 水 温                 | ℃                 | 16.3    |  |  |  |  |  |              |
| 外 観                 | -                 | 濁りなし    |  |  |  |  |  |              |
| 色 相                 | -                 | 無色      |  |  |  |  |  |              |
| 臭 気                 | -                 | 無臭      |  |  |  |  |  |              |
| 透視度                 | 度                 | >50     |  |  |  |  |  |              |
| 簡易pH                | -                 | 6.3     |  |  |  |  |  |              |

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R6. 4

処分場名：大清水処分場

| 点 検 施 設 |                |                 | 点検年月日              | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考            |
|---------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|         | 区 分            | 構 造             |                    |                    |                     |                |
| 遮水工     | 底面・法面遮水        | ゴムシート           | R6.4.22<br>R6.4.24 | 異常なし               | _____               | 次回は令和 6年5月(予定) |
| 擁壁等     | 堰堤             | 盛土              | R5.11.14           | 異常なし               | _____               |                |
| 調整池     | 沈砂調整池<br>浸出調整槽 | コンクリート張護岸<br>RC | R5.11.14           | 異常なし               | _____               |                |

\* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R6. 5

処分場名： 大清水処分場

| 点 検 施 設 |                |                 | 点検年月日                           | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考             |
|---------|----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
|         | 区 分            | 構 造             |                                 |                    |                     |                 |
| 遮水工     | 底面・法面遮水        | ゴムシート           | R6.5.20<br>R6.5.8,22<br>R6.5.23 | 異常なし<br>異常なし       | _____               | 次回は令和 6年11月(予定) |
| 擁壁等     | 堰堤             | 盛土              | R6.5.29                         | 異常なし               | _____               |                 |
| 調整池     | 沈砂調整池<br>浸出調整槽 | コンクリート張護岸<br>RC | R6.5.29                         | 異常なし               | _____               |                 |

\* 遮水工の点検年月日について

- 上段: 目視による点検年月日
- 中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
- 下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年4月24日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R6. 6

処分場名： 大清水処分場

| 点 検 施 設 |                |                 | 点検年月日                            | 点 検 結 果<br>(異常の内容)    | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考             |
|---------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
|         | 区 分            | 構 造             |                                  |                       |                     |                 |
| 遮水工     | 底面・法面遮水        | ゴムシート           | R6.6.17<br>R6.6.19<br>R6.6.5 ,17 | 異常なし<br>_____<br>異常なし | _____               | 次回は令和 6年11月(予定) |
| 擁壁等     | 堰堤             | 盛土              | R6.5.29                          | 異常なし                  | _____               |                 |
| 調整池     | 沈砂調整池<br>浸出調整槽 | コンクリート張護岸<br>RC | R6.5.29                          | 異常なし                  | _____               |                 |

\* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年5月8日、22日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R6. 7

処分場名： 大清水処分場

| 点 検 施 設 |                |                 | 点検年月日                         | 点 検 結 果<br>(異常の内容)    | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考             |
|---------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
|         | 区 分            | 構 造             |                               |                       |                     |                 |
| 遮水工     | 底面・法面遮水        | ゴムシート           | R6.7.16<br>R6.7.17<br>R6.7.16 | 異常なし<br>_____<br>異常なし | _____               | 次回は令和 6年11月(予定) |
| 擁壁等     | 堰堤             | 盛土              | R6.5.29                       | 異常なし                  | _____               |                 |
| 調整池     | 沈砂調整池<br>浸出調整槽 | コンクリート張護岸<br>RC | R6.5.29                       | 異常なし                  | _____               |                 |

\* 遮水工の点検年月日について

- 上段: 目視による点検年月日
- 中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
- 下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (令和6年6月19日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R6. 8

処分場名： 大清水処分場

| 点 検 施 設 |                |                 | 点検年月日                         | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考             |
|---------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
|         | 区 分            | 構 造             |                               |                    |                     |                 |
| 遮水工     | 底面・法面遮水        | ゴムシート           | R6.8.20<br>R6.8.21<br>R6.8.13 | 異常なし<br>異常なし       | _____               | 次回は令和 6年11月(予定) |
| 擁壁等     | 堰堤             | 盛土              | R6.5.29                       | 異常なし               | _____               |                 |
| 調整池     | 沈砂調整池<br>浸出調整槽 | コンクリート張護岸<br>RC | R6.5.29                       | 異常なし               | _____               |                 |

\* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年7月17日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R6. 9

処分場名： 大清水処分場

| 点 検 施 設 |                |                 | 点検年月日                         | 点 検 結 果<br>(異常の内容)    | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考             |
|---------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
|         | 区 分            | 構 造             |                               |                       |                     |                 |
| 遮水工     | 底面・法面遮水        | ゴムシート           | R6.9.13<br>R6.9.18<br>R6.9.17 | 異常なし<br>_____<br>異常なし | _____               | 次回は令和 6年11月(予定) |
| 擁壁等     | 堰堤             | 盛土              | R6.5.29                       | 異常なし                  | _____               |                 |
| 調整池     | 沈砂調整池<br>浸出調整槽 | コンクリート張護岸<br>RC | R6.5.29                       | 異常なし                  | _____               |                 |

\* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年8月21日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R6.10

処分場名：大清水処分場

| 点 検 施 設 |                |                 | 点検年月日                            | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考             |
|---------|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
|         | 区 分            | 構 造             |                                  |                    |                     |                 |
| 遮水工     | 底面・法面遮水        | ゴムシート           | R6.10.11<br>R6.10.16<br>R6.10.15 | 異常なし<br>異常なし       | _____               | 次回は令和 6年11月(予定) |
| 擁壁等     | 堰堤             | 盛土              | R6.5.29                          | 異常なし               | _____               |                 |
| 調整池     | 沈砂調整池<br>浸出調整槽 | コンクリート張護岸<br>RC | R6.5.29                          | 異常なし               | _____               |                 |

\* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年9月18日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R6.11

処分場名：大清水処分場

| 点 検 施 設 |                |                 | 点検年月日                            | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考           |
|---------|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|         | 区 分            | 構 造             |                                  |                    |                     |               |
| 遮水工     | 底面・法面遮水        | ゴムシート           | R6.11.20<br>R6.11.22<br>R6.11.14 | 異常なし<br>異常なし       | _____               | 次回は令和7年5月(予定) |
| 擁壁等     | 堰堤             | 盛土              | R6.11.20                         | 異常なし               | _____               |               |
| 調整池     | 沈砂調整池<br>浸出調整槽 | コンクリート張護岸<br>RC | R6.11.20                         | 異常なし               | _____               |               |

\* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年10月16日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R6.12

処分場名：大清水処分場

| 点 検 施 設 |                |                 | 点検年月日                              | 点 検 結 果<br>(異常の内容)    | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考           |
|---------|----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|         | 区 分            | 構 造             |                                    |                       |                     |               |
| 遮水工     | 底面・法面遮水        | ゴムシート           | R6.12.16<br>R6.12.4,18<br>R6.12.20 | 異常なし<br>_____<br>異常なし | _____               | 次回は令和7年5月(予定) |
| 擁壁等     | 堰堤             | 盛土              | R6.11.20                           | 異常なし                  | _____               |               |
| 調整池     | 沈砂調整池<br>浸出調整槽 | コンクリート張護岸<br>RC | R6.11.20                           | 異常なし                  | _____               |               |

\* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年11月22日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R7. 1

処分場名：大清水処分場

| 点 検 施 設 |                |                 | 点検年月日                           | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考           |
|---------|----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|         | 区 分            | 構 造             |                                 |                    |                     |               |
| 遮水工     | 底面・法面遮水        | ゴムシート           | R7.1.20<br>R7.1.22<br>R7.1.6,15 | 異常なし<br>異常なし       | _____               | 次回は令和7年5月(予定) |
| 擁壁等     | 堰堤             | 盛土              | R6.11.20                        | 異常なし               | _____               |               |
| 調整池     | 沈砂調整池<br>浸出調整槽 | コンクリート張護岸<br>RC | R6.11.20                        | 異常なし               | _____               |               |

\* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和6年12月4日、18日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R7. 2

処分場名：大清水処分場

| 点 検 施 設 |                |                 | 点検年月日                         | 点 検 結 果<br>(異常の内容)    | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考           |
|---------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|         | 区 分            | 構 造             |                               |                       |                     |               |
| 遮水工     | 底面・法面遮水        | ゴムシート           | R7.2.17<br>R7.2.19<br>R7.2.25 | 異常なし<br>_____<br>異常なし | _____               | 次回は令和7年5月(予定) |
| 擁壁等     | 堰堤             | 盛土              | R6.11.20                      | 異常なし                  | _____               |               |
| 調整池     | 沈砂調整池<br>浸出調整槽 | コンクリート張護岸<br>RC | R6.11.20                      | 異常なし                  | _____               |               |

\* 遮水工の点検年月日について

- 上段: 目視による点検年月日
- 中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
- 下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和7年1月22日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R7. 3

処分場名：大清水処分場

| 点 検 施 設 |                |                 | 点検年月日                            | 点 検 結 果<br>(異常の内容)    | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考           |
|---------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|         | 区 分            | 構 造             |                                  |                       |                     |               |
| 遮水工     | 底面・法面遮水        | ゴムシート           | R7.3.17<br>R7.3.19<br>R7.3.19,28 | 異常なし<br>_____<br>異常なし | _____               | 次回は令和7年5月(予定) |
| 擁壁等     | 堰堤             | 盛土              | R6.11.20                         | 異常なし                  | _____               |               |
| 調整池     | 沈砂調整池<br>浸出調整槽 | コンクリート張護岸<br>RC | R6.11.20                         | 異常なし                  | _____               |               |

\* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和7年2月19日、3月19日 サンプル採取分)