

様式処1－4号

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量の記録

最終処分場名:大清水処分場

単位:トン

種 類	数 量

※ 埋立終了につき、埋立量はありません。

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 大清水処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

試料採取年月日		R7.4.9	R7.4.23					管理値
測定結果の得られた年月日		R7.5.29	R7.5.29					
水素イオン濃度	-	8.1	8.1					5~9
生物化学的酸素要求量	mg/L	20	30					600
化学的酸素要求量	mg/L	19	19					
浮遊物質	mg/L	<1	<1					600
ヨウ素消費量	mg/L	6.7	6.1					220
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-					30
銅含有量	mg/L	-	-					3
亜鉛含有量	mg/L	-	-					2
クロム含有量	mg/L	-	-					2
フェノール類含有量	mg/L	-	-					5
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-					10
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-					10
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-					8
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	-					0.03
シアン化合物	mg/L	-	-					1
有機燐化合物	mg/L	-	-					1
鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	-					0.1
六価クロム化合物	mg/L	-	-					0.2
砒素及びその化合物	mg/L	<0.005	-					0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-					0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-					検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-					0.003
大腸菌数	CFU/ml	-	-					
塩化物イオン	mg/L	-	-					
窒素含有量	mg/L	-	-					
燐含有量	mg/L	-	-					
トリクロロエチレン	mg/L	-	-					0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-					0.1
ジクロロメタン	mg/L	-	-					0.2
四塩化炭素	mg/L	-	-					0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-					0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-					1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-					0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-					3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-					0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-					0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-					0.5
チウラム	mg/L	-	-					0.06
シマジン	mg/L	-	-					0.03
チオベンカルブ	mg/L	-	-					0.2
ベンゼン	mg/L	-	-					0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-	-					0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-					10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-					
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-					
電気伝導率	mS/m	350	-					
カルシウム	mg/L	-	-					
クロロエチレン	mg/L	-	-					
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-					10
気 温	°C	20.0	19.0					
水 温	°C	18.0	15.0					45
外 観	-	濁りなし	濁りなし					
色 相	-	淡黄色	淡黄色					
臭 気	-	無臭	無臭					
透視度	度	>50	>50					
簡易pH	-	8.0	8.0					

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸 B-2

試料採取年月日		R7.4.23						地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R7.5.29						
水素イオン濃度	-	7.0						
生物化学的酸素要求量	mg/L	-						
化学的酸素要求量	mg/L	-						
浮遊物質	mg/L	14						
ヨウ素消費量	mg/L	-						
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-						
銅含有量	mg/L	-						
亜鉛含有量	mg/L	-						
クロム含有量	mg/L	-						
フェノール類含有量	mg/L	-						
溶解性鉄含有量	mg/L	-						
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						
カドミウム及びその化合物	mg/L	-						0.003
シアン化合物	mg/L	-						検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-						
鉛及びその化合物	mg/L	-						0.01
六価クロム化合物	mg/L	-						0.05
砒素及びその化合物	mg/L	-						0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						検出されないこと
大腸菌数	CFU/ml	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	-						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-						0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-						0.01
ジクロロメタン	mg/L	-						0.02
四塩化炭素	mg/L	-						0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-						0.05
チウラム	mg/L	-						0.006
シマジン	mg/L	-						0.003
チオベンカルブ	mg/L	-						0.02
ベンゼン	mg/L	-						0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-						0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-						
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-						
電気伝導率	mS/m	7.6						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						1
気 温	℃	19.0						
水 温	℃	15.5						
外 観	-	濁りなし						
色 相	-	淡茶色						
臭 気	-	無臭						
透視度	度	>50						
簡易pH	-	6.8						

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸 B-3

試料採取年月日		R7.4.23						地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R7.5.29						
水素イオン濃度	-	6.6						
生物化学的酸素要求量	mg/L	-						
化学的酸素要求量	mg/L	-						
浮遊物質	mg/L	<1						
ヨウ素消費量	mg/L	-						
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-						
銅含有量	mg/L	-						
亜鉛含有量	mg/L	-						
クロム含有量	mg/L	-						
フェノール類含有量	mg/L	-						
溶解性鉄含有量	mg/L	-						
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						
カドミウム及びその化合物	mg/L	-						0.003
シアン化合物	mg/L	-						検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-						
鉛及びその化合物	mg/L	-						0.01
六価クロム化合物	mg/L	-						0.05
砒素及びその化合物	mg/L	-						0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						検出されないこと
大腸菌数	CFU/ml	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	-						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-						0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-						0.01
ジクロロメタン	mg/L	-						0.02
四塩化炭素	mg/L	-						0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-						0.05
チウラム	mg/L	-						0.006
シマジン	mg/L	-						0.003
チオベンカルブ	mg/L	-						0.02
ベンゼン	mg/L	-						0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-						0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-						
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-						
電気伝導率	mS/m	12						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						1
気温	℃	19.0						
水温	℃	16.0						
外観	-	濁りなし						
色相	-	無色						
臭気	-	無臭						
透視度	度	>50						
簡易pH	-	6.6						

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R7. 4

処分場名：大清水処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面遮水	ゴムシート	R7.4.21 R7.4.23 _____	異常なし _____ _____	_____	次回は令和 7年5月(予定)
擁壁等	堰堤	盛土	R6.11.20	異常なし	_____	
調整池	沈砂調整池 浸出調整槽	コンクリート張護岸 RC	R6.11.20	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R7. 5

処分場名：大清水処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面遮水	ゴムシート	R7.5.12 R7.5.21 R7.5.29	異常なし 異常なし	_____	次回は令和 7年11月(予定)
擁壁等	堰堤	盛土	R7.5.12	異常なし	_____	
調整池	沈砂調整池 浸出調整槽	コンクリート張護岸 RC	R7.5.12	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和7年4月23日 サンプル採取分)