

令和7年6月11日

市政記者クラブ 様

環境局施設部工場課
工場課長 服部 修久
電話：972—2381

(本日19時45分まで職員が待機します)

富田工場の状況について（第二報）

令和7年6月9日（月）午後5時頃に発生し、消防に通報しました火災（排ガス処理設備の異常発熱状態）について、下記のとおり状況が収束する見通しとなりましたので、ご報告いたします。

記

1 概要

6月9日（月）午後5時頃、1号炉排ガス処理設備内の活性炭が異常発熱状態となっていることを確認したため、温度監視を継続することとした。約400℃と高温だったものが、10日昼ごろから低下傾向となり、11日午後4時時点で約60℃まで低下し安定している。

2 今後について

- ・6月12日（木）以降に設備内における収束を確認
- ・設備の広範囲に損傷が及んでいる可能性があるため、状況調査や原因究明を行うとともに、復旧に向けた検討を進めていく。

3 ごみ処理について

3つの焼却炉のうち2号炉・3号炉は運転中であり、ごみ処理を継続中