

令和7年6月19日

市政記者クラブ 様

環境局施設部工場課
工場課長 服部 修久
電話：972—2381

富田工場の状況について（最終報）

令和7年6月9日（月）に発生した1号炉での火災（排ガス処理設備の異常発熱状態）につきましては、以下のとおり収束しましたので、お知らせします。

1 経過

日 時	内 容
令和7年6月9日（月） 17時40分 18時12分 19時11分～	排ガス処理設備内（活性炭）の異常発熱状態を確認 消防に通報 設備表面温度監視を開始
令和7年6月10日（火） 昼頃～	設備表面温度が一時、約400℃まで上昇 温度低下傾向
令和7年6月11日（水） 16時頃～	設備表面温度が約60℃まで低下・安定
令和7年6月18日（水） 15時頃～	設備を開放し、発熱が無いことを確認

2 設備の損傷範囲

排ガス処理設備（脱硝反応塔など）

3 今後について

- ・発生原因の究明を進め、再発防止及び初期対応策の検討を行う。
- ・損傷状況の調査を進め、復旧に向けた検討を行う。

4 ごみ処理について

- ・3つの焼却炉のうち2号炉、3号炉はごみ処理を継続中
- ・常時運転状況を監視しており、安定稼働中