





部門	階	室名	特記事項	室数	面積 (㎡/室)	天井高 (m) 以上	官庁施設の基本的性能基準								建築				電気							機械									
							耐火	初期 火災	対 浸水	防犯 性	音 環境 ※2	光 環境	熱 環境	空気 環境	情報 処理	床 下地	床 仕上	壁 仕上	天井 仕上	照度 LX	外線 電話	内線 電話	TV	電気 錠	時計	保安 コン	保安 照明	有線 LAN	空調 ※3	給排 水	給湯				
待合部門	2階以上	キッズコーナー	<ul style="list-style-type: none"> <li>設置する階の待合ホールから目の届きやすい位置等利用しやすい場所に配置すること。</li> <li>子供の保護者等が過ごせるスペースを整備すること。</li> <li>怪我や事故が起こらないように安全性に配慮すること。</li> <li>床及び幼児の背の高さまでの壁の仕上げは、幼児の利用に配慮し、柔らかく衝突等に配慮し、濡れても滑りにくく、維持管理が容易な仕様とすること。また、破損した際の交換等が容易可能なものとすること。</li> <li>テレビ、BDプレーヤーを設置すること。(テレビの大きさ40インチ以上。壁掛け又は天井吊)</li> </ul>	提案	提案	提案	IV	II	I	III	II	III	I	I	III	提案	提案	提案	提案	提案	-	-	○	-	○	-	-	○	○	-	-				
	2階以上	授乳室	<ul style="list-style-type: none"> <li>設置する階の待合ホール付近等利用しやすい場所に配置すること。</li> <li>授乳や着替えなどが行えるよう個室を整備すること。</li> <li>電子レンジを設置できるよう電源、スペースを確保すること。</li> <li>プライバシーに配慮すること。</li> <li>内側から施錠できること。</li> <li>椅子、おむつ替えベッドを設置すること。</li> <li>授乳に必要な調乳用シンクを設置すること。</li> <li>ベビーカーが転回できるスペース及びベビーカーをおくスペースを確保すること。</li> <li>非常呼出しボタンを設け、事務室に移報すること。</li> </ul>	提案	提案	提案	IV	II	I	II	II	III	I	I	-	提案	提案	提案	提案	200	-	○	-	-	○	○	1/2	○	1/2	-	○	○	調乳用シンク	○	調乳用シンク
	提案	更衣室	<ul style="list-style-type: none"> <li>会葬者等が更衣を行えるよう、スペースを確保すること。</li> <li>男女別とし、棚、椅子や姿見等の必要な備品を設置するスペースを確保すること。</li> <li>鍵付きのロッカーを男女別に各4個以上設置できるスペースを確保すること。</li> <li>非常呼出しボタンを設け、事務室に移報すること。</li> </ul>	提案	提案	提案	IV	II	I	II	III	III	I	I	-	提案	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	○	○	1/2	○	1/3	-	○	-	-		
	提案	自動販売機コーナー	<ul style="list-style-type: none"> <li>飲料等を提供する自動販売機を3台以上設置できるスペースを整備すること。</li> <li>自動販売機コーナー近くにゴミ箱を設置できるスペースを設けること。</li> </ul>	提案	-	提案	IV	II	I	II	-	III	II	I	-	提案	提案	提案	提案	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-		
	提案	喫茶・売店コーナー	<ul style="list-style-type: none"> <li>簡易な調理を行い、利用者に軽食等を提供するスペースを設けること。</li> <li>厨房に電子レンジ、業務用冷凍冷蔵庫、必要な調理台等を設置できるスペースを設けること。またバックヤードに運営上必要な事務室を設置すること。</li> <li>1500w以上の電子レンジを複数台同時稼働させられるよう余裕のある電源容量を確保すること。</li> <li>バックヤードが会葬者から見えないよう配慮すること。</li> <li>軽食等を提供するための調理台、流し台等を設置すること。</li> <li>流し台の水栓は熱湯栓付きのシングルレバー混合水栓とすること。</li> <li>洗面器は自動水栓とし、電気温水器等により温水が使用可能とすること。</li> <li>食品取扱施設として営業許可がとれるよう計画すること。</li> <li>通路等と管理用シャッター等で区画できるようにすること。</li> </ul>	提案	40㎡以上	提案	III	II	I	II	III	III	I	I	III	提案	提案	提案	提案	500	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	シンク 冷蔵庫等	○
各階	トイレ	<p>【各トイレ共通事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>男子、女子、バリアフリートイレ別に必要数を整備すること。</li> <li>トイレ出入口付近には、音声・点字による案内表示板を設けること。</li> <li>利用者数を考慮した便器衛生器具数・配置とすること。</li> <li>床の仕上げは清掃しやすく、滑りにくいものとし、防汚性、耐薬品性を有する材料とすること。</li> <li>手すりは抗菌樹脂付きのものとし、堅固に固定すること。</li> <li>その他高齢者、子ども連れ及び障害者に配慮した設備を設けること。</li> <li>ライニングにタンク点検用の十分な大きさの点検口を設けること。</li> <li>紙巻器は棚付き2連のものとする。</li> <li>男女トイレすべてのブースに便座クリーナー用ディスペンサーを設けること。</li> <li>各男女トイレにハンドドライヤーを1つ以上設置すること。</li> <li>各男女トイレにアルコールディスペンサーを1つ以上設置すること。</li> <li>男女トイレすべてのブースに1個、バリアフリートイレに2個非常呼出しボタンを設け、事務室に移報すること。</li> <li>トイレのブースの壁は天井まで到達するように設置し、表面材はメラミン化粧ソリッドを用いること。</li> <li>ブースごとに照明設備を設けること。</li> <li>聴覚障がい者用に非常警報がわかるようフラッシュライト等の光警報装置を設ける。</li> <li>洗面器・オストメイトには上半身が確認できる大きさ以上の化粧鏡を設けること。</li> <li>洗面器は自動水栓とし、電気温水器等により温水が使用可能とすること。</li> </ul> <p>【男女トイレに関する事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>男女トイレすべてのブースにL字型手すり、ベビーチェアを設置すること。また、必要な箇所にベビーシート、フィッティングボード、子ども用便座を整備すること。ただし、各男女トイレ1か所につき最低1個以上は設置すること。</li> <li>洋式便器は、掃除口付の連続使用可能なタンク式であって壁掛け型とし蓋ありの温水洗浄便座付とすること。</li> <li>洗浄ボタンはセンサー式とすること。温水洗浄便座のリモコンは壁付け自己発電タイプとし、擬音装置が内蔵されているものとする。</li> <li>小便器は自動洗浄とすること。</li> <li>各男女トイレ1か所につき最低1個以上は掃除流しを設けること。</li> <li>各男女トイレ1か所につき最低1個以上はオストメイトを設けること。</li> <li>各男女トイレのブースの内1か所は車いすでも使用できるスペースを確保すること。</li> </ul> <p>【バリアフリートイレに関する事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>車いすでの利用ができるよう十分なスペースを確保すること。</li> <li>洗面器・オストメイトを設けること。</li> <li>便器横には手洗器を設けること。</li> <li>音声情報案内装置(2か国語対応)を設けること。</li> <li>扉は自動式引き戸にすること。</li> <li>手すりのうち片側はL字型とし、壁に固定する。</li> <li>洋式便器は蓋無し温水洗浄便座付の壁掛け型とすること。</li> <li>温水洗浄便座のリモコンは壁付け型とし、温風乾燥機能が内蔵されているものとする。</li> </ul>	各階 2箇以上 (男女別)	提案	提案	IV	II	I	III	-	III	III	II	-	提案	提案	メラミン 化粧板	提案	200	-	-	-	-	-	○	洗面器 オストメイト	○	1/3	-	○	換気	○	○	洗面器 オストメイト	
2階 3階	待合通路	<ul style="list-style-type: none"> <li>車いす同士の会葬者の交錯が発生した場合にも、対応できる十分な通路幅を確保すること。</li> <li>手すりは、両側に連続して設け、三段手すりを設けること。</li> <li>汚れにくく、清掃しやすい素材を採用すること。</li> </ul>	提案	提案	提案	IV	II	I	III	III	III	II	I	III	提案	TC	提案	提案	提案	提案	-	-	-	-	-	○	○	1/2	○	1/2	-	○	-	-	

部門	階	室名	特記事項	室数	面積 (㎡/室)	天井高 (m) 以上	官庁施設の基本的性能基準							建築				電気							機械									
							耐火	初期 火災	対 浸水	防犯 性	音 環境 ※2	光 環境	熱 環境	空気 環境	情報 処理	床 下地	床 仕上	壁 仕上	天井 仕上	照度 LX	外線 電話	内線 電話	TV	電気 錠	時計	保安 コン	保安 照明	有線 LAN	空調 ※3	給排 水	給湯			
	1階 2階 3階	階段	・ 両側に2段手すりを設けること。		提案	提案	IV	II	I	III	-	III	II	I	III	提案	TC	提案	提案	提案	提案	-	-	-	-	-	○ 1/2	○ 1/2	-	○	-	-		
	1階	事務室	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設全体を管理できる位置に整備すること。</li> <li>受付窓口から事務室内部が見えないよう配慮すること。</li> <li>建築物および建築設備（空調設備、衛生設備、昇降機設備、受変電設備、発電設備、電力監視、防犯設備、防災設備等）の監視及び制御を行うことができる設備を設置すること。</li> <li>床は全面OAフロアとし、廊下等と段差が生じないよう整備すること。</li> <li>中央監視室と同様の情報を確認できるよう、情報表示機器を設置すること。</li> </ul>	1室	100㎡ 程度	提案	II	I	I	II	III	II	I	I	II	OA フロア	提案 (帯 電防 止)	提案	提案	提案	提案	750	○	○	-	-	○	○ 1/2	○ 1/2	○	○	提案	提案	
	1階	受付	<ul style="list-style-type: none"> <li>火葬受付、火葬許可証の内容確認、使用料の徴収、火葬証明書交付等を行うため、分かりやすく利便性のある位置に設けること。</li> <li>必要な物品の販売に対応できるスペースを設けること。</li> <li>筆談の支援に関する表示を設置すること。</li> </ul>	提案	提案	提案	IV	II	I	III	III	II	II	I	II	提案	提案	提案	提案	提案	500	○	○	-	-	○	○ 1/2	○ 1/2	○	○	-	-		
	1階	動物火葬受付	<ul style="list-style-type: none"> <li>一般の会葬者とは別の玄関と受付窓口を整備すること。</li> <li>動物火葬にかかる出入口は別途案内表示を設置すること。</li> <li>業務従事者の呼び出し用設備にインターホンなどを整備すること。</li> <li>計量器を置けるスペースを確保すること。</li> <li>利用者の心情に配慮した意匠とすること。</li> <li>事務室から動物火葬受付までの動線に配慮し、利便性のよい位置に設けること</li> </ul>	提案	提案	提案	IV	II	I	III	III	II	II	I	II	提案	提案	提案	提案	提案	500	○	○	-	-	○	○ 1/2	○ 1/2	○	○	-	-		
	1階	中央監視室	<ul style="list-style-type: none"> <li>火葬炉設備の中央監視制御盤等を設置し、火葬炉設備の監視及び制御を行うことができるよう整備すること。</li> <li>場内に設置された管理用カメラにより、告別収骨室、火葬炉室の状況を確認できるようモニター等の必要な機器を設置すること。なお、火葬炉室においてはできる限り直接目視で確認できる計画とすること。</li> <li>事業者提案により、事務室との一体化は可とすること。</li> </ul>	1室	提案	提案	II	I	I	II	III	II	I	I	I	提案	提案	提案	提案	提案	750	○	○	-	-	○	○ 全数	○ 全数	○	○	-	-		
	1階	会議室	<ul style="list-style-type: none"> <li>職員の研修や打合せに利用できる20人程度の会議が行うことができる広さを有すること。</li> <li>施設見学や職員研修用にプロジェクターを設置できるようにすること。</li> <li>業務用/非常用兼用とは別系統の天井スピーカーを設置すること。</li> <li>音響設備（マイク、有線、CD、DVD、BD等の再生を可能とすること。）を設けること。</li> <li>床面にもコンセントを複数設置すること。</li> <li>プロジェクター用のスクリーン（180インチ）を設けること。</li> </ul>	1室	提案	提案	IV	II	I	III	II	II	I	I	II	C	TC	提案	提案	提案	提案	500	○	○	-	-	○	○ 1/2	○ 1/2	○	○	-	-	
	1階	職員更衣室	<ul style="list-style-type: none"> <li>斎場職員が更衣等に利用するための室を男女別に整備すること。</li> <li>更衣室内にシャワー室を設けること。</li> <li>シャワーの水栓はサーモスタット付き混合水栓とすること。</li> <li>鍵付きのロッカーを男女別に各30個以上設置できるスペースを確保すること。</li> </ul>	1室 以上	提案	提案	IV	II	I	II	III	III	I	I	III	C	VT	提案	提案	提案	提案	200	-	○	-	-	○	○ 1/2	○ 1/3	-	○	○ シャ ワー	○ シャ ワー	
	1階	職員控室	<ul style="list-style-type: none"> <li>斎場職員が休憩等に利用するための室として整備すること。</li> <li>流し台を設置すること。流し台の水栓は熱湯栓付きのシングルレバー混合水栓とすること。</li> <li>必要な備品（ポット・茶碗等）を収納棚に収納できるようにすること。</li> </ul>	1室 以上	提案	提案	IV	II	I	II	III	III	I	I	III	C	VT	提案	提案	提案	提案	-	-	○	-	-	○	○ 1/2	○ 1/3	-	○	○ 流し	○ 流し	
	1階	業者控室	<ul style="list-style-type: none"> <li>葬祭関係業者の待機、休憩に利用するための室として整備すること。</li> <li>必要な備品（ポット・茶碗等）を収納棚に収納できるようにすること。</li> </ul>	1室 以上	提案	提案	IV	II	I	II	III	III	I	I	III	C	VT	提案	提案	提案	提案	-	-	○	-	-	○	○ 1/3	○ 1/3	-	○	-	-	
	2階 3階	給湯室	<ul style="list-style-type: none"> <li>流し台、食洗機を設置すること。流し台の水栓は熱湯栓付きのシングルレバー混合水栓とすること。ポットが直接入る大型給茶機器、ポットを並べる台、食器棚を設置するスペースを設けること。</li> <li>会葬者の利用は想定していないため、バックヤードに配置すること。</li> </ul>	提案	提案	提案	III	II	I	III	-	III	III	II	-	提案	提案	提案	提案	提案	200	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○ 換気	○ 流し	○ 流し
	提案	清掃員控室	<ul style="list-style-type: none"> <li>清掃員の待機、休憩に利用するための室として整備すること。</li> <li>必要な備品（ポット・茶碗等）を収納棚に収納できるようにすること。</li> <li>流し台を設置すること。流し台の水栓は熱湯栓付きのシングルレバー混合水栓とすること。</li> </ul>	1室 以上	提案	提案	IV	II	I	II	III	III	I	I	III	提案	提案	提案	提案	提案	200	-	○	-	-	-	○	○ 1/3	○ 1/3	-	○	○ 流し	○ 流し	
	提案	清掃倉庫	<ul style="list-style-type: none"> <li>清掃用具を保管する室を設けること。</li> </ul>	1室 以上	提案	提案	IV	II	I	III	-	III	III	II	-	提案	提案	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	○	○ 1/3	○ 1/3	-	○	換気	-	-
	提案	救護室	<ul style="list-style-type: none"> <li>救護室として必要な広さを確保すること。</li> <li>流し台を設置すること。流し台の水栓は熱湯栓付きのシングルレバー混合水栓とすること。</li> <li>火葬部門に行くことなくアクセスできる位置に配置すること。</li> <li>救護用ベットを1台設置すること。</li> </ul>	1室 以上	提案	提案	IV	II	I	III	III	II	I	I	-	提案	提案	提案	提案	提案	500	○	○	-	-	○	○ 1/2	○ 1/2	-	○	○ 流し	○ 流し		
	1階	倉庫	<ul style="list-style-type: none"> <li>葬儀に必要な物品等を保管できる広さを確保すること。</li> <li>維持管理に必要な備品（エアコンのフィルター等）を保管できる広さを確保すること。</li> <li>各申請書類を保管する本棚を設置すること。</li> <li>本事業にて提出される書類等を保管する本棚を設置すること。</li> </ul>	1室 以上	提案	提案	IV	II	I	III	-	III	III	II	-	提案	提案	提案	提案	提案	200	-	○	-	-	-	○	○ 1/2	○ 1/3	-	○	換気	-	-
	提案	サーバー室	<ul style="list-style-type: none"> <li>名古屋斎場火葬予約案内システムに関連するサーバー類を設置するスペースを設けること。</li> <li>室内にはサーバー室として適した（漏水のリスク等を考慮した）エアコンを設置すること。</li> <li>床は全面OAフロアとし、廊下等と段差が生じないよう整備すること。</li> </ul>	1室	提案	提案	II	I	I	II	-	III	I	II	I	OA フロア	提案 (帯 電防 止)	提案	提案	提案	提案	300	-	○	-	○	-	○	○ 1/2	○	○	-	-	

管理部門

