NO	部門		階	室　名	室数	面積（㎡/室）※4	天井高（m）以上	官庁施設の基本的性能基準									建築					電気													機械						
								耐火	初期火災	対浸水	防犯性	音環境※2	光環境	熱環境	空気環境	情報処理	上/下足	床下地	床仕上	壁仕上	天井仕上	照度LX	外線電話	内線電話	TV	電気錠	時計	保安コン	保安照明	有線LAN	館内放送	緊急放送	映像音響	呼出	空調※3	保安空調	保安換気	給排水	給湯	ガス	その他（設置する衛生器具及びインフラ供給先）
1	市民利用	生涯	B1	集会室２-1	1	50	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	下足	—	提案	提案	提案	500	—	○	—	—	○	—	—	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	
2		生涯	B1	集会室２-2（和室）	1	78	提案	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上	—	提案	提案	提案	500	—	○	—	—	○	—	—	○	○	○	—	—	○	—	—	○	○	—	給排水：水屋 給湯：水屋
3		生涯	B1	集会室５	1	38	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	下足	—	提案	提案	提案	500	—	○	—	—	○	—	—	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	
4		生涯	B1	集会室３（美術）	1	84	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	下足	—	提案	提案	提案	500	—	○	—	—	○	—	—	○	○	○	—	—	○	—	—	○	—	—	給排水：流し台（美術用）、粘土用プラスタートラップ
5		福祉	B1	健康相談室	1	32	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	下足	—	提案	提案	提案	500	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○	○	○	—	給排水：流し台 給湯：流し台
6		生涯	B1	集会室１-1	1	64	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	下足	—	提案	提案	提案	500	—	○	—	—	○	—	—	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	
7		生涯	B1	集会室１-2	1	64	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	下足	—	提案	提案	提案	500	—	○	—	—	○	—	—	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	
8		児童	B1	児童館体育室（ホール）	1	168	5.5	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上	提案	提案	提案	二重	500	—	—	—	—	○	—	—	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	
9		児童	B1	器具庫	1	提案	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	上	—	提案	提案	二重	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○換気	—	—	—	—	—	
10		児童	B1	階段	1	提案	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	上	—	提案	提案	二重	200	—	—	—	—	—	—	○1/2	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	
11		福祉	B1	集会室６	1	80	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	下足	—	提案	提案	提案	500	—	○	—	—	○	—	—	○	○	○	—	—	○	—	—	○	○	—	給排水：流し台 給湯：流し台
12		福祉	B1	集会室７	1	40	提案	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上	—	提案	提案	提案	500	—	○	—	—	○	—	—	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	
13		福祉	B1	集会室８	1	120	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	下足	—	提案	提案	提案	500	—	○	—	—	○	—	—	○	○	○	○	—	○	—	—	○	—	—	給排水：流し台（華道・書道・絵画用）
14		生涯	B1	集会室４	1	128	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	下足	—	提案	提案	提案	500	—	○	—	—	○	—	—	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	
15		共用	B1	給湯室	1	提案	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	下足	—	提案	提案	提案	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○換気	—	—	○	○	—	給排水：ミニキッチン（IHコンロ付） 給湯：ミニキッチン（IHコンロ付）
16		共用	B1	男子便所・女子便所・バリアフリートイレ	1	提案	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	—	Ⅱ	Ⅲ	下足	—	提案	提案	提案	200	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○換気	—	—	○	○	—	給排水：洗面器、手洗器、便器、掃除流し、オストメイト 給湯：洗面器、オストメイト
17		共用	B1	倉庫	提案	提案	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	下足	—	提案	提案	提案	200	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○換気	—	—	—	—	—	
18		生涯	B1	更衣・シャワー室	1	提案	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	上	—	提案	提案	提案	200	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○	—	—	○	○	—	給排水：シャワーユニット、洗面化粧台 給湯：シャワーユニット、洗面化粧台
19		共用	B1	更衣・シャワー室（バリアフリー）	1	提案	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	下足	—	提案	提案	提案	200	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○	—	—	○	○	—	給排水：シャワー、洗面化粧台、トイレ 給湯：シャワー、洗面化粧台
20		共用	B1	誰でもトイレ	1	提案	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	—	Ⅱ	Ⅲ	下足	—	提案	提案	提案	200	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○換気	—	—	○	○	—	給排水：洗面器、便器、オストメイト 給湯：洗面器、オストメイト
21		共用	提案	機械室	提案	提案	提案	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	下足	—	提案	提案	提案	200	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○換気	—	—	—	—	—	
22		共用	B1	工事書類保管倉庫	提案	提案	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	下足		提案	提案	提案	200	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○換気	—	—	—	—	—	
23		生涯	B1	体育館（生涯学習センター）	1	720	8.5	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	上	提案	提案	提案	提案	500	—	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	○	ガス：ガスストーブ
24		生涯	B1	器具庫(生涯学習センター)	1	提案	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	上	—	提案	提案	提案	200	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○換気	—	—	—	—	—	
25		共用	B1	廊下、階段(ホール)	1	提案	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	下足	—	提案	提案	提案	200	—	—	—	—	○		○1/2	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	
26		共用	B1	階段（体育館）	1	提案	提案	Ⅳ	-	-	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	下足	—	提案	提案	提案	200	—	—	—	—	—	—	○1/2	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	学校	共用小	B1	家庭科室	1	128	2.7	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	上	—	提案	提案	提案	500	—	○	○	—	○	—	—	○	○	○	—	○	○	—	—	○	○	○	給排水：調理台（兼　裁縫台）、洗濯機、流し台（家庭科用） 給湯：調理台（兼　裁縫台） ガス：調理台（兼　裁縫台）、衣類乾燥機
28		学校	B1	家庭科室準備室	1	提案	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	上	—	提案	提案	提案	300	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	○換気	—	—	○	○	○	給排水：流し台 給湯：流し台 ガス：給湯機、ガスコンロ、ガスストーブ
29		生涯	B1	家庭科室準備室	1	提案	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	上	—	提案	提案	提案	300	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	○	—	—	○	○	—	給排水：流し台、洗濯機 給湯：流し台
30		学校	B1	男子便所・女子便所・バリアフリートイレ	1	提案	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	—	Ⅱ	Ⅲ	上	—	提案	提案	提案	200	—	—	—	—	—	○	○1/2	—	○	○	—	○	○換気	—	○	○	—	—	給排水：洗面器、手洗器、便器、掃除流し、オストメイト 給湯：洗面器、オストメイト
31		学校	B1	男女更衣室	1	提案	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	上	—	提案	提案	提案	200	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○	—	—	○	○	—	給排水：洗面化粧台 給湯：洗面化粧台
32		学校	B1	倉庫	提案	提案	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	上	—	提案	提案	提案	200	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○換気	—	—	—	—	—	
33		学校	B1	階段	1	提案	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	—	Ⅱ	Ⅲ	上	—	提案	提案	提案	200	—	—	—	—	—	—	○1/2	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
34		学校	B1	体育館（学校）	1	750	8.5	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	上	提案	提案	提案	提案	500	—	○	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	○	ガス：ガスストーブ
35		学校	B1	放送室	1	提案	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上	—	提案	提案	提案	500	—	○	—	—	○	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	
36		学校	B1	控スペース	1	提案	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上	—	提案	提案	提案	500	—	○	—	—	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
37		学校	B1	ステージ	1	提案	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	上	—	提案	提案	提案	400	—	○	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	
38		学校	B1	器具庫（学校）	1	提案	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	上	—	提案	提案	提案	200	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○換気	—	—	—	—	—	
39		学校	B1	避難者支援室	1	37	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	下足	—	提案	提案	提案	300	—	—	○	—	○	—	○	○	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	
40		学校	B1	廊下	1	提案	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	—	Ⅱ	Ⅲ	上	—	提案	提案	提案	200	—	—	—	—	—	—	○1/2	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	

NO	部門		階	室　名	室数	面積（㎡/室）※4	天井高（m）以上	官庁施設の基本的性能基準									建築					電気														機械						
								耐火	初期火災	対浸水	防犯性	音環境※2	光環境	熱環境	空気環境	情報処理	上/下足	床下地	床仕上	壁仕上	天井仕上	照度LX	外線電話	内線電話	TV	電気錠	時計	保安コン	保安照明	有線LAN	館内放送	緊急放送	映像音響	呼出	空調※3	保安空調	保安換気	給排水	給湯	ガス	その他（設置する衛生器具及びインフラ供給先）
41	学校	学校	B1	階段（体育館）	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	－	－	○ 1/2	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	
42	市民利用	共用	1	事務室	1	152	提案	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	下足	OAフロア	提案	提案	提案	750	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	○	－	給排水：ミニキッチン（IHコンロ付） 給湯：ミニキッチン（IHコンロ付）
43		共用	1	風除室	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅲ	下足		提案	提案	提案	提案	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
44		共用	1	倉庫	提案	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	下足		提案	提案	提案	200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	○ 換気	－	－	－	－	－	－	
45		共用	1	工事書類保管倉庫	提案	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	下足		提案	提案	提案	200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	○ 換気	－	－	－	－	－	－	
46		児童	1	遊戯室	1	60	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上	－	CF	提案	二重	500	－	○	○	－	○	－	－	○	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	
47		児童	1	クラブ室	1	51	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上	－	CF	提案	二重	500	－	○	－	－	○	－	－	○	○	○	－	－	○	－	－	○	○	－	給排水：流し台 給湯：流し台
48		児童	1	乳幼児室	1	36	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上		CF	提案	二重	500	－	○	－	－	○	－	－	○	○	○	－	－	○	－	－	○	○	－	給排水：調乳用温水器（シンク一体型） 給湯：調乳用温水器（シンク一体型）
49		児童	1	留守家庭児童クラブ室	1	50	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	上	－	提案	提案	二重	500	－	○	－	－	○	－	－	○	○	○	－	－	○	－	－	○	○	－	給排水：ミニキッチン（IHコンロ付） 給湯：ミニキッチン（IHコンロ付）
50		児童	1	児童館用図書室	1	24	提案	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	上	－	提案	提案	二重	500	－	○	－	－	○	－	－	○	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	
51		児童	1	男子便所・女子便所	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅲ	上	－	提案	提案	二重	200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	○ 換気	－	－	○	○	－	給排水：洗面器、便器、掃除流し（※洗面器は高さを注意してほしい） 給湯：洗面器
52		児童	1	階段	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	上		提案	提案	二重	200	－	－	－	－	－	－	○ 1/2	－	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	
53		児童	1	廊下	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	上		提案	提案	二重	500	－	－	－	－	－	－	○ 1/2	－	○	○	－	－	○	－	－	○	－	－	給排水：手洗い場
54		共用	1	交流ホール	1	196	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	下足	－	提案	提案	提案	500	－	－	○	－	○	－	－	－	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	
55		共用	1	階段（ホール）	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	下足	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	－	－	○ 1/2	－	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	
56		共用	1	男子便所・女子便所・バリアフリートイレ	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅲ	下足	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	－	－	○ 1/2	－	○	○	－	○	○ 換気	－	－	○	○	－	給排水：洗面器、手洗器、便器、掃除流し、オストメイト 給湯：洗面器、オストメイト
57		共用	1	授乳室	1	10	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	下足		提案	提案	提案	300	－	－	－	－	○	－	－	－	○	○	－	－	○	－	－	○	○	－	給排水：調乳用温水器（シンク一体型） 給湯：調乳用温水器（シンク一体型）
58		児童	1	ボランティア室 中高生ルーム	1	20	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上		提案	提案	二重	500	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	○	－	－	○	○	－	給排水：ミニキッチン（IHコンロ付） 給湯：ミニキッチン（IHコンロ付）
59		学校	1	避難者支援室	1	37	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	下足	－	提案	提案	提案	300	－	－	○	－	○	－	○	○	－	○	－	－	○	－	－	－	－	－	
60		共用		倉庫	提案	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	下足	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	○ 換気	－	－	－	－	－	
61		共用		ごみ置場	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅲ	下足	－	提案	提案	提案	適宜	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	○	○	－	－	給排水：水栓柱、グレーチング
62		共用	1	廊下	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	下足	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	○	－	○ 1/2	－	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	
63		共用	1	階段	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	下足	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	－	－	○ 1/2	－	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	
64		共用	1	屋外倉庫	提案	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅲ	下足		提案	提案	提案	適宜	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
65		共用	1	階段(体育館西側)	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅲ	上		提案	提案	提案	200	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	
66	学校	共用小	1	特別活動室	1	96	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	上	－	提案	提案	提案	500	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	－	給排水：洗面化粧台 給湯：洗面化粧台
67		共用小	1	特別活動室（準備室）	1	20	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	Ⅲ	上		提案	提案	提案	300	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○ 換気	－	－	－	－	－	給排水：ミニキッチン（IHコンロ付） 給湯：ミニキッチン（IHコンロ付）
68		学校	1	職員用玄関	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	○	－	－	－	－	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	
69		学校	1	給食調理場	1	293	提案	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	500	○	○	－	－	○	－	－	－	○	○	－	○	○	－	－	○	○	○	給排水：調理器具、洗面器等 給湯：調理器具、洗面器等 ガス：調理器具
70		学校	1	男子便所・女子便所・バリアフリートイレ	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	○	○ 換気	－	－	○	○	－	給排水：洗面器、手洗器、便器、掃除流し、オストメイト 給湯：洗面器、オストメイト
71		学校	1	プレイルーム準備室（学校）	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	Ⅲ	上		提案	提案	提案	300	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○ 換気	－	－	－	－	－	
72		福祉	1	プレイルーム準備室（福祉）	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上		提案	提案	提案	300	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	
73		学校	1	プレイヤード	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	－	Ⅲ	下足		提案	提案	提案	提案	－	－	－	－	○	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	○	－	－	給排水：屋外手洗い場・足洗い場
74		学校	1	プレイルーム1、２	2	66	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上		提案	提案	提案	500	－	○	○	－	○	－	－	○	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	
75		学校	1	事務室（プレイルーム）	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	上		提案	提案	提案	750	○	○	○	－	○	－	－	○	○	○	－	○	○	－	－	○	○	－	給排水：ミニキッチン（IHコンロ付） 給湯：ミニキッチン（IHコンロ付）
76		学校	1	男子便所・女子便所（プレイルーム）	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	○	○ 換気	－	－	○	○	－	給排水：洗面器、便器、掃除流し 給湯：洗面器
77		学校	1	男子便所・女子便所（屋外プレイヤード）	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅲ	下足	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	○	○ 換気	－	－	○	○	－	給排水：洗面器、便器、掃除流し 給湯：洗面器
78		学校	1	廊下	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	－	－	○ 1/2	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	
79		学校	1	階段	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	－	－	○ 1/2	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	
80		学校	1	階段(体育館)	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	－	－	○ 1/2	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	

NO	部門		階	室　名	室数	面積（㎡/室）※4	天井高（m）以上	官庁施設の基本的性能基準									建築					電気													機械						
								耐火	初期火災	対浸水	防犯性	音環境※2	光環境	熱環境	空気環境	情報処理	上/下足	床下地	床仕上	壁仕上	天井仕上	照度LX	外線電話	内線電話	TV	電気錠	時計	保安コン	保安照明	有線LAN	館内放送	緊急放送	映像音響	呼出	空調※3	保安空調	保安換気	給排水	給湯	ガス	その他（設置する衛生器具及びインフラ供給先）
81	学校	学校	1	屋外階段、正門	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅲ	下足	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
82		学校	2	職員室	1	192	2.7	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	上	OAフロア	提案	提案	提案	750	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	－	給排水：ミニキッチン（IHコンロ付）、洗面化粧台 給湯：ミニキッチン（IHコンロ付）、洗面化粧台
83		学校	2	職員更衣室	1	66	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	200	－	○	－	－	○	－	－	－	○	○	－	－	○	－	－	○	○	－	給排水：シャワーユニット、洗面化粧台 給湯：シャワーユニット、洗面化粧台
84		学校	2	校長室・応接室	1	40	2.7	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	上	－	提案	提案	提案	750	○	○	○	－	○	－	－	○	○	○	－	○	○	－	－	○	○	－	給排水：洗面化粧台 給湯：洗面化粧台
85		学校	2	配膳室	1	30	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	200	－	○	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	○換気	－	－	－	－	－	
86		学校	2	職員用男子・女子便所・バリアフリートイレ	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	○	○換気	－	－	○	○	－	給排水：洗面器、手洗器、便器、掃除流し、オストメイト 給湯：洗面器、オストメイト
87		学校	2	相談室（大）	1	64	2.7	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	500	－	○	－	－	○	－	－	○	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	
88		学校	2	相談室（小）	1	52	2.7	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	500	－	○	－	－	○	－	－	○	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	
89		学校	2	倉庫（教材資料室）	提案	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	○換気	－	－	－	－	－	
90		学校	2	男子便所・女子便所・バリアフリートイレ	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	○	○換気	－	－	○	○	－	給排水：洗面器、手洗器、便器、掃除流し、オストメイト 給湯：洗面器、オストメイト
91		学校	2	昇降口	1	96	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	○	－	－	－	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	
92		学校	2	保健室	1	64	2.7	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	500	○	○	○	－	○	－	－	○	○	○	－	○	○	－	－	○	○	○	給排水：ミニキッチン（IHコンロ付）、地流し（保健室の外）、洗濯機、シャワーユニット 給湯：ミニキッチン（IHコンロ付）、シャワーユニット　ガス：衣類乾燥機
93		学校	2	CR14,15 （特別支援教室）	2	64	2.7	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	上	－	提案	提案	提案	500	－	○	○	－	○	－	－	○	○	○	－	○	○	－	－	○	○	－	給排水：ミニキッチン（IHコンロ付）、シャワーユニット、洗面器、便器、掃除流し、洗濯機 給湯：ミニキッチン（IHコンロ付）、シャワーユニット、洗面器（参考図必要）
94		学校	2	廊下	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	－	－	○1/2	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	
95		学校	2	階段	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	－	－	○1/2	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	
96		共用小	2	階段	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	－	－	○1/2	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	
97		学校	2	クラブハウス	1	30	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	Ⅲ	下足	－	提案	提案	提案	500	－	－	－	－	○	－	－	－	○	○	－	－	○換気	－	－	－	－	－	
98		学校	2	屋外便所	1	25	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅲ	下足	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○換気	－	－	○	○	－	給排水：洗面器、便器、掃除流し 給湯：洗面器
99		学校	2	体育器具庫	1	32	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	下足	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○換気	－	－	－	－	－	
100		学校	2	備品倉庫	1	32	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	下足	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○換気	－	－	－	－	－	
101		学校	3	CR1～7	7	64	2.7	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	上	－	提案	提案	提案	500	－	○	○	－	○	－	－	○	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	
102		学校	3	手洗い・洗面スペース	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	○	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	○	－	－	給排水：学校用手洗い、地流し
103		学校	3	男子便所・女子便所	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	○	○換気	－	－	○	○	－	給排水：洗面器、便器、掃除流し 給湯：洗面器
104		学校	3	配膳室	1	30	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	200	－	○	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	
105		学校	3	多目的室	2	64	2.7	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	500	－	○	○	－	○	－	－	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	
106		学校	3	倉庫（教材資料室）	提案	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	○換気	－	－	－	－	－	
107		学校	3	男子便所・女子便所・バリアフリートイレ	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－		－	－	－	○	○	－	○	○換気	－	－	○	○	－	給排水：洗面器、手洗器、便器、掃除流し、オストメイト 給湯：洗面器、オストメイト
108		学校	3	廊下	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	○	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	
109		学校	3	ふれあいスペース	1	提案	提案	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	Ⅲ	上	－	提案	提案	提案	200	－	－	－	－	○	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	
110		学校	3	階段	（２階階段参照）																																				
111		共用小	3	階段	（２階階段参照）																																				
112		学校	4	CR8～13	6	（３階CR1～7参照）																																			
113		学校	4	手洗い・洗面スペース	1	（3階参照）																																			
114		学校	4	男子便所・女子便所	1	（3階参照）																																			
115		学校	4	配膳室	1	（3階参照）																																			
116		学校	4	多目的室	2	（3階参照）																																			
117		学校	4	倉庫（教材資料室）	提案	（3階参照）																																			
118		学校	4	倉庫	1	64	2.7	Ⅳ	－	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	上	－	提案	提案	提案	500	－	○	○	－	○	－	－	○	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	
119		学校	4	男子便所・女子便所・バリアフリートイレ	1	（3階参照）																																			

NO	部門		階	室　名	室数	面積（㎡/室）※4	天井高（m）以上	官庁施設の基本的性能基準									建築					電気													機械						
								耐火	初期火災	対浸水	防犯性	音環境※2	光環境	熱環境	空気環境	情報処理	上/下足	床下地	床仕上	壁仕上	天井仕上	照度LX	外線電話	内線電話	TV	電気錠	時計	保安コン	保安照明	有線LAN	館内放送	緊急放送	映像音響	呼出	空調※3	保安空調	保安換気	給排水	給湯	ガス	その他（設置する衛生器具及びインフラ供給先）
120	学校	学校	4	廊下	1	（3階参照）																																			
121		学校	4	ふれあいスペース	1	（3階参照）																																			
122		学校	4	階段	1	（２階階段参照）																							○ 1/2												
123		共用小	4	階段	1	（２階階段参照）																							○ 1/2												
124		共用小	5	音楽室	1	96	2.7	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	上	―	提案	提案	提案	500	―	○	○	―	○	―	―	○	○	○	○	○	○	―	―	―	―	―	
125		学校	5	音楽室準備室	1	20	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	上	―	提案	提案	提案	300	―	―	―	―	―	―	―	○	○	○	―	―	○ 換気	―	―	―	―	○	ガス：ガスストーブ
126		生涯	5	音楽室準備室	1	12	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	上	―	提案	提案	提案	300	―	―	―	―	―	―	―	○	○	○	―	―	○ 換気	―	―	―	―	―	
127		共用小	5	図工室	1	96	2.7	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	上	―	提案	提案	提案	500	―	○	○	―	○	―	―	○	○	○	―	○	○	―	―	○	―	―	給排水：流し台（図工用）、粘土槽
128		学校	5	図工室準備室	1	20	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	上	―	提案	提案	提案	300	―	―	―	―	―	―	―	○	○	○	―	―	○ 換気	―	―	○	○	○	給排水：流し台 給湯：流し台 ガス：給湯器、ガスコンロ、ガスストーブ
129		生涯	5	図工室準備室	1	12	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	上	―	提案	提案	提案	300	―	―	―	―	―	―	―	○	○	○	―	―	○ 換気	―	―	―	―	―	
130		共用小	5	理科室	1	96	2.7	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	上	―	提案	提案	提案	500	―	○	○	―	○	―	―	○	○	○	―	○	○	―	―	○	―	○	給排水：実験机、流し台（理科用） ガス：実験机（実験用ガスコック）
131		学校	5	理科室準備室	1	20	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	上	―	提案	提案	提案	300	―	―	―	―	―	―	―	○	○	○	―	―	○ 換気	―	―	○	○	○	給排水：実験机、流し台 給湯：流し台 ガス：実験机（実験用ガスコック）、給湯器
132		生涯	5	理科室準備室	1	12	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	上	―	提案	提案	提案	300	―	―	―	―	―	―	―	○	○	○	―	―	○ 換気	―	―	―	―	―	
133		共用小	5	メディアルーム	1	152	2.7	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	上	OAフロア	提案	提案	提案	500	―	○	○	―	○	―	―	○	○	○	○	○	○	―	―	○	―	―	給排水：洗面化粧台
134		学校	5	メディアルーム準備室	1	22	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	上	―	提案	提案	提案	300	―	―	―	―	―	―	―	○	○	○	―	―	○ 換気	―	―	―	―	○	ガス：ガスストーブ
135		共用小	5	多目的室	3	64	2.7	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上	―	提案	提案	提案	500	―	○	○	―	○	―	―	○	○	○	―	○	○	―	―	―	―	―	
136		共用	5	EVホール	1	提案	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	上	―	提案	提案	提案	200	―	―	―	―	―	―	―	―	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
137		共用小	5	男子便所・女子便所・バリアフリートイレ	1	64																																			
138		共用小	5	廊下	1	提案	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	―	Ⅱ	Ⅲ	上	―	提案	提案	提案	200	―	―	―	―	○	―	―	―	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
139		学校	5	階段	（２階階段参照）																																				
140		共用小	5	EVホール	1	提案	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	―	Ⅱ	Ⅲ	下足	―	提案	提案	提案	200	―	―	―	―	○	―	―	―	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
141		共用小	5	階段	（２階階段参照）																																				

※1　「建築」、「電気」、「機械」の項目において「ー」となっている部分については施設に有益と認められるものについては提案することを可とする。
※2　本事業において「音環境」は、「官庁施設の基本的性能基準」における「音環境」の項目の内、「空調機器から伝搬する騒音の目標値」を「対象室内騒音のNC値」と読み替えて適用する。
※3　「空調」の項目において、「〇換気」とあるのは「換気設備の設置は必須とし、提案により空調設備の設置は可とする」ことを示す。
※4　「面積」の項目は、建築基準法における床面積の扱いとし、設備シャフトスペースを含むことを可とする。但し、著しく設備シャフトスペースを要するなど室の面積・形状が損なわれ、施設運営に支障をきたす恐れがある提案については、市と協議調整を必要とする。