

諸室性能リスト

別紙07 諸室性能リスト

NO	部門		階	室 名	室数	面積		天井高 (m) 以上	官庁施設的基本的性能基準							建築				電気										機械												
						(㎡/室) ※4	下層値 ※5		耐火	初期 火災	対 浸水	防犯 性	音 環境 ※2	光 環境	熱 環境	空気 環境	情報 処理	上/下 足	床 下地	床 仕上	壁 仕上	天井 仕上	照度 LX	外線 電話	内線 電話	TV	電気 錠	時計	保安 コン	保安 照明	有線 LAN	館内 放送	緊急 放送	映像 音響	呼出	空調 ※3	保安 空調	保安 換気	給排 水	給湯	ガス	その他（設置する衛生器具及びインフラ供給先）
1	市民利用	生涯	B1	集会室 2-1	1	50	-5%	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	下足	-	提案	提案	提案	500	-	○	-	-	○	-	-	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	
2		生涯	B1	集会室 2-2（和室）	1	66	-5%	提案	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	500	-	○	-	-	○	-	-	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	-	給排水：水屋 給湯：水屋
3		生涯	B1	集会室 5	1	38	-5%	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	下足	-	提案	提案	提案	500	-	○	-	-	○	-	-	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	
4		生涯	B1	集会室 3（美術）	1	84	-5%	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	下足	-	提案	提案	提案	500	-	○	-	-	○	-	-	○	○	○	-	-	○	-	-	○	-	-	給排水：流し台（美術用）、粘土用プラスタートラップ
5		福祉	B1	健康相談室	1	32	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	下足	-	提案	提案	提案	500	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	-	給排水：流し台 給湯：流し台	
6		生涯	B1	集会室 1-1	1	64	-5%	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	下足	-	提案	提案	提案	500	-	○	-	-	○	-	-	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	
7		生涯	B1	集会室 1-2	1	64	-5%	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	下足	-	提案	提案	提案	500	-	○	-	-	○	-	-	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	
8		児童	B1	児童館体育室 （ホール）	1	168	-3%	5.5	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上	提案	提案	提案	二重	500	-	-	-	-	○	-	-	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	
9		児童	B1	器具庫	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	上	-	提案	提案	二重	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○ 換気	-	-	-	-	-	
10		児童	B1	階段	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	上	-	提案	提案	二重	200	-	-	-	-	-	-	○ 1/2	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	
11		福祉	B1	集会室 6	1	80	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	下足	-	提案	提案	提案	500	-	○	-	-	○	-	-	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	-	給排水：流し台 給湯：流し台
12		福祉	B1	集会室 7	1	40	—	提案	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	500	-	○	-	-	○	-	-	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	
13		福祉	B1	集会室 8	1	120	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	下足	-	提案	提案	提案	500	-	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	-	給排水：流し台（華道・書道・絵画用）
14		生涯	B1	集会室 4	1	128	-5%	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	下足	-	提案	提案	提案	500	-	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	
15		共用	B1	給湯室	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	下足	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○ 換気	-	-	○	○	-	給排水：ミニキッチン（IHコンロ付） 給湯：ミニキッチン（IHコンロ付）
16		共用	B1	男子便所・女子便所・ バリアフリートイレ	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	-	Ⅱ	Ⅲ	下足	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○ 換気	-	-	○	○	-	給排水：洗面器、手洗器、便器、掃除流し、オストメイト 給湯：洗面器、オストメイト	
17		共用	B1	倉庫	提案	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	下足	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○ 換気	-	-	-	-	-		
18		生涯	B1	更衣・シャワー室	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	-	○	-	○	○	-	給排水：シャワーユニット、洗面化粧台 給湯：シャワーユニット、洗面化粧台
19		共用	B1	更衣・シャワー室 （バリアフリー）	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	下足	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	-	○	-	○	○	-	給排水：シャワー、洗面化粧台、トイレ 給湯：シャワー、洗面化粧台
20		共用	B1	誰でもトイレ	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	-	Ⅱ	Ⅲ	下足	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○ 換気	-	-	○	○	-	給排水：洗面器、便器、オストメイト 給湯：洗面器、オストメイト	
21		共用	提案	機械室	提案	提案	—	提案	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	下足	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○ 換気	-	-	-	-	-		
22		共用	B1	工事書類保管倉庫	提案	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	下足		提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○ 換気	-	-	-	-	-	
23		生涯	B1	体育館（生涯学習セン ター）	1	720	-5%	8.5	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	上	提案	提案	提案	提案	500	-	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	-	○	ガス：ガスストーブ	
24		生涯	B1	器具庫（生涯学習セン ター）	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○ 換気	-	-	-	-	-		
25	共用	B1	廊下、階段（ホール）	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	下足	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	○		○ 1/2	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-		
26	共用	B1	階段（体育館）	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	-	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	下足	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	○ 1/2	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	学校	共用小	B1	家庭科室	1	128	-10%	2.7	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	上	-	提案	提案	提案	500	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-	○	○	○	給排水：調理台（兼 裁縫台）、洗濯機、流し台（家庭科用） 給湯：調理台（兼 裁縫台） ガス：調理台（兼 裁縫台）、衣類乾燥機	
28		学校	B1	家庭科室準備室	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	300	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	○ 換気	-	-	○	○	○	給排水：流し台 給湯：流し台 ガス：給湯機、ガスコンロ、ガスストーブ
29		生涯	B1	家庭科室準備室	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	300	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	-	給排水：流し台、洗濯機 給湯：流し台
30		学校	B1	男子便所・女子便所・ バリアフリートイレ	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	-	Ⅱ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	○	○ 1/2	-	○	○	○	-	○	○ 換気	-	○	○	-	給排水：洗面器、手洗器、便器、掃除流し、オストメイト 給湯：洗面器、オストメイト
31		学校	B1	男女更衣室	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	-	給排水：洗面化粧台 給湯：洗面化粧台				
32		学校	B1	倉庫	提案	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○ 換気	-	-	-	-	-	
33		学校	B1	階段	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	-	Ⅱ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	○ 1/2	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-		
34		学校	B1	体育館（学校）	1	750	—	8.5	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	上	提案	提案	提案	提案	500	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	-	○	ガス：ガスストーブ	
35		学校	B1	放送室	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	500	-	○	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	
36		学校	B1	控スペース	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	500	-	○	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
37		学校	B1	ステージ	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	400	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	
38		学校	B1	器具庫（学校）	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○ 換気	-	-	-	-	-	
39		学校	B1	避難者支援室	1	37	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	下足	-	提案	提案	提案	300	-	-	○	-	○	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	
40		学校	B1	廊下	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	-	Ⅱ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	○ 1/2	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	

N0	部門		階	室 名	室数	面積		天井高 (m) 以上	官庁施設の基本的性能基準										建築					電気										機械																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						(㎡/室) ※4	下限値 ※5		耐火	初期 火災	対 浸水	防犯 性	音 環境 ※2	光 環境	熱 環境	空気 環境	情報 処理	上/下 足	床 下地	床 仕上	壁 仕上	天井 仕上	照度 LX	外線 電話	内線 電話	TV	電気 錠	時計	保安 コン	保安 照明	有線 LAN	館内 放送	緊急 放送	映像 音響	呼出	空調 ※3	保安 空調	保安 換気	給排 水	給湯	ガス	その他（設置する衛生器具及びインフラ供給先）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
41	学校	学校	B1	手洗い・洗面スペース	提案	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	-	Ⅱ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	給排水：学校用手洗い、地流し																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

NO	部門	階	室 名	室数	面積		天井高 (m) 以上	官庁施設の基本的性能基準							建築				電気											機械														
					(㎡/室) ※4	下層値 ※5		耐火	初期 火災	対 浸水	防犯 性	音 環境 ※2	光 環境	熱 環境	空気 環境	情報 処理	上/下 足	床 下地	床 仕上	壁 仕上	天井 仕上	照度 LX	外線 電話	内線 電話	TV	電気 錠	時計	保安 コン	保安 照明	有線 LAN	館内 放送	緊急 放送	映像 音響	呼出	空調 ※3	保安 空調	保安 換気	給排水	給湯	ガス	その他（設置する衛生器具及びビインフラ供給先）			
81	学校	学校	1	階段(体育館)	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	-	Ⅱ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	○ 1/2	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
82		学校	1	屋外階段、正門	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	-	Ⅱ	Ⅲ	下足	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
83		学校	2	職員室	1	192	—	2.7	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	上	OAフロア	提案	提案	提案	750	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	給排水：ミニキッチン（IHコンロ付）、洗面化粧台 給湯：ミニキッチン（IHコンロ付）、洗面化粧台			
84		学校	2	職員更衣室	1	66	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	200	-	○	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	○	○	-	給排水：シャワーユニット、洗面化粧台 給湯：シャワーユニット、洗面化粧台					
85		学校	2	校長室・応接室	1	40	—	2.7	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	上	-	提案	提案	提案	750	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-	給排水：洗面化粧台 給湯：洗面化粧台						
86		学校	2	配膳室	1	30	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	200	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	○	-						
87		学校	2	職員用男子・女子便所・バリアフリースイ	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	-	Ⅱ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	換気	-	-	○	○	-	給排水：洗面器、手洗器、便器、掃除流し、オストメイト 給湯：洗面器、オストメイト		
88		学校	2	相談室（大）	1	64	—	2.7	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	500	-	○	-	-	○	-	-	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-				
89		学校	2	相談室（小）	1	52	—	2.7	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	500	-	○	-	-	○	-	-	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-				
90		学校	2	倉庫（教材資料室）	提案	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	換気	-	-	-	-	-		
91		学校	2	男子便所・女子便所・バリアフリースイ	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	-	Ⅱ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	換気	-	-	○	○	-	給排水：洗面器、手洗器、便器、掃除流し、オストメイト 給湯：洗面器、オストメイト		
92		学校	2	昇降口	1	96	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	-	Ⅱ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-			
93		学校	2	保健室	1	64	—	2.7	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	500	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○	給排水：ミニキッチン（IHコンロ付）、地流し（保健室の外）、洗濯機、シャワーユニット、オストメイト 給湯：ミニキッチン（IHコンロ付）、シャワーユニット、オストメイト ガス：衣類乾燥機
94		学校	2	CR14、15 （特別支援教室）	2	64	—	2.7	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	上	-	提案	提案	提案	500	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-	○	-	-	○	○	-	給排水：ミニキッチン（IHコンロ付）、シャワーユニット、洗面器、便器、掃除流し、洗濯機、オストメイト 給湯：ミニキッチン（IHコンロ付）、シャワーユニット、洗面器（参考図必要）、オストメイト
95		学校	2	廊下	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	-	Ⅱ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	-	○ 1/2	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
96		学校	2	手洗い・洗面スペース	提案	(B1階参照)																																						
97		学校	2	階段	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	-	Ⅱ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	-	○ 1/2	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
98		共用小	2	階段	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	-	Ⅱ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	-	○ 1/2	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
99		学校	2	クラブハウス	1	30	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	-	Ⅰ	Ⅲ	下足	-	提案	提案	提案	500	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	○ 換気	-	-	-	-	-	-		
100		学校	2	屋外便所	1	25	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	-	Ⅱ	Ⅲ	下足	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	-	-	○ 換気	-	-	○	○	-	給排水：洗面器、便器、掃除流し 給湯：洗面器						
101	学校	2	体育器具庫	1	32	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	下足	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	-	-	○ 換気	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
102	学校	2	備品倉庫	1	32	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	下足	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	-	-	○ 換気	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
103	学校	3	CR1～7	7	64	—	2.7	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	上	-	提案	提案	提案	500	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-				
104	学校	3	手洗い・洗面スペース	提案	(B1階参照)																																							
105	学校	3	男子便所・女子便所	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	-	Ⅱ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	換気	-	-	○	○	-	給排水：洗面器、便器、掃除流し 給湯：洗面器			
106	学校	3	配膳室	1	30	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	200	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-			
107	学校	3	多目的室	2	64	—	2.7	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	500	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-			
108	学校	3	倉庫（教材資料室）	提案	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○ 換気	-	-	-	-	-	-			
109	学校	3	男子便所・女子便所・バリアフリースイ	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	-	Ⅱ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-		-	-	-	○	○	-	○	換気	-	-	○	○	-	給排水：洗面器、手洗器、便器、掃除流し、オストメイト 給湯：洗面器、オストメイト			
110	学校	3	廊下	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	-	Ⅱ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
111	学校	3	ふれあいスペース	1	提案	—	提案	Ⅳ	-	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	-	Ⅰ	Ⅲ	上	-	提案	提案	提案	200	-	-	-	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
112	学校	3	階段	1	(2階階段参照)																																							
113	共用小	3	階段	1	(2階階段参照)																																							
114	学校	4	CR8～13	6	(3階CR1～7参照)																																							
115	学校	4	手洗い・洗面スペース	提案	(B1階参照)																																							
116	学校	4	男子便所・女子便所	1	(3階参照)																																							
117	学校	4	配膳室	1	(3階参照)																																							
118	学校	4	多目的室	2	(3階参照)																																							
119	学校	4	倉庫（教材資料室）	提案	(3階参照)																																							

N0	部門		階	室 名	室数	面積		天井高 (m) 以上	官庁施設の基本的性能基準								建築					電気										機械																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						(㎡/室) ※4	下限値 ※5		耐火	初期 火災	対 浸水	防犯 性	音 環境 ※2	光 環境	熱 環境	空気 環境	情報 処理	上/下 足	床 下地	床 仕上	壁 仕上	天井 仕上	照度 LX	外線 電話	内線 電話	TV	電気 錠	時計	保安 コン	保安 照明	有線 LAN	館内 放送	緊急 放送	映像 音響	呼出	空調 ※3	保安 空調	保安 換気	給排 水	給湯	ガス	その他（設置する衛生器具及びインフラ供給先）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
120	学校	学校	4	倉庫	1	64	—	2.7	Ⅳ	—	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	上	—	提案	提案	提案	500	—	○	○	—	○	—	—	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
121		学校	4	男子便所・女子便所・ バリアフリースイレ	1	(3階参照)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

※1 「建築」、「電気」、「機械」の項目において「—」となっている部分については施設に有益と認められるものについては提案することを可とする。

※2 本事業において「音環境」は、「官庁施設の基本的性能基準」における「音環境」の項目の内、「空調機器から伝搬する騒音の目標値」を「対象室内騒音のNC値」と読み替えて適用する。

※3 「空調」の項目において、「○換気」とあるのは「換気設備の設置は必須とし、提案により空調設備の設置は可とする」ことを示す。

※4 「面積」の項目は、建築基準法における床面積の扱いとし、設備シャフトスペースを含むことを可とする。但し、著しく設備シャフトスペースを要するなど室の面積・形状が損なわれ、施設運営に支障をきたす恐れがある提案については、市と協議調整を必要とする。

※5 記載の数字は、記載の室面積に対して減じることのできる割合を表し、記載の割合を減じたうえで、小数点以下を切り上げた値を下限値とする。「—」の室は、記載の室面積を減じることのできない室、もしくは「提案」を示す。

(例) ▲10% 128㎡×90%=115.2㎡ →下限値116㎡