

自主検査票

検査日 年 月 日

	確認
管 理 権 原 者	
防 火（防 災）管 理 者	
検 査 担 当 者（立 会 者）	

報 告 事 項	
------------------	--

判定欄の記号 ○良、 ×不良→⊗改修済 (1)

区 分	検 査 内 容	判定	備 考
建 物	周 囲 等	可燃物が放置されていないか。	
		避難上、消火活動上有効な通路が確保されているか。	
	防 火 区 画	改装工事等により防火区画が改造又は撤去されていないか。	
		防火区画を貫通する配管等のすき間は完全に埋められているか。	
		パイプスペース等が物置になっていないか。	
		防火シャッター・防火戸の変形・破損はないか。	
		防火シャッター・防火戸はスムーズに開閉するか。	
		扉・くぐり戸の近くに開閉を妨げる物品等はないか。	
		自動閉鎖装置の機能に異常はないか。	
	階 段 ・ 廊 下 非 常 口	避難障害となる物が置いていないか。	
		非常口は、容易に開閉できるか。	
		床面につまずき、すべり等の発生要因はないか。	

消 火 設 備	消 火 器	定められている場所に置かれているか。		
		変形・破損・腐食等の異常はないか。		
		標識は脱落していないか。		
		蓄圧式の消火器の圧力が低下していないか。		
		周囲に障害物がなく容易に使用できるようになっているか。		
	屋 内 消 火 栓 設 備	消火栓箱の扉の開閉不良及び操作障害はないか。		
		ホース・ノズル・バルブに異常はなく、漏水していないか。		
		バルブ類は適正な開閉状態になっているか。		
		表示灯は点灯し、容易に確認できるか。		
		ポンプ室は整理されているか。		
		制御盤の電源は入っているか。		
	ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 ・ 泡 消 火 設 備	ヘッドの周囲に障害物はないか。		
		ヘッドの変形・腐食・漏水はないか。		
		間仕切変更等によるヘッドの未警戒部分はないか。		
		ポンプ室・制御弁室のバルブ類は適正な開閉状態になっているか。		
		圧力計の指示圧力は適正か。		
		ポンプまわりは整理されているか。		
		制御盤の電源は入っているか。		
		送水口周囲に障害物はないか。		
	不 活 性 ガ ス 消 火 設 備 ・ ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備 ・ 粉 末 消 火 設 備	ヘッドの変形・破損はないか		
		起動装置の周囲に操作の障害物はないか。		
		操作等の説明標識はついているか。		
		制御盤の電源は入っているか。		
		移動式設備のホース及びノズルに破損、亀裂・操作障害はないか。		

警 報 設 備	自 動 火 災 報 知 設 備	感知器の変形・破損はないか。		
		間仕切変更等による感知器の未警戒部分はないか。		
		発信機の周囲に障害物はないか。		
		表示灯は点灯し、容易に確認できるか。		
		受信機の電源に異常はないか。		
		ベルのスイッチは定位になっているか。		
		火災表示・回路導通試験は正常か。		
		警戒区域図はあるか。		
		非常電源の容量は適正か。		
	非常警報設備 (放送設備)	ベル又はスピーカーの変形・脱落等はないか。		
		ベル・放送の音量は十分か？		
		放送設備の階選択・一斉放送等の操作機能は正常か。		
		電源に異常はないか。		
避 難 設 備	避 難 器 具	操作場所及び降下場所の周囲に十分空間がとられているか。		
		操作場所の窓は容易に開放できるか。		
		標識・取扱い説明板等の破損、脱落はないか。		
		降下空間に看板・樹木等の障害物はないか		
	誘 導 灯 ・ 誘 導 標 識	標識・パネルの表面の汚れ、破損等がなく、点灯しているか。		
		広告物・装飾等で見えにくくなっていないか。		
		非常電源に異常はないか。		

消 火 活 動 上 必 要 な 施 設	連結送水管	扉の開閉を妨げる物品等はないか。		
		各階の放水口バルブから漏水していないか。		
		送水口付近に障害物がなく、基準階図があるか。		
		表示灯は点灯し、容易に確認できるか。		
	非常 コンセント 設備	保護箱周囲に障害物はないか。		
		保護箱扉は容易に全開できるか。		
		表示灯は点灯し、容易に確認できるか。		
		コンセントの変形、破損はないか。		
	消防 隊 進入口	外部から容易に進入口を確認できるか。		
		進入口の周囲に物品等はないか。		
		容易に開放できるか。		
そ の 他	危険物	危険物等がある場所で火気を使用していないか。		
		整理整頓されているか。		
		施設に漏れ、飛散、破損、腐食等はないか。		
		タンクや容器に破損、腐食等はないか。		
	火気管理	喫煙は指定された場所以外で行っていないか。		
		吸殻の処理は適切か。		
		火気使用設備、器具に異常はないか。		
		電気設備、器具に異常はないか。		
		ちゅう房のダクトは清掃されているか。		
		工事中の火気の取扱いは適正か。		
	定員管理	定員を超える人員を収容していないか。		
	防災物品	カーテン・じゅうたん等は防災物品が使用されているか。(防災防火対象物)		

地震対策	建 物 構 造	柱・はり・壁・床等に欠損、ひび割れ・脱落・風化等はないか。		
		窓枠・サッシ等には、ガラス等が落下するおそれのある腐食・ゆるみ・著しい変形等はないか。		
		タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。		
	避難施設	避難通路の幅員が確保されているか。		
		扉の開放方向は避難上支障がないか。		
		避難階段等に通じる出入口の幅は適切か。		
	危 険 物	危険物の転倒、落下防止措置はあるか。		
		危険物の漏れ・あふれ・飛散はないか		