

水素ガス充てん気球設置届

平成〇〇年 〇月〇〇日									
(あて先) 名古屋市〇〇消防署長									
届出者 電話 (〇〇〇) 〇〇〇〇番									
住 所 名古屋市〇区〇丁目〇番〇号									
氏 名 〇〇株式会社									
代表取締役 〇〇〇〇									
火災予防条例第 68 条の規定により、水素ガス充てん気球の設置を届け出ます。									
設 置 者	住 所	名古屋市〇区〇丁目〇番〇号 電話 (〇〇〇) 〇〇〇〇番							
設 請 負 者	氏 名	〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇							
監 視 人 氏 名	〇〇〇〇 ほか 1 名								
設置期間	掲 揚	月 日	〇月〇日～〇月〇日		時 間	午前 〇〇時～〇時 午後 〇〇時～〇時			
	係 留	月 日	〇月〇日～〇月〇日		時 間	午前 〇〇時～〇時 午後 〇〇時～〇時			
設 置 目 的	謝恩大売り出しの広告								
設 場 所	地名地番	名古屋市〇区〇丁目〇番〇号							
	地上又は屋上の別	屋上	用途	物品販売	立入禁止の方法	施錠			
充てん又は作業の方法	日 時	平成〇〇年〇月〇〇日 午前〇〇時			場 所	設置場所			
	方 法	ボンベから直接充てん			ガ ス 置 場	同 上			
構 造 飾	気 球 型	防災剤コーティングのポリプロピレン地	直 径	2.5 m		材 質	ポリプロピレン		
			体 積	8.2 m ³		厚 さ	0.8 mm		
	掲 綱	材 質	クモクロフ		太 さ	6 mm			
	電 飾	電球の定格電圧	灯 数		配 線 方 式	直列・並列			
	電線の種類	断 面 積		mm ² (文字綱部 mm ²)					
総 重 量	8 kg				その他必要な事項	風速計の設置			
支持方法	掲 揚	屋上設置のアンカーフック							
	係 留	同 上							
※ 受 付 欄					※ 経 過 欄				

注 ※印の欄は、記入しないこと。

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。