

別記7

屋外貯蔵所点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措置年月日及び措置内容
保 安 距 離		保安物件新設等の有無	目視（該当物件がある場合は実測）		
保 有 空 地		許可外物件の存置の有無	目視		
さ く 等		変形、損傷の有無	目視		
地盤面等	地 盤 面	くぼみ等の有無及び排水の適否	目視		
	排水溝、油分離装置	亀裂、損傷等の有無	目視		
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
架 台		変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
		落下防止装置の適否	目視		
標 識 、 掲 示 板		取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無	目視		
消火設備	消 火 器	位置、設置数、外観的機能の適否	目視		
	消火器以外の消火設備	消火設備点検表による			
警 報 装 置		損傷等の有無	目視		
散 水 設 備		機能の適否	作動確認		
		機能の適否	散水試験による確認		
そ の 他					