

二酸化炭素消火設備点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措置年月日 及び措置内容
二酸化炭素消火薬剤貯蔵容器等	消火薬剤貯蔵容器	設置状況の適否	目視		
		変形、損傷等の有無	目視		
	消 火 薬 剤	量の適否	目視、重量計測等による確認		
	高 圧 式	容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視	
			腐食（作動封板）の有無	目視	
			開閉状況の適否	目視	
	容 器 弁 開 放 装 置	容 器 弁 開 放 装 置	変形、損傷等の有無	目視	
			腐食の有無	目視	
			機能の適否	作動確認	
	安 全 装 置	安 全 装 置	変形、損傷等の有無	目視	
			腐食の有無	目視	
	低 圧 式	圧 力 警 報 装 置	変形、損傷等の有無	目視	
			機能の適否	警報回路の確認	
	圧 力 計	圧 力 計	変形、損傷等の有無	目視	
			指示状況の適否	目視	
	液 面 計	液 面 計	変形、損傷等の有無	目視	
			変形、損傷等の有無	目視	
	自 動 冷 凍 機	自 動 冷 凍 機	変形、損傷等の有無	目視	
			機能の適否	作動確認	
	放 出 弁	放 出 弁	変形、損傷等の有無	目視	
			腐食の有無	目視	
			開閉状況の適否	目視	
起 動 用 ガ ス 容 器 等	容 器	容 器	変形、損傷等の有無	目視	
			ガス量の適否	重量計測等による確認	
	容 器 弁	容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視	
			腐食（作動封板）の有無	目視	
			開閉状況の適否	目視	
	容 器 弁 開 放 装 置	容 器 弁 開 放 装 置	変形、損傷等の有無	目視	
			腐食の有無	目視	
			機能の適否	作動確認	
	操 作 管	操 作 管	変形、損傷等の有無	目視	
			腐食の有無	目視	
起 動 装 置	選 択 弁	選 択 弁	変形、損傷等の有無	目視	
			開閉状況及び機能の適否	作動確認	
	手 動 起 動 装 置	手 動 起 動 装 置	操作部周囲の障害物の有無	目視	
			標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否	目視	
			機能の適否	作動確認	
	火 災 感 知 装 置	火 災 感 知 装 置	変形、損傷等の有無	目視	
			感知障害の有無	目視	
			機能の適否	作動確認	
	自 動、手 動 切 替 装 置	自 動、手 動 切 替 装 置	変形、損傷等の有無	目視	
			機能の適否	作動確認	

警 報 装 置		変形、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
圧 力 ス イ ッ チ		端子のゆるみ、脱落、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
制 御 装 置	制 御 盤	変形、損傷等の有無	目視		
		操作管理上の支障の有無	目視		
	電 源 電 圧	電圧の指示状況	目視		
		電源灯の点灯状況	目視		
	ス イ ッ チ 類	変形、損傷等の有無	目視		
		端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		開閉状態	目視		
		機能の適否	作動確認		
	ヒ ュ ー ズ 類	損傷、溶断等の有無	目視		
		種類、容量の適否	目視		
	継 電 部	端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		接点の焼損等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	結 線 接 続	ゆるみ、脱落等の有無	目視		
		被覆の損傷等の有無	目視		
配 管 等	配 管	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
	逆 止 弁	変形、損傷等の有無	目視		
		取付け方向の適否	目視		
		機能の適否	作動確認		
	破壊版、安全装置	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
	バ ル ブ 類	変形、損傷等の有無	目視		
		開閉状況の適否	手動確認		
	放 出 標 示 灯	損傷等の有無	目視		
		点灯の状況	目視		
ノズル等	噴 射 ヘ ッ ド	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
	移動式 ノズル等	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
		変形、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	予 備 動 力 源	損傷の有無	目視		
		切替の適否	目視		
		容量の適否	目視		
	そ の 他				