

第12 漏電火災警報器

1 設置方法

- (1) 漏電火災警報器は、令第22条第1項に掲げる防火対象物の電路の引込線又はB種接地線に設けること。ただし、同一敷地内において、管理権原を有する者が同一である令第22条第1項に該当する2以上の防火対象物の電気の引込線が共通である場合は、当該共通引込線に1個の漏電火災警報器を設置すれば足りること。（別図第12-1）
- (2) 高周波による誘導障害を生じるおそれのある場所に設ける場合は、次に掲げる措置を講じること。
 - ア 受信機の変流器接続用端子及び操作電源端子に誘導防止用コンデンサを設けること。
 - イ 変流器の二次側配線は、次により設置すること。
 - (ア) 配線にはシールドケーブルを使用するか、配線相互間を密着して設けること。
 - (イ) 配線はできる限り短くすること。
 - (ウ) 大電流回路からはできる限り離隔すること。
 - ウ その他必要に応じ静電誘導防止、電磁誘導防止等の措置を講じること。
- (3) 防火対象物の一部に令第22条第1項に規定する壁、床、天井が使われているが、電気配線が当該壁、床、天井になされていない場合は、令第32条を適用して、漏電火災警報器を設置しないことができる。

2 設置場所

- (1) 漏電火災警報器は、次に掲げる場所以外の場所に設けること。ただし、防爆、防腐、防湿、防振又は静電遮蔽等設置場所に応じた防護措置を施したものにあっては、この限りでない。
 - ア 可燃性蒸気、可燃性ガス又は可燃性微粉が滞留するおそれのある場所
 - イ 火薬類を製造、貯蔵、又は取り扱う場所
 - ウ 腐食性の蒸気、ガス等が発生するおそれのある場所
 - エ 湿度の高い場所
 - オ 温度変化の激しい場所
 - カ 振動が激しく機械的損傷を受けるおそれのある場所
 - キ 大電流回路、高周波発生回路等により影響を受けるおそれのある場所
- (2) 漏電火災警報器の受信機
漏電火災警報器の受信機は、屋内の点検が容易な位置に設置すること。ただし、当該設備に雨水等に対する適当な防護措置を施した場合は、屋外の点検が容易な位置に設置することができる。
- (3) 変流器
変流器は、建築物に電力を供給する電路の引込部の外壁等に近接した電路で当該建築物の屋外部分（ただし、建築構造上屋外設置が困難な場合は、当該電路の引込口に近接

した屋内部分に設置すること。)又はB種接地線で、点検が容易な位置に設置すること。

3 変流器の定格の選定

- (1) 警戒電路に設ける変流器の定格電流は、当該建築物の警戒電路における負荷電流（せん頭負荷電流（電動機を起動した際の起動電流等、瞬間的に発生する電流）を除く。）の総和としての最大負荷電流値以上とすること。
- (2) B種接地線に設ける変流器の定格電流は、当該警戒電路の定格電圧の数値の20%に相当する数値以上の電流値とすること。

4 漏電火災警報器の検出漏洩電流設定値

検出漏洩電流設定値は、建築物の警戒電路の負荷、電線長さ等を考慮して100mA～400mA（B種接地線に設ける場合は400mA～800mA）を標準として、誤報が生じない範囲内に設定すること。

5 漏電火災警報器の操作電源

- (1) 漏電火災警報器の操作電源は、電流制限器（電流制限器を設けていない場合は主開閉器）の一次側から専用回路として分岐し、当該専用回路には、開閉器（定格15Aのヒューズ付き開閉器又は定格20A以下の配線用遮断器）を設けること。

（別図第12-2）

- (2) 漏電火災警報器の専用回路に設ける開閉器には、漏電火災警報器専用である旨を赤色で表示すること。

6 漏電火災警報器の配線に用いる電線は、第12-表1のA欄に掲げる電線の種類に応じ、それぞれB欄に掲げる規格に適合し、かつ、C欄に掲げる導体直径若しくは導体の公称断面積を有するもの又はB欄及びC欄に掲げる電線に適合するものと同等以上の電線としての性能を有するものであること。

第12-表1

A 欄	B 欄	C 欄
操作電源の配線 に用いる電線	JIS C3307 (600Vビニル絶縁電線 (I V)) JIS C3342 (600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (V V)) JCS 3416 (600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-I E)) JCS 3417 (600V耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線 (EM-I C)) JCS 4418 (600V耐燃性ポリエチレンシースケーブル (EM-E E, EM-C E))	導体直径1.6mm以上 導体直径1.6mm以上 導体直径1.6mm以上 導体直径1.6mm以上 導体直径1.6mm以上
変流器の二次側 屋内配線に使用 する電線	JIS C3306 (ビニルコート) JIS C3307 (600Vビニル絶縁電線 (I V)) JIS C3342 (600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (V V)) JCS 3416 (600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-I E)) JCS 3417 (600V耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線 (EM-I C)) JCS 4418 (600V耐燃性ポリエチレンシースケーブル (EM-E E, EM-C E)) JCS 4396 (警報用ポリエチレン絶縁ケーブル (EM-AE, EM-AEオクナイ, AE)) (注1)	断面積0.75mm ² 以上 導体直径1.0mm以上 導体直径1.0mm以上 導体直径1.0mm以上 導体直径1.0mm以上 導体直径1.0mm以上 導体直径0.5mm以上
変流器の二次側 屋側又は屋外配 線に使用する電 線	JIS C3307 (600Vビニル絶縁電線 (I V)) JIS C3340 (屋外用ビニル絶縁電線 (OW)) JIS C3342 (600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (V V)) JCS 3416 (600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-I E)) JCS 3417 (600V耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線 (EM-I C)) JCS 4418 (600V耐燃性ポリエチレンシースケーブル (EM-E E, EM-C E)) JCS 4396 (警報用ポリエチレン絶縁ケーブル (EM-AE, EM-AEオクナイ, AE)) (注1)	導体直径1.0mm以上 導体直径2.0mm以上 導体直径1.0mm以上 導体直径1.0mm以上 導体直径1.0mm以上 導体直径1.0mm以上 導体直径0.5mm以上
変流器の二次側 架空配線に使用 する電線	JIS C3307 (600Vビニル絶縁電線 (I V)) JIS C3340 (屋外用ビニル絶縁電線 (OW)) JIS C3342 (600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (V V)) JCS 4418 (600V耐燃性ポリエチレンシースケーブル (EM-E E, EM-C E)) JCS 4396 (警報用ポリエチレン絶縁ケーブル (EM-AE, EM-AEオクナイ, AE)) (注1)	導体直径2.0mm以上の 硬銅線 (注2) 導体直径2.0mm以上 導体直径1.0mm以上 導体直径1.0mm以上 導体直径0.5mm以上

地中配線に使用する電線			JIS C3342 (600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VV)) JCS 4418 (600V耐燃性ポリエチレンシースケーブル (EM-EE, EM-CE))	導体直径1.0mm以上 導体直径1.0mm以上
音響装置の配線に使用する電線	使用電圧が60Vを超えるものの	地中配線のもの	JIS C3342 (600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VV)) JCS 4418 (600V耐燃性ポリエチレンシースケーブル (EM-EE, EM-CE))	導体直径1.6mm以上 導体直径1.6mm以上
		架空配線のもの	JIS C3340 (屋外用ビニル絶縁電線 (OW))	導体直径2.0mm以上
		前記以外のもの	JIS C3307 (600Vビニル絶縁電線 (IV)) JCS 3416 (600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)) JCS 3417 (600V耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線 (EM-IC)) JCS 4418 (600V耐燃性ポリエチレンシースケーブル (EM-EE, EM-CE))	導体直径1.6mm以上 導体直径1.6mm以上 導体直径1.6mm以上 導体直径1.6mm以上
	使用電圧が60V以下のもの(注3)		JCS 4396 (警報用ポリエチレン絶縁ケーブル (EM-AE, EM-AEオクタイ, AE))	導体直径0.5mm以上

注1 屋内型変流器の場合に限る。

注2 径間が10m以下の場合は導体直径2.0mm以上の軟銅線とすることができる。


注3 使用電圧60V以下の配線に使用する電線については、本表のB欄に掲げるJCS 4396以外の規格に適合する電線で、それぞれC欄に掲げる導体直径又は導体の断面積を有するものも使用することができる。

(注) JCS：日本電線工業会規格


別図第12-1 同一敷地内に漏電火災警報器を設置しなければならない防火対象物が2以上存する場合の設置例

＜引込接続点以降の配線が防火対象物関係者の所有である場合の例＞

引込線の接続と引込口配線の関係



変流器の設置位置と電路との関係



■印は引込接続点

凡例

WHM：電力量計


S：カットアウトスイッチ又はブレーカー（専用開閉器）

F：受信機


L：電流制限器

別図第12-2 操作電源用専用回路等の接続

1 電流制限器がある場合



2 主開閉器がある場合



凡例

WHM : 電力量計


S : カットアウトスイッチ又はブレーカー (専用開閉器)

L : 電流制限器


F : 受信機

A : 音響装置

1 変流器の取付位置と接地線は次の例図によること。



低




- (1) 高速回転する電動機
- (2) 特殊高周波を出すキュービクル装置
- (3) コンピューター機器
- (4) 無線（CB、パーソナル機器類）
- (5) 特殊医療機器

消防用設備等の設置及び維持に関する運用基準（抄）

（昭和45年1月27日付け45消字第26号）

第2 漏電火災警報器に関する事項

- 1 契約種別とは、電気事業者と防火対象物の関係者が電力の供給によって契約するもので、各電気事業者の配電規程によって若干異なるが、概ね定額電灯契約、従量電灯契約、臨時電灯契約、農事用電灯契約、農務用電力契約、低圧電力契約、高圧電力契約、特別高圧電力契約、農事用電力契約、予備電力契約、深夜電力契約、臨時電力契約等の契約種別があること。
- 2 同一の用途に供される建築物に同一契約種別の電力が2以上供給されている場合は、最大契約電流容量はその合計値をいうものであること。



上例の共同住宅において、A戸、B戸、C戸がそれぞれ㊦、㊧、㊨アンペアの従量電灯契約をした場合、契約電流容量は、㊦+㊧+㊨アンペアである。その和が50アンペアを超えれば、当該共同住宅には、漏電火災警報器の設置義務が生ずるので、各㊦、㊧、㊨の配線に漏電火災警報器を設置しなければならない。

- 3 契約電流容量の計算は、次の式で算出することとされているが、この式において標準電圧は、配電方式が三相三線式の場合は、標準電圧に $\sqrt{3}$ を乗じて計算するものであること。

$$\text{電流値} = \frac{\text{契約容量 (KVA 又は KW)}}{\text{標準電圧 (100 又は 200V)} \times \text{力率 (1.0)}}$$

また、複合用途の防火対象物又は複数の防火対象物が同一の契約をしている場合は、令別表第一(1)項から(6)項まで及び(15)項に掲げる防火対象物以外の用途に供する部分で使用する電流容量が差し引かれることになるが、その場合の電流容量は、各用途ごとに使用される負荷設備から算出されるものであること。