

# 給油取扱所（営業用・自家用）で 携行缶へガソリンを詰め替える際には、 静電気対策を徹底しましょう！



① 詰め替え時は、携行缶を地面に置くことにより、静電気を除去しましょう

携行缶を車両や台車に積載している場合、  
静電気が携行缶に帯電した状態となる場合があります。



携行缶を地面に置くことにより、  
静電気が除去されます。



② 接地している金属や地面等に触れることで、  
静電気を除去しましょう



③ 詰め替えを行う場所は水で湿らせる等、  
静電気が発生しにくい環境を作りましょう

名古屋市中消防署

中消防署ホームページでは防火・防災に役立つ情報を発信しています

お気軽にお電話ください。  
☎052-231-0119

