

調理や給湯でL Pガスをご利用の皆様

名古屋市消防局からの大切なお知らせ

大雨による浸水で浸水深1 m以上が想定される地域には**L Pガス容器の流出防止措置**が必要です。

【流出防止措置の例】

ベルト・鉄鎖の2重掛け



容器収納庫への保管



※ボンベのサイズにより措置の方法が異なります。 (写真出典: 経済産業省 自然災害対策について (容器流出対策など))

1 m以上の浸水が想定される地域はこちら

QRコードは市内の「洪水ハザードマップ」のリンクです。

このうち、1m以上の浸水が想定される地域では上記の流出防止対策が必要です。

QRコード



消防局公式マスコット
ケツシィ

必要な措置の実施については **ご契約のL Pガス販売店** にご相談ください。

リーフレットに関するお問い合わせ先

名古屋市消防局 規制課 (保安担当)

☎ 052-972-3553

✉ 00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp